



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

**Oddelek za  
gospodarske  
dejavnosti  
in promet**

Trg mladinskih delovnih brigad 7  
1000 Ljubljana  
telefon: 01 306 17 00  
faks: 01 306 17 01  
glavna.pisarna@ljubljana.si  
www.ljubljana.si

**Številka: 90000-23/2019-47**  
**Datum: 13.1.2020**

Mestni svet MOL  
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana

**Zadeva: Odgovor na svetniško vprašanje mestne svetnice ga. Mojce Sojar**  
**Zveza: 90000-23/2019-29**

Spoštovani,

na podlagi prejetega dopisa z dne 16.12. 2019 vam posredujemo odgovor na pisno svetniško vprašanje, ki ga v skladu 97. členom Poslovnika MS MOL postavlja mestna svetnica ga. Mojca Sojar, županu in pristojnim službam.

Občani nekaterih delov Ljubljane nas v zadnjem času obveščajo, da iz kanalizacijskih vodov v stavbah zaznavajo močan smrad. To se dogaja v centru Ljubljane, sporočili so nam tudi že iz ČS Polje in poslovnih stavb ob Tržaški cesti (MJU).

Pristojne službe sprašujemo, ali tudi na JP VO-KA prihajajo podobna obvestila. Ali in kako JP VO-KA izvaja reden monitoring kanalizacije ter o morebitnih težavah redno obvešča meščane?

Odgovor:

V letošnjem letu je JP VOKA SNAGA prejela za območja, ki jih navajate tri sporočila o pojavu smradu.

V dveh primerih so izvedli preventivno čiščenje, saj vzroka neprijetnih vonjav niso uspeli ugotoviti. V enem primeru, pa so ugotovili, da je bil vir smradu drugega izvora (gradbena dela).

Izvajanje kontrole vzroka smradu je zaradi množice dejavnikov, ki vplivajo na pojavljanje učinkovito zgolj ob takojšnjem obvestilu in točni lokaciji pojava.

V večini primerov, nastopi pojav neprijetnih vonjav ob spremembi meteoroloških razmer, ki so izrazitejši v poletnih mesecih. V teh primerih neprijetnih vonjav ni mogoče odpraviti.

V kolikor pa se pri pregledu ugotovijo okoliščine, ki bi lahko vplivale na pojav smradu, nemudoma pristopijo k odpravi le teh na javnem kanalizacijskem omrežju, ki ga redno čistijo in pregledujejo po planu vzdrževanja.

Vzrok za pojav smradu je lahko tudi na interni kanalizaciji in priključku objekta na javno kanalizacijo, katero je dolžan vzdrževati lastnik objekta. Zato priporočajo, da v primerih, ko se pojavi smrad v objektu, občani preverijo ali v objektu tesnijo vsi pokrovi in preventivno spustijo vodo preko vseh odtokov. Tako se zapolnijo sifoni na odtokih, ki so tehnična rešitev za preprečevanje vdora smradu v objekt. V kolikor voda v sifonu izhlapi, le ta ne opravlja več namena vodne prepreke. Tako lahko smrad neovirano, preko cevi, prehaja v prostore znotraj objekta.

Vzrok za pojav smradu, je lahko tudi zastajanje ali zamašitev na odvodnih ceveh iz objekta. Priporočajo, da občani preverijo tudi ali odpadna voda nevirano odteka iz objekta. V kolikor se ugotovi zastajanje odpadne vode v interni napeljavi in priključku, je priporočljivo izvesti čiščenje le teh.

Prijazen pozdrav.



Sekretar - Vodja oddelka  
David Polutnik

Poslano/vročiti:

- MOL, Služba za organiziranje dela MS, g. Matjaž Bregar