


P3 izvedba preklade nad vhodnimi vrati




OPOMBA:
Odprtine za izvedbo kanalizacije in prezračevanje kopal izvede z kronskim vrtanjem. Pred pričetkom del mora iz-
gled izvedbe uskladiti s projektantom gradbenih konst

LEGENDA:

Zavrženi zrak (ZAZ)

OPOMBA:

V vsa kolena kanalov z nadtlakom (vtočni zrak, zavrženi zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute!

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum spremembe:	
		BIROPETKOVSKI			
		Biro Petkovski, d.o.o., Ljubljana Podgorje za projektiranje in inženiring Bričeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče posta@biro-petkovski.si www.biro-petkovski.si Tel.: 01/563-60-40			
Načrt:	STROJNE INŠTALACIJE - PREZRAČEVANJE				
Vsebina:	TLORIS 3. NADSTROPJA			Merilo:	1:50
Investitor:	J&S MOL Zarnikova 3, Ljubljana				
Objekt:	STANOVANJSKI OBJEKT - ZARNIKOVA 4 LJUBLJANA				
Odg. vodja proj.:	Gregor Bauer, u.d.i.a.	Id. št.	ZAPS A-1180	Vrsta projekta:	PZI
Odg. projektant:	Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	Id. št.	IZS S-0376	Številka načrta:	110713/2 - S
Projektant:	Vilko Urnkar, str. teh.	Id. št.		Datum izdelave:	oktober 2017
Sodelavec:		Id. št.		Številka lista:	PR.4