


OPOMBA:  
Odprične za izvedbo kanalizacije in prezračevanje kopal izvede z kronskim vrtanjem. Pred pričetkom del mora izglede izvedbe uskladiti s projektantom gradbenih konst

LEGENDA:  
Zavrženi zrak (ZAZ)

OPOMBA:  
V vsa kolena kanalov z nadtlakom (vtočni zrak, zavrženi zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute!

Sprememba:		Opis spremembe:		Datum spremembe:		
		<h1>BIROPETKOVSKI</h1>		<p>Biro Petkovski, d.o.o., Ljubljana Podjetje za projektiranje in inženiring Bričeva ulica 25, 1231 Ljubljana Črnuče posta@biro-petkovski.si www.biro-petkovski.si Tel.: 01/563-60-40</p>		
Načrt:		STROJNE INŠTALACIJE - PREZRAČEVANJE				
Vsečina:		TLORIS 2. NADSTROPJA		Merilo: 1:50		
Investitor:		JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana				
Objekt:		STANOVANJSKI OBJEKT - ZARNIKOVA 4 LJUBLJANA				
Odg. vodja proj.:		Gregor Bauer, u.d.i.a.	Id. št.	ZAPS A-1180	Vrsta projekta:	PZI
Odg. projektant:		Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	Id. št.	IZS S-0376	Številka načrta:	110713/2 - S
Projektant:		Vilko Urnank, str. teh.	Id. št.		Datum izdelave:	oktober 2017
Sodelavec:			Id. št.		Številka lista:	PR.3