



Ljubljana, 20.10.2017

Št. dokumenta: VOK-351-2939/2017-008

Št. soglasja: S-1145-17K

SCAPELAB D.O.O.
LEVSTIKOV TRG 4A

1000 LJUBLJANA



SOGLASJE K PRIKLJUČKU - KANALIZACIJA

Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: ENA HIŠA - CELOVITA UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE IN AMBROŽEVEGA TRGA Z NABREŽJEM LJUBLJANICE TER OBJEKTI UPRAVNEGA SREDIŠČA (GALERIJA CUKRARNA) FAZA H

Katastrska občina: POLJANSKO PREDMESTJE

Parcelna št.: 186, 188

Naslov objekta: Poljanski nasip 40, Ljubljana

Projektna dokumentacija: PZI št.: 2013-04, TEGA INVEST D.O.O., april 2017

Dopolnitev vloge: 16.10.2017

Kanalizacijsko omrežje: mešan sistem

Varstveni pas vodnih virov: VVO III A - širše podobmočje z milejšim vodovarstvenim režimom

Datum vloge: 18.7.2017

Soglasje izdajamo na osnovi vaše vloge, na osnovi 206.a člena Zakona o graditvi objektov – ZGO (Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) in 23. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 14/06 in 59/07), kot sledi:

1. Objekt se priključi na javno kanalizacijo preko obstoječega kanalizacijskega priključka.
2. Interno kanalizacijo je potrebno izvajati v vodotesni izvedbi po predloženem projektu.
3. Pred začetkom gradnje zunanje interne kanalizacije je potrebno obvestiti Službo priključkov pri JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90 (tel. 051/634-095 ali 041/642-305) zaradi nadzora oz. preverjanja ustreznosti izvedbe in sicer najmanj 2. delovna dneva pred izvajanjem del.
4. S tlačnim preizkusom je potrebno potrditi vodotesnost zunanjega internega kanalizacijskega sistema.

5. Upoštevati je potrebno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
6. Upoštevati je potrebno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15).
7. Upoštevati je potrebno Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenimi vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/10).
8. Upoštevati je potrebno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. l. RS, št. 43/15 in 48/15).
9. Upoštevati je potrebno Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 14/06 in 59/07).
10. Lastnik objekta je dolžan na kanalizacijskem priključku in interni kanalizaciji izvajati redno kontrolo in vzdrževalna dela.
11. Odnos med uporabnikom in upravljavcem javnega kanalizacijskega omrežja je reguliran z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 14/06 in 59/07).
12. Obstoječe kanalizacijsko omrežje, zaradi nameravanih del ne sme biti ogroženo ali poškodovano.
13. JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ima pravico da odkloni izvedbo priključka, če ne bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki so navedeni v tem soglasju.

Soglasje velja 2 leti od izdaje.

Pripravil/a:

Katja Antolić



Vodja službe soglasij in katastra po pooblastilu:

Urška Hočevár