



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

**Oddelek za
zaščito, reševanje
in civilno obrambo**

Zarnikova 3
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 43 30
faks: 01 306 43 47
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

**Oddelek za
urejanje
prostora**

Številka: 843-11/2021-5

Datum: 3. 11. 2021

Oddelek za urejanje prostora MU MOL

Prejeto:	18-11-2021	Sig. z.:	✓
Številka zadeve:	3505-29/2018-166	Pril.:	
		Vredn.:	

ZADEVA: Mnenje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami k Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 75 Gospodarska cona Agrokombinatska severni del

Z vlogo številka 3505-29/2018-149, z dne 18. 10. 2021, ste nas zaprosili za izdajo mnenja k Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 75 Gospodarska cona Agrokombinatska severni del.

Vlogi ste priložili sklic na spletno stran <https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/pia/> z dokumentacijo:

1. Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta 75 Gospodarska cona Agrokombinatska S – del (besedilo, grafični del),
2. okoljsko poročilo,
3. strokovne podlage,
4. odločba o CPVO,
5. smernice nosilcev urejanja prostora.

Dokumentacijo smo pregledali s stališča varstva pred požari, potresne in plazovne nevarnosti, zaščitnih ukrepov ter podnebnih sprememb. Pri tem smo uporabili Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Navodilo za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94), Uredba o določitvi obrambnih potreb (Uradni list RS, št. 30/03), Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 63/16), Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 54/15), Uredba o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte (Uradni list RS, št. 48/93, 69/93 – popr. in 57/96), Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98, 26/98 – popr., 25/00, 38/01 in 66/06), Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D), smernice SZPV in ocene ogroženosti MOL zaradi naravnih in drugih nesreč, Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16), Uredbo o merilih za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji, kjer se zadržuje večje število ljudi, ter infrastrukturo (Uradni list RS, št. 34/08), Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ) ter Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 –

avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) z njegovim grafičnim delom, razvidnim na spletišču <https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana> in naših smernic 843-11/2021-3, z dne 11. 2. 2021.

Pripombe na besedilo Odloka:

30. člen (potresna nevarnost)

(1) odstavek

Ponovno, kot že nekaj let, opozarjamo, da je treba pri navajanju podatka o pospešku tal navesti, da gre za OCENJENI pospešek. Taka dikcija, kot je sedaj, je zavajajoča, saj jo je mogoče razumeti kot da gre za in situ z geomehanskimi raziskavami ugotovljen projektni pospešek, ki se neposredno upošteva pri gradbenih konstrukcijskih izračunih. Pa temu ni tako!

S tem zavajamo investitorje in projektante, saj je njihova naloga, da z geomehansko in geološko raziskavo terena ugotovijo tip tal in ugotovijo projektni pospešek za natančno tiste lokacije, na katerih se bo gradilo. Tako ugotovljen projektni pospešek tal pa je lahko ali večji ali pa manjši od ocenjenega v mikrorajonizaciji.

Predlog: ali se ta odstavek v celoti izpusti ali pa se spremeni tako, da glasi: "Območje OPPN se nahaja v območju potresne mikrorajonizacije, kjer znaša ocenjeni pospešek tal 0,260 (g) pri povratni dobi 475 let. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost."

(3) odstavek

Ta odstavek ne govori o potresni nevarnosti! Ta odstavek govori o obveznosti zagotavljanja zaklanjanja pred nevarnostjo bombardiranja v času vojne.

Predlog:

Oblikuje se nov člen z naslovom (zaklanjanje v času vojne) in se vanj vnese besedilo tretjega odstavka sedanjega 30. člena.

Beseda "zadrži" se nadomesti z besedo "zdrži".

Drugo:


- ni navedene splošne obveznosti prilagajanja podnebnim spremembam skupaj z zelenim prehodom
- ni navedene možnosti prekrivanja (strešna konstrukcija) parkirišč (in drugih prometnih površin) s fotovoltaičnimi paneli za samooskrbo in trg,
- ni navedene možnosti ozelenjevanja fasad,
- ni navedene možnosti izdelave poti in parkirišč, kjer je to varno za podtalnico, s poroznimi materiali, ki omogočajo ponikanje in zadrževanje padavinske vode,
- ni navedene obveznosti prilagajanja intenzivnim padavinam z zadrževanjem padavinskih voda (ne le možnosti ozelenjevanja streh in zadrževanja ter ponovne rabe padavinske vode) in z upoštevanjem zvišanih vrednosti urnih količin dežja za odvajanje padavinske vode ter poplavno odporno izdelavo pritličij in kleti,
- ni navedene obveznosti prilagajanja močnejšim (kot do sedaj predvideno) vetrovom ob neurjih.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:

mag. Julij Jeraj, višji svetovalec I

julij.jeraj@ljubljana.si; 01 306 43 30



mag. Robert Kus
vodja oddelka