

S9

nedrsni, zmrzlinško odporen žgani granit 3,0 cm
lepljeno na podlago, cementno akrilno lepiilo 1,0 cm
dvokomponentna tesnilna masa 0,4 cm
arm. cem. estrih CT-C16-F3 7,0cm
ločilni sloj PE folija, preklap 20cm 0,015 cm
hidroizolacija: 0,36 cm
polno varjeni plastomerni bitumenski trak
na primer: Izotekt P4 plus
hidroizolacija 0,27 cm
samolepilni hidroizolazijski trak
na primer: Isoself P3
toplotna izolacija 8,1 – 20,1 cm
iz ekstrudiranega polistirena v naklonu (SIST EN 13164)
na primer: XPS Polyfoam C-500 LJ
parna zapora v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 0.36 cm
na primer: BITALBIT AL V 4 36mm
hladen bitumenski premaz
medetažna ab plošča C30/37, XC1 24,0 cm
fasada: 6,0 cm
mineralno lepilo in armirana malta
iz lamelnih plošč iz kamene volne, $\lambda=0,039$ WmK.
mineralna lepilna in armirana malta, temeljni omet,
temeljni premaz, kartionsko sredstvo, zaključni organski omet
na primer: StoTherm Mineral ali enakovredno.
fasadna barva

linijski požiralnik
naprimer: ACO DRAIN V 100 S
položen v naklonu 0.5%

ročaj: inoks Ø 50mm 5.0 cm
stojka: inoks Ø 10mm, dolžina 100mm 10.0 cm
pritrđitvena ploščica Ø80mm z 2 poglobljenima vijakoma M8
kamnita polica: tonalit v naklonu 3.0 cm
odkapni nos 10/10mm
jekleni pocinkani "L"kotni profil, ojačan v vogalu 200/200/8 mm
pritrjeno z vsaj 2 poglobljenimi vijaki M8

vidna AB stena C 30/37, XC1 beton C 30/37, XD3, XF4 25,0 cm
Vidni beton razreda SB4, skladno z DBV/BDZ.
toplotna izolacija: 20,0 cm

iz lamelnih plošč iz kamene volne, $\lambda=0,040$ WmK.
podometni sloj, steklena mrežica, vmesni premaz
izdelava zaključnega sloja iz hidravlične, vodonepropustne, elastične, tesnilne malte
na primer: StoTherm Mineral

fasadna barva
pločevinasta obloga 15cm na tlem

PROJEKTIRANJE ARHITEKTURE
& GRADBENI INŽENIRING

MISEL, PROJEKTIRANJE & INŽENIRING d.o.o.
CANKARJEVA 1, 6230 POSTOJNA
tel: (T-2) 0590 18 667
e-mail: projektiva@misel.si

IZS-1006
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA

OBJEKT/LOKACIJA	TELOVADNICA OB OŠ MAKSA PEČARJA V ČRNUČAH			
NAROČNIK	MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana			
INVESTITOR	MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana			
ŠTEVILKA PROJEKTA	A – 021/15			
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA / FAZA	PZI	ARHITEKTURNI NAČRT		
VSEBINA / NASLOV RISBE	DETAJL 9 DETAJL ZAKLJUČKA OGRAJE NAD KOLESARNICO	MERILO	ŠT. RISBE	DATUM
		1: 10	9	AVG. 2016
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	IME	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	PODPIS	DATUM
	IZTOK N. ČANČULA u.d.i.a.	A - 0251		
ODGOVORNI PROJEKTANT	IZTOK N. ČANČULA u.d.i.a.	A - 0251		
PROJEKTANT	GREGA SMREKAR u.d.i.a. VANJA M. MARKOVČIČ u.d.i.a. MARIJA ROŽANC u.d.i.a.	A - 1042		
SPREMEMBE	OPIS SPREMEMBE		PODPIS	DATUM: