






HIŠNI PRIKLJUČEK DN25

- 1 – Javni vodovod
- 2 – univerzalno navrtalno sedlo z zasunom HAWLE ZAK 34 DN25
- 3 – gumi tesnilo za PE zaščitno cev
- 4 – priključna cev PE100 d32
- 5 – zaščitna cev PE80 d75
- 6 – vgradna garnitura
- 7 – podložni obroč
- 8 – cestna kapa

HIŠNI PRIKLJUČEK DN32

- 1 – Javni vodovod
- 2 – univerzalno navrtalno sedlo z zasunom HAWLE ZAK 46 DN32
- 3 – gumi tesnilo za PE zaščitno cev
- 4 – priključna cev PE100 d40
- 5 – zaščitna cev PE80 d90
- 6 – vgradna garnitura
- 7 – podložni obroč
- 8 – cestna kapa



Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
<div>  <div> BIRO PETKOVSKI d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring </div> <div> Ident. št. IZS: 0558 </div> </div>			
investitor:	JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana		
objekt:	STANOVANJSKI OBJEKT - Ob Ljubljani 42 Ljubljana		
načrt:	Strojne inštalacije Vodovodni priključek		št. načrta: 042115/1-S
			merilo: 1:20
vsebina:	Detajl 1 - priključek na javni vodovod		datum izdelave: maj 2015
vrsta načrta:	PZI		podpis:  datum podpisa:
odg.vodja projekta:	Gregor Bauer, u.d.i.a.	ZAPS A-1180	
odg. projektant:	Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	IZS S-0376	 08. 05. 2015
projektant:	Vilko Urankar, str. teh.		 08. 05. 2015
št. lista:	3	opomba:	