





	Vtočni zrak (VTZ)
	Odtočni zrak (ODZ)
	Zunanji zrak (ZUZ)
	Zavrženi zrak (ZAZ)



- v vsa kolena kanalov z nadtlakom (vtočni zrak, zavrženi zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute

Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:



BIRO PETKOVSKI d.o.o.
Podjetje za projektiranje in inženiring

Ident. št.
IZS: 0558

investitor:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA STANOVANJSKI SKLAD LJUBLJANA, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana
-------------	--

objekt:	SAMSKI DOM Knobleharjeva ulica 24, 1000 Ljubljana
---------	--

načrt:	Strojne inštalacije Prezračevanje
--------	--------------------------------------

št. načrta:	031716/1-S
-------------	------------

merilo:	1:50
---------	------

vsebina:	Tloris 2. nadstropja
----------	----------------------

datum izdelave:	junij 2016
-----------------	------------

vrsta načrta:	PZI
---------------	-----

podpis:	datum podpisa:
---------	----------------


odg.vodja projekta: **Alenka Divjak, u.d.i.a.**

ZAPS - 0145 A

odg. projektant:	Jernej Gnidovec, u.d.i.s.
------------------	---------------------------

IZS S-0376

projektant:	Gregor Markovič
-------------	-----------------

	21. 06. 2016
Martina	21. 06. 2016

št. lista.:	PR.4
-------------	------

	opomba:
--	---------