SHEMA FASADNIH ODPRTIN 1 : 50



POZ	Količina		OPIS	OPOMBE
POZ 1	klet: 19 kom pritličje: - 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -	obstoječi betonski svetlobni jašek MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU	Okna so bila pred časom zamenjana, zato je potrebno pri sanaciji zaščititi okno z okenskim okvirjem. Obstoječe okno ima obstoječi betonski svetlobni jašek, kateri zgornji del je dotrajan. Dotrajana je tudi kovinska rešetka. Zgornji bet. del jaška (cca 8cm) se odstrani in dobetonira se 15 cm nov betonski rob, v katerem je narejen nosilni rob za novo kovinsko rešetko. Na robu je vgrajen zaščitni kovinski kotnik. Antikorozijsko zaščitena, vroče cinkana, kovinska rešetka, je vgrajena, položena v zunanji svetlobni jašek. Novi betonski rob obstoječega betonskega jaška ,je nad okoliški teren dvignjen za 10 cm.	ADAPTACIJA - mere obvezno kontrolirati na mestu pred začetkom
POZ 2	klet: 1 kom pritličje: - 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -	zid. dim.: 107/220 MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU	Enokrilna, delno zasteklena, vhodna vrata iz sistemskih PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom (znotraj bele barve, zunaj pa po izbranem vzorcu projektanta). Zasteklitev izvedena z izolacijskim steklom: izolacijska stekla: U = 1,10 W/(m K) skupna toplotna prehodnost (steklo + okvir): U_{skupno} = 1,30 W/(m²K) Mlečno steklo na vratih. Primerno okovje 1. kvalitete, trojna nasadila, kljuka, sistemska ključavnica.	ADAPTACIJA - mere obvezno kontrolirati na mestu pred začetkom
POZ 3	klet: 1 kom pritličje: - 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -	zid. dim.: 60/60 MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU	Okno so vgrajena na mestu obstoječih, dotrajanih oken. Okno ima enake karakteristike, kot že obstoječa, zamenjana okna v nadstropju. Enokrilno okno se odpira na ventus (tudi za čiščenje). Okovje mora biti 1A. kvalitete, dobavljeno kot sistemsko - kompletno. Zasteklitev izvedena z izolacijskim steklom: izolacijska stekla: U = 1,10 W/(m K) skupna toplotna prehodnost (steklo + okvir); U_{skupno} = 1,30 W/(m²K)	ADAPTACIJA - mere obvezno kontrolirati na mestu pred začetkom
POZ 4	klet: - pritličje: 1 kom nadstropje: - mansarda: -	zid. dim.: 172/248 MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU	Fiksna zasteklitev iz sistemskih Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom (znotraj in zunaj bele barve). Zunanja barva enaka barvi obstoječih PVC oken. Zasteklitev izvedena z izolacijskim steklom: izolacijska stekla: U = 1,10 W/(m K) skupna toplotna pretpodnost (steklo + okvir); Uskupno 1,30 W/(m²K) Zgornja zasteklitev je fiksna, spodnje polnilo je toplotno izolativno.	ADAPTACIJA - mere obvezno kontrolirati na mestu pred začetkom
POZ 5	klet: - pritličje: 1 kom nadstropje: - mansarda: -	zid. dim.: 172/248 MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU	Fiksna zasteklitev iz sistemskih Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom (znotraj in zunaj bele barve). Zunanja barva enaka barvi obstoječih PVC oken. Zasteklitev izvedena z izolacijskim steklom: izolacijska stekla: U = 1,10 W/(m K) skupna toplotna pretpodnost (steklo + okvir); Uskupno 1,30 W/(m²K) Zgornja zasteklitev je fiksna, spodnje polnilo je toplotno izolativno. Srednji fiksni del, je na območju, kjer se stika z prečno steno v kateri so drsna dvokrilna vrata.	ADAPTACIJA - mere obvezno kontrolirati na mestu pred začetkom
POZ 6	klet: - pritličje: 1 kom nadstropje: - mansarda: -	zid. dim.: 202/255, 233/255 272/255; zgornji del je izolativni polnilo - do nivoja sp. stropa; s. širina vrat je 100 cm MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU	Steklena stena z dvokrilnimi drsnimi vrati iz sistemskih Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom (znotraj in zunaj bele barve). Zunanja barva enaka barvi obstoječih PVC oken. Zasteklitev izvedena z izolacijskim steklom: izolacijska stekla: U = 1,10 W/(m K) skupna toplotna pretpodnost (steklo + okvir); skupno 1,30 W/(m²K) Zgornja zasteklitev je fiksna, spodnje polnilo je toplotno izolativno. Dvokrilna, drsna vrata so nasredini te zastekljene stene. Zasteklena stena je fiksirana v betonski strop in tla. Primerno okovje 1. kvalitete, sistem drsnih vrat je vezan na požarno centralo; vrata so opremljena s kontrolo pristopa.	ADAPTACIJA - mere obvezno kontrolirati na mestu pred začetkom
POZ 7	klet: - pritličje: 1 kom 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -	zid. dim. vrat: 105/207, zid. dim. okna: 80/117, p = 90 cm MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU	Enokrilna, delno zasteklena, vhodna vrata iz sistemskih PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom (znotraj bele barve, zunaj pa po izbranem vzorcu projektanta). Okno so vgrajena na mestu obstoječih, dotrajanih oken. Enokrilno okno se odpira na ventus (tudi za čiščenje). Okovje mora biti 1. A kvalitete, dobavljeno kot sistemsko - kompletno. Zunanja polica: enako kot že obstoječa okna (PVC) Notranja polica: iveral, enako kot že obstoječa. Zasteklitev izvedena z izolacijskim steklom: Izolacijska stekla: U = 1.10 W/(m K) skupna toplotna prehodnost (steklo + okvir): U_{skupno} = 1.30 W/(m²K) Primerno okovje vrat 1A. kvalitete, trojna nasadila, kljuka, sistemska ključavnica, električno upravljanje, vezana so na požano centralo.	ADAPTACIJA - mere obvezno kontrolirati na mestu pred začetkom Okna morajo biti enakega izgleda kot že obstoječa zamenjana okna enako velja za zunanje rolete (enaka barva in oblika).
POZ 8	klet: - pritličje: 1 kom 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -	zid. dim. okna: 99/75, p = 148 cm MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU	Okno so vgrajena na mestu obstoječih, dotrajanih oken. Enokrilno okno se odpira na kombinirano. Okovje mora biti 1. A kvalitete, dobavljeno kot sistemsko - kompletno. Zunanja polica: enako kot že obstoječa okna (PVC) Steklo je peskano. Notranja polica: ker. ploščice Zasteklitev izvedena z izolacijskim steklom: izolacijska stekla: U = 1.10 W/(m K) skupna toplotna prehodnost (steklo + okvir): U_{skupno} = 1.30 W/(m²K)	ADAPTACIJA - mere obvezno kontrolirati na mestu pred začetkom Okna morajo biti enakega izgleda kot že obstoječa zamenjana okna enako velja za zunanje rolete (enaka barva in oblika).
POZ 9	klet: - pritličje: 2 kom 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -	zid. dim. okna: 121/147, p = 88 cm MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU	Okno so vgrajena na mestu obstoječih, dotrajanih oken. Enokrilno okno z zunanjo roleto, se odpira na ventus. Okovje mora biti 1. A kvalitete, dobavljeno kot sistemsko - kompletno. Zunanja polica: enako kot že obstoječa okna (PVC) Steklo je peskano. Notranja polica: ker. ploščice Zasteklitev izvedena z izolacijskim steklom: izolacijska stekla: U = 1.10 W/(m K) skupna toplotna prehodnost (steklo + okvir): U_{skupno} = 1.30 W/(m²K)	ADAPTACIJA - mere obvezno kontrolirati na mestu pred začetkom Okna morajo biti enakega izgleda kot že obstoječa zamenjana okna enako velja za zunanje rolete (enaka barva in oblika).
POZ 10	klet: - pritličje: 5 kom 1. nadstropje: 9 kom 2. nadstropje: 9 kom	zid. dim. okna: 88/117, p = 105 cm MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU	Okno so vgrajena na mestu obstoječih, dotrajanih oken. Enokrilno okno se odpira na ventus. Okovje mora biti 1. A kvalitete, dobavljeno kot sistemsko - kompletno. Zunanja polica: enako kot že obstoječa okna (PVC) Notranja polica: ker. ploščice Steklo na oknu je peskano. Zasteklitev izvedena z izolacijskim steklom: izolacijska stekla: U = 1.10 W/(m K) skupna toplotna prehodnost (steklo + okvir): U_{skupno} = 1.30 W/(m²K)	ADAPTACIJA - mere obvezno kontrolirati na mestu pred začetkom Okna morajo biti enakega izgleda kot že obstoječa zamenjana okna enako velja za zunanje rolete (enaka barva in oblika).
POZ 11	klet: - pritličje: 1 kom 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -	zid. dim. okna: 88/117, p = 105 cm MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU	Kovinska rešetkasta vrata. Opremljena s kljuko in ključavnico na notranji strani. Pocinkana, nato prašno barvana kovinska vrata so fiksirana v obstoječo nosilno zunanjo steno s 3 1A kvalitetnimi nasadili. Vrata so zapahnjena z notranje strani, namenjena so nasadili.	ADAPTACIJA - mere obvezno kontrolirati na mestu pred začetkom

A D A P T A C I J A - VSE MERE OBVEZNO KONTROLIRATI NA MESTU!

SAMSKI DOM

Knobleharjeva ulica 24, Ljubljana

SHEMA FASADNIH ODPRTIN 1 : 50

Evidenca sprememb:	Datum:	Podpis:

1 ARHEMA d.o.o.
Podjetje za projektiranje in inženiring
Gubčeva ulica 2, Radovljica

Naslov naročnika:	JSS MESTNE OBČINE LJUBLJANA Zarnikova 3 1000 Ljubljana
Naziv objekta:	SAMSKI DOM Knobleharjeva 24, 1000 Ljubljana
Vrsta objekta:	STAVBA
Vrsta projekta:	PZI
Vrsta načrta:	ARHITEKTURA
Vsebina risbe:	SHEMA FASADNIH ODPRTIN
Številka projekta: 64/2016	Številka načrta: 64/2016 - A
Odgovorni vodja projekta:	Alenka DIVJAK, univ. dipl. inž. arh.
Identifikacijska številka odgovornega vodje projekta:	ZAPS A - 0145
Datum podpisa:	Podpis:
Odgovorni projektant:	Alenka DIVJAK, univ. dipl. inž. arh.
Identifikacijska številka odgovornega projektanta:	ZAPS A - 0145
Datum podpisa:	Podpis:
Sodelavci:	
Datum: maj, 2016	Merilo: 1 : 50
Številka lista:	1.5.24.