



- LEGENDA:
- oznaka prostora s temperaturo ogrevanja
 - oznaka dviznega voda ogrevne vode
 - obstoječi radiatorji
 - radiatorsko ogrevanje
 - ogrevna voda - vročevod+toplovod
 - ogrevna voda - priprava STV
 - panelni radiator

- OPOMBE:
- razvode ogrevne vode v tlaku in stenah do posameznih grelnih teles se izvede z difuzijsko odpornimi večplastnimi cevmi in fitinji za zatiskanje (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C).
 - razvode ogrevne vode vodene vidno se izvede s cevmi iz nelegirane jekla E195 z materialom 1.0034 ter fitinji za zatiskanje (PRESS sistem) po EN 10305
 - vse razvode ogrevne vode znotraj toplotnega ovoja stavbe se izlozi skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkovitosti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10) ter Tehnične smernice TSG-1-004/2010

Seri:	Dati: sprejembe:			Datum:		Podpis:	
		BIRO PETKOVIŠ d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženjering				Ident. št.: IZS: 0558	
izvajatelj:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA STANOVAŠNI SKLAD LJUBLJANA, Zarmorka 3, 1000 Ljubljana						
zajet:	SAMSKI DOM Knoblarjeva ulica 24, 1000 Ljubljana						
zobit:	Strojne instalacije Ogrevanje					št. račico:	0317161-S
						metri:	1:50
zobiric:	Tloris pritličja					datum izdave:	junij 2016
	PZI					podpis:	delov podpis
zobiric nošila:	Aleksa Divjak, u.d.i.		ZAPS - 0145 A				
zobiric projekta:	Jurej Gnidovec, u.d.i.		IZS S-0376				
zobiric projekta:	Gregor Markovič						
zobiric projekta:	OC,3		opomba:		21.06.2016		
zobiric projekta:					21.06.2016		