




LEGENDA:

- Vtočni zrak (VTZ)
- Odtočni zrak (ODZ)
- Zunanji zrak (ZUZ)
- Zavrženi zrak (ZAZ)

OPOMBA:

- v vsa kolena kanalov z nadtlakom (vtočni zrak, zavrženi zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute

Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
<div><div>BIRO PETKOVSKI d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring</div></div>			Ident. št. IZS: 0558
investitor:	MESTNA OBČINA LJUBLJANA STANOVANJSKI SKLAD LJUBLJANA, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana		
objekt:	SAMSKI DOM Knobleharjeva ulica 24, 1000 Ljubljana		
načrt:	Strojne inštalacije Prezračevanje	št. načrta: 031716/1-S	
		merilo: 1:50	
vsebina:	Tloris kleti	datum izdelave:	junij 2016
vrsta načrta:	PZI	podpis:	datum podpisa:
odg.vodja projekta:	Alenka Divjak, u.d.i.a.	ZAPS - 0145 A	
odg. projektant:	Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	IZS S-0376	 21. 06. 2016
projektant:	Gregor Markovič		21. 06. 2016
št. lista.:	PR.1	opomba:	