

Naročnik:

**SPL LJUBLJANA D.D.
Frankopanska 18 a**

1000 Ljubljana

Investitor:

**JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE LJUBLJANA,
SEKTOR ZA INVESTICIJE,
Zarnikova 3**

1000 Ljubljana

POŽARNI NAČRT

**SOSESKA POLJE II,
ZADOBROVŠKA CESTA 10-10E, LJUBLJANA**

KAZALO VSEBINE

1. PODLAGA ZA OBRAVNAVANI DOKUMENT	3
2. OPIS IN LOKACIJA TER NAMEMBNOST OBJEKTA.....	3
2.1. OPIS OBJEKTA.....	3
2.2. PODROBNEJŠI OPIS ETAŽ	3
3. OCENA POŽARNE NEVARNOSTI MOŽNI VZROKI ZA NASTANEK POŽARA.....	4
4. VRSTE TER KOLIČINA POŽARNO NEVARNIH SNOVI	4
4.1. Požarni in dimni sektorji	6
4.2. POŽARNA OBREMENITEV	11
5. OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI.....	11
6. PODATEK O PREDVIDENEM ŠTEVILU UPORABNIKOV	11
7. SEZNAM GASILNIH SREDSTEV IN OPREME:	13
8. PRILOGE POŽARNEGA NAČRTA	16

1. PODLAGA ZA OBRAVNAVANI DOKUMENT

Požarni načrt je izdelan na podlagi Pravilnika o požarnem redu. Za objekt Zadobrovška cesta 10-10e, je bila izdelana Študija požarne varnosti št.: 10 02 16, izdelovalca ISP d.o.o. Kamnik, izdelana julija 2010.

2. OPIS IN LOKACIJA TER NAMEMBNOST OBJEKTA

Stanovanjski kompleks POLJE II se nahaja v urbanem delu stanovanjskega naselja Ljubljana na lokaciji Zadobrovška cesta 10-10e, zgrajeni leta 2011.

2.1. OPIS OBJEKTA

Soseska je sestavljena iz 6 objektov (klet, pritličje in 3 etaže), pod objekti se nahaja kletna etaža in garaža.

Objekti so organizirani centralno, okoli jedra, ki vsebuje glavno stopnišče, skupne horizontalne komunikacije, shrambe ter vse instalacijske vode (voda, ogrevanje, elektrika, prezračevanje, dimnik). Stopnišče in hodnik obkroža svetlobnik, ki povezuje vse etaže do kleti in tvori poudarjen osrednji skupni vertikalni prostor bloka. V vsakem objektu se nahaja po eno dvigalo.

Dovoz za gasilsko intervencijo je mogoč po asfaltirani Zadobrovški cesti, ki poteka na zahodni strani obravnavane pozidave ter preko ceste Polje na vzhodni strani pozidave. Prostovoljno gasilsko društvo Zadobrova je oddaljeno 1 km od objektov.

Evakuacija

Za evakuacijo oseb iz posameznega večstanovanjskega objekta je predviden po en glavni izhod v pritličju posameznega objekta, stanovalci pritličnih stanovanj imajo možnost umika neposredno na prosto.

Za evakuacijo oseb iz poslovnih prostorov je predviden po en izhod v posameznem poslovnem prostoru, ki vodi direktno na prosto.

Za evakuacijo iz kletne garaže je predvidenih 7 izhodov v tri zaščitena stopnišča večstanovanjskih objektov.

2.2. PODROBNEJŠI OPIS ETAŽ

KLET:

Kletne etaže so izrabljene samo v primerih, ko pod objektom leži garažna etaža (objekti 10, 10A IN 10E). Uvozna rampa v garažo je z vzhodne strani. V kletnih etažah objektov so servisno-tehnični prostori ter shrambe.

PRITLIČJE:

Vhodi potekajo iz zunanje ureditve v sredino objekta in so oblikovani kot velike zastekljene lože, skozi katere objekt komunicira z zunanostjo. Pri vhodih so prostori za vozičke, kolesa in nabiralniki. Prostor za čistilko je ob shrambah v pritličju.

Objekt 10 ima v pritličju predviden javni program v obliki treh poslovnih prostorov za opravljanje mirne dejavnosti.

Posamezno stanovanje je razdeljeno na »dnevni del«, ki vsebuje dnevno sobo, kuhinjo in jedilnico ter ima pokrito ložo, ter na »nočni del«, ki vsebuje sobe in kopalnico ter pri večjih stanovanjih samostojni WC z umivalnikom.

Vsako stanovanje ima tudi široko ložo, ki je vizualni podaljšek dnevnega prostora proti zunanosti. Vsaka loža ima tudi manjšo omaro/shrambo.

TIPIČNE ETAŽE:

Tipična etaža je sestavljena iz osmih stanovanj razporejenih okoli centralnega jedra in orientiranih na vse strani objekta. V pritličju je namesto enega stanovanja vhod in kolesarnica.

3. OCENA POŽARNE NEVARNOSTI MOŽNI VZROKI ZA NASTANEK POŽARA

V objektih ne bodo potekale dejavnosti, ki predstavljajo povečano nevarnost za nastanek požara ali eksplozije. V objektih se lahko pojavijo predvsem požari razreda A (gorljive trdne snovi) in razreda B (gorljive tekočine, taljive snovi, plastični in gumijasti deli, penjene umetne snovi ter maziva). Za ogrevanje se uporablja zemeljski plin iz omrežja, zato se lahko pojavijo tudi požari razreda C.

Ne glede na pravilno funkcionalno in konstrukcijsko zasnovo zgradbe je le možno, da pride do vžiga oz. izbruha požara in drugih nevarnosti, zato je potrebno glede na potencialne vire za nastanek požara predvideti in omejiti možne vzroke ognja v tovrstnih zgradbah, ki so naslednji:

- viri v zvezi z vgrajenimi napravami in instalacijami:
 - plinske instalacije in naprave,
 - električne instalacije in naprave,
 - ogrevalne instalacije in naprave,
 - prezračevalne instalacije in naprave,
 - fotovoltaična sončna elektrarna;
- Viri v zvezi z uporabo odprtega ognja
 - vroča dela-varjenje, rezanje, spajkanje., itd.
- Viri, ki izvirajo iz malomarnosti in nepazljivosti ljudi
 - kajenje,
 - otroška igra, itd.

V primeru, da požar ne bo pogašen v začetni fazi, je lahko zelo intenziven. Sprostile se bodo večje količine energije, kar bo imelo za posledico visoke temperature.

4. VRSTE TER KOLIČINA POŽARNO NEVARNIH SNOVI

V stanovanjskih stavbah najdemo veliko količino gorljivih materialov. Gorljive materiale bi lahko razdelili na tiste, ki so vgrajeni v stavbo in ostale. Med ostale gorljive materiale v stanovanjskih stavbah štejemo gorljivo opremo, pohištvo, zavese in druge

dekoracije, tekstilne izdelke, knjige, časopise in ostale papirnate izdelke, vnetljive tekočine, spreje, itd. Zaradi vsakodnevnega rokovanja z njimi, prinašanja ali odnašanja iz stanovanja, je važno, da se odlagajo na varnih mestih, stran od mogočih virov vžiga. Pri gorljivih materialih mora biti pozornost namenjena odmikom od mogočih virov vžiga oziroma toplotni izolaciji gorljivih materialov.

Požarno nevarne snovi v shrambah

Shrambe niso predvidene za shranjevanje nevarnih snovi, med katere spadajo vnetljive tekočine, spreji, tekočine v čistilih, barve, laki in drugi izdelki za hitro hišno vzdrževanje, itd. V shrambah je prepovedano shranjevati vnetljive tekočine in gorljive snovi.

Požarno nevarne snovi v garažah

Kot gorljiv material se bodo pojavljali osebni avtomobili, ki za delovanje uporabljajo pogonsko gorivo. Glede na število parkirnih mest v garažnih etažah, je prisotna večja količina goriv v zaprtih avtomobilskih rezervoarjih, kar predstavlja povečano požarno nevarnost.

Požarno nevarne snovi v tehničnih in servisnih prostorih

V prostorih s čistili naj bodo shranjene manjše količine čistil v originalnih embalažah. tehničnih prostorih se ne predvideva shranjevanje nevarnih snovi.

Požarno nevarne snovi na objektu Zadobrovška 10a: fotovoltaična elektrarna

Na strehi objekta se nahaja 189 modulov fotovoltaičnih celic.

Nevarnosti pri gašenju fotovoltaičnih modulov sončne elektrarne:

- zdrs, spotikanje,
- porušitev konstrukcije,
- širjenje plamenov,
- vdihovanje strupenih plinov,
- udar električnega toka, itd.
- posebno pozornost je potrebno nameniti predmetom, ki padajo iz strehe,
- odmik gasilcev, iz preventivnega vidika, od delov pod napetostjo, ki so izpostavljeni požaru, naj bo minimalno 1 m.
- ob zaključku intervencije je potrebno nevarna območja izklopiti, da ne pride do nenadnega sunka napetosti ter vira vžiga.
- fotonapetostno napravo je potrebno izklopiti ter preprečiti ponoven nenadzorovan vklop, dokler vklopa po pregledu, ne odobri proizvajalec oz. njegov zastopnik.
- opozorilo gasilcem v primeru intervencije ob požaru, da morajo zaščititi dihala.
- poškodovana izolacija vodnika enosmernega toka lahko preko razelektritev vodi do ponovnega vžiga.

4.1. Požarni in dimni sektorji

Pri delitvi objektov na požarne sektorje se je upoštevalo švicarske smernice VKF/AEAI.

SKUPNA KLETNA GARAŽA

oznak	etaža	prostor	površina
PS1	klet	garaža (del)	2353
PS2		garaža (del)	488
PS3		garaža (del)	2023
PS4		tehnični prostor	5
PS5		tehnični prostor-vodni števec	7

OBJEKT ZADOBROVŠKA 10

oznak	etaža	prostor	površina
PS6	klet	tehnični prostor (objekt 10)	13
PS7		tehnični prostor (objekt 10)	8
PS8		hodnik s stopniščem, 2 x vetrolov, jašek dvigala	63
PS8		avla, hodnik s stopniščem, jašek dvigala	81
PS9	pritlečje	stanovanjska enota A.0.3	61
PS10		stanovanjska enota A.0.4	48
PS11		stanovanjska enota A.0.1	61
PS12		stanovanjska enota A.0.2	48
PS13		poslovni prostor 1	74
PS14		poslovni prostor 2	59
PS15		poslovni prostor 3	70
PS16		tehnični prostor	12
PS17		kolesarnica	22
PS18		hodnika 4 x shramba, čistila, hišnik	34
PS8	1. nadstropie	hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS19		stanovanjska enota A.1.7	61
PS20		stanovanjska enota A.1.8	48
PS21		stanovanjska enota A.1.1	61
PS22		stanovanjska enota A.1.2	48
PS23		stanovanjska enota A.1.3	61
PS24		stanovanjska enota A.1.4	48
PS25		stanovanjska enota A.1.5	61
PS26		stanovanjska enota A.1.6	47
PS27		hodnika, 8 x shramba	34
PS8	2. nadstropie	hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS28		stanovanjska enota A.2.7	61
PS29		stanovanjska enota A.2.8	48
PS30		stanovanjska enota A.2.1	61
PS31		stanovanjska enota A.2.2	48
PS32		stanovanjska enota A.2.3	61
PS33		stanovanjska enota A.2.4	48
PS34		stanovanjska enota A.2.5	61
PS35		stanovanjska enota A.2.6	47
PS36		hodnika, 8 x shramba	34
PS8	3. nadstropie	hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS37		stanovanjska enota A.3.7	61
PS38		stanovanjska enota A.3.8	48
PS39		stanovanjska enota A.3.1	61
PS40		stanovanjska enota A.3.2	48
PS41		stanovanjska enota A.3.3	61

PS42		stanovanjska enota A.3.4	48
PS43		stanovanjska enota A.3.5	61
PS44		stanovanjska enota A.3.6	47
PS45		hodnika, 8 x shramba	34

OBJEKT ZADOBROVŠKA 10A

oznaka	etaža	prostor	površina m2
PS86	klet	tehnični prostor (objekt A)	13
PS87		tehnični prostor (objekt A)	8
PS88		Hodnik s stopniščem, 2x vetrolov, jašek dvigala	63
PS88	pritličje	avla, hodnik stopniščem, jašek dvigala	81
PS89		stanovanjska enota C.0.6	61
PS90		stanovanjska enota C.0.7	48
PS91		stanovanjska enota C.0.1	61
PS92		stanovanjska enota C.0.2	48
PS93		stanovanjska enota C.0.3	61
PS94		stanovanjska enota C.0.4	48
PS95		stanovanjska enota C 0.5	61
PS96		tehnični prostor	12
PS97		kolesarnica	22
PS98		hodnika, 7 x shramba, čistila	33
PS88		hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS99		stanovanjska enota C.1.7	61
PS100		stanovanjska enota C.1.8	48
PS101	1. nadstropje	stanovanjska enota C.1.1	61
PS102		stanovanjska enota C.1.2	48
PS103		stanovanjska enota C.1.3	61
PS104		stanovanjska enota C.1.4	48
PS105		stanovanjska enota C.1.5	61
PS106		stanovanjska enota C.1.6	47
PS107		hodnika, 8 x shramba	34
PS88	2. nadstropje	hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS108		stanovanjska enota C.2.7	61
PS109		stanovanjska enota C:2.8	48
PS110		stanovanjska enota C.2.1	61
PS111		stanovanjska enota O.2.2	48
PS112		stanovanjska enota O:2.3	61
PS113		stanovanjska enota C.2.4	48
PS114		stanovanjska enota C:2.5	61
PS115		stanovanjska enota C:2.6.	47
PS116		hodnika, 8 x shramba	34
PS88	3. nadstropje	hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS117		stanovanjska enota C.3.7	61
PS118		stanovanjska enota C.3.8	48
PS119		stanovanjska enota C.3.1	61
PS120		stanovanjska enota C.3.2	48
PS121		stanovanjska enota C:3.3	61
PS122		stanovanjska enota C.3.4	48
PS123		stanovanjska enota C.3.5	61
PS124		stanovanjska enota C.3.6	47
PS125		hodnika, 8 x shramba	34

OBJEKT ZADOBROVŠKA 10B

oznak	etaža	prostor	površina
PS202	pritličje	avla, hodnik s stopniščem, jašek dvigala	81
PS203		stanovanjska enota F.0.6	61
PS204		stanovanjska enota F.0.7	48
PS205		stanovanjska enota F.0.1	61
PS206		stanovanjska enota F.0.2	48
PS207		stanovanjska enota F.0.3	73
PS208		stanovanjska enota F.D.4	36
PS209		stanovanjska enota F.0.5	61
PS210		tehnični prostor	12
PS211		kolesarnica	22
PS212		Hodnika, 7 x shramba, čistila	33
PS202	1. nadstropje	hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS213		stanovanjska enota F.1.7	61
PS214		stanovanjska enota F.1.8	48
PS215		stanovanjska enota F.1.1	61
PS216		stanovanjska enota F.1.2	48
PS217		stanovanjska enota F. 1.3	73
PS218		stanovanjska enota F.1.4.	36
PS219		stanovanjska enota F.1.5	61
PS220		stanovanjska enota F.1.6	47
PS221		hodnika, 8 x shramba	34
PS202	2. nadstropje	hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS222		stanovanjska enota F.2.7	61
PS223		stanovanjska enota F.2.8	48
PS224		stanovanjska enota F.2.1	61
PS225		stanovanjska enota F.2.2	48
PS226		stanovanjska enota F.2.3	73
PS227		stanovanjska enota F.2.4	36
PS228		stanovanjska enota F.2.5	61
PS229		stanovanjska enota F.2.6	47
PS230		hodnika, 8 x shramba	34
PS202	3. nadstropje	hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS231		stanovanjska enota F.3.7	61
PS232		stanovanjska enota F.3.8	48
PS233		stanovanjska enota F.3.1	61
PS234		stanovanjska enota F.3.2	48
PS235		stanovanjska enota F.3.3	73
PS236		stanovanjska enota F.3.4	36
PS237		stanovanjska enota F.3.5	61
PS238		stanovanjska enota F.3.6	47
PS239		hodnika, 8 x shramba	34

OBJEKT ZADOBROVŠKA 10C

oznak	etaža	prostor	površina
PS164	pritličje	avla, hodnik s stopniščem, jašek dvigala	81
PS165		stanovanjska enota E.0.6	61
PS166		stanovanjska enota E.0.7	48
PS167		stanovanjska enota E.0.1	61
PS168		stanovanjska enota E.0.2	48
PS169		stanovanjska enota E.0.3	73
PS170		stanovanjska enota E.0.4	36
PS171		stanovanjska enota E.0.5	61
PS172		tehnični prostor	12

PS173		kolesarnica	22
PS174		hodnika, 7 x shramba, čistila	33
PS164	1. nadstropie	hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS175		stanovanjska enota E.1.7	61
PS176		stanovanjska enota E. 1.8	48
PS177		stanovanjska enota E.1.1	61
PS178		stanovanjska enota E.1.2	48
PS179		stanovanjska enota E.1.3	73
PS180		stanovanjska enota E.1.4	36
PS181		stanovanjska enota E.1.5	61
PS182		stanovanjska enota E.1.6	47
PS183		hodnika, 8 x shramba	34
PS164	2. nadstropje	hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS184		stanovanjska enota: E.2.7	61
PS185		stanovanjska enota E.2.8	48
PS186		stanovanjska enota E.2.1	61
PS187		stanovanjska enota E.2.2	48
PS188		stanovanjska enota E.2.3	73
PS189		stanovanjska enota E.2.4	36
PS190		stanovanjska enota E.2.5	61
PS191		stanovanjska enota E.2.6	47
PS192		hodnika, 8 x shramba	34
PS164	3. nadstropie	hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS193		stanovanjska enota E.3.7	61
PS194		stanovanjska enota E.3.8	48
PS195		stanovanjska enota E.3.1	61
PS196		stanovanjska enota E.3.2	48
PS197		stanovanjska enota E.3.3	73
PS198		stanovanjska enota E.3.4	36
PS199		stanovanjska enota E.3.5	61
PS200		stanovanjska enota E.3.6	47
PS201		hodnika, 8 x shramba	34

OBJEKT ZADOBROVŠKA 10D

oznak	etaža	prostor	površina m2
PS126	pritličje	Avla, hodnik s stopniščem, jašek dvigala	81
PS127		stanovanjska enota D.0.6.	61
PS128		stanovanjska enota D.0.7.	48
PS129		stanovanjska enota D.0.1.	61
PS130		stanovanjska enota D.0.2.	48
PS131		stanovanjska enota D.0.3.	73
PS132		stanovanjska enota D.0.4.	36
PS133		stanovanjska enota D.0.5.	61
PS134		tehnični prostor	12
PS135		kolesarnica	22
PS136		hodnika, 7 x shramba, čistila	33
PS126	1. nadstropie	hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS137		stanovanjska enota D.1.7	61
PS138		stanovanjska enota D.1.8	48
PS139		stanovanjska enota D.1.1	61
PS140		stanovanjska enota D.1.2	48
PS141		stanovanjska enota D.1.3	73
PS142		stanovanjska enota D.1.4	36
PS143		stanovanjska enota D.1.5	61
PS144		stanovanjska enota D.1.6	47
PS145		hodnika, 8 x shramba	34

PS126	2. nadstropje	hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS146		stanovanjska enota D.2.7	61
PS147		stanovanjska enota D.2.8	48
PS148		stanovanjska enota D.2.1	61
PS149		stanovanjska enota D.2.2	48
PS150		stanovanjska enota D.2.3	73
PS151		stanovanjska enota D.2.4	36
PS153		stanovanjska enota D.2.6	47
PS154		hodnika, 8 x shramba	34
PS126	3. nadstropje	hodnik s stopniščem jašek dvigala	69
PS155		stanovanjska enota D.3.7	81
PS156		Stanovanjska enota D.3.8	48
PS157		stanovanjska enota D.3.1	61
PS158		stanovanjska enota D.3.2	48
PS159		stanovanjska enota D.3.3	73
PS160		stanovanjska enota D.3.4	36
PS161		stanovanjska enota D.3.5	61
PS162		stanovanjska enota D.3.6	47
PS163		hodnika, 8 x shramba	34

OBJEKT ZADOBROVŠKA 10E

Oznaka	etaža	prostor	površina m2
PS46	klet	shramba 2	13
PS47		tehnični prostor (objekt E)	8
PS48		hodnik s stopniščem, 2 x vetrolov, jašek dvigala	63
PS48	pritličje	avla, hodnik s stopniščem, jašek dvigala	81
PS49		stanovanjska enota B.0.6	61
PS50		stanovanjska enota B.0.7	48
PS51		stanovanjska enota B.0.1	61
PS52		stanovanjska enota B.0.2	48
PS53		stanovanjska enota B.0.3	61
PS54		stanovanjska enota B.0.4	48
PS55		stanovanjska enota B.0.5	61
PS56		tehnični prostor	12
PS57		kolesarnica	22
PS58	1. nadstropje	hodnika, 7 x shramba, čistila	33
PS48		hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS59		stanovanjska enota B.1.7	61
PS60		stanovanjska enota B.1.8	48
PS61		stanovanjska enota B.1.1	61
PS62		stanovanjska enota B.1.2	48
PS63		stanovanjska enota B.1.3	61
PS64		stanovanjska enota B.1.4	48
PS65		stanovanjska enota B.1.5	61
PS66		stanovanjska enota B.1.6	47
PS67	2. nadstropje	hodnika, 8 x shramba	34
PS48		hodnik s stopniščem, jašek dvigala	69
PS68		stanovanjska enota B.2.7	61
PS69		stanovanjska enota B.2.8	48
PS70		stanovanjska enota B.2.1	61
PS71		stanovanjska enota B.2.2	48
PS72		stanovanjska enota B.2.3	61
PS73		stanovanjska enota B.2.4	48
PS74		stanovanjska enota B.2.5	61

PS75		stanovanjska enota B.2.6	47
PS76		hodnika, 8 x shramba	34
PS48		hodnik s stopniščem, iašek dvigala	69
PS77		stanovanjska enota B.3.7	61
PS78		stanovanjska enota B.3.8	48
PS79		stanovanjska enota B.3.1	61
PS80	3. nadstropje	stanovanjska enota B.3.2	48
PS81		stanovanjska enota B.3.3	61
PS82		stanovanjska enota B.3.4	48
PS83		stanovanjska enota B.3.5	61
PS84		stanovanjska enota B.3.6	47
PS85		hodnika, 8 x shramba	34

4.2. POŽARNA OBREMENITEV

V stanovanjski soseski je predvidena naslednja požarna obremenitev:

Prostor	Požarna obremenitev P (MJ/m ²)
shrambe za stanovanja	500-800
hodniki skupni	50-100
stanovanja	300-400
parkirne garaže	200
Hidroforna postaja	300
prostori s čistili	200
kolesarnice	200
kurilnice	300
otroški vrtci	300
pisarne, kabineti	500
razdelilna kuhinja	800
igralni prostori	100

5. OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI

Na podlagi 4. člena Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/96), se izdela oceno požarne ogroženosti za stanovanjski objekt **Zadobrovška cesta 10-10e**.

Skupna ocena požarne ogroženosti znaša:

2 (dva) majhna požarna ogroženost.

6. PODATEK O PREDVIDENEM ŠTEVILU UPORABNIKOV

Predvidevamo, da skupno predvideno število uporabnikov na posamezni stanovanjski modul (vhod) ne presega 100 uporabnikov (v skladu z Študijo požarne varnosti). Po preveritvi podatkov o dejanskem številu oseb v stavbi, posredujemo naslednje podatke o predvidenem številu uporabnikov v objektu:

Naslov	Število oseb
Zadobrovška 10	80
Zadobrovška 10a	130
Zadobrovška 10b	80
Zadobrovška 10c	80
Zadobrovška 10d	80
Zadobrovška 10e	80

Ker se vse osebe istočasno ne nahajajo v objektu, skupno število oseb v objektu, kljub obiskovalcem, predvidoma ne bo presegalo navedenega števila oseb.

7. SEZNAM GASILNIH SREDSTEV IN OPREME:

Objekt: ZADOBROVŠKA 10-10E, LJUBLJANA, serviser opreme: _____

Roki pregledovanja in preizkušanja ne smejo biti daljši od enega leta.

1. GARAŽE POD OBJEKTI ZADOBROVŠKA 10, 10A IN 10E

Zap. št.:	Mesto namestitve:	Vrsta aparata:	Pregledan	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled
1.	GARAŽE	21X GASILNIK PRAH S6KG 8XHIDRANT 10XROČNI JAVLJALEC POŽARA	01.09.2011 08/2011	09/2012 08/2012	09/2013 08/2013	09/2014 08/2014	09/2015 08/2015

2. OBJEKT ZADOBROVŠKA 10

Zap. št.:	Mesto namestitve:	Vrsta aparata:	Pregledan	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled
1.	KLET	1X GASILNIK PRAH S9KG	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
2.	PRITLIČJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
3.	1. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
4.	2. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
4.	3. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015

3. OBJEKT ZADOBROVŠKA 10A

Zap. št.:	Mesto namestitve:	Vrsta aparata:	Pregledan	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled
1.	KLET	1X GASILNIK PRAH S9KG	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
2.	PRITLIČJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
3.	1. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
4.	2. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
4.	3. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015

4. OBJEKT ZADOBROVŠKA 10B

Zap. št.:	Mesto namestitve:	Vrsta aparata:	Pregledan	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled
1.	KLET	1X GASILNIK PRAH S9KG	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
2.	PRITLIČJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
3.	1. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
4.	2. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
4.	3. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015

5. OBJEKT ZADOBROVŠKA 10C

Zap. št.:	Mesto namestitve:	Vrsta aparata:	Pregledan	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled
1.	KLET	1X GASILNIK PRAH S9KG	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
2.	PRITLIČJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
3.	1. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
4.	2. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
4.	3. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015

6. OBJEKT ZADOBROVŠKA 10D

Zap. št.:	Mesto namestitve:	Vrsta aparata:	Pregledan	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled
1.	KLET	1X GASILNIK PRAH S9KG	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
2.	PRITLIČJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
3.	1. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
4.	2. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
4.	3. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015

7. OBJEKT ZADOBROVŠKA 10E

Zap. št.:	Mesto namestitve:	Vrsta aparata:	Pregledan	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled	Naslednji pregled
1.	KLET	1X GASILNIK PRAH S9KG	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
2.	PRITLIČJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
3.	1. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
4.	2. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015
4.	3. NADSTROPJE	1X GASILNIK PRAH S6KG 1XROČNI JAVLJALEC	01.09.2011	09/2012	09/2013	09/2014	09/2015

8. PRILOGE POŽARNEGA NAČRTA