

p "A": Ø400mm – 3x42W; spuščena; tip: 5236
p "B": Ø300mm – 1x42W; montaža direktno na strop; tip: 8492
p "C": Ø340mm – 1x26W; montaža direktno na strop; tip: 8767

Svetilka varnostne razsvetljave v pripravnem spoju, enostranska, kot tip Beghelli Logica; 11W, opremljena z ustreznim piktogramom

Nadgradna svetilka nad ogledali, kot tip Glashute Limburg 7145, 24W, IP44

Nadgrada svetikla, kot tip Glashute Limburg 7485 2x18W

Nadgrada svetikla za zunanjo montažo, kot tip PRISMA Plus Tondo 350 Visa 1x26W

IR senzor 360°

Nadometno stikalo 230V, 10A – navadno, menjalno

Podometno stikalo 230V, 10A – Gewiss Playbus ali VIMAR

Tipkalo za vklop razsvetljave na hodniku


POMBA:

Električna napeljava za razsvetljavo je predvidena s kabli NYY-J in NYM-J, položenimi delno v tlaku ter pretežno podometno v zidu v instalacijskih ceveh.

BIRO LOVŠIN d.o.o.
inženiring, projektiranje in svetovanje
tel. (01) 564 24 01, e-mail: jakob.lovsin@gmail.com

| | |
|-----------------|--|
| investitor | MOL, Mestni trg 1, LJUBLJANA |
| araročnik | MOL, Mestni trg 1, LJUBLJANA |
| Objekt/lokacija | ZIDAVA VRTCA ŠENTVID, enota Mravljinjček |

vrsta načrta ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
vsebina risbe TLOORIS - RAZSVETLJAVA

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---|
| Ime in priimek | | | | Dat. podpisa | Podpis |
| odg. vodja proj. | BORIS BRIŠKI u.d.i.a. | | A-0472 | 28.06.2011 |  |
| odg. projektant | JAKOB LOVŠIN u.d.i.e. | | E-1391 | 28.06.2011 | |
| projektant | | | | | |
| št. načrta 06-01/2011 | Št. projekta 85/2010 | Datum JUNIJ 2011 | Faza PZI | Merilo 1:100 | Št. lista 1 |