



PREZRAČEVALNA NAPRAVA ZA SISTEM ZA ZRAČENJE ZAKLONIŠČA V ZAŠČITNI FUNKCIJI

pretok zraka: 600⁸ m/h
oznaka: VA 300



- 1 Ventilator
- 2 Plinski filter
- 3 Merilnik pretoka
- 4 Protipovratna loputa
- 5 Dušilna loputa
- 6 Pritrdilni vijak



kote v mm!

	objekt:	mesto:	/
BURO LOVŠIN, Ast6		vrsto števila, označba izvajalca	datum: junij 2011
projekt številka SS/2010 - Ast6	iz. načrt	07-01/2011	list št.: 01