

SPLOŠNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehničnem poročilu

1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolžan pred poločenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolžan pred dobavo in montažo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev se izvede na osnovi detajlne tehnične dokumentacije.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti dobavitelj tehnološke opreme. V primeru sprememb je dolžan pismeno sporočiti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.
5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov so podane v ustreznih projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolžni mere preveriti na objektu.

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO INŠTALACIJE:

1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V na višini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo, načrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse elemente izdelane iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske omrice, talne rešetke, posamezne aparate...)
3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala in končne meritve upornosti so zajete v načrtu in popis elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje, prezračevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo varnostno in nadzorno opreme v objektu.
5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno obdelali po načrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro inštalacij morjao bii primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE INŠTALACIJE:

1. Vsi priključki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoročno mešalno baterijo.
2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno uskladiti s projektom arhitekture. Priključke na napo je potrebno definirati v projektu strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij. Dobavo in vgradnjo izvrši izvajalec vodovodnih inštalacij oz. gradbenih del.
5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz. ustreznega sistema protismradnih zapor. Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporočilih in standardih.
7. Vse vgrajene komponente strojnih inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upoštevani mehčaleci vode v načrtu tehnološke opreme kuhinje. Pred izvedbo vodovodnih inštalacij in tehnološke opreme je potrebno uskladiti zahteve za vodo za tehnološko opremo med izvajalci vodovodnih inštalacij in dobavitelj tehnološke opreme.

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:

1. Plastične cevi za povezavo npr.:šankomat je del projekta gradbenih del.
2. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja talne keramike oz. tal.
3. Vsl gradbeni materiali in komponente komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
4. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistema tehnološke opreme in izvedbo šankomatov je potrebno upoštevati v popisu gradbenih del.

LEGENDA oznak v risbi:

- talna rešetka; sifon -sifonizirano
- dvoslojna rebrasta cev DN 100- DN 75 /za izvedbo talne inštalacije za hladilstvo
- PE-priključek elektrike
- PHV-priključek hladne vode
- PHTV- priključek hladne in tople vode
- PTV-priključek tople vode
- OV- odtok vode
- PHMV- priključek hladne mehčane vode
- PPL-priključek plina
- šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom
- šuko vtičnica 400V/3N 50Hz s pokrovom
- stikalo 0-1
- priljučna nadometna vodotesna doza s sponkami in uvodnicami
- priključke ozemljitve potenciala

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

Mere objekta in priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu !

ODGOVORNI PROJEKTANT TEHNOLOGIJE: PRIMOŽ ČERNIGOJ univ.dipl.inž.str. IZS T-0697	INVESTITOR: VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, 1000 Ljubljana	PROJEKTANTSKO PODJETJE ARHITEKTURE: Arhé, Židovska steza 4, 1000 Ljubljana; Boris Briški, Žiherlova ulica 40e, Ljubljana	
PROJEKTANT TEHNOLOGIJE: PRIMOŽ ČERNIGOJ univ.dipl.inž.str. IZS T-0697; Marko Živković abs.arh.	NAZIV OBJEKTA: GRADNJA VRTCA ŠENTVID, ENOTA MRAVLJINČEK	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Boris Briški, udia, ZAPS 0472 A	
PROprima d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 68 1000 Ljubljana; tel: 0599 26 401 fax: 0599 25 864 www.proprima.si info@proprima.si; PRO prima d.o.o.	FAZA: PZI; ŠTEVILKA PROJEKTA: 85/2010	ŠTEVILKA NAČRTA: 7-T/44-2010-PZI	MERILO RISBE: M 1:50
	VSEBINA RISBE: NAČRT PRIKLJUČKOV NOVE TEHNOLOŠKE OPREME LASTNE KUHINJE	DATUM/VARIANTA: print: 11.9.2012 spremembe 6.9.2011 podloge: 15.2.2011	LIST/KAZALO: 6