Drenažni zasip

Linija obstoječe kamnite zložbe

Ozemljilo Fe-Zn 25x4mm

na MS-1

na MS-2

DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 33kVA

agregat

Barbakane za odtok zalednih voda

Drenažni pas za zbiranje izcednih voda podpornega zidu in meteornih voda iz zelenih površine

Nov podporni zid v več nivojih lociran pred starim zidom kot del rekonstrukcije

OPOMBE:
- vse kovinske dele objekta povezati na temeljno ozemljilo objekta
- po izvedbi strelovodne instalacije je potrebno izmeriti ponikalno upornost
- merilni spoji MS so predvideni v merilnih omaricah v fasadi objekta, odvodi so speljani delno podometno p/o, pod fasado v samogasnih ceveh in delno nadometno po stebrih in nosilcih

REKONSTRUKCIJA:
- obst. porozna kamnita zložba z dotrajanim vezivom
- drenažni sloj
- nov AB zid kot del REKONSTRUKCIJE,
prepuščanje z LUŠČITVI

OBSTOJEČ PODPORNI ZID

2x STIGMAFLEX Φ50mm
+kabel 2xNYY-J 5x16mm2
+ 1x STIGMAFLEX Φ50mm (rezerva)
+ FeZn 4x25mm

3x STIGMAFLEX Φ50mm
+kabel 3xNYY-J 5x10mm2
+ 1x STIGMAFLEX Φ50mm (rezerva)
+ FeZn 4x25mm

Razvodni kabelski jašek Φ60cm, komplet s pohodnim pokrovom litoželeznim pokrovom (zasut v terenu)

Na prehodu cevi skozi steno se izvede tesno vodotesno tesnenje

MS-1 Povezava na strelovodno inštalacijo

MS-2 Povezava na strelovodno inštalacijo

MS-3 Povezava na strelovodno inštalacijo

MS-4 Povezava na strelovodno inštalacijo

MS-5 Povezava na strelovodno inštalacijo

MS-6 Povezava na strelovodno inštalacijo

Povezava na KPMO

Ozemljitev vodil dvigala-Fe-Zn 20x3mm

PARKET 15.98 M2

KERAMIKA 4.13 M2

KERAMIKA 10.74 M2

KERAMIKA 44.75 M2

PARKET 34.81 M2

PARKET 20.75 M2

PARKET 17.59 M2

KERAMIKA 28.01 M2

LEGENDA:
- Ozemljilo Fe-Zn 25x4mm
- Spoj s kovinsko maso ali prevodnim delom
- Vertikalen prehod strelovodne inštalacije
- Merilno razstavni spoj

Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

BIRO PETKOVSKI d.o.o.
Podjetje za projektiranje in inženiring
Ident št: IZS: 0558

investitor:	Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zamikova 3,1000 Ljubljana		
objekt:	Enostanovanjska hiša		
načrt:	Elektro inštalacije	št. načrta:	120415/1-E
		merilo:	1:50
vsebina:	TLORIS NADSTROPJA - OZEMLJILO	datum izdelave:	december 2015
vrsta načrta:	PZI	podpis:	datum podpisa:
odg.vodja projekta:	Martin Domik, u.d.i.a.	ZAPS 1492 A	
odg. projektant:	Božidar Čamer, el. teh.	IZS E-9168	18. 12. 2015
projektant:	Robert Mavec, i.e.		18. 12. 2015
št. lista:	7	opomba:	