


TN-C-S - Sistem zaščite
Pisk = 62,54kW;fi=0,65
Pksk = 40,49 kW; fmp= 0,35;
Pkkon=14,17 kW, cos fi = 0,95
Iksk = 21,53A

moč(kW):

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odgovorni projektant – ime in priimek: Božidar Čamer, el.teh. | Odgovorni projektant – ident. št.: IZS E-9168 | Odgovorni projektant – podpis: | Id.št.IZS 0558 BIRO PETKOVSKI d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring | Investitor: Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zarnikova 3,1000 Ljubljana | Številka projekta: 120415/1-E | Datum: december 2015 | Št.risbe: 11 |
| Sodelavec: Robert Mavec, i.e. | Kontrola: | Datum podpisa: december 2015 | | Naziv objekta: Enostanovanjska hiša | Oznaka načrta: Razdelilnik R-G/A | | Stran: 1 / Strani: 1 |