



OPOMBA:
Za sistem varnostne razsvetljave, požarnega javljanja in sestrisknega klica se izvede le cevna cevna instalacija.

Legenda simbolov (elektronsinstalacij)

- Dimni prijavljalec
- Temperaturni prijavljalec
- Ročni prijavljalec
- Nalaganje sirene
- Vhodni vhodni modul
- Kabelska Priključna Merilna Omatka
- Podzemna razdelilna omara
- Vtičnica enofazna šuko 16A/230V
- Telefonski priključek
- TV priključek
- Električni priključek
- Strojna inštalacija
- Termosčal
- Druge za dodatno označevanje potrošnikov
- Domofon, videofon (notranja in zunanja enota)

Opomba:
Vse instalacije podzemne, z vodniki NYM-J v inst. čevih.
Vtičnice montirati na višini 0,50m od tal,
v kopalnicah pa 185m od tal.
Detaljni razvod kablov je prepuščen izvajalcu!

Ser.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
	BIRO PETKOVSKI d.o.o. Podjetje za grafičprojekiranje in inženiring		Mesto št. IZS: 0558
ime/tič:	Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zamukova 3, 1000 Ljubljana		
opis:	Enostanovanjska hiša		
nahit:	Elektro instalacije	Št. naloga	120415/1-E
		merilo	1:50
redn:	TLORIS MANSARDE - MOČ IN TK		datum izdelave
			december 2015
redn:	PZI	podpis:	datum podpis:
redn:	Martin Demik, u.d.l.a.	ZAPS 1492 A	
redn:	Božidar Čumer, el. teh.	IZS E-9168	18. 12. 2015
redn:	Robert Mavec, i.e.		18. 12. 2015
D. lista:	6	opomba	