



	A	B	C	D	E	F
G4 DN20	konzola G4 z objemkama	krogelna pipa DN 20	obojka DN 20	objemka DN 20	110	50
G6 DN25	konzola G6 z objemkama	krogelna pipa DN 25	obojka DN 25	objemka DN 25	130	

OPOMBE:

- 1– \* objemki namestiti čim bližje loku
- 2– V primeru, ko je na vstopu napeljave v stavbo nameščen regulator za znižanje tlaka plina iz 1–4 bar na 23 mbar, na plinomeru ni nameščen števecni regulator tlaka in je razdalja F=0

Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

	<b>BIRO PETKOVSKI d.o.o.</b> Podjetje za projektiranje in inženiring	Ident. št. IZS: 0558
investitor:	JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana	
objekt:	STANOVANJSKI OBJEKT - Hladilniška 34 Ljubljana	
načrt:	Strojne inštalacije Plin	št. načrta: 111815/1-S merilo: 1: x
vsebina:	Skica namestitve plinomerov G4 in G6	datum izdelave: februar 2016
vrsta načrta:	PZI	podpis:  datum podpisa:
odg.vodja projekta:	Gregor Bauer, u.d.i.a. A-1180	odg. projektant: Jernej Gnidovec, u.d.i.s. IZS S-0376
projektant:	Vilko Urankar, str. teh.	28. 02. 2016
št. lista.:	PL.4	opomba: