



DIMENZIJE HIŠNEGA PRIKLJUČKA		
DIMENZIJE OMARICE (mm)	ød1	PE 63x5,8
	ød2	ø60,3x3,65
	øD	ø88,9x3,65
	A	350
	A1	100
	A2	250
	B	700
	B1	100
	B2	600
	C	250
	C1	80
	C2	170



⊕ – V VSEH OMARICAH JE POTREBNO NAMESTITI NASTAVKE ZA PRITRDETEV NA OZEMLJITVENE NAPELJAVE
(Glej Skico namestitve nastavkov za pritrditev ozemljitvenih napeljav v omaricah)

Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
 BIRO PETKOVSKI d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring		Ident. št. IZS: 0558	
investitor:	JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana		
objekt:	STANOVANJSKI OBJEKT - Hladilniška 34 Ljubljana		
načrt:	Strojne inštalacije Plin	št. načrta:	111815/1-S
		merilo:	1: x
vsebina:	Skica glavnih plinskih zapornih pip	datum izdelave:	februar 2016
vrsta načrta:	PZI	podpis:	datum podpisa:
odg.vodja projekta:	Gregor Bauer, u.d.i.a.	A-1180	
odg. projektant:	Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	IZS S-0376	28. 02. 2016
projektant:	Vilko Urankar, str. teh.		28. 02. 2016
št. lista.:	PL.6	opomba:	