
A
B
C
D
PREDMET PROJEKTA
STANOVANJE 2.1
BIVALNA ENOTA 2.2
25.37
20.19
7.48
7.44
4.93
prezračevanje pod stropom
M.V.
1
2
3
4
SPALNICA
lam. parket 10.70m2
OTROŠKA SOBA
DN. SOBA + KUHINJA
lam. parket 14.35m2
lam. parket 14.22m2
PREDPR.
lam. parket 7.90m2
KOPALNICA
keramika
Ventilator IP 44
SV1
SV2
SV3
1x18W
2x18W
1x22W
2x18W+IR
h=1,10m
hp = 93 cm
R-S2N.1 h=1,2m
TK-S2N.1 h=1,7m
R-S2N.2 h=1,2m
TK-S2N.2 h=1,7m
R-S2N.3 h=1,2m
R-S2N.3 h=1,7m
R-S2N.4 h=1,2m
TK-S2N.4 h=1,7m
HODNIK
keramika 19.75m2
IR senzor-stropni
Z/R-S.R./3.1
Z/R-S.R./3.2
Z/R-S.R./3.4
ZV
zazidano
STOPNIŠČE
JAŠEK DVIGALA
4.47m2
PS2 80/250
PS1 70/250
V4D 159/250
obloga do višine 1,10m
C
STANOVANJE 2.3
BIVALNA ENOTA 2.4
25.14
lam. parket 10.91m2
lam. parket 14.53m2
lam. parket 11.25m2
1
2
3
5
6
7
8
9
10


E
5.07
2.31
2.71
1.80
1.59
1.74
12.20
1.80
3.14
2.36
1.30
4.36
1.38
C
V15D 80/210
EI 30-C2
K7.1
K7.1
9
SV1
1x18W+IR
obstoječe terazzo plošče
čiščenje in poliranje
SUŠILNICA
keramika
9
SV1
1x18W+IR
V6D 80/210+0
BALKON
keramika
8.18m2
1x11W+IR
9
SV5

LEGENDA:

▨	OBSTOJEČE OPEČNE STENE
▨	NOVO ZAZIDANO
▩	NOVO AB
▩	NOVO SIPOREX
☰	PREDELNE STENE IZ MAVČNO KARTONSKIH PLOŠČ
☐	PREFABRICIRANI INSTALACIJSKI JAŠEK V BLOKU
■	OBSTOJEČI PROSTORI SOSEDNJEGA OBJEKTA (ni predmet projekta)

OPOMBA: Mere zidov so kotirane vključno z ometom, kjer je potreben.
Zidovi, ki so obloženi z različnimi materiali (Knauf obloga,..) niso ometani.

2. NADSTROPJE: + 5.52
± 0.00 = 275.96 m.n.m

Legenda simbolov (elektroinstalacije)

R-X ▬	Podometna razdelilna omara
	Podometna stikala (navadno, menjalno, serijsko, križno)
◉	Podometna tipka
⊗	Stropna svetilka po izbiri investitorja (1x11W, 1X18W, 2x18W)
▬	Stropna svetilka (2x58W)
	Zasilna svetilka z aku modulom
2.4	Številka tokokroga in št. stikala oziroma pripadajoče svetilke
	Elektični priključek
12	Številka tokokroga
	Ventilator
	Stropni senzor gibanja
☐	Prožilnik odvoda dima in toplote

Opomba:

Vse instalacije podometne, z vodniki NYM-J v inst. ceveh.
Tip in obliko svetilk ter stikal izbere investitor!
Stikala montirati na višini 1,10m od gotovih tal.
Detaljni razvod kablov je prepuščen izvajalcu!

Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

BIRO PETKOVSKI d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring				Ident. št. IZS: 0558
investitor:	JSS MOL Zarnikova 3, Ljubljana			
objekt:	STANOVANJSKI OBJEKT - Hladilniška 34 Ljubljana			
načrt:	Elektro inštalacije Razsvetljava		št. načrta: 111815/1-E merilo: 1:50	
vsebina:	Tloris 2. nadstropja		datum izdelave:	februar 2016
vrsta načrta:	PZI		podpis:	datum podpisa:
odg.vodja projekta:	Gregor Bauer, u.d.i.a.	A-1180		
odg. projektant:	Božidar Čamer, el. teh.	IZS E-9168		28. 02. 2016
projektant:	Marko Pajk, d.i.e.		Pajk	28. 02. 2016
št. lista:	5	opomba:		