

LEGENDA


- OBSTOJEČE OPEKNE STENE
- NOVO ZAZIDANO
- NOVO AB
- NOVO SPOREK
- PREDELNE STENE IZ HAVANJO KARTONSKIH PLOŠČ
- PREFABRICIRANI TALASNI JASEK V BLOKU
- OBSTOJEČI PROSTORI SOŠOLSKA OBJEKTA (in premet projekta)

OPOMBA: Merila plov so notranje vli plov z omaro, kar je potrebno. Zanim, ki so obdelani z različnimi materiali (kvarci, steno, l. roba omaro).

1 NADSTROPJE : 2/76

- LEGENDA:
- hladna voda (v tlaku)
  - hladna voda (pod stropom)
  - topla voda (v tlaku)
  - topla voda (pod stropom)
  - cirkulacija (v tlaku)
  - cirkulacija (pod stropom)
  - fekalna kanalizacija v tlaku
  - fekalna kanalizacija (odduh)
  - fekalna kanalizacija pod stropom (nodularna litina)

RAZMIK CEVI VODENIH V TLAKU



- A
- Merila postaja sanitar-Mini skupaj s:
  - krogelno pipo pred vsakim vodomom,
  - enocennim priključnim elementom za vodomom
  - Alimess EVK in EVW 3/110+m (110mm)
  - vodomom Alimess EVK ali EVW 3/110+m (impulzni izhod) (Qn=1,5m3/h)
  - višina: 280 mm
  - širina: 280 mm
  - globina: 90-140 mm

OPOMBE:

- razvodni vodni pod stropom ali v jasku so izvedeni s cevmi iz nerjavnega jaskla z materialom 1.4401 ter fitingi za zatiskanje (PRESS sistem) po DIN EN 10088 in DVGW W541
- cevi razvod od v tlaku in v stelah do posameznih sanitarnih elementov je iz večplastnih cevi (maksimalni tlak 10 bar, obratovna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C).
- vertikalna kanalizacija ter horizontalna kanalizacija pod stropom posamezne etaže se izvede iz cevi iz nodularne litine
- kanalizacija v tlaku ter pod stropom mora biti položena v padcu 2%

Spr.: Opis spremembe:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	
BIRO PETKOVSKI d.o.o.		Ident. št. IZS: 0558	
Podjetje za projektiranje in inženiring			
investor:	JSS MOL		
	Zamikova 3, Ljubljana		
objekt:	STANOVANJSKI OBJEKT - Hladniška 34		
	Ljubljana		
načrt:	Strojne instalacije	št. načrta:	111815/1-S
	Vodovod in vertikalna kanalizacija	merilo:	1:50
vsobina:	Tloris 1. nadstropja	datum izdelave:	februar 2016
vrsta načrta:	PZI	podpis:	
odgovorja projekt:	Gregor Bauer, u.d.i.a.	A-1180	
odg. projektant:	Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	IZS S-0376	28. 02. 2016
projektant:	Vilko Urnkar, str. teh.		28. 02. 2016
št. lista:	VO.3	opomba:	