




- LEGENDA
- OBSTOJEČE OPEČNE STENE
  - NOVO ZAZIDANO
  - NOVO AS
  - NOVO SPOREK
  - PREDSEJNE STENE IZ HVALČNO KARTONIRAN ROST
  - PREFABRICIRAN METALNI JAKŠI V BLOKU
  - OBSTOJEČE PROSTORI SPOSLEDICA OBJEKTA IZ PROJEKTA
- OPOMBA: Mere pokaže so kotirane vključno z opečkom, kjer je potrebno. Delovi, ki so obloženi z različnimi materiali (knauf, obloga, lisa stena)

3. NADSTROPJE: + 8.28

- LEGENDA:
- hladna voda (v tlaku)
  - hladna voda (pod stropom)
  - topla voda (v tlaku)
  - topla voda (pod stropom)
  - cirkulacija (v tlaku)
  - cirkulacija (pod stropom)
  - fekalna kanalizacija v tlaku
  - fekalna kanalizacija (odduh)
  - fekalna kanalizacija pod stropom (nodularna litina)

RAZMIRJE CEVI VODENIH V TLAKU



- A - Merilna postaja sanitarni-Mini skupaj s:
- kroglino pipo pred vsakim vodom, -enocnim priključnim elementom za vodomer Alimess EVK in EW 3/110+mm (110mm)
  - vodomerom Alimess EVK ali EW 3/110+mm (impulzni izhod) (Dn=1,3m3/h)
  - vgradne dimenzije: višina: 280 mm, širina: 280 mm, globina: 90-140 mm

OPOMBE:

- razvodi vodni pod stropom ali v jasku so izvedeni s cevi iz nerjavnega jekla z materialom 1.4401 ter filinji za zatiskanje (PRESS sistem) po DIN EN 10088 in DVGW W541
- cevni razvod od v tlaku in v stenah do posameznih sanitarnih elementov je iz večplastnih cevi (maksimalni tlak 10 bar, obratovna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C).
- vertikalna kanalizacija ter horizontalna kanalizacija pod stropom posamezne etaže se izvede iz cevi iz nodularne litine
- kanalizacija v tlaku ter pod stropom mora biti položena v padcu 2%

Spr.: Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
investor:		BIRO PETKOVSKI d.o.o.		Ident. št. IZS: 0558	
objekt:		STANOVANJSKI OBJEKT - Hladilniška 34		Ljubljana	
nabiti:		Strojne instalacije		št. št.: 111815/I-S	
vsebine:		Vodovod in vertikalna kanalizacija		merilo: 1:50	
vrsta načrta:		PZI		datum izdaje: februar 2016	
odgovor projekta:		Gregor Bauer, u.d.i.a.		A-1180	
odp. projektant:		Jernej Gnidovec, u.d.i.s.		IZS S-0376	
projektant:		Vilko Urnkar, str. teh.		28.02.2016	
št. keta:		VO.5		opomba:	