

OPOMBA




NYN 4x6mm² + H05V 10mm² - DOVODI DO STANOVANJSKIH ENOT
NYN 4x16mm² + H05V 16mm² - DOVOD ZA SKUPNO RABO

KABLI KI NISO POSEBEJ OZNAČENI SO (CU)

ZAŠČITA

ZAŠČITA PRED NAPETOSTJO UDARA JE PREDVIDNA S SAMODEJNIM
ODKLOPOM V TN-C SISTEMU.

št. sprem:	opis:	datum:	podpis:

 PRO-ELEKT d.o.o. Projektiranje električnih inštalacij, inženiring in tehnično svetovanje Podmilščakova 57a, 1000 Ljubljana			
investitor:	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL Zarnikova 3, 1000 Ljubljana		
objekt:	STANOVANJSKI OBJEKT		
vrsta projekt. dok.:	PZI		
vrsta načrta:	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ in ELEKTRIČNE OPREME		
vsebina načrta:	GLAVNI RAZVOD ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ		merilo: M 1:x
odgov. vodja projekta:	MOJCA ŠVIGLEJ Č. u.d.i.a.	ZAPS 0488 A	podpis:  datum: 15.4.2015
odgov. projektant:	JANEZ TOMŠE, dipl.inž.el.	IZS E-1959	podpis:  datum: 15.4.2015
sodelavec:	BOJAN KRALJ e.t.		datum: April 2015
št. projekta:	01/2013	št. načrta: E292/13-78	št. lista: 6