



OPOMBA
LEGENDA ELEMENTOV STRELOVODNE NAPRAVE

- FEZN 25X4 MM V TEMELJU ALI ZEMLJI (OZEMLJILNI VOD)
- AL FI 8 MM NA ODDOJNINI DRŽALIH (LOVILNI VOD, ODVOD)
- AL FI 8 MM V SAMOUGASNI IZOLIRNI CEVI V FASADI OZ. ZIDU (ODVOD)
- PLOČEVINA KOT LOVILEC
- Z.P.T. ZVEZA PLOČEVINA TRAK
- K.S. KRIŽNI SPOJ
- O.O. ODDOČNA OBJEMKA
- Ž.O. ŽLEBNA OBJEMKA
- Z.T. ZVEZA TRAKOV (MERILNI SPOJ)
- 8 ZVEZA TRAKOV (MERILNI SPOJ) V PODOVNI TALNI DOZI
- 8 ZVEZA TRAKOV (MERILNI SPOJ) V PODOVNI OMARICI
- 8 ZVEZA TRAKOV (MERILNI SPOJ) VERTIKALNA ZAŠČITA 1500X50X1 MM

št. sprem:	opis:	datum:	podpis:
------------	-------	--------	---------

<div><div>PRO-ELEKT d.o.o.</div><div>Projektiranje električnih inštalacij, inženiring in tehnično svetovanje</div><div>Podmilščakova 57a, 1000 Ljubljana</div></div>			
investitor:	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL Zarnikova 3, 1000 Ljubljana		
objekt:	STANOVANJSKI OBJEKT		
vrsta projekt. dok.:	PZI		
vrsta načrta:	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ in ELEKTRIČNE OPREME		
vsebina načrta:	TLORIS STREHE-STRELOVODNA INŠTALACIJA		merilo: M 1:100
odgov. vodja projekta:	MOJCA ŠVIGLEJ Č. u.d.i.a.	ZAPS 0488 A	podpis: datum:
odgov. projektant:	JANEZ TOMŠE, dipl.inž.el.	IZS E-1959	podpis: datum: 15.4.2015
sodelavec:	BOJAN KRALJ e.t.		podpis: datum: 15.4.2015
št. projekta:	01/2013	št. načrta: E292/13-78	datum: April 2015 št. lista: 13