

OPOMBA

LEGENDA ELEMENTOV STRELOVODNE NAPRAVE

	FeZn 25x4 mm v temelju ali zemlji (ozemljilni vod)
	Al fi 8 mm na odstojnih držalih (lovilni vod, odvod)
	Al fi 8 mm v samougasni izolirni cevi v fasadi oz. zidu (odvod)
	Pločevina kot lovilec
Z.P.T.	Zveza pločevina trak
K.S.	Križni spoj
O.O.	Odtočna objemka
Ž.O.	Žlebna objemka
Z.T.	Zveza trakov (merilni spoj)
⑧	Zveza trakov (merilni spoj) v povozni talni dozi
8	Zveza trakov (merilni spoj) v podometni omarici
	Zveza trakov (merilni spoj) Vertikalna zaščita 1500x50x1mm

št. sprem:	opis:	datum:	podpis:

PRO-ELEKT d.o.o.
Projektiranje električnih inštalacij, inženiring in tehnično svetovanje
Podmilščakova 57a, 1000 Ljubljana

investitor:	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL Zarnikova 3, 1000 Ljubljana			
objekt:	STANOVANJSKI OBJEKT			
vrsta projekt. dok.:	PZI			
vrsta načrta:	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ in ELEKTRIČNE OPREME			
vsebina načrta:	TLORIS TEMELJEV–STRELOVODNA INŠTALACIJA			merilo: M 1:100
odgov. vodja projekta:	MOJCA ŠVIGLEJ Č. u.d.i.a.	ZAPS 0488 A	podpis:	datum:
odgov. projektant:	JANEZ TOMŠE, dipl.inž.el.	IZS E–1959	podpis:	datum: 15.4.2015
sodelavec:	BOJAN KRALJ e.t.		podpis:	datum: 15.4.2015
št. projekta:	01/2013	št. načrta: E292/13–78	datum: April 2015	št. lista: 12