javno vodovodno omrežje PVC Ø110

priključna cev
PEØ40x3,7 v z.c. Ø75
L=16,5m

priključek na vodovodno omrežje PVC Ø110
navrtalni zasun z vgradno garnituro

vodomerni jašek
2x vodomer DN20
(Qn=2,5m3/h, Qmax=5m3/h)
dim. 1,0x1,0x1,7m (svetle)

detajl 1

varovalna zagatna stena

križanje dovodnega vodovodnega cevovoda
2xPEØ32x3,0 v z.c. Ø75
s plinovodom N18260 PEØ110
vodovod pod plinovodom, višinski odmik 0,2m

dovod vode iz vodomernega jaška
2x PEØ32x3,0 v z.c. Ø75

jašek z zapornimi pipami
2x DN25

vstop cevovodov v objekt

OBRAVNAVANI OBJEKT
P+1
h=4,63m
h=3,38m

KOMUNALNI VODI

		OBSTOJEČI	PREDVIDENI
KANALI ZACIJA	padavinska		
	odpadna 297.44 / 288.09		
VODOVOD			
PLINOVOD			
VROL EVOD			
PTT			
JAVNA RAZSVETLJAVA			
ELEKTRIKA	nizka napetost		
	visoka napetost		

detajl 1



KLIMATERM PROJEKT D.O.O.					
Podmilščakova 57A, 1000 Ljubljana					
investitor:	JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL Zarnikova 3, 1000 Ljubljana				
objekt:	STANOVANJSKI OBJEKT				
vrsta projekt. dok.:	PZI				
načrt:	STROJNE INSTALACIJE	odg. vodja projekta:	Mojca Š. Černigoj u.d.i.a. ZAPS 0488 A		
oznaka načrta:	VODOVODNA INSTALACIJA	odg. projektant:	Vojko Brelih s.t. ZS S-9183		
risba:	SITUACIJA	projektant:			
št. projekta:	01/2013	št. načrta: S277/13-56	datum: april 2014	merilo: 1:250	št.risbe: A1