

Investitor: MOL, MU, Oddelek za lokalno samoupravo

Objekt: Dvorana Črnuče
Dunajska cesta 367

Načrt: Načrt električnih inštalacij in električne opreme

Faza: PZI

Številka načrta: 16-019

Številka risbe: 07

Ime risbe: Krmilni tablo =KOK

Datum izdelave načrta: 11.7.2016

Projektant: FORTE inženiring d.o.o.
Lovrenčičeva ulica 8
1231 Ljubljana - Črnuče
(01) 56 18 057

0767 IZS
www.forte-inzeniring.si

Krmilni tablo =KOK

NAPETOSTNE OZNAKE

230VAC, . 230V~ izmenična krmilna napetost 230V

OPREMA RAZDELILNIKA

Zunaj:

Opozorilne tablice (naprava vsebuje električno opremo)
Oznaka razdelilnika
Oznaka uporabljenega zaščitnega sistema
Vse napisne ploščice morajo biti gravirane
Nalepka z osnovnimi podatki o razdelilniku

Znotraj:

Držalo za dokumentacijo
Enopolna in krmilna shema razdelilnika
Oznake na vseh napravah identične z oznakami v načrtu
Oznake kablov pri vstopu v razdelilnik
Zaščitni priključki kovinskih premičnih delov (vrat) s fleksibilnim vodnikom
Vsa nevarna oprema zaščitena pred dotikom

OZNAKE VRSTNIH SPONK V RAZDELILNIKU

X sponke krmilnih tokokrogov

POMEMBNO OPOZORILO !

Pred priključitvijo vseh naprav v razdelilniku je izvajalec električnih inštalacij oziroma izdelovalec razdelilnika dolžan preveriti:


- skladnost dobavljene opreme s projektirano,
- skladnost priključnih splonk naprave s projektno dokumentacijo,
- pravilnost sponk v spremni dokumentaciji opreme,
- pravilnost napetostnih nivojev in polaritet.

Kakršno koli neujemanje oziroma napako je potrebno javiti nadzoru in projektantu ter v en izvod PZI dokumentacije natančno in čitljivo vnesti vse spremembe oziroma odstopanja od načrtovanega stanja.


Vse dimenzijske spremembe mora potrditi projektant!


FOARTE
INŽENIRING

[illegible]



0	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---





Ta risba velja izključno v namen, za katerega je izdelana. Kakršnokoli kopiranje, spreminjanje ali uporaba v druge namene je dopustna le po predhodnem pismenem dovoljenju podjetja FORTE inženiring d.o.o..

