

HIŠNI PRIKLJUČEK DN25

- 1 – vodovodna instalacija NL DN100
- 2 – univerzalno navratno sedlo z zasunom HAWLE ZAK 34 DN25
- 3 – gumi tesnilo za PE zaščitno cev
- 4 – priključna cev PE100 d32
- 5 – zaščitna cev PE80 d75
- 6 – vgradna garnitura
- 7 – podložni obroč
- 8 – cestna kapa

HIŠNI PRIKLJUČEK DN32

- 1 – vodovodna instalacija NL DN100
- 2 – univerzalno navratno sedlo z zasunom HAWLE ZAK 46 DN32
- 3 – gumi tesnilo za PE zaščitno cev
- 4 – priključna cev PE100 d40
- 5 – zaščitna cev PE80 d80
- 6 – vgradna garnitura
- 7 – podložni obroč
- 8 – cestna kapa

DETALJ VGRADNJE CESTNE KAPE:

Spr.: _____	Opis sprejembe: _____	Datum: _____	Projekto: _____
<b>BIRO PETKOVSKI d.o.o.</b> Poselje za projektiranje in inženiring			
Imenilo: Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zamkova 3.1000 Ljubljana		Izdelal: dr. IZS: 0558	
Objekt: Enostanovanjska hiša			
Nacht: Strojne instalacije Vodovod		R. načrt: 1204151-S	
Vodovod: Detalj 1 - priključek na javni vodovod		datum izdelave: december 2015	
vrsta načrta: PZI		projekto: datum projekta:	
odgovorni projektant: Martin Dornik, u.d.i.a.		ZAPS 1492 A	
odgovorni projektant: Jernej Gnidovec, u.d.i.s.		IZS S-0376	
projekto: Jaka Petrovič, d.l.l.s.		18. 12. 2015	
B. št.: VO.7		opomba:	

HIŠNI PRIKLJUČEK DN25

- 1 – vodovodna instalacija NL DN100
- 2 – univerzalno navratno sedlo z zasunom HAWLE ZAK 34 DN25
- 3 – gumi tesnilo za PE zaščitno cev
- 4 – priključna cev PE100 d32
- 5 – zaščitna cev PE80 d75
- 6 – vgradna garnitura
- 7 – podložni obroč
- 8 – cestna kapa

HIŠNI PRIKLJUČEK DN32

- 1 – vodovodna instalacija NL DN100
- 2 – univerzalno navratno sedlo z zasunom HAWLE ZAK 46 DN32
- 3 – gumi tesnilo za PE zaščitno cev
- 4 – priključna cev PE100 d40
- 5 – zaščitna cev PE80 d80
- 6 – vgradna garnitura
- 7 – podložni obroč
- 8 – cestna kapa

DETALJ VGRADNJE CESTNE KAPE:

Spr.: _____	Opis sprejembe: _____	Datum: _____	Projekto: _____
<b>BIRO PETKOVSKI d.o.o.</b> Poselje za projektiranje in inženiring			
Imenilo: Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zamkova 3.1000 Ljubljana		Izdelal: dr. IZS: 0558	
Objekt: Enostanovanjska hiša			
Nacht: Strojne instalacije Vodovod		R. načrt: 1204151-S	
Vodovod: Detalj 2 - zunanji vodomeri jasek		datum izdelave: december 2015	
vrsta načrta: PZI		projekto: datum projekta:	
odgovorni projektant: Martin Dornik, u.d.i.a.		ZAPS 1492 A	
odgovorni projektant: Jernej Gnidovec, u.d.i.s.		IZS S-0376	
projekto: Jaka Petrovič, d.l.l.s.		18. 12. 2015	
B. št.: VO.8		opomba:	

HIŠNI PRIKLJUČEK DN25

- 1 – vodovodna instalacija NL DN100
- 2 – univerzalno navratno sedlo z zasunom HAWLE ZAK 34 DN25
- 3 – gumi tesnilo za PE zaščitno cev
- 4 – priključna cev PE100 d32
- 5 – zaščitna cev PE80 d75
- 6 – vgradna garnitura
- 7 – podložni obroč
- 8 – cestna kapa

HIŠNI PRIKLJUČEK DN32

- 1 – vodovodna instalacija NL DN100
- 2 – univerzalno navratno sedlo z zasunom HAWLE ZAK 46 DN32
- 3 – gumi tesnilo za PE zaščitno cev
- 4 – priključna cev PE100 d40
- 5 – zaščitna cev PE80 d80
- 6 – vgradna garnitura
- 7 – podložni obroč
- 8 – cestna kapa

DETALJ VGRADNJE CESTNE KAPE:

Spr.: _____	Opis sprejembe: _____	Datum: _____	Projekto: _____
<b>BIRO PETKOVSKI d.o.o.</b> Poselje za projektiranje in inženiring			
Imenilo: Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zamkova 3.1000 Ljubljana		Izdelal: dr. IZS: 0558	
Objekt: Enostanovanjska hiša			
Nacht: Strojne instalacije Vodovod		R. načrt: 1204151-S	
Vodovod: Omrežje vodovoda s stebričkom in temeljem		datum izdelave: december 2015	
vrsta načrta: PZI		projekto: datum projekta:	
odgovorni projektant: Martin Dornik, u.d.i.a.		ZAPS 1492 A	
odgovorni projektant: Jernej Gnidovec, u.d.i.s.		IZS S-0376	
projekto: Jaka Petrovič, d.l.l.s.		18. 12. 2015	
B. št.: VO.9		opomba:	

HIŠNI PRIKLJUČEK DN25

- 1 – vodovodna instalacija NL DN100
- 2 – univerzalno navratno sedlo z zasunom HAWLE ZAK 34 DN25
- 3 – gumi tesnilo za PE zaščitno cev
- 4 – priključna cev PE100 d32
- 5 – zaščitna cev PE80 d75
- 6 – vgradna garnitura
- 7 – podložni obroč
- 8 – cestna kapa

HIŠNI PRIKLJUČEK DN32

- 1 – vodovodna instalacija NL DN100
- 2 – univerzalno navratno sedlo z zasunom HAWLE ZAK 46 DN32
- 3 – gumi tesnilo za PE zaščitno cev
- 4 – priključna cev PE100 d40
- 5 – zaščitna cev PE80 d80
- 6 – vgradna garnitura
- 7 – podložni obroč
- 8 – cestna kapa

DETALJ VGRADNJE CESTNE KAPE:

Spr.: _____	Opis sprejembe: _____	Datum: _____	Projekto: _____
<b>BIRO PETKOVSKI d.o.o.</b> Poselje za projektiranje in inženiring			
Imenilo: Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zamkova 3.1000 Ljubljana		Izdelal: dr. IZS: 0558	
Objekt: Enostanovanjska hiša			
Nacht: Strojne instalacije Vodovod		R. načrt: 1204151-S	
Vodovod: Karakteristični prečni prerez izkopa		datum izdelave: december 2015	
vrsta načrta: PZI		projekto: datum projekta:	
odgovorni projektant: Martin Dornik, u.d.i.a.		ZAPS 1492 A	
odgovorni projektant: Jernej Gnidovec, u.d.i.s.		IZS S-0376	
projekto: Jaka Petrovič, d.l.l.s.		18. 12. 2015	
B. št.: VO.10		opomba:	

HIŠNI PRIKLJUČEK DN25

- 1 – vodovodna instalacija NL DN100
- 2 – univerzalno navratno sedlo z zasunom HAWLE ZAK 34 DN25
- 3 – gumi tesnilo za PE zaščitno cev
- 4 – priključna cev PE100 d32
- 5 – zaščitna cev PE80 d75
- 6 – vgradna garnitura
- 7 – podložni obroč
- 8 – cestna kapa

HIŠNI PRIKLJUČEK DN32

- 1 – vodovodna instalacija NL DN100
- 2 – univerzalno navratno sedlo z zasunom HAWLE ZAK 46 DN32
- 3 – gumi tesnilo za PE zaščitno cev
- 4 – priključna cev PE100 d40
- 5 – zaščitna cev PE80 d80
- 6 – vgradna garnitura
- 7 – podložni obroč
- 8 – cestna kapa

DETALJ VGRADNJE CESTNE KAPE:

Spr.: _____	Opis sprejembe: _____	Datum: _____	Projekto: _____
<b>BIRO PETKOVSKI d.o.o.</b> Poselje za projektiranje in inženiring			
Imenilo: Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zamkova 3.1000 Ljubljana		Izdelal: dr. IZS: 0558	
Objekt: Enostanovanjska hiša			
Nacht: Strojne instalacije Vodovod		R. načrt: 1204151-S	
Vodovod: Vzdolžni profil 1-2		datum izdelave: december 2015	
vrsta načrta: PZI		projekto: datum projekta:	
odgovorni projektant: Martin Dornik, u.d.i.a.		ZAPS 1492 A	
odgovorni projektant: Jernej Gnidovec, u.d.i.s.		IZS S-0376	
projekto: Jaka Petrovič, d.l.l.s.		18. 12. 2015	
B. št.: VO.11		opomba:	