



LEGENDA:

- Vločni zrak (VTZ)
- Odtočni zrak (ODZ)
- Zunanjy zrak (ZUZ)
- Zavrženi zrak (ZAZ)

OPOMBE:

- v vsa kolena kanalov z nadtlakom (vločni zrak, zavrženi zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute,
- polek razvodov, preboje v konstrukciji ter lokacije prezračevalnik elementov uskladiti z arhitekturo ter med izvajanjem na objektu,
- pri izvedbi preboja izpuha prezračevalne naprave v prtiličju je potrebno paziti, da se ne prebije konstrukcije, kjer potekajo električni kablji.

Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
<b>BIRO PETKOVSKI d.o.o.</b> Podjetje za projektiranje in inženiring			
investitor:	Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zarnikova 3, 1000 Ljubljana	Ident. št. IZS: 0558	
objekt:	Enostanovanjska hiša		
načrt:	Strojne instalacije Prezračevanje	št. načrta: 120415/1-S merilo: 1:50	
vsebina:	Tloris nadstropja	datum izdelave: december 2015	
vista načrta:	PZI	podpis:	datum podpis:
odgovodja projekta:	Martin Dornik, u.d.i.a.	ZAPS 1492 A	
odg. projektant:	Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	IZS S-0376	18. 12. 2015
projektant:	Marko Petkovski		18. 12. 2015
št. lista:	PR.2	opomba:	