


LEGENDA:




- Vtočni zrak (VTZ)
- Odtočni zrak (ODZ)
- Zunanji zrak (ZUZ)
- Zavrženi zrak (ZAZ)

OPOMBE:



- v vsa kolena kanalov z nadtlakom (vtočni zrak, zavrženi zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute,
- potek razvodov, preboje v konstrukciji ter lokacije prezračevalnih elementov uskladiti z arhitekturo ter med izvajanjem na objektu,
- pri izvedbi preboja izpuha prezračevalne naprave v pritličju je potrebno paziti, da se ne prebije konstrukcije, kjer potekajo električni kabli.

Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

	BIRO PETKOVSKI d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring	Ident. št. IZS: 0558	
investitor:	Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zarnikova 3,1000 Ljubljana		
objekt:	Enostanovanjska hiša		
načrt:	Strojne inštalacije Prezračevanje	št. načrta: 120415/1-S	
		merilo: 1:50	
vsebina:	Prerez A-A	datum izdelave: december 2015	
vrsta načrta:	PZI	podpis: datum podpisa:	
odg.vodja projekta:	Martin Dornik, u.d.i.a.	ZAPS 1492 A	
odg. projektant:	Jernej Gnidovec,u.d.i.s.	IZS S-0376	 18. 12. 2015
projektant:	Marko Petkovski		 18. 12. 2015
št. lista:	PR.5	opomba:	