



LEGENDA:

- Vločni zrak (VTZ)
- Odtočni zrak (ODZ)
- Zunanji zrak (ZUZ)
- Zavrženi zrak (ZAZ)

OPOMBE:

- v vsa kolena kanalov z nadtlakom (vločni zrak, zavrženi zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute,
- polek razvodov, preboje v konstrukciji ter lokacije prezračevalnik elementov uskladiti z arhitekturo ter med izvajanjem na objektu,
- pri izvedbi preboja izpuha prezračevalne naprave v priličju je potrebno paziti, da se ne prebije konstrukcije, kjer potekajo električni kablji.

Spr.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
 BIRO PETKOVSKI d.o.o. Podjetje za projektiranje in inženiring		Ident. št. IZS: 0558	
investitor:	Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zarnikova 3, 1000 Ljubljana		
objekt:	Enostanovanjska hiša		
načrt:	Strojne inštalacije Prezračevanje	št. načrta:	120415/1-S
		merilo:	1:50
vsebina:	Floris strehe	datum izdelave:	december 2015
vrsta načrta:	PZI	podpis:	datum podpis:
odg.vodja projekta:	Martin Dornik, u.d.i.a.	ZAPS 1492 A	
odg. projektant:	Jernej Gnidovec, u.d.i.s.	IZS S-0376	18. 12. 2015
projektant:	Marko Petkovski		18. 12. 2015
št. lista:	PR.4	opomba:	