Nov podporni zid v več nivojih
lociran pred starim zidom
kot del rekonstrukcije

REKONSTRUKCIJA ZIDU
- obst. porozna kamnita zložba
- drenažni sloj
- nov AB zid kot opora staremu z barbakanami za prepuščanje zalednih voda

OBSTOJEČ PODPORNI ZID
kamnita zložba z dotrajanim vezivom
PREDMET REKONSTRUKCIJE,
NI PREDMET RUŠITEV!

2%

PE 100 d32x3,0mm
min. 0,5%

+6,27 kota terena

PARKET 15.98 M2 +3,33
KERAMIKA 4.13 M2 +3,33
KERAMIKA 10.74 M2 +3,31
KERAMIKA 44.75 M2 +3,33
PARKET 34.81 M2 +3,33
PARKET 20.75 M2 +3,33
PARKET 17.59 M2 +3,33
KERAMIKA 28.01 M2 +3,17

ZD04 ZD05 ZD06

ø50 ø75–odduh ø100 ø100–odduh
20x2,25 25x2,5

LEGENDA:

- (1) – oznaka dvižnega voda
- razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v tlaku
- hladna voda
- topla voda
- cirkulacija
- fekalna kanalizacija

vodeno v tlaku

- vertikalna fekalna kanalizacija

RAZMIKI CEVI VODENIH V TLAKU:




OPOMBE:

- razvode sanitarne vode vodene v tlaku in stenah do posameznih sanitarnih elementov se izvede z difuzijsko odpornimi večplastnimi cevmi iz zamreženega polietilena in vmesne plasti aluminija ter fitingi za zatiskanje po standardu DIN 1988 (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C).
- cevni razvodi sanitarne hladne in tople vode vodeni v tlaku in stenah se izolirajo s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo ARMACELL tip ARMAFLEX XG debeline minimalno 13 mm
- horizontalna kanalizacija v tlaku se izvede s PP odtočnimi cevmi
- horizontalna kanalizacija v tlaku se izvede v padcu minimalno 2 %

| Spr.: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

**BIRO PETKOVSKI d.o.o.**
Podjetje za projektiranje in inženiring
Ident. št. IZS: 0558

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| investitor: | Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana<br>Zarnikova 3,1000 Ljubljana | | | |
| objekt: | Enostanovanjska hiša | | | |
| načrt: | Strojne inštalacije<br>Vodovod, vertikalna kanalizacija | | št. načrta: 120415/1-S<br>merilo: 1:100 | |
| vsebina: | Tloris 1. nadstropja | | datum izdelave: | december 2015 |
| vrsta načrta: | PZI | | podpis: | datum podpisa: |
| odg.vodja projekta: | Martin Dornik, u.d.i.a. | ZAPS 1492 A | | |
| odg. projektant: | Jernej Gnidovec,u.d.i.s. | IZS S-0376 | | 18. 12. 2015 |
| projektant: | Vilko Urankar, str. teh. | | | 18. 12. 2015 |
| št. lista.: | VO.4. | opomba: | | |