






LEGENDA:

- |   |                     |
|---|---------------------|
|  | Vločni zrak (VTZ)   |
|  | Odbočni zrak (ODZ)  |
|  | Zunanji zrak (ZUZ)  |
|  | Zavrženi zrak (ZAZ) |

OPOMBE:

- v vsa kolena kanalov z nadtlakom (vtočni zrak, zavrženi zrak) je potrebno vgraditi usmerjevalne lopute,
- potek razvodov, preboje v konstrukciji ter lokacije prezračevalnik elementov uskladišiti z arhitekturo ter med izvajanjem na objektu,
- pri izvedbi preboja izpuha prezračevalne naprave v pritličju je potrebno paziti, da se ne prebije konstrukcije, kjer potekajo električni kablji.

Spr.: _____	Opis spremembe:		Datum:		Podpis:				
								Ident. št. IZS: 0558	
<b>BIRO PETKOVSKI d.o.o.</b>									
Podjetje za projektiranje in inženiring									
investitor:	Javni stanovanjski sklad Občine Ljubljana Zamikova 3,1000 Ljubljana								
objekt:	Enostanovajska hiša								
nacrtno:	Strojne instalacije Prezračevanje				št. nacrta:		120415/I-S		
vsebine:	Tloris pritličja				merilo:		1:50		
vrsta nacrta:	PZI				datum izdelave:		december 2015		
odgovor projekta:	Martin Dornik, u.d.i.a.	ZAPS 1492 A			podpis:		datum podpis:		
odg. projektant:	Jernej Gnidovec,u.d.i.s.	IJS S-0376					18. 12. 2015		
projektatelj:	Marko Petkovski						18. 12. 2015		
st. lista :	PR.1		opomba:						