



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za
urejanje prostora

Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 15 52
faks: 01 306 15 57
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 03200-18/2013 -36
Datum: 27.9.2013

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

**ZADEVA: Odgovor na svetniško pobudo št. 03200-18/2013-18 v zvezi s določbami OPPN
»Kolizej« glede uporabe alternativnih virov za energetske oskrbo objektov**

Pobude in vprašanja:

Mestni svetnik mag. Tomaž Ogrin je postavil naslednje vprašanje:

**V gradivu Dopolnjeni osnutek OPPN za gradnjo na prostoru bivšega Kolizeja je v 39.členu
»dopustna uporaba alternativnih virov za energetske oskrbo objektov«.**

Zakaj je uporabljena taka formulacija, če pa zakonodaja zahteva določen odstotek obnovljivih virov? Zakaj ni preprosto uporabljena dikcija iz PURES-a? Uporabljena formulacija namreč nasprotuje PURES-u in s tem zakonodaji, saj dopustnost ničesar ne obvezuje. In, če že to dopustnost omenjamo, zakaj ne tudi obveznosti?

Odgovor:

PURES določa, da je »Energijska učinkovitost stavbe dosežena, če je stavba najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.«. Dopolnjeni osnutek OPPN v 42. členu določa, da »morajo novi objekti biti priključeni na obstoječe in načrtovano vročevodno omrežje za potrebe ogrevanja in priprave sanitarne tople vode. Tudi za potrebe hlajenja objektov je treba predvideti uporabo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja«. S tem je izpolnjen pogoj PURES glede potrebne energetske učinkovitosti stavbe. Z namenom, da se omogoči uporabo tudi drugih načinov energetske oskrbe, je v OPPN dodana določba, da je dopustna uporaba tudi alternativnih virov.

Lep pozdrav,

Pripravil/a:

Barbara Jovan, univ. dipl. inž. arh.

Višja svetovalka



Mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh.
Vodja oddelka

V vednost:

- MOL OUP: ALP, BAJ, spis