



Številka: 3505-39/2012-73  
Datum: 16. 1. 2014

**31. seja MS MOL**  
**tč. 9**

Mestna občina Ljubljana  
Mestni svet  
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana

**Zadeva: Amandmaji k predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106  
- Kolizej**

K predlogu Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 106 - Kolizej, uvrščenem na dnevni red 31. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 20. 1. 2014, predlagam naslednje amandmaje:

**1. AMANDMA**

V 13. členu se v prvem odstavku v četrti alineji z naslovom »- kletne etaže stavb A, B in C:« iz tretje in četrte podalineje črta besedilo », 4.«.

**Obrazložitev:**

Pri izdelavi predloga OPPN je bil 14. člen, ki določa višinske gabarite in etažnost, popravljen tako, da so dopustne le tri kletne etaže, v besedilu tretje in četrte podalineje četrte alineje prvega odstavka 13. člena, ki določa tlorisne gabarite kletnih etaž stavb A, B in C, pa navedba 4. kleti ni bila popravljena.

**2. AMANDMA**

V 14. členu se v drugem stavku petega odstavka besedilo »svetla višina 1. nadstropja pa najmanj 5,00 m« nadomesti z besedilom »dvorana v 1. nadstropju pa mora biti visoka najmanj dve etažni višini stavbe vendar ne manj kot 6,00 m svetle višine«.

**Obrazložitev:**

Dvorana, namenjena kulturni dejavnosti, naj bi omogočala izvajanje raznovrstnega kulturnega programa, tudi glasbenega, za katerega je potrebna dovolj velika višina prostora. 6 m svetle višine prostora je nujen minimum, ki ga mora taka dvorana izpolnjevati, zato je treba določbo, ki določa minimalno višino, spremeniti in jo povišati s 5 m na dve etažni višini oziroma 6 m svetle višine.

**3. AMANDMA**

V 59. členu se v četrti točki pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo: »razen pritličja ob Župančičevi ulici, ki se mora prilagoditi višini zunanje površine pod arkadami.«.

**Obrazložitev**

Pritličje stavbe »B« je nad nivo zunanjih površin dvignjeno za cca. 1,20 m. Prostori v pritličju ob Župančičevi ulici morajo biti v javni rabi, dostopni iz zunanje površine ob Župančičevi ulici, zato mora biti višinska kota teh prostorov prilagojena višini zunanje površine.

Župan  
Mestne občine Ljubljana  
*Zoran Janković*