



Ljubljana, 15.2.2018

Št. dokumenta: VOK-351-091/2018-005

Št. soglasja: S-31-18K



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZARNIKOVA 3

1000 LJUBLJANA



5

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Projeto:	Sig. z:
20-02-2018	
Številka zadeve:	Priloge:
	Vrednost:

SOGLASJE K PRIKLJUČKU - KANALIZACIJA

Investitor: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA 3, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: STANOVANJSKA STAVBA Z BIVALNIMI ENOTAMI PEČINSKA ULICA 2, KAŠELJ - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA, NOVOGRADNJA STANOVANJSKE STAVBE Z BIVALNIMI ENOTAMI

Katastrska občina: KAŠELJ

Parcelna št.: 1781, 1782, 1782/1

Naslov objekta: Pečinska ulica 2, Ljubljana

Projektna dokumentacija:

PZI št.: 418-16-0, GENIUS LOCI, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o., december 2017

PZI št.: 1669/16, KONO-B d.o.o., december 2017 – načrt kanalizacije

Dopolnitev vloge: 14.02.2018

Kanalizacijsko omrežje: ločen sistem

Varstveni pas vodnih virov: ni v območju varstvenega pasu vodnega vira

Datum vloge: 10.1.2018

Soglasje izdajamo na osnovi vaše vloge, na osnovi 206.a člena Zakona o graditvi objektov – ZGO (Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) in 23. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 14/06 in 59/07), kot sledi:

1. Kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo je potrebno izvajati v vodotesni izvedbi po predloženem projektu.
2. Kanalizacijski priključek (od mesta priključka na javnem kanalu do prvega revizijskega jaška) izvede izvajalec, ki izpolnjuje pogoje za izvajalca po ZGO, pod nadzorom JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. na stroške investitorja. Pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka je potrebno obvestiti

Službo priključkov pri JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90 (tel. 051/634-095 ali 041/642-305), zaradi nadzora oz. preverjanja ustreznosti izvedbe in sicer najmanj 2. delovna dneva pred izvajanjem del.

3. S tlačnim preizkusom je potrebno potrditi vodotesnost zunanjega internega kanalizacijskega sistema, vključno s priključkom na javno kanalizacijo ter o tem izdati certifikat.
4. Pred zasipom kanalizacijskega priključka je obvezna izdelava geodetskega posnetka, ki ga zagotovi izvajalec javne službe na stroške investitorja.
5. Upoštevati je potrebno Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
6. Upoštevati je potrebno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17).
7. Upoštevati je potrebno Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenimi vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/10).
8. Upoštevati je potrebno Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 14/06 in 59/07).
9. Lastnik objekta je dolžan na kanalizacijskem priključku in interni kanalizaciji izvajati redno kontrolo in vzdrževalna dela.
10. Odnos med uporabnikom in upravljavcem javnega kanalizacijskega omrežja je reguliran z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS št. 14/06 in 59/07).
11. Za zaporo in prekop javne prometne površine je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne površine.
12. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremenijo investitorja del.
13. Obstoječe kanalizacijsko omrežje, zaradi nameravanih del ne sme biti ogroženo ali poškodovano.
14. JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ima pravico da odkloni izvedbo priključka, če ne bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki so navedeni v tem soglasju.

Soglasje velja 2 leti od izdaje.

Pripravil/a:

Katja Antolić



Vodja službe soglasij in katastra po pooblastilu:

Urška Hočevar