



Ljubljana, 17.1.2018

Št. dokumenta: VOK-351-090/2018-002

Št. soglasja: S-31-18V



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZARNIKOVA ULICA 3

1000 LJUBLJANA



JAVNI STANOVANJSKI SKLAD
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

4	
Prejeto:	Sig. z.:
24 -01- 2018	
Številka zadeva:	Priloga:
	Vrednost:

SOGLASJE K PRIKLJUČKU - VODOVOD

Investitor:

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA 3, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje:

STANOVANJSKA STAVBA Z BIVALNIMI ENOTAMI PEČINSKA ULICA 2 - ODSTRANITEV
OBSTOJEČEGA OBJEKTA, NOVOGRADNJA STANOVANJSKE STAVBE Z BIVALNIMI ENOTAMI

Katastrska občina: KAŠELJ

Parcelna št.: 1781, 1782, 1782/1

Naslov objekta: Pečinska ulica 2, Ljubljana

Projektna dokumentacija:

Načrt strojnih instalacij - PZI št. načrta 010917/1-S, BIRO PETKOVSKI d.o.o., datum: december 2017

Vodovodno omrežje: Obstoječe

Varstveni pas vodnih virov: ni v območju varstvenega pasu vodnega vira

Datum vloge: 10.1.2018


Soglasje za predmetno gradnjo izdajamo na osnovi vaše vloge ter na osnovi 206.a člena Zakona o graditvi objektov - ZGO (Ur. l. RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93) in 28. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 59/14) kot sledi:

1. Obstoječ objekt kateri se odstrani, je priključen na javno vodovodno omrežje NL DN 200 mm (odjemno mesto št. 17347, vodomer DN 20 mm).
2. Pred rušitvijo, mora investitor zaprositi za ukinitve vodovodnega priključka. Izvedba ukinitve se naroči pri JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Tehnično investicijski sektor - Služba priključkov (tel. 01 58 08 340). Vlogi je potrebno priložiti:
 - pravnomočno gradbeno dovoljenje za rušitev,
 - situacijo z označitvijo priključka, ki se ga ukinja.

3. Predviden objekt se priključi na javno vodovodno omrežje NL DN 200 mm, preko novega vodovodnega priključka.
4. Vodovodna instalacija, mora biti izvedena v skladu s predloženim projektom. Mešanje vode javnega vodovoda ter deževnice, ni dovoljeno.
5. Zunanja ureditev mora biti izvedena tako, da se upošteva predpisane odmike od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov. V primeru poškodbe na javnem vodovodu zaradi neustreznih odnikov, nosi vse stroške sanacije vodovoda, v funkcionalni dolžini in materialu, ki jih določi JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., investitor gradnje.
6. Vodovodni priključek se izvede:
 - Pred pričetkom izvedbe vodovodnega priključka, si mora investitor pridobiti vsa soglasja za prekop parcel, kjer bo priključek porekal.
 - Za zaporo in prekop javnih prometnih površin, je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje upravitelja prometne površine.
 - Vodovodni priključek, od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje, do obračunskega vodomera, izvede JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., na stroške uporabnika. Vodovodni priključek lahko izvede tudi izvajalska organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega dovoljenja JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., za izvedbo priključka. Izvedba priključka se naroči pri JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Tehnično investicijski sektor - Služba priključkov (tel. 01 58 08 340).
 - V kolikor bo vodovodni priključek izvedla organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega dovoljenja za izvedbo, se mora pred pričetkom del na kraju samem preveriti pravilnost izvedbe vodomernega mesta (jaška). Investitor naroči ogled in preverbo pravilnosti izvedbe pri JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Tehnični investicijski sektor – Služba priključkov, najmanj dva delovna dneva pred izvajanjem del (tel. 041 641 280 ali 041 739 290).
 - Na priključku bo vgrajen nepovratni ventil, kot vložek v vodomer. Zaradi tega, mora lastnik objekta redno kontrolirati in servisirati vse varnostne ali nepovratne ventile, ki so ali bodo vgrajeni v interni vodovodni instalaciji.
 - Geodetski posnetek vodovodnega priključka, za vnos v kataster vodovoda JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., se izvede pred zasutjem izkopa za vodovodni priključek. Geodetski posnetek zagotovi izvajalec javne službe, na stroške investitorja.
 - JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ima pravico da odkloni izvedbo priključka, če ne bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki so navedeni v tem soglasju.
7. Upoštevati je potrebno Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS, št. 59/14).
8. Obstoječe vodovodno omrežje, zaradi nameranih del ne sme biti ogroženo ali poškodovano.
9. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.

Soglasje velja dve leti od izdaje.

Pripravil/a:
Janko Longar



Vodja službe soglasij in katastra po pooblastilu:
Urška Hočevnar

