



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora



**energetika ljubljana**

**ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**

Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI - 1001 Ljubljana

telefon n.c.: +386 1 588 90 00

faks: +386 1 588 91 09

TRR: 02924-0253764022

e-mail: info@energetika-lj.si

Prejeto:	26 -02- 2021	Sig. z.:	
Številka zadeve:	3505-44/2012-111	Pril.:	
		Vredn.:	



**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**  
**MESTNA UPRAVA**  
**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**  
**POLJANSKA CESTA 28**

**1000 LJUBLJANA**

*datum: 25.2.2021*

*naš znak: JPE-302-007/2021-002 RP 85*

*vaš znak: 3505-44/2012-81*

**ZADEVA: Smernice k izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta 65 Fakultete ob biotehničnem središču**

## **OSKKRBA S PLINOM**

Spoštovani,

Z Vašo vlogo številka 3505-44/2012-81 z dne 23. decembra 2020, ki smo jo prejeli 31. decembra 2020 in dopolnitvijo po mailu dne 23.2.2021 ste nas zaprosili za izdajo smernic k osnutku prostorskega akta-Občinskega podrobnega prostorskega načrta 65 Fakultete ob Biotehničnem središču - v nadaljevanju OPPN.

Območje OPPN obsega nepozidano zemljišče ob južnem območju Rožnika med Glinščico na severu, PST na zahodu, območjem obstoječih fakultet na vzhodu in kmetijskih zemljišč na zahodu. Območje OPPN površine cca 42.993 m<sup>2</sup> obsega enote urejanja RD-358 RD-486 in RD-555.

V območju OPPN je predvidena gradnja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo.

Smernice podajamo na osnovi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) za področje oskrbe z zemeljskim plinom. Energetika Ljubljana je izvajalec izbirne gospodarske javne službe systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Ljubljana (Odlok-Uradni list RS, št. 63-2569/2012 z dne 20.8.2012)

V odloku o OPPN naj bo v tekstualnem delu v poglavju 5. Potrebne investicije v komunalno opremo ter drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo točka **Plinovodno omrežje** navedeno:

- 1. Stavbe na območju OPPN se za potrebe ogrevanja, pripravo sanitarne tople vode tehnologije in kuhanja priključijo na distribucijsko omrežje zemeljskega plina - srednjetačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 0,5-1 bar.*
- 2. Glavni srednjetačni distribucijski plinovod S 1000 dimenzije DN 250 za oskrbo območja z zemeljskim plinom poteka ob severni in vzhodni meji OPPN.*
- 3. Za priključitev načrtovanih objektov (Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo) v območju urejanja je treba zgraditi plinska priključka. Plinski priključka se zaključita z glavno plinsko zaporno pipo in regulacijskim sklopom v omarici na ali v fasadi objektov.*
- 4. Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 102/2020), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) in Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana ([www.energetika-lj.si](http://www.energetika-lj.si)).*

**Prestavitev glavnega distribucijskega plinovodnega omrežja:**

Zaradi gradnje zaklonišča je treba prestaviti glavni distribucijski srednjetačni plinovod v dolžini cca 130 m skladno z dopolnitvijo po mailu z dne 23.2.2021. Prestavitev glavnega distribucijskega srednjetačnega plinovoda se lahko izvede izven ogrevalne sezone t.j. med 1.5. in 1.9 tekočega leta.

Lep pozdrav,

Pripravil/a:  
Štefan Dumbovič



JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha  
namestnik vodje Sektorja za investicije in razvoj

  
 **energetika ljubljana**

Energetika Ljubljana, d.o.o.  
Verovškova 62. 1001 Ljubljana 3/1