



Javno podjetje  
**VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**  
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233  
1001 Ljubljana, Slovenija

T: 01/580 81 00, 01/580 84 02  
E: vokasnaga@vokasnaga.si  
www.vokasnaga.si



Ljubljana. 12.12.2019

Št. dokumenta: VOK-350-062/2019-002

Št. mnenja: SM-25/19V



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Čisto  
urejeno  
prečeto

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MU  
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA  
POLJANSKA CESTA 28**

**1000 LJUBLJANA**



Prejeto.	09 -01- 2020	Sig z.	SH
Številka zadeve:	3505-12/2019-56	Pril.	✓
		Vred.	

Zadeva: **Mnenje k spremembam in dopolnitvam zazidalnega načrta za severni del območja urejanja  
VP 3/2 Brdo - vodovod**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom, št. dopisa 3505-12/2019-35, z dne 20.11.2019, vam posredujemo, na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), mnenje k predlogu prostorskega akta - spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo.

Mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo podajamo za področje javne oskrbe s pitno vodo in pripadajoče komunalne infrastrukture po pregledu digitalnega gradiva, tekstualnega in grafičnega, dostopnega na naslovu <https://www.ljubljana.si/moja-ljubljana/urbanizem/prostorski-izvedbeni-akti-v-pripravi/pia>, pod točko 6: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo, dne 12.12.2019.

Pri pripravi mnenja smo upoštevali gradivo: Izhodišča za pripravo spremembe in dopolnitev zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo, pobude investorjev in usmeritve iz OPN MOL ID, ki ga je izdelal: LUZ d.d., št. proj.: 8270, november 2019, stanje katastra in druge arhivske dokumentacije JP VOKA SNAGA d.o.o. za obravnavano območje urejanja. Podane mnenje mora biti upoštevano pri pripravi prostorskega akta.

## MNENJE

Navedeni PZI projekt vodovoda: Prometna in komunalna ureditev območja urejanja VP 3/2 Brdo - Tehnološki park – II. faza, št. proj. 6526 (VZ 6077), izdelal: KONO B d.o.o., sept. 2008 je treba novelirati. S predvidnimi spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo se strinjamo pod pogoji da, se pri zasnovi, načrtovanju in dimenzioniranju javnega vodovoda upošteva:

- da je vodovodni sistem na obravnavnem območju razdeljen na dve tlačni coni,
- predvidene spremembe pozidave in spremembe zunanjih gabaritov objektov,
- spremembe cestne ureditve in predvidenih uvozov,
- spremembe podatkov o porabi pitne vode v predvidenih objektih,



- nove požarne zahteve glede načina gašenja in potreb po vodi za gašenje iz zunanjega in iz internega vodovodnega omrežja,
- da se oskrbo predvidenih objektov z vodo izvede preko samostojnih vodovodnih priključkov za vsako stavbo posebej, kot je zahtevano v 9. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, 59/14).

Lep pozdrav.

Pripravil:  
mag. Marko Gspan

Vodja razvojne službe:  
Nataša Šušteršič

P.P.

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:  
Jože Bogolin

Dostaviti:

- naslovnik,
- glavni arhiv podjetja.



JAVNO PODJETJE  
**VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**  
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233  
1001 Ljubljana

09