



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

**Oddelek za
zaščito, reševanje
in civilno obrambo**

Zarnikova 3
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 43 30
faks: 01 306 43 47
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 843-24/2021-10

Datum: 23. 12. 2024

Oddelek za urejanje prostora MU MOL

ZADEVA: Mnenje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami k občinskem podrobnem prostorskem načrtu 449 Ilovica ob Jurčkovi 3

Spoštovani!

Poslali ste nam poziv za podajo smernic za načrtovanje OPPN 449 Ilovica ob Jurčkovi 3 z gradivom za podajo mnenja, do katerega ste omogočili dostop na: <https://mol.sharefile.eu/public/share/web-se2d2a2518c5f41758d3525df7b3788e2>.

Na predlagano spremembo etapnosti prostorske ureditve nimamo pripomb.

Po ponovnem pregledu celotnega zgodovinskega gradiva OPPN 449 ugotavljamo, da ni ustrezno opredeljeno zaklanjanje bodočih uporabnikov objektov pred vojnimi dejstvom. V OPPN je v naslovu poglavja sicer ustrezno uporabljena beseda zaklanjanje, ki pa se ne odraža v besedilu člena. V členu so omenjena zgolj zaklonišča, ne pa ostali objekti za zaklanjanje. Predpisi predvidevajo, da se za zaklanjanje v vseh objektih ojača nosilna plošča nad kletjo, ki zdrži ruševine objekta nad njo. Glede na to, da za objekte ni predvidene kletne etaže, na ta način ni mogoče zagotoviti prostora za zaklanjanje. Drugi dve možnosti za zaklanjanje, ki jih investitor lahko zagotovi za bodoče uporabnike, je določitev prostora izven vsakega posameznega objekta, na katerem je ob nevarnosti vojne mogoče izgraditi zaklonilnik. Tega ni mogoče zagotoviti na območju parkirišča, saj gre za pokrito površino, na katero v primeru potrebe po izkopu zaklonilnikov ne more dostopati gradbena mehanizacija. Zaklonilnikov tudi ni mogoče izkopati med objekti in mejo zemljišča, saj tam poteka intervencijska pot. V obeh primerih pa ti dve rešitvi onemogoča tudi poplavna nevarnost in višina podtalnice. Naslednja možnost ureditve zaklanjanja je upoštevanje tujih vzorov, npr. vzor Izraela. Kot prostor za zaklanjanje se načrtuje in izvede ali ena varna soba v stanovanju (AB, brez okenskih odprtí ali z manjšo okensko odprtino, ki se varuje z ustreznim kovinskim ali AB zapiralom) oziroma hodniki in stopnišča z ustrezno projektirano in izvedeno AB obodno konstrukcijo, prav tako brez okenskih odprtí ali manjšimi odprtí z ustreznimi zapirali. Pri njihovem projektiranju se smiselno upoštevajo določbe Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98, 25/00, 38/01 in 66/06).

Prav tako v besedilu OPPN ni navedeno, pa bi to bilo potrebno, da mora imeti vsaka stanovanjska ali poslovna enota nameščene javljalnike požara. Pri tako zelo neugodno predvidenih dostopnih poteh za gasilce, kot je to predvideno za OPPN 449, je namreč še zlasti nujno, da je morebiten požar kar najhitreje zaznan in javljen gasilski enoti, kar bistveno skrajša čas od začetka požara do njegovega gašenja in s tem kar najbolj zmanjša možnosti za človeške in materialne izgube ter omogoči učinkovito evakuacijo, gašenje in reševanje tako ljudi kot premoženja.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:

mag. Julij Jeraj, višji svetovalec I
julij.jeraj@ljubljana.si; 01 306 43 30

mag. Robert Kus
vodja oddelka