



**Plinovodi**  
Povezani z energijo

MESTNA OBČINA LJUBLJANA  
Poljanska cesta 28  
1000 Ljubljana

Mestna uprava		Številka zadeve
2		35021-13/2022-97
Prejeto	10-01-2024	Sig z
		ND
		Prih
		Vredn

Plinovodi d.o.o.  
Cesta Ljubljanske brigade 11b  
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 58 20 700,  
F: +386 1 58 20 701  
IBAN: SI56 0310 0100 2465 515, SKB d.d., Ljubljana  
IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana  
ID za DDV: SI31378285

Datum: 5.1.2024

Znak: S23-663/P-MP/RKP

**Zadeva: MESTNA OBČINA LJUBLJANA - Občinski podrobni prostorski načrt 132 med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo - zahod - mnenje**

V zvezi z vašo vlogo za podajo prvega mnenja št. 35021-13/2022-89 z dne 22.12.2023, prejeto 28.12.2023 in predloženimi prilogami (Digitalno gradivo OPPN na spletnem strežniku MOL), ugotavljamo, da območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta 132 med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo - zahod, ki se nanaša na gradnjo poslovne stavbe in dveh večstanovanjskih stavb s spremljajočim programom in pripadajočimi ureditvami, ne sega v varovalni pas obstoječega ali predvidenega prenosnega sistema plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. Odmik območja predmetnega OPPN je cca 540 m od obstoječega prenosnega plinovoda LJ - 20100, MRP Verovškova - MP Union (premer 200 mm, tlak 16 bar) in odmik od načrtovanega prenosnega plinovoda R52, Kleče - Toplarna Šiška (premer 200 mm, tlak 70 bar), za katerega je sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R52, Kleče-Toplarna Šiška (TOŠ) (Uradni list RS, št. 50/15), znaša cca 400 m.

Družba Plinovodi d.o.o., kot operater prenosnega sistema plina, na podlagi 465. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE, 204/21 - ZOP in 44/22 - ZOTDS) ter v skladu s 1. odst. 129. člena in 2. odst. 122. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) podaja pozitivno mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta 132 med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo - zahod.

### Obrazložitev:

Družba Plinovodi d.o.o. izdaja smernice, mnenja in soglasja v območju varovalnih pasov (65 m na vsako stran prenosnega plinovoda, 65 m od ograje nadzemnih objektov prenosnega sistema in 100 m od ograje kompresorskih postaj) obstoječega oz. predvidenega prenosnega sistema plina.



PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.; Ljubljana;  
Okrožno sodišče v Ljubljani; matična št.: 1954288000; osnovni kapital: 98.733.790,00 EUR.

Glede na ugotovitev, da območje predmetnega OPPN ne sega v varovalni pas obstoječega ali predvidenega prenosnega sistema plina ni zadržkov za izdajo pozitivnega mnenja k predmetnem osnutku OPPN.

Pripravil  
mag. Mladen Pajk, univ. dipl. inž. str.



Vodja Službe za investicije  
Samo Popek, univ. dipl. inž. str.



**Plinovodi** GA  
dan

