



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za
urejanje
prostora



Javna razsvetljava d.d.
Litjska cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 5863 600
Email: info@jr-lj.si
Web: www.jr-lj.si

Mestna občina Ljubljana
Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

Prejeto:	29-03-2023	Sig. z:	TOL
Številka zadeve:	35021-9/2022-29	Pril:	2
		Vredn.:	/

Vaš znak:

Naš znak:
183/23

Datum:
22. marec 2023

V zvezi z vašo vlogo številka: 35021-9/2022-19 z dne 16.03.2023 in po pooblastilu Mestne občine Ljubljana in Pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave št. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006, **posredujemo naslednje smernice**, ki jih je potrebno upoštevati za:

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT OPPN 498 REGENTOVA CENTER

1. Vse nove javne površine, ki so predmet urejanj je potrebno opremiti z javno razsvetljavo.
2. Za javno razsvetljavo je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo, v kateri je potrebno upoštevati:
 - razmejitev javnih in funkcionalnih površin
 - stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstoječe naprave na obravnavanem območju
 - izhodišča podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano območje
 - tipizacijo opreme za območje MOL vključno z opremo za daljinsko vodenje razsvetljave ter implementacijo prometnih in vremenskih podatkov
 - usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov
 - razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ne bo povezana s sistemi javne razsvetljave
 - energetska učinkovitost razsvetljave
 - usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo

Smernice veljajo eno leto od dneva izdaje. Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanimi smernicami je kontaktna oseba Hyrije Prokši (01/58-63-600 ali soglasja@jr-lj.si).

Opomba:


Potek naših napeljav je razviden iz priloge.

Priloge:

- 2x

Lep pozdrav!

Pripravila:
Hyrije Prokši dipl.upr.org.



Izvršni direktor:
David Šket



Ljubljana



▼ Krmilna omarica

0

1


2

3


4

A

križanje CR
s TK vodom




paralelni potek kabla CR
in TK voda




A

B

križanje CR
s kanalizacijo




paralelni potek kabla CR
in kanalizacije




B

C

križanje CR
s plinovodom



paralelni potek kabla CR
in plinovoda



D

D


d > 40 cm za plinovod 1-16bar
posebni pogoji za plinovode večjih dimenzij
d > 100 cm za toplotovod brez zaščitenih ulazov
d > 10 cm za toplotovod z zaščitenimi ulazovi

d > 40 cm za plinovod 1-16bar
posebni pogoji za plinovode večjih dimenzij


E

E

križanje CR
z vodovodom



paralelni potek kabla CR
in vodovoda



F

F

d > 30 cm za priključni vodovod
d > 50 cm za magistralni vodovod

d > 50 cm za priključni vodovod
d > 150 cm za magistralni vodovod

DATUM



NAZIV :

KRIŽANJE KOMUNALNIH
VODOV

RISBA:

G.

TIPSKA PRILOGA

LIST: 8 od 8