

**IRGO Consulting  
d.o.o.**

Slovenčeva 93  
SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 560 36 00  
[info@irgo.si](mailto:info@irgo.si)  
[www.irgo.si](http://www.irgo.si)



## GEOLOŠKO- GEOTEHNIČNO POROČILO

### INVESTITOR

UNIVERZA V LJUBLJANI  
FAKULTETA ZA FARMACIJO  
AŠKERČEVA CESTA 7, SI-1000 LJUBLJANA

### OBJEKT

FAKULTETA ZA FARMACIJO

### SODELUJOČI

**IRGO Consulting d.o.o.**  
Slovenčeva 93  
SI-1000 Ljubljana

ŠT. PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA

Poročilo

ŠT. Poročila


3009777

KRAJ IN DATUM

Ljubljana, FEBRUAR 2021


PROJEKTANT ELABORATA

IRGO Consulting d.o.o.,  
Slovenčeva 93, SI-1000 Ljubljana  
dr. Vladimir Vukadin,  
univ.dipl.inž.geol.




POOBLAŠČENI INŽENIR

PI Nedžad Mešić,  
univ.dipl.inž.grad., G-2563



VODJA PROJEKTA

PI Nedžad Mešić,  
univ.dipl.inž.grad., G-2563



Sodelavci

OBDELAVA

Dijana Maleš,  
mag. inž. grad.

A handwritten signature in blue ink, reading "Maleš", is placed over three empty rectangular boxes, likely for signatures of other team members.

Manca Cvetek,  
dipl.inž.geol.

Rok Jelnikar,  
geod.teh.

TERENSKE PREISKAVE, POPIS VRTIN

Jan Vodušek,  
dipl. inž. geol.

Niko Goleš,  
mag. inž. geotehnol.

Jaka Hrast,  
inž. geotehnol. in rud.

Matjaž Kužner,  
abs. geol.

LABORATORIJSKE PREISKAVE:

Maja Rojšek,  
univ.dipl.inž.grad.

VRTALNA DELA

ROVS D.O.O.  
GEOTRANS D.O.O.

Six empty rectangular boxes, likely for signatures of laboratory staff involved in the survey work.



## Kazalo

1. UVOD .....	4
2. TERENSKE PREISKAVE .....	5
2.1. SONDAŽNO VRTANJE .....	5
2.2. DINAMIČNE PENETRACIJE (DPSH) .....	7
2.3. PRESIOMETRIČNE MERITVE (PMT) .....	8
3. LABORATORIJSKE PREISKAVE TAL .....	9
4. HIDROGEOLOŠKE PREISKAVE .....	9
5. TERENSKE RAZMERE IN SESTAVA TAL .....	9
6. HIDROGEOLOŠKE RAZMERE .....	11
7. MATERIALNE KARAKTERISTIKE TEMELJNIH TAL .....	12
8. GEOTEHNIČNI POGOJI GRADNJE .....	13
8.1. TEMELJENJE OBJEKTA .....	13
8.2. IZKOP IN VAROVANJE GRADBENE JAME .....	14
8.3. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA MANIPULATIVNIH POVRŠIN .....	15
8.4. ODVAJANJE METEORNE VODE .....	16
8.5. SEIZMIČNOST TERENA .....	16
9. ZAKLJUČEK .....	17

## Slike

- Slika 1:** Obravnavano območje (VIR: RS, Arso, <http://gis.arso.gov.si>, z dne 04.02.2021) ... 4  
**Slika 2:** Geološka sestava tal območja gradnje (Vir: Geološka karta Slovenije, list Kranj)..10

## Preglednice

- Preglednica 1:** Rezultati SPT preiskav v vrtinah ..... 6  
**Preglednica 2:** Ocena indeksa gostote in strižnega kota iz  $(N1)_{60}$  ..... 7  
**Preglednica 3:** Rezultati meritev z zemljinskim presiometrom..... 8  
**Preglednica 4:** Geomehanske karakteristike karakterističnih slojev zemljin..... 12  
**Preglednica 5:** *Preglednica projektnih odporov pilotov* ..... 14


## Kazalo prilog

- Priloga A:** Geološko-geomehanski popis vrtin s fotodokumentacijo  
**Priloga B:** Rezultati terenskih preiskav tal s dinamičnim penetrom - DPSH  
**Priloga C:** Rezultati terenskih raziskav z zemljinskim presiometrom - PMT  
**Priloga D:** Rezultati laboratorijskih preiskav  
**Priloga E:** Določitev projektne nosilnosti pilotov  
**Priloga F:** Grafične priloge

## 1. UVOD

Po naročilu Univerze v Ljubljani, Fakultete za farmacijo (UL FFA), smo pripravi geološko-geotehnično poročilo za potrebe projektiranja in izgradnje objekta »FAKULTETA ZA FARMACIJO«, v Ljubljani.

Obravnavano območje predvidene izgradnje novega objekta se nahaja v naselju Brdo, v občini Ljubljana, na območju parcel št. 1706, 1707/3, 1708/2 ter delno na območju parcel 1820/5 in 1820/6, k.o. 2682-Vič.



**Slika 1:** Obravnavano območje (VIR: RS, Arso, <http://gis.arso.gov.si>, z dne 04.02.2021)

Za potrebe izdelave tega poročila smo imeli na razpolago naslednjo tehnično dokumentacijo:

- Geodetski posnetek lokacije s situacijo objekta
- [1] Hidrogeološko poročilo za objekt Univerze v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, februar 2021, št. 3009705, IRGO Consulting d.o.o.
- [2] Hidrogeološko poročilo o kontrolni meritvi na treh piezometrih (P-1 do P-3) v okviru spremljave gradnje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, objekta X ter Fakultete za računalništvo in informatiko na lokaciji Ljubljana-Brdo, oktober 2013, naročilo št. NG 016/2013-MV, ZRMK
- [3] Geološko geomehansko poročilo za potrebe načrtovanja in izgradnje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani, 24.10.2007, naročilnica št. 139/07, ZRMK

Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja Fakultete za farmacijo, etažnosti K+P+2N(3N)+T, nepravilne tlorisne oblike maksimalnih zunanjih gabaritov nadzemnega dela cca. 132m x 108m.

Na podlagi terenskega ogleda, rezultatov izvedenih geološko-geomehanskih in hidrogeoloških raziskav ter na podlagi predvidenega gradbenega posega, s tem poročilom podajamo podatke o sestavi tal in geotehnične pogoje za potrebe projektiranja in gradnje objekta na obravnavanem območju.

Geološko-geotehnično poročilo smo izdelali skladno s **SIST EN 1997:1-2005** in **SIST EN 1997:2-2007** ter skladno z drugimi veljavnimi predpisi in standardi iz obravnavanega področja.

## 2. TERENSKE PREISKAVE

Za potrebe izdelave tega poročila smo poleg terenskega ogleda izvedli:

- štiri (4) geomehanske raziskovalne vrtine v skupni dolžini 125,0m od katerih sta dve (2) opremljeni kot piezometri,
- tri (3) dinamične penetracije (DPSH), v skupni dolžini 61,8m ter
- šestnajst (16) presiometrskih (PMT) preiskav v vrtinah.

### 2.1. SONDAŽNO VRTANJE

Vrtalni ekipi podjetij GEOTRANS D.O.O. in ROVS D.O.O sta v dneh med 09.12.2020 in 08.01.2021 z vrtalnima garniturama SM 400 ter GEO 305, izvedli štiri (4) sondažne geomehanske vrtine v skupni dolžini 100,0m, pri čemer je vrtina z oznako FFA-P2 bila podaljšana do globine 50m za potrebe hidrogeoloških raziskav. Tako je bilo za potrebe geološko-geomehanskih raziskav izведен sledeči obseg geomehanskega vrtanja:

Oznaka vrtine	Globina [m]	GKX [m]	GKY [m]	Z [m.n.v.]
<b>FFA-P1</b>	25m	100 908	459 097	297,9
<b>FFA-P2</b>	25m (50m)	100 926	458 996	297,9
<b>FFA-3</b>	25m	100 887	459 017	298,0
<b>FFA-4</b>	25m	100 833	459 073	297,6

Vrtanje je potekalo rotacijsko in zabjalno z enojnim jedrnikom in s kontinuiranim jedrovanjem. Vrtina je bila med vrtanjem zacevljena do končne globine vrtanja. Na jedru vrtin smo opravili vizualno USCS klasifikacijo zemljine ter smo na vzorcih koherentne zemljine izvedli meritve enoosne tlačne trdnosti ( $q_u$ ) z ročnim penetrometrom (RP). Popis vrtin po USCS klasifikaciji, rezultati meritev z žepnim penetrometrom ter fotografije jedra izvedene vrtine so v prilogi tega poročila. Med vrtanjem je bilo odvzetih osem (7) vzorcev materiala za potrebe izvedbe geomehanskih laboratorijskih preiskav.

Med vrtanjem so v vrtinah, bili izvajani standardni dinamični penetracijski preizkusi (SPT). Rezultat SPT preizkusov je število udarcev standardiziranega bata, potrebnih za penetracijo standardiziranega drogovja v tla za 15cm (predstopnja) ter nato še na isti globini še število udarcev bata za penetracijo drogovja v tla za 30cm (N15/N30). Oprema vrtalnega stroja za izvedbo SPT preiskav, ki je bila uporabljena v sklopu vrtalnega stroja SM 400, zagotavlja koeficienta prenosa energije v tla  $k_{60}(1) = 1,14$  in v sklopu vrtalnega stroja GEO 305, pa zagotavlja koeficient prenosa energije v tla  $k_{60} = 1,55$ . Te podatke smo, kot približno oceno in velikostni razred uporabili tudi pri končni izbiri materialnih karakteristik posameznih slojev temeljnih tal (preglednica št. 1).

Popis vrtin in fotodokumentacija izvedenih vrtin so prikazani v prilogi A tega poročila.

**Preglednica 1:** Rezultati SPT preiskav v vrtinah

"REZULTATI SPT TERENSKIH PREISKAV"												
	<b>z [m]</b>	<b>AC</b>	<b>N<sub>spt</sub></b>	<b>σ'v [kPa]</b>	<b>λ</b>	<b>k<sub>60</sub></b>	<b>C<sub>n</sub> [kPa/10 0]</b>	<b>N1(60)</b>	<b>I<sub>d</sub> [%]</b>	<b>φ [°]</b>	<b>E<sub>s</sub> [MPa]</b>	<b>gostotno stanje</b>
<b>FFA-P1</b>	1,0	GW-GM	11	19,6	0,75	1,55	1,67	21,38	<b>58,62</b>	<b>35,86</b>	<b>22,461</b>	<b>SGO</b>
	3,0	GW-GM	12	37,6	0,75	1,55	1,45	20,28	<b>56,66</b>	<b>35,67</b>	<b>21,131</b>	<b>SGO</b>
	5,0	GW-GM	10	55,6	0,85	1,55	1,29	16,93	<b>50,77</b>	<b>35,08</b>	<b>17,121</b>	<b>SGO</b>
	7,0	GW-GM	12	73,6	0,95	1,55	1,15	20,36	<b>56,81</b>	<b>35,68</b>	<b>21,229</b>	<b>SGO</b>
	14,0	GC	29	132,4	1,00	1,55	0,90	40,57	<b>83,32</b>	<b>39,5</b>	<b>45,482</b>	<b>GO</b>
	17,0	GC	14	159,4	1,00	1,55	0,77	16,73	<b>50,41</b>	<b>35,04</b>	<b>16,877</b>	<b>SGO</b>
	22,0	GC	34	204,4	1,00	1,55	0,74	39,09	<b>81,58</b>	<b>39,24</b>	<b>43,714</b>	<b>GO</b>
<b>FFA-P2</b>	1,0	GW-GM	28	19,8	0,75	1,14	1,36	32,68	<b>74,03</b>	<b>38,10</b>	<b>36,01</b>	<b>GO</b>
	3,0	GW-GM	29	37,8	0,75	1,14	1,26	31,28	<b>72,39</b>	<b>37,86</b>	<b>34,34</b>	<b>GO</b>
	5,0	GW-GM	31	55,8	0,85	1,14	1,17	35,23	<b>77,03</b>	<b>38,56</b>	<b>39,08</b>	<b>GO</b>
	7,0	GW-GM	26	73,8	0,95	1,14	1,10	30,85	<b>71,89</b>	<b>37,78</b>	<b>33,82</b>	<b>GO</b>
	14,0	GW-GM	23	136,0	1,00	1,14	0,85	22,23	<b>60,10</b>	<b>36,02</b>	<b>23,47</b>	<b>SGO</b>
	16,0	GC	22	154,0	1,00	1,14	0,79	19,75	<b>55,74</b>	<b>35,57</b>	<b>20,50</b>	<b>SGO</b>
	18,0	GC	26	172,0	1,00	1,14	0,81	23,91	<b>63,07</b>	<b>36,46</b>	<b>25,49</b>	<b>SGO</b>
	20,0	GC	28	190,0	1,00	1,14	0,77	24,56	<b>64,22</b>	<b>36,63</b>	<b>26,27</b>	<b>SGO</b>
	23,0	GC	30	217,0	1,00	1,14	0,72	24,61	<b>64,31</b>	<b>36,65</b>	<b>26,33</b>	<b>SGO</b>
	25,0	GC	31	235,0	1,00	1,14	0,69	24,38	<b>63,90</b>	<b>36,58</b>	<b>26,05</b>	<b>SGO</b>
<b>FFA-3</b>	1,0	GW-GM	8	19,8	0,75	1,55	1,67	15,53	<b>48,28</b>	<b>34,83</b>	<b>15,43</b>	<b>SGO</b>
	3,0	GW-GM	9	37,8	0,75	1,55	1,45	15,19	<b>47,68</b>	<b>34,77</b>	<b>15,02</b>	<b>SGO</b>
	5,0	GW-GM	11	55,8	0,85	1,55	1,28	18,60	<b>53,71</b>	<b>35,37</b>	<b>19,12</b>	<b>SGO</b>
	7,0	GW-GM	9	73,8	0,95	1,55	1,15	15,25	<b>47,79</b>	<b>34,78</b>	<b>15,10</b>	<b>SGO</b>
	14,0	GC	32	136,1	1,00	1,55	0,89	44,28	<b>87,14</b>	<b>40,07</b>	<b>49,93</b>	<b>ZGO</b>
	16,0	GP-GM	14	154,1	1,00	1,55	0,79	17,08	<b>51,03</b>	<b>35,10</b>	<b>17,30</b>	<b>SGO</b>
	18,0	GP-GM	16	172,1	1,00	1,55	0,74	18,23	<b>53,06</b>	<b>35,31</b>	<b>18,68</b>	<b>SGO</b>
	20,0	GP-GM	20	190,1	1,00	1,55	0,69	21,38	<b>58,60</b>	<b>35,86</b>	<b>22,45</b>	<b>SGO</b>
	23,0	GP-GM	48	217,1	1,00	1,55	0,59	44,06	<b>86,93</b>	<b>40,04</b>	<b>49,67</b>	<b>ZGO</b>
	25,0	GP-GM	53	235,1	1,00	1,55	0,56	45,78	<b>88,54</b>	<b>40,28</b>	<b>51,74</b>	<b>ZGO</b>
<b>FFA-4</b>	1,0	SW-SM	13	19,9	0,75	1,55	1,67	25,21	<b>65,25</b>	<b>36,79</b>	<b>27,05</b>	<b>GO</b>
	3,0	SW-SM	10	37,9	0,75	1,55	1,45	16,86	<b>50,64</b>	<b>35,06</b>	<b>17,03</b>	<b>SGO</b>
	5,0	SW-SM	13	55,9	0,85	1,55	1,28	21,97	<b>59,66</b>	<b>35,97</b>	<b>23,17</b>	<b>SGO</b>
	8,0	SW-SM	14	82,9	0,95	1,55	1,09	22,54	<b>60,66</b>	<b>36,10</b>	<b>23,85</b>	<b>SGO</b>
	15,0	GC	21	142,7	1,00	1,55	0,82	26,83	<b>67,15</b>	<b>37,07</b>	<b>28,99</b>	<b>GO</b>
	20,0	GC	37	187,7	1,00	1,55	0,66	37,84	<b>80,11</b>	<b>39,02</b>	<b>42,21</b>	<b>GO</b>
	25,0	GC	39	232,7	1,00	1,55	0,56	33,96	<b>75,54</b>	<b>38,33</b>	<b>37,55</b>	<b>GO</b>

## 2.2. DINAMIČNE PENETRACIJE (DPSH)

Strokovno osebje IRGO Consulting d.o.o. je v dneh med 26.11.2020 in 30.11.2020 izvedlo tri (3) terenske preiskave sestave in lastnosti tal s težkim dinamičnim penetrom (DPSH), v skupni dolžini 61,8m. Preiskave so bile izvedene na dostopnih lokacijah na območju novega objekta in sicer dokler ni odpor tal pod konico drogovja DPSH presegal merskega območja naprave in preiskave. Preiskava je bila izvedena skladno s standardom SIST EN ISO 22476-2:2005.

Oznaka preiskave	Globina [m]	GKX [m]	GKY [m]	Z [m.n.v.]
<b>FFA-DPSH-1</b>	20,4m	100 922	459 045	297,6
<b>FFA-DPSH-2</b>	20,0m	100 862	459 039	297,7
<b>FFA-DPSH-3</b>	21,4m	100 864	459 093	297,8

Pri tem tipu preiskave se bat z maso 63,5 kg spušča z višine 75 cm in se beležili število udarcev potrebnih za 20 cm penetracije (število N<sub>20</sub>). Uporabljena je bila 90° konico premera 51 mm. V rezultatih je prikazano izmerjeno število udarcev potrebnih za 20 cm prodiranja konice (N<sub>20</sub>). Iz razmerja specifičnega dela, ki je potrebno za korak penetracije (30 cm pri SPT in 20 cm pri DPSH), je bilo določeno ekvivalentno število SPT udarcev N<sub>SPT</sub>.

Korigirane in normalizirane vrednosti števila udarcev SPT pridobljene na podlagi preiskave DPSH so v našem primeru:

$$(N_1)_{60} = N_{20} \cdot C_z \cdot C_e \cdot \lambda \cdot C_N,$$

kjer je:

- (N<sub>1</sub>)<sub>60</sub> .... korigirana vrednost udarcev/30 cm pri SPT testu
- N<sub>20</sub> .... izmerjena vrednost udarcev/20 cm pri DPSH testu
- C<sub>z</sub> .... koeficient odvisen od vrste zemljinje (v našem primeru 1.5)
- C<sub>e</sub> .... koeficient prenosa energije (1.22)
- λ .... koeficient dolžine drogovja
- C<sub>N</sub> .... korekcija zaradi efektivne napetosti

Normalizirane SPT vrednosti (N<sub>1</sub>)<sub>60</sub> so nam služile za oceno nekaterih materialnih karakteristik preiskanih zemljin. Podlago obravnavanega območja gradijo nekoherentne zemljine, pri katerih smo določili indeks gostote in strižni kot v skladu s spodnjim preglednico (Skempton, 1986):

**Preglednica 2:** Ocena indeksa gostote in strižnega kota iz (N<sub>1</sub>)<sub>60</sub>

gostota	zelo rahlo	rahlo	srednje gosto	gosto	zelo gosto
(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub>	0	3	8	15	25
I <sub>d</sub> (%)	0	15	35	50	65
φ(°)		28	30	33	36
				41	44

Rezultati in lokacije terenskih meritev so prikazani v prilogi B tega poročila.

### 2.3. PRESIOMETRIČNE MERITVE (PMT)

Strokovno osebje IRGO Consulting d.o.o. je med izvedbo sondažnih vrtin izvedlo šestnajst (16) terenskih preiskav z zemljinskim Menardovim presiometrom.

Namen preiskav je bil pridobiti podatke o deformabilnosti in trdnosti slojev temeljnih tal. Preiskave so bile izvedene v geomehanskih vrtinah in sicer:

Oznaka vrtine	GKX [m]	GKY [m]	Št. meritov	Globina [m]
<b>FFA-P1</b>	100 908	459 097	4	5,9m; 15,3m; 18,9m; 24,4m
<b>FFA-P2</b>	100 926	458 996	4	5,75m; 15,45m; 19,6m; 24,5m
<b>FFA-3</b>	100 017	459 017	4	5,7m; 15,2m; 21,1m; 24,2m
<b>FFA-4</b>	100 073	459 073	4	5,9m; 13,3m; 21,25m; 24,5m

Meritve z Menardovim presiometrom so bile izvedene skladno s standardom SIST EN 1997-2:2007 (Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 2. del: Preiskovanje in preskušanje tal) in SIST EN ISO 22476-4:2013 (Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Preskušanje na terenu - 4. del: Menardov preskus).

Oprema presiometra sestoji iz sonde, kontrolne enote, izvora tlaka in kablov za povezavo med sondom in kontrolno enoto. Meritev se izvede običajno v 7 do 14 prirastkih tlaka, pri čemer se meri ustrezni prirastki deformacij (sprememba volumna ali sprememba radija sonde). Če je potrebno, se izvede tudi ena ali več razbremenilnih zank. Neposreden rezultat take meritve je krivulja, ki prikazuje odnos med tlakom na stene vrtine in radialno deformacijo. Iz krivulje se nato definira t.i. presiometrska modula pri obremenitvi in razbremenitvi ter mejni tlak. Natančen postopek meritov, izračun in obdelava merjenih podatkov so predstavljeni v prilogi C, osnovni rezultati meritov pa v preglednici št. 3.

#### **Preglednica 3: Rezultati meritov z zemljinskim presiometrom**

ŠT.	Informacije o testu			Izvrednoteni parametri					Material
	Objekt	Vrtina	PMT test (m)	p <sub>f</sub> (MPa)	p <sub>i</sub> (MPa)	E <sub>M</sub> (MPa)	E <sub>R</sub> (MPa)	E <sub>M</sub> /p <sub>i</sub>	
21	FFA	FFA-P1	5,90	2,10	2,86	56,9	/	19,90	GW-GM
22	FFA	FFA-P1	15,30	1,43	1,70	27,7	/	16,24	GC
23	FFA	FFA-P1	18,90	2,90	3,98	172,9	/	43,43	GC
24	FFA	FFA-P1	24,40	1,61	1,61	69,8	/	43,49	GC
25	FFA	FFA-P2	5,75	1,60	1,60	29,7	/	18,54	GW-GM
26	FFA	FFA-P2	15,45	1,48	1,48	34,5	/	23,27	GC
27	FFA	FFA-P2	19,60	3,97	4,57	148,7	/	32,57	GC
28	FFA	FFA-P2	24,50	1,88	3,02	59,9	/	19,85	GC
29	FFA	FFA-3	5,70	2,66	6,74	48,4	272,3	7,18	GW-GM
30	FFA	FFA-3	15,20	0,63	0,63	9,6	/	15,34	GC
31	FFA	FFA-3	21,10	2,26	3,78	53,9	227,9	14,26	GP-GM
32	FFA	FFA-3	24,20	2,78	3,95	72,7	414,7	18,43	GP-GM
33	FFA	FFA-4	5,90	1,63	1,65	22,2	/	13,44	SW-SM
34	FFA	FFA-4	13,30	0,85	0,85	7,0	/	8,18	CL
35	FFA	FFA-4	21,25	1,77	1,77	72,4	/	40,88	GC
36	FFA	FFA-4	24,50	4,02	4,02	338,2	/	84,14	GC

### 3. LABORATORIJSKE PREISKAVE TAL

Za ugotavljanje materialnih lastnosti tal smo na odvetih vzorcih zemljine iz geomehanskih vrtin izvršili geomehanske laboratorijske preiskave. Preiskave zemljin so bile izvajane v geomehanskem laboratoriju podjetja IRGO v Ljubljani. Na vzorcih zemljin so bile izvedene sledeče geomehanske laboratorijske preiskave:

- Preiskave Atterbergovih meja plastičnosti (SIST EN ISO 17892-12:2018),
- Ugotavljanje vlažnosti (SIST EN ISO 17892-1:2015),
- Prostorninska gostota (SIST EN ISO 17892-2:2015),
- Ugotavljanje zrnavostne sestave (SIST EN ISO 17892-4:2017),
- Preiskava neposrednega striga (SIST EN ISO 17892-10:2019)
- Edometrski preizkus s postopnim obremenjevanjem (SISTEN ISO 17892-5:2017)

Rezultati laboratorijskih geomehanskih analiz vzorcev tal so prikazani v prilogah D.

### 4. HIDROGEOLOŠKE PREISKAVE

Skladno z naročilom sta bili, v sklopu izvedbe hidrogeološke raziskav [1] za potrebe ugotavljanja nivojev podzemne vode in hidrogeoloških lastnostih tal, dve (2) od izvedenih geomehanskih vrtin opremljeni s piezometrskimi cevmi, kjer je bila izvedena aktivacija piezometra in vgradnja elektronskih limnigrafov.

Konstrukcijske lastnosti piezometrov prikazuje spodnja preglednica.

Oznaka piezometra	Globina [m]	Uvodna kolona [m]	Filtrski odsek [m]	GKX [m]	GKY [m]	Z [m.n.v.]
<b>FFA-P1</b>	10m	3m	3m-9m	100 908	459 097	297,9
<b>FFA-P2</b>	50m	3m	26m-47m	100 926	458 996	297,9


Po vgradnji in aktivaciji piezometrov je bil v vsakem piezometru izведен črpalni poizkus za določitev hidravličnih parametrov vodonosnikov.

### 5. TERENSKE RAZMERE IN SESTAVA TAL

Obravnavano območje gradnje se nahaja na Viču v Ljubljani, južno od potoka Glinščica in zahodno od objekta Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko. Teren na predvideni lokaciji je v splošnem raven in se nahaja na nadmorski višini cca. 297,7 m.n.v.

Severno od obravnaven lokacije se začne teren relativno strmo dvigovati prot Rožniku in Šišenskem hribu (429 m.n.v.).

Skladno z Osnovno geološko kartou Slovenije (OGK), list Kranj, tla na obravnavanem območju raziskav predstavljajo jezerski in barski sedimenti (j) – slika 3.



**Slika 2:** Geološka sestava tal območja gradnje (Vir: Geološka karta Slovenije, list Kranj)

Na podlagi izvedenih geološko-geomehanskih raziskav tal smo dobili dober vpogled v dejansko sestavo tal na obravnavani lokaciji. Na podlagi strokovnih ugotovitev med izvedbo raziskav, temeljna tla na obravnavani lokaciji lahko razdelimo na sledeče karakteristične sloje:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| (IG1) NASIP/HUMUS/CL: | do globine največ 1,1m pod koto terena se pojavlja umetni nasip, humus in pusta glina s prodniki   |
| (IG2) GW-GM:          | od sloja IG1 do globine največ 10,5m se v tleh pojavlja sloj drobnega, srednje gostega do gostega, dobro graduiranega meljno peščenega proda   |
| (IG3) CL/CH/MH/SM     | od sloja IG2 do globine največ 14,0m se pojavlja sloj poplavno zajezitvenih sedimentov, puste gline ter meljastega in glinastega peska   |
| (IG4a) GC/GP-GM       | od sloja IG3 do globine največ 16,0m se pojavlja sloj meljastega in glinastega proda, rjave, rdeče in zelene barve, Gradški nanosi   |
| (IG4b) GC/GP-GM       | od sloja IG4a naprej, do globine raziskav (50m) se pojavlja sloj srednje gostega do gostega slabo graduiranega, glinastega savskega proda, z meljem s posameznimi tanjšimi lečami ali gmotami konglomerata |

## 6. HIDROGEOLOŠKE RAZMERE

V okviru hidrogeoloških raziskav na območju novih objektov Univerze v Ljubljani, Fakultete za farmacijo, sta bili v decembru 2020 in januarju 2021 izvedeni 2 vrtini, opremljeni kot piezometer. Na obeh je bil, za določitev hidravličnih karakteristik vodonosnikov, opravljen tudi črpalni poizkus.

Na obravnavanem območju se pojavlja vodonosnik Ljubljanskega barja, ki se izkorišča tudi za oskrbo mesta Ljubljane s pitno vodo, območje načrtovane fakultete leži v VVO III (*Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13)*). Nad njim se pojavlja ti. viseči vodonosnik, katerega od spodnjega vodonosnika ločuje plast gline, debeline od 0,6 do preko 1,1 m. Površina ločilne plasti je izrazito neravna in na mestih poglobljena. Generalna smer vpada površine glinene plasti je proti jugu do jugozahodu.

S črpalnimi poizkusi, ki so bili izvedeni v zasičenih conah, je bil ugotovljen koeficient prepustnosti zgornjega vodonosnika  $1,14 \times 10^{-3}$  m/s in spodnjega vodonosnika  $1,6 \times 10^{-4}$  m/s. Med izvajanjem črpalnih testov v spodnjem vodonosniku so bili izmerjeni fizikalno kemijski parametri, ki so v mejah vodonosnika Ljubljanskega barja.

Viseč medzrnski vodonosnik je glede na hidrodinamski režim odprtega tipa. Glede na razpoložljive podatke nivoja podzemne vode je podzemna voda **v visečem vodonosniku na koti 295,9-295,6 m.n.v. (oz. na globini do cca. 2m) in v spodnjem vodonosniku na koti 283,0-283,5 m.n.v. (oz. na globini do cca. 14,5m)** ob trenutnem vodnem stanju. Smer toka je v visečem vodonosniku usmerjena proti jugovzhodu. Smer toka v spodnjem vodonosniku prav tako ocenujemo od severozahoda proti jugovzhodu.

Z vidika dopustnosti gradnje, vezano na določbe Uredbe glede zagotavljanja transmisivnosti vodonosnika, je potrebno ugotoviti, da se vsi posegi izvajajo v območje zgornjega, visečega vodonosnika. Zaradi posega z gradnjo in končnim objektom v zasičeno cono visečega vodonosnika bo tako prišlo do vzpostavitve ovire za tok podzemne vode. Ta tok pa ni neposredno vezan na z Uredbo zaščiten spodnji vodonosnik Ljubljanskega polja, temveč na zgornji, viseč vodonosnik, iz katerega na njegovih robovih podzemna voda preliva v spodnji vodonosnik. Tako s stališča količinskega stanja vodonosnika Ljubljanskega barja obravnavani objekti ne predstavljajo posega, ki bi zmanjševal njegovo transmisivnost.

Ob tesnitvi gradbene jame z zagatnicami bodo v jamo dotekale zgolj manjše a stalne količine podzemne vode visečega vodonosnika, ki se bo precejala na stiku med zagatnicami. Dotoke bo mogoče odvajati z gradbiščnimi črpalkami. Upoštevati je potrebno tudi visok nivo podzemne vode v visečem vodonosniku ter preveriti neugodno delovanje vzgona podzemne vode.

Možnosti rabe podzemne vode za rabo toplote se povečajo v primeru izvedbe skupnega sistema Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo. S tem se povečajo razpoložljive razdalje med črpalnimi in ponikalnimi vodnjaki, kapaciteta zajema brez upoštevanja učinka povratne zanke pa znaša za preiskano debelino vodonosnika ca 40 l/s.

## 7. MATERIALNE KARAKTERISTIKE TEMELJNIH TAL

Glede na rezultate geomehanskih raziskav tal in glede na arhivske podatke iz bližnje okolice [3], lahko karakteristične sloje temeljnih tal na območju predvidenega novega objekta opišemo s karakterističnimi vrednostmi materialnih karakteristik, kot je to prikazano v preglednici št. 4.

**Preglednica 4:** Geomehanske karakteristike karakterističnih slojev zemljin

SLOJ	Globina [m]	Opis sloja	USCS klasifikacija	Debelina [m]	Karakteristične vrednosti materialnih karakteristik tal						
IG 1	0m	umetna tla, pusta do mastna glina	NASIP/HU MUS/ CL	do 0,9m	$\gamma' =$	18	kN/m <sup>3</sup>	*			
					$c_u =$	60,0	kPa	**			
					$c' =$	5	kPa	*			
					$\phi' =$	26	°	*			
					$k =$	$1,14 \cdot 10^{-3}$	m/s	**			
	0,9m				$E_{oed} =$	4,0	MPa	**			
IG 2	0,9m	dobro graduiran prod z meljem in peskom	GW-GM	do 9,7m	$\gamma' =$	20,0	kN/m <sup>3</sup>	*			
	(7,3m)				$c' =$	0,0	kPa	*			
	10,5m				$\phi' =$	34,0	°	**			
					$E_{oed} =$	25,0	MPa	**			
IG 3	10,5m	pusta glina in drobnozrnat pesek z meljem in prodrom	CL/SM	do 5m	$\gamma' =$	18	kN/m <sup>3</sup>	***			
					$c_u =$	80	kPa	**			
	(12,3m)				$c' =$	0(8)	kPa	***			
	14,0m				$\phi' =$	25(22)	°	***			
					$E_{oed} =$	4,0	MPa	**			
IG 4a	14,0m	glinast prod ter slabo graduiran prod z meljem	GC/GP-GM	do 2,5m	$\gamma' =$	21	kN/m <sup>3</sup>	*			
					$c' =$	0	kPa	*			
	15,9m				$\phi' =$	37	°	**			
					$E_{oed} =$	35,0	MPa	**			
IG 4b	15,9m	glinast prod ter slabo graduiran prod z meljem	GC/GP-GM	-	$\gamma' =$	21	kN/m <sup>3</sup>	*			
					$c' =$	0	kPa	*			
					$\phi' =$	36	°	**			
					$k =$	$1,6 \cdot 10^{-4}$	m/s	**			
	-				$E_{oed} =$	45,0	MPa	**			
<b>OPOMBA:</b>											
* ocenjena vrednost											
** podatki pridobljeni iz terenskih preiskav											
*** podatki pridobljeni iz laboratorijskih preiskav											

## 8. GEOTEHNIČNI POGOJI GRADNJE

Na osnovi rezultatov izvedenih terenskih in laboratorijskih raziskav tal in glede na zasnovo predvidenega gradbenega posega ocenujemo, da je **predvidena gradnja**, ob upoštevanju navodil tega poročila, **v geotehničnem smislu možna in srednje zahtevna**.

### 8.1. TEMELJENJE OBJEKTA

Glede na ugotovljeno sestavo tal na obravnavani lokaciji gradnje, kjer se od globine 7,3m pa do globine 12,3m (vrtina FFA-P1) pojavlja sloj puste gline ter meljastega peska neenakomerne debeline po prostoru ter glede na zasnovo objekta (1K), **je temeljenje objekta potrebno izvesti kot globoko na uvrtanih AB pilotih**.

Kot primeren sloj za temeljenje pilotov se na obravnavani lokaciji pojavlja sloj št. 4b (Preglednica 4) in sicer **na globini 18 m ali več od trenutne kote terena oz. na nadmorski višini manjši od cca. 279,7 m.n.v.**

Pri izvedbi izkopov pilotov in temeljenja objekta je potrebno zagotoviti sprotni geomehanski nadzor pri izvedbi del s čimer bo zagotovljeno temeljenje pilotov v ustrezeno nosilno plast zaglinjenega proda (prisotnost leč gline znotraj prodne plasti!). Tehnologijo izvedbe in izkopov pilotov bo potrebno ustrezeno prilagoditi ugotovljeni sestavi tal in predvideni izgradnji kletnih prostorov. Kot optimalna tehnologija za izvedbo pilotov za obravnavani objekt, se lahko uporabi klasična tehnologija izvedbe uvrtanih pilotov s sprotnim cevljenjem in izkopom s spiralno ali grabežem (Benotto). Delovni plato za izvedbo pilotov se lahko izvede tudi na koti dna izkopa gradbene jame, vendar je potrebno za izvedbo pilotov pripraviti ustrezeni delovni plato. V primeru uporabe morebitne druge razpoložljive tehnologije izvedbe pilotov, kot npr. **CFA** (Continues Flight Auger), je potrebno upoštevati potrebno naknadno sekanje pilotov, kar je odvisno od kote delovnega platoja.

Glede na lastnosti ugotovljenega sloja z oznako IG2, prodno-peščeni sloj, ocenujemo, da za potrebe izvedbe pilotov ne bo potrebno izvesti dodatnega utrjenega nasipa za delovni plato za izvedbo pilotov. V kolikor bo pa prisotnost podtalne vode vplivala na stabilnost delovnega platoja pa predlagamo, da se po odkopu in znižanju podtalne vode znotraj gradbene jame, na območju delovnega platoja položi ločilno drenažni geotekstil ( $\geq 20\text{kN}$ ) ter se izvede tamponska blazina, v minimalni debelini 50cm, ki se jo izdela iz kamnitega drobljenca 0-126mm ( $E_{vd} > 40 \text{ MPa}$ ).

Pred izvedbo temeljne plošče objekta, je potrebno del morebitnega predhodno izvedenega delovnega platoja, v debelini do 40cm, odstraniti ter predvideti sekanje glav pilotov, ki morajo biti zabetonirani minimalno 40cm nad projektirano koto dna talne plošče objekta. Po sekjanju glav naj se izvede čiščenje površine platoja, ponovno utrjevanje površine preostalega nasipa (statično) ter izvedba podložnega betona.

Na podlagi ugotovljene sestave in lastnosti tal so v preglednici 5 prikazane vrednosti projektnih odporov uvrtanih pilotov, glede na premer in dolžino (upoštevan vrh na globini 5m pod terenom). Glede na prikazane vrednosti projektnega odpora tal, je potrebno skladno s **SIST EN 1997-1:2005 (EC7)** in na osnovi projektnih obremenitev objekta (statika) izbrati primerno dolžino in premer pilota, ki bo zagotavljal ustrezni projektni odpor ( $R_{c,d} \geq E_{c,d}$ ).

Za namenom potrditve računskih vrednosti projektnega odpora pilotov (preglednica št. 5), je potrebno med gradnjo zagotoviti izvedbo preiskave nosilnosti pilota z izvedbo obremenilnega testa na minimalno treh (3) pilotih, s katerim naj se preverijo projektne predpostavke in računsko določen projektni odpor tal skladno z EC7!

#### **Preglednica 5: Preglednica projektnih odporov pilotov**

Dolžina pilota / globina temeljenja	Premer pilota			
	D = 60cm	D = 80cm	D = 100cm	D = 120cm
	R <sub>sd</sub> [kN]	R <sub>sd</sub> [kN]	R <sub>sd</sub> [kN]	R <sub>sd</sub> [kN]
13,0m/18,0m	1.525	2.610	4.000	5.670
15,0m/20,0m	1.750	2.970	4.515	6.380
20,0m/25,0m	2.385	3.965	5.935	8.300
25,0m/30,0m	3.125	5.100	7.540	10.440

Za potrebe izvedbe globokega temeljenja objekta je potrebno izdelati načrt globokega temeljenja, faza PZI, kjer naj se ponovno preverijo vse računske predpostavke in naj se izvede kontrola in izbira premerov in dolžin pilotov na osnovi dejanskih točkovnih obremenitev objekta na pilote.

## **8.2. IZKOP IN VAROVANJE GRADBENE JAME**

Ugotovljena sestava tal na obravnavani lokaciji sodi v III. kategorijo izkopa, ki se jo lahko koplije z uporabo večjih gradbenih strojev z žlico.

Glede na lastnosti slojev temeljnih tal bo izkopana zemljinata kot taka delno primerna tudi za morebitno nadaljnjo uporabo v gradbeništvu, v smislu izvedbe nosilnih nasipov (sloj peščenega proda z oznako IG2. Glede na ugotovljene lastnosti glinenega sloja z oznako IG1, bo tega potrebno v celoti deponirati na trajni deponiji, ker kot takšne ni ustrezен za morebitno nadaljnjo uporabo v gradbeništvu.

S predvideno zasnovno objekta je v splošnem predviden poseg v temeljna tla do globine cca. 5m glede na trenutno koto terena. Zaradi ugotovljenih geomehanskih in hidrogeoloških razmer v tleh, bo potrebno izkop gradbene jame tudi ustrezeno varovati z začasno varovalno konstrukcijo.

Kot primerna in optimalna tehnologija varovanja gradbene jame se lahko uporabi tehnologija varovanja izkopa gradbene jame z zabitimi jeklenimi zagatnicami pri čemer je pri tej tehnologiji potrebno upoštevati morebitne negativne vplive na okolico zaradi prisotnosti vibracij in hrupa pri zabijanju in izvlačenju zagatnic. Kot alternativa je tu možno uporabiti tehnologijo sidranih jet grouting pilotov, ali uvrtnih pilotov, ki poleg nosilne funkcije morajo zagotavljati tudi tesnitez sten izkopa gradbene jame.

Za potrebe izbire najbolj optimalne varovalne konstrukcije izvedbe izkopa in zaščite gradbene jame je potrebno, ob upoštevanju predvidenega posega ter lastnosti tal

navedenih v preglednici št. 4, izdelati ustrezen **Načrt varovanja gradbene jame**. V sklopu načrta je potrebno predvideti in tudi obdelati način zniževanja podtalne vode med izvedbo izkopa gradbene jame.

### 8.3. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA MANIPULATIVNIH POVRŠIN

Pri izvedbi voziščnih in manipulativnih povoznih površin ob objektu je potrebno zagotoviti ustrezeno temeljenje ter debelino voziščne konstrukcije. Za potrebe izvedbe voziščne konstrukcije je potrebno izvesti odkop tal minimalno do globine zmrzovanja, ki za obravnavano lokacijo znaša  **$h_m=90\text{cm}$**  oz. ob ustrezeno izvedeni voziščni konstrukciji in upoštevanju razmer v tleh, do globine  **$h_{min} \geq 0.80 * h_m \approx 72 \text{ cm}$**  pod niveleto ceste (geomehanski nadzor). Glede na ugotovljeno sestavo tal, kjer se v tleh, do globine od 0,4m do 1,2m, pojavljajo nasipne plasti, predlagamo, da se temeljenje voziščne konstrukcije in manipulativnih površin izvede na globini minimalno 75cm pod trenutno koto terena.

Po odkopu terena do ustrezne globine, ki se mora v celoti izvajati s strojem z ravno žlico (planirko), se izvede statično utrjevanje planuma izkopa z valjarjem ter se na planum izkopa položi ločilni geosintetik ustreznih lastnosti, kot je to navedeno v preglednici št. 6 (pregled tal s strani geomehanskega nadzora).

**Preglednica 6:** Zahevane lastnosti ločilnega geosintetika

Natezna trdnost-vzdolžno:	$\geq 20 \text{ kN/m}$
Natezna trdnost-prečno:	$\geq 20 \text{ kN/m}$
Raztezek pri maksimalni obremenitvi-vzdolžno:	$\geq 100 \%$
Raztezek pri maksimalni obremenitvi-prečno:	$\geq 40 \%$
Odpornost na prebod (CBR-test):	$\geq 2,900 \text{ N}$
Dinamični prebod:	$\leq 19 \text{ mm}$
Vodoprepustnost skozi ravnino:	$\leq 80 \text{ l/m}^2\text{s}$
Karakteristična velikost por $O_{90}$ :	$\leq 95 \text{ } \mu\text{m}$
Površinska masa:	$\geq 260 \text{ g/m}^2$

Na tako pripravljeno podlago se izvedejo ustrezone plasti voziščne konstrukcije, skladno s pogoji prometne obremenitve. Vsa zemeljska dela je potrebno izvajati v suhem in stabilnem vremenu ob sprotnjem odkopu in nasipavanju kamnite posteljice. Po odkopu terena je po planumu izkopa prepovedana vožnja kakršnih koli vozil. Dovoz in vgradnja materiala se mora izvajati z narivanjem s plugom in z vožnjo po že nasutem in utrjenem delu kamnite posteljice.

Pri izgradnji voziščne konstrukcije je potrebno upoštevati Tehnične smernice za ceste TSC, ki se uporablja pri gradnji cest.

Pod posteljico naj se po potrebi izvede utrjena nasipna plast iz ustrezeno vgradljivega kamnitega materiala, v potrebnih debelinah, glede na dejansko potrebno globino izkopa in niveleto ceste, nazivne velikosti zrn 0-63mm. Na planumu nasipne plasti je, potrebno zagotoviti vrednost deformacijskega modula  $E_{vd} \geq 30 \text{ MPa}$ .

Posteljica se skladno s TSC 06.100 ustrezeno vgradi v minimalni debelini 35cm iz zmrzlinsko odpornega kamnitega agregata, nazivne velikosti zrn 0-63mm. Na planumu



kamnite posteljice je, skladno s TSC, zahtevana vrednost deformacijskega modula  $E_{vd} \geq 40$  MPa oz.  $E_{v2} \geq 80$  MPa, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj  $E_{v2}/E_{v1} \leq 3$  ter zgoščenost nasipa, merjena z izotopsko sondjo, mora biti  $\geq 95\%$  po Proctorju (MPP).

Nevezana nosilna plast (NNP) se izvede v minimalni debelini 25cm iz ustreznega, certificiranega tamponskega materiala (0-31mm), skladno s TSC 06.200. Na planumu NNP je zahtevana vrednost deformacijskega modula  $E_{vd} \geq 45$  MPa oz.  $E_{v2} \geq 100$  MPa, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj  $E_{v2}/E_{v1} \leq 2,2$  ter zgoščenost nasipa, merjena z izotopsko sondjo, mora biti  $\geq 98\%$  po Proctorju (MPP).

#### 8.4. ODVAJANJE METEORNE VODE

Glede na ugotovljeno sestavo tal in pojav podtalne vode že na globini 1,0m pod koto terena, na obravnavani lokaciji odvajanje meteorne vode s ponikanjem ni možno. Vso zbrano meteorno vodo je tako potrebno ustrezeno, preko peskolovov in lovilcev olj ustrezeno skanalizirati v obstoječi sistem meteorne kanalizacije.

#### 8.5. SEIZMIČNOST TERENA

Glede na karto Potresne nevarnosti Slovenije-projektni pospešek tal, obravnavana lokacija gradnje sodi na območje s projektnim pospeškom tal 0,250 g za povrtno dobo 475 let.

Po SIST EN 1998-1:2006 tla uvrščamo v **tip C** (globoki sedimenti gostega ali srednje gostega peska, proda ali toge gline globine nekaj deset do več sto metrov - Preglednica 3.1).

## 9. ZAKLJUČEK

Na podlagi izvedenih geološko-geomehanskih raziskav tal na lokaciji predvidene izgradnje novega objekta »FAKULTETA ZA FARMACIJO«, smo ugotovili, da je predvidena gradnja z geotehničnega stališča možna in srednje zahtevna.

Skladno z ugotovitvami GG raziskav se na obravnavani lokaciji objekta do globine cca. 7m pojavljajo relativno dobro nosilna prodna plat, ki na globini 7m preide v aluvijalne in barjanske sedimente stisljivih glin, meljev in organskih glin, ki se pojavljajo vse do globine cca. 12m. Pod to plastjo se v tleh pojavlja dobrosilna plast zaglinjenega savskega proda, ki je na globinah pod 18m od trenuten kote terena primerna za temeljenje pilotov objekta

Glede na ugotovljeno sestavo tal na obravnavani lokaciji gradnje, kjer se od globine cca. 7m pa do globine 12,0m (vrtina FFA-P1) pojavlja sloj puste gline ter meljastega peska neenakomerne debeline po prostoru ter glede na zasnovu objekta (1K), **je temeljenje objekta potrebno izvesti kot globoko na uvrtanih AB pilotih.**

Način in tip temeljenja je potrebno, skladno z navodili tega poročila, ponovno preveriti in določiti v nadaljnjih fazah projektiranja objekta, v sklopu izdelave načrta temeljenja.

Pri izvedbi voziščnih in manipulativnih povoznih površin ob objektu je potrebno zagotoviti ustrezno temeljenje ter debelino voziščne konstrukcije.

Ugotovljena sestava tal na obravnavani lokaciji sodi v III. kategorijo izkopa, ki se jo lahko koplje z uporabo večjih rovokopačev.

Glede na ugotovljeno sestavo tal in pojav podtalne vode že na globini 1,0m pod koto terena, na obravnavani lokaciji odvajanje meteorne vode s ponikanjem ni možno.

Za potrebe izkopa gradbene jame je potrebno skladno z navodili tega poročila izvesti ustrezno zaščito izkopa, kar je potrebno projektno obdelati v načrtu varovanja gradbene jame.

V času izvedbe del bo potrebno zagotoviti sprotni geomehanski nadzor, ki bo po odkopu na koto temeljenja opravil pregled sestave tal in po potrebi podal dodatna navodila z izvedbo varnega in stabilnega temeljenja objekta. skladno s terenskimi ugotovitvami preverjal ustreznost predpostavk v tem poročilu ter bo predlagal morebitne ukrepe v smislu varne in kvalitetne gradnje.

PRIPRAVIL:

Nedžad Mešić, univ.dipl.inž.grad.





**PRILOGA A:**  
**»GEOLOŠKO-GEOMEHANSKI POPIS VRTIN  
S FOTODOKUMENTACIJO«**

Projekt: Fakulteta za farmacijo

GK Y: 459 082

Naročnik: Fakulteta za farmacijo (UL)

Vrtanje: Rovs d.o.o., k60=1,55

GK X: 100 909

Območje: Ljubljana-Brdo

Datum: 19.12.-22.12.2020


Z: 297,9 m n.v.

Objekt: Fakulteta za farmacijo

Globina: 25 m


Z ustja: /

m n. v.	m	Geološko-geotehnični opis	Šrafura	USCS	Starost	R. P. (kPa)	SPT N/(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> ali P [cm/60ud]	Vzorec	Presiometer	Rezultati/Opombe	NPV
---------	---	---------------------------	---------	------	---------	-------------	---	--------	-------------	------------------	-----



m n. v.	m	Geološko-geotehnični opis	Šrafura	USCS	Starost	R. P. (kPa)	SPT N/(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> ali P [cm]/60ud	Vzorec Presiometer	Rezultati/Opombe	NPV
287,5	10,5									
287,0	11,0									
286,5	11,5									
286,0	12,0									
285,5	12,5	(12,3-13,9m) Rdeč, zelen in rjav meljast prod [Prod/Grušč (60%; Dmax/Dpovp = 2/0,5 cm), Pesek (10%), Melj/Glina (30%)]		CL						
285,0	13,0									
284,5	13,5									
284,0	14,0	(13,9-25,0m) Rjav glinast prod [Prod/Grušč (70%; Dmax/Dpovp = 5/1 cm), Pesek (10%), Melj/Glina (20%)] - mestoma organsko, od 22 m navzdol bolj sprijeto		GM			29 ud/41 ud			
283,5	14,5									
283,0	15,0									
282,5	15,5									
282,0	16,0									
281,5	16,5									
281,0	17,0									
280,5	17,5									
280,0	18,0									
279,5	18,5									
279,0	19,0									
278,5	19,5									
278,0	20,0									
277,5	20,5									
277,0	21,0									
276,5										

m n. v.	m	Geološko-geotehnični opis	Šrafura	USCS	Starost	R. P. (kPa)	SPT N/(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> ali P [cm/60ud]	Vzorec Presiometer	Rezultati/ Opombe	NPV
---------	---	---------------------------	---------	------	---------	-------------	---	-----------------------	----------------------	-----





**Vrtina FFA-P1**

Projekt: Fakulteta za farmacijo

Območje: Ljubljana-Brdo

Objekt: Fakulteta za farmacijo

Datum vrtanja: 19.12.-22.12.2020

**0 m**



1m

2m

3m

4m

**4 m**

**4 m**



5m

6m

7m

8m

**8 m**



**Vrtina FFA-P1**

Projekt: Fakulteta za farmacijo  
Območje: Ljubljana-Brdo  
Objekt: Fakulteta za farmacijo  
Datum vrtanja: 19.12.-22.12.2020

**8 m**



9m

10m

11m

12m

**12 m**

**12 m**



13m

14m

15m

16m

17m

**17 m**




Vrtina FFA-P1

Projekt: Fakulteta za farmacijo

Območje: Ljubljana-Brdo

Objekt: Fakulteta za farmacijo

Datum vrtanja: 19.12.-22.12.2020



Projekt: Fakulteta za farmacijo

GK Y: 458 996

Naročnik: Fakulteta za farmacijo (UL)

Vrtanje: GEOtrans d.o.o., k60=1,14

GK X: 100 926

Območje: Ljubljana-Brdo


Datum: 11.01.-19.01.2021

Z: 297,9 m n.v.

Objekt: Fakulteta za farmacijo

Globina: 50 m

Z ustja: /



m n. v.	m	Geološko-geotehnični opis	Šrafura	USCS	Starost	R. P. (kPa)	SPT N/(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> ali P [cm]/60ud	Vzorec Presiometer	Rezultati/Opombe	NPV
287,5	10,5	(10,5-12,0m) Siva pusta glina - mestoma prehaja v drobnozrnat SM ali ML.								
287,0	11,0									
286,5	11,5									
286,0	12,0	(12,0-13,3m) Siv, drobnozrnat meljast pesek [Prod/Grušč (0%), Pesek (70%), Melj/Glina (30%)]								
285,5	12,5									
285,0	13,0									
284,5	13,5	(13,3-14,0m) Rjav, rdečkast in zelen meljast prod [Prod/Grušč (60%), Pesek (10%), Melj/Glina (30%)] - prod je zdrobljen in mešanega izvora.								
284,0	14,0	(14,0-50,0m) Rjav glinast prod [Prod/Grušč (70%; Dmax/Dpovp = 5/1 cm), Pesek (10%), Melj/Glina (20%)] - mestoma bolj zaglinjeno.					23 ud/ 22 ud			
283,5	14,5									
283,0	15,0									
282,5	15,5									
282,0	16,0									
281,5	16,5						22 ud/ 20 ud			
281,0	17,0									
280,5	17,5									
280,0	18,0									
279,5	18,5						26 ud/ 24 ud			
279,0	19,0									
278,5	19,5									
278,0	20,0									
277,5	20,5						28 ud/ 25 ud			
277,0	21,0									
276,5	21,5									

m n. v.	m	Geološko-geotehnični opis	Šrafura	USCS	Starost	R. P. (kPa)	SPT N/(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> ali P [cm]/60ud	Vzorec Presiometer	Rezultati/ Opombe	NPV
276,0	22,0									
275,5	22,5									
275,0	23,0									
274,5	23,5									
274,0	24,0									
273,5	24,5									
273,0	25,0									
272,5	25,5									
272,0	26,0									
271,5	26,5									
271,0	27,0									
270,5	27,5									
270,0	28,0									
269,5	28,5									
269,0	29,0									
268,5	29,5									
268,0	30,0									
267,5	30,5									
267,0	31,0									
266,5	31,5									
266,0	32,0									
265,5	32,5									
265,0	33,0									

m n. v.	m	Geološko-geotehnični opis	Šrafura	USCS	Starost	R. P. (kPa)	SPT N/(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> ali P [cm/60ud]	Vzorec Presiometer	Rezultati/Opombe	NPV
264,5	33,5									
264,0	34,0									
263,5	34,5									
263,0	35,0									
262,5	35,5									
262,0	36,0									
261,5	36,5									
261,0	37,0									
260,5	37,5									
260,0	38,0									
259,5	38,5									
259,0	39,0									
258,5	39,5									
258,0	40,0									
257,5	40,5									
257,0	41,0									
256,5	41,5									
256,0	42,0									
255,5	42,5									
255,0	43,0									
254,5	43,5									
254,0	44,0									
253,5	44,5									

m n. v.	m	Geološko-geotehnični opis	Šrafura	USCS	Starost	R. P. (kPa)	SPT N/(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> ali P [cm/60ud]	Vzorec Presiometer	Rezultati/ Opombe	NPV
253,0	45,0									
252,5	45,5									
252,0	46,0									
251,5	46,5									
251,0	47,0									
250,5	47,5									
250,0	48,0									
249,5	48,5									
249,0	49,0									
248,5	49,5									
248,0	50,0									



**Vrtina FFA-P2**

Projekt: Fakulteta za farmacijo

Območje: Ljubljana-Brdo

Objekt: Fakulteta za farmacijo

Datum vrtanja: 11.01.-19.01.2021

**0 m**



1m

1m

2m

2m

3m

3m

4m

**4 m**

**4 m**



5m

4m

6m

5m

7m

6m

8m

7m

9m

**9 m**



**Vrtina FFA-P2**

Projekt: Fakulteta za farmacijo

Območje: Ljubljana-Brdo

Objekt: Fakulteta za farmacijo

Datum vrtanja: 11.01.-19.01.2021

**8 m**

9m



10m

10m

11m

11m

12m

12m

13m

**13 m**

**12 m**

13m



14m

14m

15m

15m

16m

16m

17m

**17 m**



**Vrtina FFA-P2**

Projekt: Fakulteta za farmacijo

Območje: Ljubljana-Brdo

Objekt: Fakulteta za farmacijo

Datum vrtanja: 11.01.-19.01.2021

**17 m**



18m

19m

20m

21m

**21 m**

**22 m**



22m

23m

24m

25m

**25 m**

Projekt: Fakulteta za farmacijo

GK Y: 459 017

Naročnik: Fakulteta za farmacijo (UL)

Vrtanje: Rovs d.o.o., k60=1,55

GK X: 100 887

Območje: Ljubljana-Brdo


Datum: 24.01-25.01.2021

Z: 298 m n.v.

Objekt: Fakulteta za farmacijo


Globina: 25 m

Z ustja: /



m n. v.	m	Geološko-geotehnični opis	Šrafura	USCS	Starost	R. P. (kPa)	SPT N/(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> ali P [cm]/60ud	Vzorec Presiometer	Rezultati/ Opombe	NPV
287,5	10,5									
287,0	11,0									
286,5	11,5									
286,0	12,0	(12,1-13,4m) - na 12,2- 12,3m CL iz prejšnjega člena								
285,5	12,5									
285,0	13,0									
284,5	13,5	(13,4-15,9m) Rjav glinast prod s peskom [Prod/Grušč (35%; D <sub>max</sub> /D <sub>povp</sub> = 4/1 cm), Pesek (20%), Melj/Glina (45%)]								
284,0	14,0						32 ud/ 44 ud			
283,5	14,5									
283,0	15,0									
282,5	15,5									
282,0	16,0	(15,9-25,0m) Rjav slabo graduiran prod z meljem in peskom [Prod/Grušč (60%; D <sub>max</sub> /D <sub>povp</sub> = 6/1 cm), Pesek (30%), Melj/Glina (10%)] - mestoma bolj peščeno, na 21.7-21.9m plast CL					14 ud/ 17 ud			
281,5	16,5									
281,0	17,0									
280,5	17,5									
280,0	18,0						16 ud/ 18 ud			
279,5	18,5									
279,0	19,0									
278,5	19,5									
278,0	20,0						20 ud/ 21 ud			
277,5	20,5									
277,0	21,0									
276,5	21,5									
				GP-GM						

m n. v.	m	Geološko-geotehnični opis	Šrafura	USCS	Starost	R. P. (kPa)	SPT N/(N <sub>1</sub> )60 ali P [cm/60ud]	Vzorec Presiometer	Rezultati/ Opombe	NPV
276,0	22,0									
275,5	22,5									
275,0	23,0									
274,5	23,5									
274,0	24,0									
273,5	24,5									
273,0	25,0									





**Vrtina FFA-3**

Projekt: Fakulteta za farmacijo  
Območje: Ljubljana-Brdo  
Objekt: Fakulteta za farmacijo  
Datum vrtanja: 24.01.-25.01.2021

**0 m**



1m

2m

3m

4m

**4 m**

**4 m**



5m

6m

7m

8m

**8 m**

FFA-3



**Vrtina FFA-3**

Projekt: Fakulteta za farmacijo  
Območje: Ljubljana-Brdo  
Objekt: Fakulteta za farmacijo  
Datum vrtanja: 24.01.-25.01.2021

**8 m**



9m

10m

11m

12m

**12 m**

**12 m**



13m

14m

15m

16m


17m

**17 m**



**Vrtina FFA-3**

Projekt: Fakulteta za farmacijo  
Območje: Ljubljana-Brdo  
Objekt: Fakulteta za farmacijo  
Datum vrtanja: 24.01.-25.01.2021



Projekt: Fakulteta za farmacijo

Naročnik: Fakulteta za farmacijo (UL)

Vrtanje: Rovs d.o.o., k60=1,55

GK Y: 459 073

Območje: Fakultete

Datum: 17.12.-18.12.2020


GK X: 100 833


Objekt: Fakulteta za farmacijo

Globina: 25 m


Z ustja: /

m n. v.	m	Geološko-geotehnični opis	Šrafura	USCS	Starost	R. P. (kPa)	SPT N/(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> ali P [cm/60ud]	Vzorec	Presiometer	Rezultati/ Opombe	NPV
---------	---	---------------------------	---------	------	---------	-------------	---	--------	-------------	----------------------	-----





m n. v.	m	Geološko-geotehnični opis	Šrafura	USCS	Starost	R. P. (kPa)	SPT N/(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> ali P [cm/60ud]	Vzorec Presiometer	Rezultati/Opombe	NPV
---------	---	---------------------------	---------	------	---------	-------------	---	--------------------	------------------	-----





**Vrtina FFA-4**

Projekt: Fakulteta za farmacijo

Območje: Ljubljana-Brdo

Objekt: Fakulteta za farmacijo

Datum vrtanja: 17.12.-18.12.2020

**0 m**



1m

2m

3m

4m

**4 m**

**4 m**



5m

6m

7m

8m

**8 m**

FFA-4



**Vrtina FFA-4**

Projekt: Fakulteta za farmacijo

Območje: Ljubljana-Brdo

Objekt: Fakulteta za farmacijo

Datum vrtanja: 17.12.-18.12.2020

**8 m**



9m

10m

11m

12m

**12 m**

**12 m**



13m

14m

15m

16m

17m

**17 m**




**Vrtina FFA-4**

Projekt: Fakulteta za farmacijo

Območje: Ljubljana-Brdo

Objekt: Fakulteta za farmacijo

Datum vrtanja: 17.12.-18.12.2020






**PRILOGA B:**

**»REZULTATI TERENSKIH PREISKAV TAL Z  
DINAMIČNIM PENETROMETROM – DPSH«**

**IRGO Consulting  
d.o.o.**

Slovenčeva 93  
SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 560 36 00  
[info@irgo.si](mailto:info@irgo.si)  
[www.irgo.si](http://www.irgo.si)



**Poročilo št. 3009703**

O TERENSKIH GEOTEHNIČNIH  
PREISKAVAH Z DINAMIČNIM  
PENETROMETROM ZA OBJEKT  
»FAKULTETA ZA FARMACIJO«

**INVESTITOR**

**Univerza v Ljubljani, fakulteta za farmacijo**  
Aškerčeva cesta 7  
1000 Ljubljana

**ŠT. Poročila**  
3009703

**KRAJ IN DATUM**  
Ljubljana, januar 2021



## IZVAJALEC

IRGO Consulting d.o.o.,  
Slovenčeva 93, SI–1000 Ljubljana  
dr. Vladimir Vukadin,  
univ.dipl.inž.geol.

## VODJA PROJEKTA

IRGO Consulting d.o.o.,  
Slovenčeva 93, SI–1000 Ljubljana  
Nedžad Mešić,  
univ.dipl.inž.grad., G-2563

## Sodelavci

## IZVEDBA MERITEV, OBDELAVA PODATKOV IN IZDELAVA POROČILA

Jaka Hrast,  
dipl. inž. geoteh. (UN)

## IZVEDBA MERITEV

Rok Jelnikar  
geod.teh.

Niko Goleš  
mag.inž.geoteh.

Matjaž Kužner



## Kazalo

1. UVOD.....	4
2. SONDIRANJE S SUPER TEŽKIM DINAMIČNIM PENTROMETROM – DPSH.....	4

## Preglednice

Preglednica 1: Osnovni podatki o izvedenih sondiranjih s super težkim dinamičnim penetrometrom DPSH .....	4
Preglednica 2: Ocena indeksa gostote in strižnega kota iz (N1)60 <b>Error! Bookmark not defined.</b>	

## Priloge

**Priloga 1: Grafični prikaz meritev s super težkim dinamičnim penetrometrom**



## 1. UVOD

V sklopu programa geotehničnih raziskav za objekt "fakulteta za farmacijo" smo dne 19.11.2020 in 20.11.2020 izvedli tri (3) sondiranja s super težkim dinamičnim penetrometrom (DPSH). Osnovni podatki o izvedenih preiskavah so prikazani na spodnji preglednici 1.

Rezultati izvedene preiskave so prikazani v prilogi 1.

Oznaka	Globina [m]	Koordinate D96Y	D96X	Z [m]	Objekt
DPSH-1	20,4	459045,15	100922,26	297,6	Fakulteta za farmacijo
DPSH-2	20,0	459038,57	100861,59	297,7	Fakulteta za farmacijo
DPSH-3	21,4	459092,76	100864,36	298,0	Fakulteta za farmacijo

*Preglednica 1: Osnovni podatki o izvedenih sondiranjih s super težkim dinamičnim penetrometrom DPSH*

## 2. SONDIRANJE S SUPER TEŽKIM DINAMIČNIM PENTROMETROM – DPSH

Preiskave, so bile opravljene skladno s standardom SIST EN ISO 22476-2:2005. Sondiranje je potekalo s pomočjo dinamičnega penetrometra oz. zabijalne naprave TG 63-100, proizvajalca Pagani. Koeficient efektivnosti zabijalne naprave Er je 73%, oz. energijski faktor za SPT izvrednotenje Ce = Er /60=1.22 (povzeto po karakteristikah zabijalne naprave podanih s strani proizvajalca opreme).

Pri dinamičnem sondiranju DPSH (tip DPSH-b), smo bat z maso 63,5 kg spuščali z višine 75 cm, pri tem pa beležili število udarcev potrebnih za 20 cm penetracije (število N<sub>20</sub>). Uporabili smo 90° konico premera 51 mm.

V rezultatih, skladno s standardom, prikazujemo izmerjeno število udarcev potrebnih za 20 cm prodiranja konice (N<sub>20</sub>) v odvisnosti od globine. Na tak način smo prvenstveno ugotavljali slojevitost tal.

Iz izmerjenih podatkov in ostalih karakteristi smo izvrednotili točkovni dinamični odpor pod konico q<sub>d</sub>:

$$q_d = \frac{m}{m + m'} \cdot \frac{m \cdot g \cdot h \cdot Er}{A \cdot e} = \frac{m}{m + m'} \cdot r_d$$



kjer je:

$q_d$ .....	dinamični točkovni odpor
$r_d$ .....	točkovni odpor na enoto
$E_r$ .....	koeficient efektivnosti zabijalne naprave
$m$ .....	masa bata
$g$ .....	gravitacijski pospešek
$h$ .....	višina pada
$A$ .....	površina prereza konice
$e$ .....	povprečna penetracija na udarec
$m'$ .....	skupna masa drogovja in nakovala

Iz razmerja specifičnega dela, ki je potrebno za korak penetracije (30 cm pri SPT in 20 cm pri DPSH), smo določili ekvivalentno število SPT udarcev  $N_{SPT}$  ( $N_{SPT} = 1.5 \cdot N_{20}$ ).

V strokovni literaturi sicer najdemo empirične korelacije med udarci DPSH in SPT, ki naj bi po ugotovitvah bile odvisne tudi od tipa preiskovane zemljine. Cestari (2005), ki je za svoje raziskave uporabljal enako opremo kot mi (Pagani DPSH), podaja razmerje med SPT in DPSH udarci v območju od  $N_{SPT} = 1.5$  do  $2.0 \cdot N_{20}$  za gruščnate,  $N_{SPT} = 2.0$  do  $2.8 \cdot N_{20}$  za peščene in do  $N_{SPT} = 2.8$  do  $4.0 \cdot N_{20}$  za glinaste zemljine.

V našem primeru smo upoštevali  $N_{SPT} = 2.8 \cdot N_{20}$  za koherentna tla ter  $N_{SPT} = 1.5 \cdot N_{20}$  za preostale zemljine.

Ekvivalentno vrednost SPT udarcev smo korigirali še glede na koeficient prenosa energije ( $C_e = E_r/60 = 1.22$ ), glede na dolžino drogovja ( $\lambda$ ) ter efektivni vertikalni tlak ( $C_N$ ). Določitev enačbe za  $C_N$  smo izvedli s pomočjo predpostavljenega gostotnega stanja zemljine ID, predpostavljene vrste tal (določene na osnovi bližnjih podatkov) in posledično predpostavljene efektivne vertikalne napetosti  $\sigma_v'$ .

Korigirane in normalizirane vrednosti števila udarcev SPT, pridobljene na podlagi preiskave DPSH, so v našem primeru torej:

$$(N1)_{60} = N_{20} \cdot C_z \cdot C_e \cdot \lambda \cdot C_N,$$

kjer je:



$(N1)_{60}$ .....	korigirana vrednost udarcev/30 cm pri SPT testu
$N_{20}$ .....	izmerjena vrednost udarcev/20 cm pri DPSH testu
$C_z$ .....	koeficient odvisen od vrste zemlbine (v našem primeru 1.5 in 2.8)
$C_e$ .....	koeficient prenosa energije (1.22)
$\lambda$ .....	koeficient dolžine drogovja
$C_N$ .....	korekcija zaradi efektivne napetosti

Iz empiričnih relacij, ki jih podajajo nekateri avtorji, pa podajamo tudi oceno materialnih karakteristik posameznih slojev. Iz normaliziranih SPT vrednosti  $(N1)_{60}$  smo nekoherenčnim zemljinam določili indeks gostote in strižni kot v skladu s spodnjo preglednico (Skempton, 1986):

Gostota	Zelo rahlo	Rahlo	Srednje gosto	Gosto	Zelo gosto
$(N1)_{60}$	0	3	8	15	25
$I_d$ (%)	0	15	35	50	65
$\Phi$ (°)		28	30	33	36
				42	58
				85	100
				41	44

Preglednica 2: Ocena indeksa gostote in strižnega kota iz  $(N1)_{60}$

Podajamo tudi oceno edometerskega modula, kjer smo za nekoherenčne materiale uporabili metodo, ki jo je podal Begemann, (1974):

$$E_{oed} = 4 + c \cdot ((N1)_{60} - 6) \quad (\text{za } (N1)_{60} > 15) \quad [\text{MPa}]$$

$$E_{oed} = c \cdot ((N1)_{60} + 6) \quad (\text{za } (N1)_{60} < 15) \quad [\text{MPa}]$$

( $c = 0.3$  za drobne peske in peske z meljem,  $c = 1.2$  za grušč s peskom)

Za koherentne zemljine pa smo edometerski modul ocenili po relaciji, ki sta jo podala Stroud in Butler, 1975:

$$m_v = 1 / (450 \cdot N_{60}) \quad [\text{m}^2/\text{kN}] \quad \text{iz česar sledi} \quad E_{oed} = 1/m_v \quad [\text{kPa}]$$



**Priloga 1:**

Grafični prikaz meritev s super težkim dinamičnim penetrometrom

naročnik: **Univerza v Ljubljani**objekt: **FFA**preiskave: **J. Hrast, R. Jelnikar**obdelava: **Jaka Hrast, dipl.inž.geoteh. (UN)**zabiljalna naprava: **Pagani TG 63-100**bat: **63.5 kg, h = 75 cm**drogovje: **432mm, 6.20 kg/m**datum: **19.11.2020**datum: **7.01.2021**energijski faktor  $E_r : 73\% (C_N=E_r/60=1.22)$ specif. delo/udarec  $E_n : 2336 \text{ J/cm}^2$ konica: **20 cm<sup>2</sup> / 90°**x: **100922,26**y: **459045,15**opombe: **uporaba fiksne konice, meritve trenja po drogovju niso bile izvedene**oznaka sonde: **FFA - DPSH - 1**

<b>DPSH - b</b>				<b>korelacija z SPT</b>								<b>empirično določene lastnosti tal</b>							
srednja globina intervala	izmerjeno število udarcev	točkovni odpor na enoto (upoštevano $E_r = 73\%$ )	dinamični točkovni odpor (upoštevano $E_r = 73\%$ )	energijski faktor $C_N$ : <b>1,22</b>	uporaba korekcije: <b>DA</b>			globina vode [m]: <b>1,00</b>	uporaba korekcije: <b>DA</b>	uporaba korekcije: <b>NE</b>	uporaba korekcije: <b>NE</b>								
d [m]	$N_{20}$ [ud./20cm]	$r_d$ [MPa]	$q_d$ [MPa]	ekvivalentno število udarcev SPT	korekcija zaradi energijskih izgub ( $C_N N_{SPT}$ )	korekcijski faktor drogovja (upoš. 1 m zunan.drog.)	predpost. vrsta zemljine	predpost. prost. teža zemljine	efektivna vertikalna napetost	korekcijski faktor za efektivne napetosti	korekcijski faktor za fine/grobe peske	korekcijski faktor za zasičene peske	korigirano število udarcev SPT	korigirana vrednost penetrabilnosti SPT	indeks gostote [Skempton]	gostotno stanje [Skempton]	strižni kot [Terzaghi&Peck]	nedrenirana strižna trdnost [Terzaghi&Peck]	edometerski modul [Begemann-nekoh., Stroud&Butler-koh.]
0,1	2	1,7	1,6	5,6	6,8	0,75	CL	18,0	1,8	1,50	1,00	1,00	7,7	/	/	/	/	51	3,5
0,3	2	1,7	1,6	5,6	6,8	0,75	CL	18,0	5,4	1,50	1,00	1,00	7,7	/	/	/	/	51	3,5
0,5	1	0,9	0,8	2,8	3,4	0,75	CL	18,0	9,0	1,50	1,00	1,00	3,8	/	/	/	/	26	1,7
0,7	3	2,6	2,1	4,5	5,5	0,75	GW/GM	22,0	13,4	1,50	1,00	1,00	6,2	/	28,4	rahlo	29,6	/	14,6
0,9	3	2,6	2,1	4,5	5,5	0,75	GW/GM	22,0	17,8	1,50	1,00	1,00	6,2	/	28,4	rahlo	29,6	/	14,6
1,1	5	4,3	3,6	7,5	9,2	0,75	GW/GM	22,0	21,2	1,50	1,00	1,00	10,3	/	40,5	sred. gos.	31,1	/	19,6
1,3	7	6,0	5,0	10,5	12,8	0,75	GW/GM	22,0	23,6	1,50	1,00	1,00	14,4	/	49,3	sred. gos.	32,6	/	24,5
1,5	4	3,4	2,8	6,0	7,3	0,75	GW/GM	22,0	26,0	1,50	1,00	1,00	8,2	/	35,0	sred. gos.	30,4	/	17,1
1,7	3	2,6	2,0	4,5	5,5	0,75	GW/GM	22,0	28,4	1,50	1,00	1,00	6,2	/	28,4	rahlo	29,6	/	14,6
1,9	1	0,9	0,7	1,5	1,8	0,75	GW/GM	22,0	30,8	1,50	1,00	1,00	2,1	/	11,1	zelo rah.	28,2	/	9,7
2,1	4	3,4	2,6	6,0	7,3	0,75	GW/GM	22,0	33,2	1,50	1,00	1,00	8,2	/	35,0	sred. gos.	30,4	/	17,1
2,3	12	10,2	7,9	18,0	22,0	0,75	GW/GM	22,0	35,6	1,50	1,00	1,00	24,7	/	64,5	sred. gos.	36,0	/	26,4
2,5	10	8,5	6,6	15,0	18,3	0,75	GW/GM	22,0	38,0	1,50	1,00	1,00	20,6	/	59,1	sred. gos.	34,7	/	21,5
2,7	9	7,7	5,5	13,5	16,5	0,75	GW/GM	22,0	40,4	1,50	1,00	1,00	18,5	/	56,1	sred. gos.	34,0	/	19,0
2,9	8	6,8	4,9	12,0	14,6	0,75	GW/GM	22,0	42,8	1,50	1,00	1,00	16,5	/	52,9	sred. gos.	33,3	/	16,6
3,1	8	6,8	4,9	12,0	14,6	0,85	GW/GM	22,0	45,2	1,47	1,00	1,00	18,3	/	55,8	sred. gos.	34,0	/	18,8
3,3	8	6,8	4,9	12,0	14,6	0,85	GW/GM	22,0	47,6	1,43	1,00	1,00	17,9	/	55,1	sred. gos.	33,8	/	18,2
3,5	8	6,8	4,9	12,0	14,6	0,85	GW/GM	22,0	50,0	1,40	1,00	1,00	17,4	/	54,4	sred. gos.	33,7	/	17,7
3,7	8	6,8	4,6	12,0	14,6	0,85	GW/GM	22,0	52,4	1,37	1,00	1,00	17,0	/	53,8	sred. gos.	33,5	/	17,2
3,9	11	9,4	6,3	16,5	20,1	0,85	GW/GM	22,0	54,8	1,34	1,00	1,00	22,9	/	62,2	sred. gos.	35,4	/	24,3
4,1	17	14,5	9,7	25,5	31,1	0,85	GW/GM	22,0	57,2	1,31	1,00	1,00	34,6	/	76,6	gosto	38,8	/	38,3
4,3	22	18,8	12,6	33,0	40,3	0,85	GW/GM	22,0	59,6	1,28	1,00	1,00	43,9	/	87,0	zelo goso.	41,0	/	49,5
4,5	27	23,0	15,4	40,5	49,4	0,85	GW/GM	22,0	62,0	1,26	1,00	1,00	52,8	/	95,3	zelo goso.	42,8	/	60,2
4,7	17	14,5	9,1	25,5	31,1	0,85	GW/GM	22,0	64,4	1,23	1,00	1,00	32,6	/	74,3	gosto	38,3	/	35,9
4,9	11	9,4	5,9	16,5	20,1	0,85	GW/GM	22,0	66,8	1,21	1,00	1,00	20,7	/	59,3	sred. gos.	34,8	/	21,7
5,1	9	7,7	4,8	13,5	16,5	0,95	GW/GM	22,0	69,2	1,19	1,00	1,00	18,6	/	56,2	sred. gos.	34,1	/	19,1
5,3	10	8,5	5,4	15,0	18,3	0,95	GW/GM	22,0	71,6	1,17	1,00	1,00	20,3	/	58,7	sred. gos.	34,6	/	21,2
5,5	9	7,7	4,8	13,5	16,5	0,95	GW/GM	22,0	74,0	1,15	1,00	1,00	18,0	/	55,3	sred. gos.	33,9	/	18,4
5,7	9	7,7	4,5	13,5	16,5	0,95	GW/GM	22,0	76,4	1,13	1,00	1,00	17,7	/	54,9	sred. gos.	33,8	/	18,1
5,9	10	8,5	5,0	15,0	18,3	0,95	GW/GM	22,0	78,8	1,12	1,00	1,00	19,4	/	57,4	sred. gos.	34,3	/	20,1
6,1	9	7,7	4,5	13,5	16,5	0,95	GW/GM	22,0	81,2	1,10	1,00	1,00	17,2	/	54,0	sred. gos.	33,6	/	17,4
6,3	8	6,8	4,0	12,0	14,6	0,95	GW/GM	22,0	83,6	1,08	1,00	1,00	15,1	/	50,5	sred. gos.	32,8	/	14,9
6,5	5	4,3	2,5	7,5	9,2	0,95	GW/GM	22,0	86,0	1,07	1,00	1,00	9,3	/	37,9	sred. gos.	30,8	/	18,3
6,7	8	6,8	3,8	12,0	14,6	0,95	GW/GM	22,0	88,4	1,05	1,00	1,00	14,6	/	49,7	sred. gos.	32,7	/	24,8
6,9	10	8,5	4,8	15,0	18,3	0,95	GW/GM	22,0	90,8	1,04	1,00	1,00	18,1	/	55,4	sred. gos.	33,9	/	18,5
7,1	7	6,0	3,3	10,5	12,8	0,95	GW/GM	22,0	93,2	1,03	1,00	1,00	12,5	/	45,5	sred. gos.	31,9	/	22,2
7,3	3	2,6	1,4	8,4	10,2	0,95	CL/SM	18,0	94,8	1,02	1,00	1,00	9,9	/	/	/	/	66	4,5
7,5	2	1,7	1,0	5,6	6,8	0,95	CL/SM	18,0	96,4	1,01	1,00	1,00	6,5	/	/	/	/	43	2,9

naročnik: **Univerza v Ljubljani**objekt: **FFA**preiskave: **J. Hrast, R. Jelnikar**obdelava: **Jaka Hrast, dipl.inž.geoteh. (UN)**zabiljalna naprava: **Pagani TG 63-100**bat: **63.5 kg, h = 75 cm**drogovje: **Ø32mm, 6.20 kg/m**datum: **19.11.2020**datum: **7.01.2021**energijski faktor  $E_r : 73\% (C_N=E_r/60=1.22)$ specif. delo/udarec  $E_n : 2336 \text{ J/cm}^2$ konica: **20 cm<sup>2</sup> / 90°**x: **100922,26**y: **459045,15**opombe: **uporaba fiksne konice, meritve trenja po drogovju niso bile izvedene**oznaka sonde: **FFA - DPSH - 1**

<b>DPSH - b</b>				<b>korelacija z SPT</b>								<b>empirično določene lastnosti tal</b>							
srednja globina intervala	izmerjeno število udarcev	točkovni odpor na enoto (upoštevano $E_r = 73\%$ )	dinamični točkovni odpor (upoštevano $E_r = 73\%$ )	energijski faktor $C_N: 1,22$	uporaba korekcije: DA			globina vode [m]: 1,00	uporaba korekcije: DA	uporaba korekcije: NE	uporaba korekcije: NE								
d [m]	$N_{20}$ [ud./20cm]	$r_d$ [MPa]	$q_d$ [MPa]	N <sub>SPT</sub> [ud./30cm]	N <sub>60</sub> [ud./30cm]	λ	γ	$\sigma'_v$ [kN/m <sup>2</sup> ] [kPa]	C <sub>N</sub>	C <sub>pes</sub>	C <sub>sat</sub>	(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> [ud./30cm]	(P <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> [cm/60ud.]	I <sub>b</sub> [%]	ϕ [o]	s <sub>u</sub> [kPa]	E <sub>ed</sub> [MPa]		
7,7	1	0,9	0,5	2,8	3,4	0,95	CL/SM	18,0	98,0	1,00	1,00	1,00	3,2	/	/	/	22	1,5	
7,9	1	0,9	0,5	2,8	3,4	0,95	CL/SM	18,0	99,6	0,99	1,00	1,00	3,2	/	/	/	21	1,4	
8,1	2	1,7	0,9	5,6	6,8	0,95	CL/SM	18,0	101,2	0,98	1,00	1,00	6,4	/	/	/	42	2,9	
8,3	1	0,9	0,5	2,8	3,4	0,95	CL/SM	18,0	102,8	0,98	1,00	1,00	3,2	/	/	/	21	1,4	
8,5	2	1,7	0,9	5,6	6,8	0,95	CL/SM	18,0	104,4	0,97	1,00	1,00	6,3	/	/	/	42	2,8	
8,7	3	2,6	1,3	8,4	10,2	0,95	CL/SM	18,0	106,0	0,96	1,00	1,00	9,4	/	/	/	62	4,2	
8,9	2	1,7	0,9	5,6	6,8	0,95	CL/SM	18,0	107,6	0,95	1,00	1,00	6,2	/	/	/	41	2,8	
9,1	3	2,6	1,3	8,4	10,2	1,00	CL/SM	18,0	109,2	0,95	1,00	1,00	9,7	/	/	/	64	4,4	
9,3	2	1,7	0,9	5,6	6,8	1,00	CL/SM	18,0	110,8	0,94	1,00	1,00	6,4	/	/	/	43	2,9	
9,5	2	1,7	0,9	5,6	6,8	1,00	CL/SM	18,0	112,4	0,93	1,00	1,00	6,4	/	/	/	42	2,9	
9,7	2	1,7	0,8	5,6	6,8	1,00	CL/SM	18,0	114,0	0,93	1,00	1,00	6,3	/	/	/	42	2,9	
9,9	3	2,6	1,2	8,4	10,2	1,00	CL/SM	18,0	115,6	0,92	1,00	1,00	9,4	/	/	/	63	4,2	
10,1	5	4,3	2,0	14,0	17,1	1,00	CL/SM	18,0	117,2	0,91	1,00	1,00	15,6	/	/	/	104	7,0	
10,3	6	5,1	2,5	16,8	20,5	1,00	CL/SM	18,0	118,8	0,91	1,00	1,00	18,6	/	/	/	124	8,4	
10,5	5	4,3	2,0	14,0	17,1	1,00	CL/SM	18,0	120,4	0,90	1,00	1,00	15,4	/	/	/	102	6,9	
10,7	4	3,4	1,6	11,2	13,7	1,00	CL/SM	18,0	122,0	0,90	1,00	1,00	12,2	/	/	/	81	5,5	
10,9	4	3,4	1,6	11,2	13,7	1,00	CL/SM	18,0	123,6	0,89	1,00	1,00	12,2	/	/	/	81	5,5	
11,1	4	3,4	1,6	11,2	13,7	1,00	CL/SM	18,0	125,2	0,88	1,00	1,00	12,1	/	/	/	80	5,4	
11,3	4	3,4	1,6	11,2	13,7	1,00	CL/SM	18,0	126,8	0,88	1,00	1,00	12,0	/	/	/	80	5,4	
11,5	5	4,3	2,0	14,0	17,1	1,00	CL/SM	18,0	128,4	0,87	1,00	1,00	14,9	/	/	/	99	6,7	
11,7	5	4,3	1,9	14,0	17,1	1,00	CL/SM	18,0	130,0	0,87	1,00	1,00	14,8	/	/	/	98	6,7	
11,9	5	4,3	1,9	14,0	17,1	1,00	CL/SM	18,0	131,6	0,86	1,00	1,00	14,7	/	/	/	98	6,6	
12,1	6	5,1	2,2	16,8	20,5	1,00	CL/SM	18,0	133,2	0,86	1,00	1,00	17,6	/	/	/	117	7,9	
12,3	6	5,1	2,2	16,8	20,5	1,00	CL/SM	18,0	134,8	0,85	1,00	1,00	17,5	/	/	/	116	7,9	
12,5	15	12,8	5,6	22,5	27,5	1,00	GM	19,5	136,7	0,85	1,00	1,00	23,2	/	62,6	sred. gos.	35,5	/	24,7
12,7	21	17,9	7,5	31,5	38,4	1,00	GM	19,5	138,6	0,84	1,00	1,00	32,3	/	73,9	gosto	38,2	/	35,6
12,9	27	23,0	9,7	40,5	49,4	1,00	GM	19,5	140,5	0,84	1,00	1,00	41,3	/	84,2	gosto	40,4	/	46,3
13,1	26	22,2	9,3	39,0	47,6	1,00	GM	19,5	142,4	0,83	1,00	1,00	39,5	/	82,2	gosto	40,0	/	44,2
13,3	17	14,5	6,1	25,5	31,1	1,00	GM	19,5	144,3	0,82	1,00	1,00	25,6	/	65,7	gosto	36,3	/	27,6
13,5	9	7,7	3,2	13,5	16,5	1,00	GC	22,0	146,7	0,82	1,00	1,00	13,5	/	47,5	sred. gos.	32,3	/	23,4
13,7	8	6,8	2,8	12,0	14,6	1,00	GC	22,0	149,1	0,81	1,00	1,00	11,9	/	44,2	sred. gos.	31,7	/	21,4
13,9	9	7,7	3,1	13,5	16,5	1,00	GC	22,0	151,5	0,80	1,00	1,00	13,2	/	47,1	sred. gos.	32,2	/	23,1
14,1	10	8,5	3,4	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	153,9	0,80	1,00	1,00	14,6	/	49,7	sred. gos.	32,7	/	24,7
14,3	9	7,7	3,1	13,5	16,5	1,00	GC	22,0	156,3	0,79	1,00	1,00	13,0	/	46,7	sred. gos.	32,1	/	22,8
14,5	13	11,1	4,5	19,5	23,8	1,00	GC	22,0	158,7	0,79	1,00	1,00	18,7	/	56,4	sred. gos.	34,1	/	19,2
14,7	10	8,5	3,3	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	161,1	0,78	1,00	1,00	14,3	/	49,1	sred. gos.	32,6	/	24,3

naročnik: **Univerza v Ljubljani**objekt: **FFA**preiskave: **J. Hrast, R. Jelnikar**obdelava: **Jaka Hrast, dipl.inž.geoteh. (UN)**zabiljalna naprava: **Pagani TG 63-100**bat: **63.5 kg, h = 75 cm**drogovje: **43mm, 6.20 kg/m**

datum: 19.11.2020

datum: 7.01.2021

energijski faktor  $E_r : 73\% (C_N=E_r/60=1.22)$ specif. delo/udarec  $E_n : 2336 \text{ J/cm}^2$ konica: **20 cm<sup>2</sup> / 90°**x: **100922,26**y: **459045,15**opombe: **uporaba fiksne konice, meritve trenja po drogovju niso bile izvedene**oznaka sonde: **FFA - DPSH - 1**

<b>DPSH - b</b>				<b>korelacija z SPT</b>								<b>empirično določene lastnosti tal</b>								
srednja globina intervala	izmerjeno število udarcev	točkovni odpor na enoto (upoštevano $E_r = 73\%$ )	dinamični točkovni odpor (upoštevano $E_r = 73\%$ )	energijski faktor $C_N$ : <b>1,22</b>	uporaba korekcije: <b>DA</b>			globina vode [m]: <b>1,00</b>	uporaba korekcije: <b>DA</b>	uporaba korekcije: <b>NE</b>	uporaba korekcije: <b>NE</b>									
d [m]	$N_{20}$ [ud./20cm]	$r_d$ [MPa]	$q_d$ [MPa]	N <sub>SPT</sub> [ud./30cm]	N <sub>60</sub> [ud./30cm]	$\lambda$		$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\sigma'_v$ [kPa]	C <sub>N</sub>	C <sub>pes</sub>	C <sub>sat</sub>	(N <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> [ud./30cm]	(P <sub>1</sub> ) <sub>60</sub> [cm/60ud.]	I <sub>b</sub> [%]	$\phi$ [o]	s <sub>u</sub> [kPa]	E <sub>ed</sub> [MPa]		
14,9	11	9,4	3,6	16,5	20,1	1,00	GC	22,0	163,5	0,77	1,00	1,00	15,6	/	51,4	sred. gos.	33,0	/	15,5	
15,1	13	11,1	4,3	19,5	23,8	1,00	GC	22,0	165,9	0,77	1,00	1,00	18,3	/	55,7	sred. gos.	34,0	/	18,7	
15,3	14	11,9	4,6	21,0	25,6	1,00	GC	22,0	168,3	0,76	1,00	1,00	19,6	/	57,6	sred. gos.	34,4	/	20,3	
15,5	13	11,1	4,3	19,5	23,8	1,00	GC	22,0	170,7	0,76	1,00	1,00	18,0	/	55,3	sred. gos.	33,9	/	18,4	
15,7	12	10,2	3,8	18,0	22,0	1,00	GC	22,0	173,1	0,75	1,00	1,00	16,5	/	53,0	sred. gos.	33,4	/	16,6	
15,9	12	10,2	3,8	18,0	22,0	1,00	GC	22,0	175,5	0,75	1,00	1,00	16,4	/	52,8	sred. gos.	33,3	/	16,5	
16,1	12	10,2	3,8	18,0	22,0	1,00	GC	22,0	177,9	0,74	1,00	1,00	16,3	/	52,6	sred. gos.	33,3	/	16,4	
16,3	12	10,2	3,8	18,0	22,0	1,00	GC	22,0	180,3	0,74	1,00	1,00	16,2	/	52,4	sred. gos.	33,2	/	16,2	
16,5	13	11,1	4,1	19,5	23,8	1,00	GC	22,0	182,7	0,73	1,00	1,00	17,4	/	54,4	sred. gos.	33,7	/	17,7	
16,7	15	12,8	4,6	22,5	27,5	1,00	GC	22,0	185,1	0,73	1,00	1,00	20,0	/	58,2	sred. gos.	34,5	/	20,8	
16,9	21	17,9	6,5	31,5	38,4	1,00	GC	22,0	187,5	0,72	1,00	1,00	27,8	/	68,4	gosto	36,9	/	30,1	
17,1	19	16,2	5,8	28,5	34,8	1,00	GC	22,0	189,9	0,72	1,00	1,00	25,0	/	64,9	sred. gos.	36,1	/	26,8	
17,3	18	15,3	5,5	27,0	32,9	1,00	GC	22,0	192,3	0,71	1,00	1,00	23,5	/	63,0	sred. gos.	35,6	/	25,0	
17,5	20	17,1	6,2	30,0	36,6	1,00	GC	22,0	194,7	0,71	1,00	1,00	26,0	/	66,1	gosto	36,4	/	28,0	
17,7	19	16,2	5,6	28,5	34,8	1,00	GC	22,0	197,1	0,71	1,00	1,00	24,5	/	64,3	sred. gos.	35,9	/	26,2	
17,9	24	20,5	7,1	36,0	43,9	1,00	GC	22,0	199,5	0,70	1,00	1,00	30,8	/	72,0	gosto	37,8	/	33,7	
18,1	23	19,6	6,8	34,5	42,1	1,00	GC	22,0	201,9	0,70	1,00	1,00	29,3	/	70,3	gosto	37,4	/	32,0	
18,3	17	14,5	5,1	25,5	31,1	1,00	GC	22,0	204,3	0,69	1,00	1,00	21,5	/	60,4	sred. gos.	35,0	/	22,7	
18,5	8	6,8	2,4	12,0	14,6	1,00	GC	22,0	206,7	0,69	1,00	1,00	10,1	/	40,0	sred. gos.	31,1	/	19,3	
18,7	9	7,7	2,6	13,5	16,5	1,00	GC	22,0	209,1	0,68	1,00	1,00	11,3	/	42,9	sred. gos.	31,5	/	20,7	
18,9	8	6,8	2,3	12,0	14,6	1,00	GC	22,0	211,5	0,68	1,00	1,00	10,0	/	39,7	sred. gos.	31,0	/	19,2	
19,1	11	9,4	3,2	16,5	20,1	1,00	GC	22,0	213,9	0,68	1,00	1,00	13,6	/	47,8	sred. gos.	32,3	/	23,6	
19,3	11	9,4	3,2	16,5	20,1	1,00	GC	22,0	216,3	0,67	1,00	1,00	13,5	/	47,7	sred. gos.	32,3	/	23,5	
19,5	10	8,5	2,9	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	218,7	0,67	1,00	1,00	12,3	/	45,0	sred. gos.	31,9	/	21,9	
19,7	10	8,5	2,8	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	221,1	0,67	1,00	1,00	12,2	/	44,9	sred. gos.	31,8	/	21,8	
19,9	14	11,9	3,9	21,0	25,6	1,00	GC	22,0	223,5	0,66	1,00	1,00	17,0	/	53,7	sred. gos.	33,5	/	17,2	
20,1	10	8,5	2,8	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	225,9	0,66	1,00	1,00	12,1	/	44,6	sred. gos.	31,8	/	21,7	
20,3	10	8,5	2,8	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	228,3	0,66	1,00	1,00	12,0	/	44,5	sred. gos.	31,8	/	21,6	


naročnik: Univerza v Ljubljani  
objekt: FFA  
preiskave: J. Hrast, R. Jelnikar  
obdelava: Jaka Hrast, dipl.inž.geoteh. (UN)

zabijalna naprava: Pagani TG 63-100  
bat: 63.5 kg, h = 75 cm  
drogovje: Ø32mm, 6.20 kg/m  
datum: 19.11.2020  
datum: 7.01.2021

energijski faktor  $E_r$ : 73% ( $C_N = E_r / 60 = 1.22$ )  
specif. delo/udarec  $E_n$ : 2336 J/cm<sup>2</sup>  
konica: 20 cm<sup>2</sup> / 90°

x: 100922,26  
y: 459045,15

opombe: uporaba fiksne konice, meritve trenja po drogovju niso bile izvedene



naročnik: **Univerza v Ljubljani**objekt: **FFA**preiskave: **J. Hrast, R. Jelnikar**obdelava: **Jaka Hrast, dipl.inž.geoteh. (UN)**zabiljalna naprava: **Pagani TG 63-100**bat: **63.5 kg, h = 75 cm**drogovje: **432mm, 6.20 kg/m**datum: **19.11.2020**

datum:

**7.01.2021**energijski faktor  $E_r : 73\% (C_N=E_r/60=1.22)$ specif. delo/udarec  $E_n : 2336 \text{ J/cm}^2$ konica: **20 cm<sup>2</sup> / 90°**x: **100861,59**y: **459038,57**opombe: **uporaba fiksne konice, meritve trenja po drogovju niso bile izvedene**oznaka sonde: **FFA - DPSH - 2**

<b>DPSH - b</b>				<b>korelacija z SPT</b>								<b>empirično določene lastnosti tal</b>							
srednja globina intervala	izmerjeno število udarcev	točkovni odpor na enoto (upoštevano $E_r = 73\%$ )	dinamični točkovni odpor (upoštevano $E_r = 73\%$ )	energijski faktor $C_N: 1,22$	uporaba korekcije: DA			globina vode [m]: 1,00	uporaba korekcije: DA	uporaba korekcije: NE	uporaba korekcije: NE								
d [m]	$N_{20}$ [ud./20cm]	$r_d$ [MPa]	$q_d$ [MPa]	ekvivalentno število udarcev SPT	korekcija zaradi energijskih izgub ( $C_N N_{SPT}$ )	predpost. vrsta zemeljine	predpost. prost. teža zemeljine	efektivna vertikalna napetost	korekcijski faktor za efektivne napetosti	korekcijski faktor za fine/grobe peske	korekcijski faktor za zasičene peske	korigirano število udarcev SPT	korigirana vrednost penetrabilnosti SPT	indeks gostote [Skempton]	gostotno stanje [Skempton]	strižni kot [Terzaghi & Peck]	nedrenirana strižna trdnost [Terzaghi & Peck]	edometerski modul [Begemann-nekoh., Stroud & Butler-koh.]	
0,1	1	0,9	0,8	2,8	3,4	0,75	CL	18,0	1,8	1,50	1,00	1,00	3,8	/	/	/	26	1,7	
0,3	2	1,7	1,6	5,6	6,8	0,75	CL	18,0	5,4	1,50	1,00	1,00	7,7	/	/	/	51	3,5	
0,5	2	1,7	1,6	5,6	6,8	0,75	CL	18,0	9,0	1,50	1,00	1,00	7,7	/	/	/	51	3,5	
0,7	1	0,9	0,7	2,8	3,4	0,75	CL	18,0	12,6	1,50	1,00	1,00	3,8	/	/	/	26	1,7	
0,9	2	1,7	1,4	5,6	6,8	0,75	CL	18,0	16,2	1,50	1,00	1,00	7,7	/	/	/	51	3,5	
1,1	4	3,4	2,8	6,0	7,3	0,75	GW/GM	22,0	19,6	1,50	1,00	1,00	8,2	/	35,0	sred. gos.	30,4	/	17,1
1,3	10	8,5	7,1	15,0	18,3	0,75	GW/GM	22,0	22,0	1,50	1,00	1,00	20,6	/	59,1	sred. gos.	34,7	/	21,5
1,5	13	11,1	9,3	19,5	23,8	0,75	GW/GM	22,0	24,4	1,50	1,00	1,00	26,8	/	67,1	gosto	36,6	/	28,9
1,7	13	11,1	8,6	19,5	23,8	0,75	GW/GM	22,0	26,8	1,50	1,00	1,00	26,8	/	67,1	gosto	36,6	/	28,9
1,9	8	6,8	5,3	12,0	14,6	0,75	GW/GM	22,0	29,2	1,50	1,00	1,00	16,5	/	52,9	sred. gos.	33,3	/	16,6
2,1	10	8,5	6,6	15,0	18,3	0,75	GW/GM	22,0	31,6	1,50	1,00	1,00	20,6	/	59,1	sred. gos.	34,7	/	21,5
2,3	10	8,5	6,6	15,0	18,3	0,75	GW/GM	22,0	34,0	1,50	1,00	1,00	20,6	/	59,1	sred. gos.	34,7	/	21,5
2,5	3	2,6	2,0	4,5	5,5	0,75	GW/GM	22,0	36,4	1,50	1,00	1,00	6,2	/	28,4	rahlo	29,6	/	14,6
2,7	3	2,6	1,8	4,5	5,5	0,75	GW/GM	22,0	38,8	1,50	1,00	1,00	6,2	/	28,4	rahlo	29,6	/	14,6
2,9	10	8,5	6,1	15,0	18,3	0,75	GW/GM	22,0	41,2	1,50	1,00	1,00	20,6	/	59,1	sred. gos.	34,7	/	21,5
3,1	11	9,4	6,7	16,5	20,1	0,85	GW/GM	22,0	43,6	1,50	1,00	1,00	25,7	/	65,7	gosto	36,3	/	27,6
3,3	10	8,5	6,1	15,0	18,3	0,85	GW/GM	22,0	46,0	1,46	1,00	1,00	22,7	/	61,9	sred. gos.	35,4	/	24,0
3,5	9	7,7	5,5	13,5	16,5	0,85	GW/GM	22,0	48,4	1,42	1,00	1,00	19,9	/	58,1	sred. gos.	34,5	/	20,7
3,7	10	8,5	5,7	15,0	18,3	0,85	GW/GM	22,0	50,8	1,39	1,00	1,00	21,6	/	60,5	sred. gos.	35,0	/	22,7
3,9	9	7,7	5,1	13,5	16,5	0,85	GW/GM	22,0	53,2	1,36	1,00	1,00	19,0	/	56,8	sred. gos.	34,2	/	19,6
4,1	12	10,2	6,9	18,0	22,0	0,85	GW/GM	22,0	55,6	1,33	1,00	1,00	24,8	/	64,6	sred. gos.	36,0	/	26,5
4,3	13	11,1	7,4	19,5	23,8	0,85	GW/GM	22,0	58,0	1,30	1,00	1,00	26,3	/	66,5	gosto	36,5	/	28,3
4,5	17	14,5	9,7	25,5	31,1	0,85	GW/GM	22,0	60,4	1,27	1,00	1,00	33,7	/	75,5	gosto	38,5	/	37,2
4,7	15	12,8	8,0	22,5	27,5	0,85	GW/GM	22,0	62,8	1,25	1,00	1,00	29,1	/	70,1	gosto	37,3	/	31,8
4,9	14	11,9	7,5	21,0	25,6	0,85	GW/GM	22,0	65,2	1,23	1,00	1,00	26,7	/	67,0	gosto	36,6	/	28,8
5,1	16	13,6	8,6	24,0	29,3	0,95	GW/GM	22,0	67,6	1,20	1,00	1,00	33,5	/	75,3	gosto	38,5	/	37,0
5,3	7	6,0	3,8	10,5	12,8	0,95	GW/GM	22,0	70,0	1,18	1,00	1,00	14,4	/	49,3	sred. gos.	32,6	/	24,5
5,5	7	6,0	3,8	10,5	12,8	0,95	GW/GM	22,0	72,4	1,16	1,00	1,00	14,2	/	48,8	sred. gos.	32,5	/	24,2
5,7	8	6,8	4,0	12,0	14,6	0,95	GW/GM	22,0	74,8	1,14	1,00	1,00	15,9	/	52,0	sred. gos.	33,1	/	15,9
5,9	5	4,3	2,5	7,5	9,2	0,95	GW/GM	22,0	77,2	1,13	1,00	1,00	9,8	/	39,3	sred. gos.	31,0	/	19,0
6,1	3	2,6	1,5	4,5	5,5	0,95	GW/GM	22,0	79,6	1,11	1,00	1,00	5,8	/	27,1	rahlo	29,5	/	14,1
6,3	2	1,7	1,0	3,0	3,7	0,95	GW/GM	22,0	82,0	1,09	1,00	1,00	3,8	/	19,2	rahlo	28,8	/	11,8
6,5	1	0,9	0,5	1,5	1,8	0,95	GW/GM	22,0	84,4	1,08	1,00	1,00	1,9	/	10,2	zelo rah.	28,1	/	9,4
6,7	4	3,4	1,9	6,0	7,3	0,95	GW/GM	22,0	86,8	1,06	1,00	1,00	7,4	/	32,4	rahlo	30,1	/	16,1
6,9	12	10,2	5,7	18,0	22,0	0,95	GW/GM	22,0	89,2	1,05	1,00	1,00	21,9	/	60,8	sred. gos.	35,1	/	23,0
7,1	9	7,7	4,3	13,5	16,5	0,95	GW/GM	22,0	91,6	1,03	1,00	1,00	16,2	/	52,4	sred. gos.	33,2	/	16,2
7,3	4	3,4	1,9	11,2	13,7	0,95	CL/SM	18,0	93,2	1,03	1,00	1,00	13,3	/	/	/	88	6,0	
7,5	3	2,6	1,4	8,4	10,2	0,95	CL/SM	18,0	94,8	1,02	1,00	1,00	9,9	/	/	/	66	4,5	

naročnik: **Univerza v Ljubljani**objekt: **FFA**preiskave: **J. Hrast, R. Jelnikar**obdelava: **Jaka Hrast, dipl.inž.geoteh. (UN)**zabiljalna naprava: **Pagani TG 63-100**bat: **63.5 kg, h = 75 cm**drogovje: **432mm, 6.20 kg/m**datum: **19.11.2020**datum: **7.01.2021**energijski faktor  $E_r : 73\% (C_N=E_r/60=1.22)$ specif. delo/udarec  $E_n : 2336 \text{ J/cm}^2$ konica: **20 cm<sup>2</sup> / 90°**x: **100861,59**y: **459038,57**opombe: **uporaba fiksne konice, meritve trenja po drogovju niso bile izvedene**oznaka sonde: **FFA - DPSH - 2**

<b>DPSH - b</b>				<b>korelacija z SPT</b>								<b>empirično določene lastnosti tal</b>													
srednja globina intervala	izmerjeno število udarcev	točkovni odpor na enoto (upoštevano $E_r = 73\%$ )	dinamični točkovni odpor (upoštevano $E_r = 73\%$ )	energijski faktor $C_N: 1,22$	uporaba korekcije: DA	globina vode [m]: 1,00	uporaba korekcije: DA	uporaba korekcije: NE	uporaba korekcije: NE	ekvivalentno število udarcev SPT	korekcija zaradi energijskih izgub ( $C_N \cdot N_{SPT}$ )	korekcijski faktor drogovja (upoš. 1 m zunan.drog.)	predpost. vrsta zemljine	predpost. prost. teža zemljine	efektivna vertikalna napetost	korekcijski faktor za efektivne napetosti	korekcijski faktor za fine/grobe peske	korekcijski faktor za zasičene peske	korigirano število udarcev SPT	korigirana vrednost penetrabilnosti SPT	indeks gostote [Skempton]	gostotno stanje [Skempton]	strižni kot [Terzaghi&Peck]	nedrenirana strižna trdnost [Terzaghi&Peck]	edometerski modul [Begemann-nekoh., Stroud&Butler-koh.]
d [m]	$N_{20}$ [ud./20cm]	$r_d$ [MPa]	$q_d$ [MPa]	$N_{SPT}$ [ud./30cm]	$N_{60}$ [ud./30cm]	$\lambda$				$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\sigma'_v$ [kPa]	$C_N$	$C_{pes}$	$C_{sat}$	$(N_1)_{60}$ [ud./30cm]	$(P_1)_{60}$ [cm/60ud.]	$I_b$ [%]			$\phi$ [o]	$s_u$ [kPa]	$E_{od}$ [MPa]			
7,7	2	1,7	0,9	5,6	6,8	0,95	CL/SM	18,0	96,4	1,01	1,00	1,00	6,5	/	/	/	/	/	/	/	43	2,9			
7,9	3	2,6	1,4	8,4	10,2	0,95	CL/SM	18,0	98,0	1,00	1,00	1,00	9,7	/	/	/	/	/	/	/	65	4,4			
8,1	5	4,3	2,3	14,0	17,1	0,95	CL/SM	18,0	99,6	0,99	1,00	1,00	16,1	/	/	/	/	/	/	/	107	7,2			
8,3	4	3,4	1,8	11,2	13,7	0,95	CL/SM	18,0	101,2	0,98	1,00	1,00	12,8	/	/	/	/	/	/	/	85	5,7			
8,5	2	1,7	0,9	5,6	6,8	0,95	CL/SM	18,0	102,8	0,98	1,00	1,00	6,3	/	/	/	/	/	/	/	42	2,9			
8,7	3	2,6	1,3	8,4	10,2	0,95	CL/SM	18,0	104,4	0,97	1,00	1,00	9,4	/	/	/	/	/	/	/	63	4,2			
8,9	2	1,7	0,9	5,6	6,8	0,95	CL/SM	18,0	106,0	0,96	1,00	1,00	6,2	/	/	/	/	/	/	/	41	2,8			
9,1	2	1,7	0,9	5,6	6,8	1,00	CL/SM	18,0	107,6	0,95	1,00	1,00	6,5	/	/	/	/	/	/	/	43	2,9			
9,3	2	1,7	0,9	5,6	6,8	1,00	CL/SM	18,0	109,2	0,95	1,00	1,00	6,5	/	/	/	/	/	/	/	43	2,9			
9,5	2	1,7	0,9	5,6	6,8	1,00	CL/SM	18,0	110,8	0,94	1,00	1,00	6,4	/	/	/	/	/	/	/	43	2,9			
9,7	2	1,7	0,8	5,6	6,8	1,00	CL/SM	18,0	112,4	0,93	1,00	1,00	6,4	/	/	/	/	/	/	/	42	2,9			
9,9	3	2,6	1,2	8,4	10,2	1,00	CL/SM	18,0	114,0	0,93	1,00	1,00	9,5	/	/	/	/	/	/	/	63	4,3			
10,1	4	3,4	1,6	11,2	13,7	1,00	CL/SM	18,0	115,6	0,92	1,00	1,00	12,6	/	/	/	/	/	/	/	83	5,7			
10,3	4	3,4	1,6	11,2	13,7	1,00	CL/SM	18,0	117,2	0,91	1,00	1,00	12,5	/	/	/	/	/	/	/	83	5,6			
10,5	5	4,3	2,0	14,0	17,1	1,00	CL/SM	18,0	118,8	0,91	1,00	1,00	15,5	/	/	/	/	/	/	/	103	7,0			
10,7	5	4,3	2,0	14,0	17,1	1,00	CL/SM	18,0	120,4	0,90	1,00	1,00	15,4	/	/	/	/	/	/	/	102	6,9			
10,9	5	4,3	2,0	14,0	17,1	1,00	CL/SM	18,0	122,0	0,90	1,00	1,00	15,3	/	/	/	/	/	/	/	102	6,9			
11,1	5	4,3	2,0	14,0	17,1	1,00	CL/SM	18,0	123,6	0,89	1,00	1,00	15,2	/	/	/	/	/	/	/	101	6,8			
11,3	6	5,1	2,3	16,8	20,5	1,00	CL/SM	18,0	125,2	0,88	1,00	1,00	18,1	/	/	/	/	/	/	/	120	8,2			
11,5	6	5,1	2,3	16,8	20,5	1,00	CL/SM	18,0	126,8	0,88	1,00	1,00	18,0	/	/	/	/	/	/	/	120	8,1			
11,7	6	5,1	2,2	16,8	20,5	1,00	CL/SM	18,0	128,4	0,87	1,00	1,00	17,9	/	/	/	/	/	/	/	119	8,1			
11,9	6	5,1	2,2	16,8	20,5	1,00	CL/SM	18,0	130,0	0,87	1,00	1,00	17,8	/	/	/	/	/	/	/	118	8,0			
12,1	7	6,0	2,6	19,6	23,9	1,00	CL/SM	18,0	131,6	0,86	1,00	1,00	20,6	/	/	/	/	/	/	/	137	9,3			
12,3	9	7,7	3,4	25,2	30,7	1,00	CL/SM	18,0	133,2	0,86	1,00	1,00	26,4	/	/	/	/	/	/	/	175	11,9			
12,5	15	12,8	5,6	22,5	27,5	1,00	GM	19,5	135,1	0,85	1,00	1,00	23,4	/	/	62,8	sred. gos.	35,6	/	24,9					
12,7	23	19,6	8,2	34,5	42,1	1,00	GM	19,5	137,0	0,85	1,00	1,00	35,6	/	77,8	gosto	39,0	/	39,5						
12,9	25	21,3	9,0	37,5	45,8	1,00	GM	19,5	138,9	0,84	1,00	1,00	38,4	/	81,1	gosto	39,7	/	42,9						
13,1	23	19,6	8,2	34,5	42,1	1,00	GM	19,5	140,8	0,83	1,00	1,00	35,1	/	77,2	gosto	38,9	/	38,9						
13,3	15	12,8	5,4	22,5	27,5	1,00	GM	19,5	142,7	0,83	1,00	1,00	22,7	/	62,0	sred. gos.	35,4	/	24,1						
13,5	9	7,7	3,2	13,5	16,5	1,00	GC	22,0	145,1	0,82	1,00	1,00	13,5	/	47,7	sred. gos.	32,3	/	23,4						
13,7	8	6,8	2,8	12,0	14,6	1,00	GC	22,0	147,5	0,82	1,00	1,00	11,9	/	44,3	sred. gos.	31,7	/	21,5						
13,9	10	8,5	3,4	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	149,9	0,81	1,00	1,00	14,8	/	50,0	sred. gos.	32,8	/	25,0						
14,1	9	7,7	3,1	13,5	16,5	1,00	GC	22,0	152,3	0,80	1,00	1,00	13,2	/	47,0	sred. gos.	32,2	/	23,1						
14,3	9	7,7	3,1	13,5	16,5	1,00	GC	22,0	154,7	0,80	1,00	1,00	13,1	/	46,8	sred. gos.	32,2	/	22,9						
14,5	9	7,7	3,1	13,5	16,5	1,00	GC	22,0	157,1	0,79	1,00	1,00	13,0	/	46,6	sred. gos.	32,1	/	22,8						
14,7	9	7,7	3,0	13,5	16,5	1,00	GC	22,0	159,5	0,78	1,00	1,00	12,9	/	46,4	sred. gos.	32,1	/	22,7						

naročnik: **Univerza v Ljubljani**objekt: **FFA**preiskave: **J. Hrast, R. Jelnikar**obdelava: **Jaka Hrast, dipl.inž.geoteh. (UN)**zabiljalna naprava: **Pagani TG 63-100**bat: **63,5 kg, h = 75 cm**drogovje: **43mm, 6,20 kg/m**

datum: 19.11.2020

datum: 7.01.2021

energijski faktor  $E_r : 73\% (C_N=E_r/60=1.22)$ specif. delo/udarec  $E_n : 2336 \text{ J/cm}^2$ konica: **20 cm<sup>2</sup> / 90°**x: **100861,59**y: **459038,57**opombe: **uporaba fiksne konice, meritve trenja po drogovju niso bile izvedene**oznaka sonde: **FFA - DPSH - 2**

<b>DPSH - b</b>				<b>korelacija z SPT</b>								<b>empirično določene lastnosti tal</b>													
srednja globina intervala	izmerjeno število udarcev	točkovni odpor na enoto (upoštevano $E_r = 73\%$ )	dinamični točkovni odpor (upoštevano $E_r = 73\%$ )	energijski faktor $C_N: 1,22$	uporaba korekcije: DA	globina vode [m]: 1,00	uporaba korekcije: DA	uporaba korekcije: NE	uporaba korekcije: NE	ekvivalentno število udarcev SPT	korekcija zaradi energijskih izgub ( $C_N \cdot N_{SPT}$ )	korekcijski faktor drogovja (upoš. 1 m zunan.drog.)	predpost. vrsta zemljine	predpost. prost. teža zemljine	efektivna vertikalna napetost	korekcijski faktor za efektivne napetosti	korekcijski faktor za fine/grobe peske	korekcijski faktor za zasičene peske	korigirano število udarcev SPT	korigirana vrednost penetrabilnosti SPT	indeks gostote [Skempton]	gostotno stanje [Skempton]	strižni kot [Terzaghi&Peck]	nedrenirana strižna trdnost [Terzaghi&Peck]	edometerski modul [Begemann-nekoh., Stroud&Butler-koh.]
d [m]	$N_{20}$ [ud./20cm]	$r_d$ [MPa]	$q_d$ [MPa]	$N_{SPT}$ [ud./30cm]	$N_{60}$ [ud./30cm]	$\lambda$	$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\sigma'_v$ [kPa]	$C_N$	$C_{pes}$	$C_{sat}$	$(N_1)_{60}$ [ud./30cm]	$(P_1)_{60}$ [cm/60ud.]	$I_b$ [%]	$\phi$ [o]	$s_u$ [kPa]	$E_{od}$ [MPa]								
14,9	10	8,5	3,3	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	161,9	0,78	1,00	1,00	14,2	/	49,0	sred. gos.	32,6	/	24,3						
15,1	10	8,5	3,3	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	164,3	0,77	1,00	1,00	14,1	/	48,8	sred. gos.	32,5	/	24,2						
15,3	10	8,5	3,3	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	166,7	0,77	1,00	1,00	14,0	/	48,6	sred. gos.	32,5	/	24,0						
15,5	11	9,4	3,6	16,5	20,1	1,00	GC	22,0	169,1	0,76	1,00	1,00	15,3	/	50,9	sred. gos.	32,9	/	15,2						
15,7	10	8,5	3,2	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	171,5	0,76	1,00	1,00	13,8	/	48,2	sred. gos.	32,4	/	23,8						
15,9	9	7,7	2,9	13,5	16,5	1,00	GC	22,0	173,9	0,75	1,00	1,00	12,4	/	45,3	sred. gos.	31,9	/	22,0						
16,1	10	8,5	3,2	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	176,3	0,75	1,00	1,00	13,6	/	47,9	sred. gos.	32,4	/	23,6						
16,3	9	7,7	2,9	13,5	16,5	1,00	GC	22,0	178,7	0,74	1,00	1,00	12,2	/	44,9	sred. gos.	31,8	/	21,8						
16,5	10	8,5	3,2	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	181,1	0,74	1,00	1,00	13,5	/	47,5	sred. gos.	32,3	/	23,4						
16,7	11	9,4	3,4	16,5	20,1	1,00	GC	22,0	183,5	0,73	1,00	1,00	14,7	/	49,9	sred. gos.	32,7	/	24,9						
16,9	10	8,5	3,1	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	185,9	0,73	1,00	1,00	13,3	/	47,2	sred. gos.	32,2	/	23,1						
17,1	11	9,4	3,4	16,5	20,1	1,00	GC	22,0	188,3	0,72	1,00	1,00	14,5	/	49,5	sred. gos.	32,7	/	24,6						
17,3	12	10,2	3,7	18,0	22,0	1,00	GC	22,0	190,7	0,72	1,00	1,00	15,7	/	51,7	sred. gos.	33,1	/	15,7						
17,5	11	9,4	3,4	16,5	20,1	1,00	GC	22,0	193,1	0,71	1,00	1,00	14,3	/	49,2	sred. gos.	32,6	/	24,4						
17,7	10	8,5	3,0	15,0	18,3	1,00	GC	22,0	195,5	0,71	1,00	1,00	13,0	/	46,5	sred. gos.	32,1	/	22,7						
17,9	11	9,4	3,3	16,5	20,1	1,00	GC	22,0	197,9	0,70	1,00	1,00	14,2	/	48,9	sred. gos.	32,5	/	24,2						
18,1	12	10,2	3,6	18,0	22,0	1,00	GC	22,0	200,3	0,70	1,00	1,00	15,4	/	51,0	sred. gos.	33,0	/	15,2						
18,3	13	11,1	3,9	19,5	23,8	1,00	GC	22,0	202,7	0,70	1,00	1,00	16,5	/	53,0	sred. gos.	33,4	/	16,7						
18,5	15	12,8	4,5	22,5	27,5	1,00	GC	22,0	205,1	0,69	1,00	1,00	19,0	/	56,8	sred. gos.	34,2	/	19,6						
18,7	14	11,9	4,0	21,0	25,6	1,00	GC	22,0	207,5	0,69	1,00	1,00	17,6	/	54,7	sred. gos.	33,7	/	17,9						
18,9	11	9,4	3,2	16,5	20,1	1,00	GC	22,0	209,9	0,68	1,00	1,00	13,8	/	48,1	sred. gos.	32,4	/	23,7						
19,1	13	11,1	3,7	19,5	23,8	1,00	GC	22,0	212,3	0,68	1,00	1,00	16,2	/	52,4	sred. gos.	33,2	/	16,2						
19,3	18	15,3	5,2	27,0	32,9	1,00	GC	22,0	214,7	0,68	1,00	1,00	22,3	/	61,3	sred. gos.	35,2	/	23,5						
19,5	18	15,3	5,2	27,0	32,9	1,00	GC	22,0	217,1	0,67	1,00	1,00	22,1	/	61,2	sred. gos.	35,2	/	23,4						
19,7	23	19,6	6,4	34,5	42,1	1,00	GC	22,0	219,5	0,67	1,00	1,00	28,1	/	68,8	gosto	37,0	/	30,5						
19,9	49	41,8	13,6	73,5	89,7	1,00	GC	22,0	221,9	0,66	1,00	1,00	59,6	/	prekons.	prekons.	44,0	/	68,3						


naročnik: Univerza v Ljubljani  
objekt: FFA  
preiskave: J. Hrast, R. Jelnikar  
obdelava: Jaka Hrast, dipl.inž.geoteh. (UN)

zabijalna naprava: Pagani TG 63-100  
bat: 63.5 kg, h = 75 cm  
datum: 19.11.2020  
datum: 7.01.2021

energijski faktor  $E_r$ : 73% ( $C_N=E_r/60=1.22$ )  
specif. delo/udarec  $E_n$ : 2336 J/cm<sup>2</sup>  
konica: 20 cm<sup>2</sup> / 90°  
drogovje: Ø32mm, 6.20 kg/m

x: 100861,59  
y: 459038,57

opombe: uporaba fiksne konice, meritve trenja po drogovju niso bile izvedene



naročnik: **Univerza v Ljubljani**objekt: **FFA**preiskave: **J. Hrast, R. Jelnikar**obdelava: **Jaka Hrast, dipl.inž.geoteh. (UN)**zabiljalna naprava: **Pagani TG 63-100**bat: **63.5 kg, h = 75 cm**drogovje: **432mm, 6.20 kg/m**datum: **20.11.2020**

datum:

**7.01.2021**energijski faktor  $E_r : 73\% (C_N=E_r/60=1.22)$ specif. delo/udarec  $E_n : 2336 \text{ J/cm}^2$ konica: **20 cm<sup>2</sup> / 90°**x: **100864,36**y: **459092,76**opombe: **uporaba fiksne konice, meritve trenja po drogovju niso bile izvedene**oznaka sonde: **FFA - DPSH - 3**

<b>DPSH - b</b>				<b>korelacija z SPT</b>										<b>empirično določene lastnosti tal</b>							
srednja globina intervala	izmerjeno število udarcev	točkovni odpor na enoto (upoštevano $E_r = 73\%$ )	dinamični točkovni odpor (upoštevano $E_r = 73\%$ )	energijski faktor $C_N$ : <b>1,22</b>	uporaba korekcije: <b>DA</b>			globina vode [m]: <b>1,00</b>	uporaba korekcije: <b>DA</b>	uporaba korekcije: <b>NE</b>	uporaba korekcije: <b>NE</b>										
d [m]	$N_{20}$ [ud./20cm]	$r_d$ [MPa]	$q_d$ [MPa]	ekvivalentno število udarcev SPT	korekcija zaradi energijskih izgub ( $C_N N_{SPT}$ )	korekcijski faktor drogovja (upoš. 1 m zunan.drog.)	predpost. vrsta zemeljine	predpost. prost. teža zemeljine	efektivna vertikalna napetost	korekcijski faktor za efektivne napetosti	korekcijski faktor za fine/grobe peske	korekcijski faktor za zasičene peske	korigirano število udarcev	korigirana vrednost penetrabilnosti SPT	indeks gostote [Skempton]	gostotno stanje [Skempton]	strižni kot [Terzaghi&Peck]	nedrenirana strižna trdnost [Terzaghi&Peck]	edometerski modul [Begemann-nekoh., Stroud&Butler-koh.]		
0,1	1	0,9	0,8	2,8	3,4	0,75	CL	18,0	1,8	1,50	1,00	1,00	3,8	/	/	/	/	26	1,7		
0,3	3	2,6	2,3	8,4	10,2	0,75	CL	18,0	5,4	1,50	1,00	1,00	11,5	/	/	/	/	77	5,2		
0,5	4	3,4	3,1	11,2	13,7	0,75	CL	18,0	9,0	1,50	1,00	1,00	15,4	/	/	/	/	102	6,9		
0,7	4	3,4	2,8	11,2	13,7	0,75	CL	18,0	12,6	1,50	1,00	1,00	15,4	/	/	/	/	102	6,9		
0,9	6	5,1	4,3	9,0	11,0	0,75	GW/GM	21,0	16,8	1,50	1,00	1,00	12,4	/	45,2	sred. gos.	31,9	/	22,0		
1,1	8	6,8	5,7	12,0	14,6	0,75	GW/GM	21,0	20,0	1,50	1,00	1,00	16,5	/	52,9	sred. gos.	33,3	/	16,6		
1,3	8	6,8	5,7	12,0	14,6	0,75	GW/GM	21,0	22,2	1,50	1,00	1,00	16,5	/	52,9	sred. gos.	33,3	/	16,6		
1,5	7	6,0	5,0	10,5	12,8	0,75	GW/GM	21,0	24,4	1,50	1,00	1,00	14,4	/	49,3	sred. gos.	32,6	/	24,5		
1,7	5	4,3	3,3	7,5	9,2	0,75	GW/GM	21,0	26,6	1,50	1,00	1,00	10,3	/	40,5	sred. gos.	31,1	/	19,6		
1,9	8	6,8	5,3	12,0	14,6	0,75	GW/GM	21,0	28,8	1,50	1,00	1,00	16,5	/	52,9	sred. gos.	33,3	/	16,6		
2,1	12	10,2	7,9	18,0	22,0	0,75	GW/GM	21,0	31,0	1,50	1,00	1,00	24,7	/	64,5	sred. gos.	36,0	/	26,4		
2,3	16	13,6	10,5	24,0	29,3	0,75	GW/GM	21,0	33,2	1,50	1,00	1,00	32,9	/	74,7	gosto	38,3	/	36,3		
2,5	13	11,1	8,6	19,5	23,8	0,75	GW/GM	21,0	35,4	1,50	1,00	1,00	26,8	/	67,1	gosto	36,6	/	28,9		
2,7	11	9,4	6,7	16,5	20,1	0,75	GW/GM	21,0	37,6	1,50	1,00	1,00	22,6	/	61,9	sred. gos.	35,4	/	24,0		
2,9	7	6,0	4,3	10,5	12,8	0,75	GW/GM	21,0	39,8	1,50	1,00	1,00	14,4	/	49,3	sred. gos.	32,6	/	24,5		
3,1	6	5,1	3,7	9,0	11,0	0,85	GW/GM	21,0	42,0	1,50	1,00	1,00	14,0	/	48,5	sred. gos.	32,5	/	24,0		
3,3	4	3,4	2,4	6,0	7,3	0,85	GW/GM	21,0	44,2	1,49	1,00	1,00	9,3	/	37,9	sred. gos.	30,8	/	18,3		
3,5	3	2,6	1,8	4,5	5,5	0,85	GW/GM	21,0	46,4	1,45	1,00	1,00	6,8	/	30,5	rahlo	29,8	/	15,3		
3,7	2	1,7	1,1	3,0	3,7	0,85	GW/GM	21,0	48,6	1,42	1,00	1,00	4,4	/	21,8	rahlo	29,0	/	12,5		
3,9	1	0,9	0,6	1,5	1,8	0,85	GW/GM	21,0	50,8	1,39	1,00	1,00	2,2	/	11,6	zelo rah.	28,2	/	9,8		
4,1	1	0,9	0,6	1,5	1,8	0,85	GW/GM	21,0	53,0	1,36	1,00	1,00	2,1	/	11,4	zelo rah.	28,2	/	9,7		
4,3	3	2,6	1,7	4,5	5,5	0,85	GW/GM	21,0	55,2	1,33	1,00	1,00	6,2	/	28,6	rahlo	29,6	/	14,7		
4,5	11	9,4	6,3	16,5	20,1	0,85	GW/GM	21,0	57,4	1,31	1,00	1,00	22,4	/	61,5	sred. gos.	35,3	/	23,6		
4,7	10	8,5	5,4	15,0	18,3	0,85	GW/GM	21,0	59,6	1,28	1,00	1,00	19,9	/	58,2	sred. gos.	34,5	/	20,7		
4,9	12	10,2	6,4	18,0	22,0	0,85	GW/GM	21,0	61,8	1,26	1,00	1,00	23,5	/	63,0	sred. gos.	35,6	/	25,0		
5,1	15	12,8	8,0	22,5	27,5	0,95	GW/GM	21,0	64,0	1,24	1,00	1,00	32,3	/	73,8	gosto	38,2	/	35,5		
5,3	13	11,1	7,0	19,5	23,8	0,95	GW/GM	21,0	66,2	1,22	1,00	1,00	27,5	/	68,0	gosto	36,8	/	29,8		
5,5	15	12,8	8,0	22,5	27,5	0,95	GW/GM	21,0	68,4	1,20	1,00	1,00	31,2	/	72,6	gosto	37,9	/	34,3		
5,7	14	11,9	7,1	21,0	25,6	0,95	GW/GM	21,0	70,6	1,18	1,00	1,00	28,7	/	69,5	gosto	37,2	/	31,2		
5,9	11	9,4	5,6	16,5	20,1	0,95	GW/GM	21,0	72,8	1,16	1,00	1,00	22,2	/	61,2	sred. gos.	35,2	/	23,4		
6,1	7	6,0	3,5	10,5	12,8	0,95	GW/GM	21,0	75,0	1,14	1,00	1,00	13,9	/	48,4	sred. gos.	32,4	/	23,9		
6,3	9	7,7	4,5	13,5	16,5	0,95	GW/GM	21,0	77,2	1,13	1,00	1,00	17,6	/	54,7	sred. gos.	33,7	/	18,0		
6,5	7	6,0	3,5	10,5	12,8	0,95	GW/GM	21,0	79,4	1,11	1,00	1,00	13,5	/	47,6	sred. gos.	32,3	/	23,4		
6,7	8	6,8	3,8	12,0	14,6	0,95	GW/GM	21,0	81,6	1,10	1,00	1,00	15,2	/	50,8	sred. gos.	32,9	/	15,1		
6,9	7	6,0	3,3	10,5	12,8	0,95	GW/GM	21,0	83,8	1,08	1,00	1,00	13,2	/	46,9	sred. gos.	32,2	/	23,0		
7,1	9	7,7	4,3	13,5	16,5	0,95	GW/GM	21,0	86,0	1,07	1,00	1,00	16,7	/	53,3	sred. gos.	33,4	/	16,8		
7,3	9	7,7	4,3	13,5	16,5	0,95	GW/GM	21,0	88,2	1,05	1,00	1,00	16,5	/	52,9	sred. gos.	33,3	/	16,6		
7,5	8	6,8	3,8	12,0	14,6	0,95	GW/GM	21,0	90,4	1,04	1,00	1,00	14,5	/	49,4	sred. gos.	32,6	/	24,6		

naročnik: **Univerza v Ljubljani**objekt: **FFA**preiskave: **J. Hrast, R. Jelnikar**obdelava: **Jaka Hrast, dipl.inž.geoteh. (UN)**zabiljalna naprava: **Pagani TG 63-100**bat: **63.5 kg, h = 75 cm**drogovje: **43mm, 6.20 kg/m**datum: **20.11.2020**datum: **7.01.2021**energijski faktor  $E_r : 73\% (C_N=E_r/60=1.22)$ specif. delo/udarec  $E_n : 2336 \text{ J/cm}^2$ konica: **20 cm<sup>2</sup> / 90°**x: **100864,36**y: **459092,76**opombe: **uporaba fiksne konice, meritve trenja po drogovju niso bile izvedene**oznaka sonde: **FFA - DPSH - 3**

<b>DPSH - b</b>				<b>korelacija z SPT</b>								<b>empirično določene lastnosti tal</b>							
srednja globina intervala	izmerjeno število udarcev	točkovni odpor na enoto (upoštevano $E_r = 73\%$ )	dinamični točkovni odpor (upoštevano $E_r = 73\%$ )	energijski faktor $C_N$ : <b>1,22</b>	uporaba korekcije: <b>DA</b>			globina vode [m]: <b>1,00</b>	uporaba korekcije: <b>DA</b>	uporaba korekcije: <b>NE</b>	uporaba korekcije: <b>NE</b>								
d [m]	$N_{20}$ [ud./20cm]	$r_d$ [MPa]	$q_d$ [MPa]	ekvivalentno število udarcev SPT	korekcija zaradi energijskih izgub ( $C_N \cdot N_{SPT}$ )	korekcijski faktor drogovja (upoš. 1 m zunan.drog.)	predpost. vrsta zemljine	predpost. prost. teža zemljine	efektivna vertikalna napetost	korekcijski faktor za efektivne napetosti	korekcijski faktor za fine/grobe peske	korekcijski faktor za zasičene peske	korigirano število udarcev SPT	korigirana vrednost penetrabilnosti SPT	indeks gostote [Skempton]	gostotno stanje [Skempton]	strižni kot [Terzaghi&Peck]	nedrenirana strižna trdnost [Terzaghi&Peck]	edometerski modul [Begemann-nekoh., Stroud&Butler-koh.]
	$N_{SPT}$ [ud./30cm]	$N_{60}$ [ud./30cm]	$\lambda$					$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\sigma'_v$ [kPa]	$C_N$	$C_{pes}$	$C_{sat}$	( $N_1$ ) <sub>60</sub> [ud./30cm]	( $P_1$ ) <sub>60</sub> [cm/60ud.]	$I_b$ [%]	$\phi$ [o]	$s_u$ [kPa]	$E_{od}$ [MPa]	
7,7	5	4,3	2,3	14,0	17,1	0,95	CL/SM	18,0	92,0	1,03	1,00	1,00	16,7	/	/	/	/	111	7,5
7,9	3	2,6	1,4	8,4	10,2	0,95	CL/SM	18,0	93,6	1,02	1,00	1,00	10,0	/	/	/	/	66	4,5
8,1	2	1,7	0,9	5,6	6,8	0,95	CL/SM	18,0	95,2	1,01	1,00	1,00	6,6	/	/	/	/	44	3,0
8,3	1	0,9	0,5	2,8	3,4	0,95	CL/SM	18,0	96,8	1,01	1,00	1,00	3,3	/	/	/	/	22	1,5
8,5	2	1,7	0,9	5,6	6,8	0,95	CL/SM	18,0	98,4	1,00	1,00	1,00	6,5	/	/	/	/	43	2,9
8,7	1	0,9	0,4	2,8	3,4	0,95	CL/SM	18,0	100,0	0,99	1,00	1,00	3,2	/	/	/	/	21	1,4
8,9	2	1,7	0,9	5,6	6,8	0,95	CL/SM	18,0	101,6	0,98	1,00	1,00	6,4	/	/	/	/	42	2,9
9,1	2	1,7	0,9	5,6	6,8	1,00	CL/SM	18,0	103,2	0,97	1,00	1,00	6,7	/	/	/	/	44	3,0
9,3	4	3,4	1,7	11,2	13,7	1,00	CL/SM	18,0	104,8	0,97	1,00	1,00	13,2	/	/	/	/	88	5,9
9,5	4	3,4	1,7	11,2	13,7	1,00	CL/SM	18,0	106,4	0,96	1,00	1,00	13,1	/	/	/	/	87	5,9
9,7	2	1,7	0,8	5,6	6,8	1,00	CL/SM	18,0	108,0	0,95	1,00	1,00	6,5	/	/	/	/	43	2,9
9,9	3	2,6	1,2	8,4	10,2	1,00	CL/SM	18,0	109,6	0,95	1,00	1,00	9,7	/	/	/	/	64	4,4
10,1	3	2,6	1,2	8,4	10,2	1,00	CL/SM	18,0	111,2	0,94	1,00	1,00	9,6	/	/	/	/	64	4,3
10,3	3	2,6	1,2	8,4	10,2	1,00	CL/SM	18,0	112,8	0,93	1,00	1,00	9,6	/	/	/	/	63	4,3
10,5	5	4,3	2,0	14,0	17,1	1,00	CL/SM	18,0	114,4	0,93	1,00	1,00	15,8	/	/	/	/	105	7,1
10,7	6	5,1	2,3	16,8	20,5	1,00	CL/SM	18,0	116,0	0,92	1,00	1,00	18,8	/	/	/	/	125	8,5
10,9	4	3,4	1,6	11,2	13,7	1,00	CL/SM	18,0	117,6	0,91	1,00	1,00	12,5	/	/	/	/	83	5,6
11,1	4	3,4	1,6	11,2	13,7	1,00	CL/SM	18,0	119,2	0,91	1,00	1,00	12,4	/	/	/	/	82	5,6
11,3	5	4,3	2,0	14,0	17,1	1,00	CL/SM	18,0	120,8	0,90	1,00	1,00	15,4	/	/	/	/	102	6,9
11,5	5	4,3	2,0	14,0	17,1	1,00	CL/SM	18,0	122,4	0,89	1,00	1,00	15,3	/	/	/	/	101	6,9
11,7	6	5,1	2,2	16,8	20,5	1,00	CL/SM	18,0	124,0	0,89	1,00	1,00	18,2	/	/	/	/	121	8,2
11,9	5	4,3	1,9	14,0	17,1	1,00	CL/SM	18,0	125,6	0,88	1,00	1,00	15,1	/	/	/	/	100	6,8
12,1	6	5,1	2,2	16,8	20,5	1,00	CL/SM	18,0	127,2	0,88	1,00	1,00	18,0	/	/	/	/	119	8,1
12,3	6	5,1	2,2	16,8	20,5	1,00	CL/SM	18,0	128,8	0,87	1,00	1,00	17,9	/	/	/	/	119	8,0
12,5	6	5,1	2,2	16,8	20,5	1,00	CL/SM	18,0	130,4	0,87	1,00	1,00	17,8	/	/	/	/	118	8,0
12,7	8	6,8	2,9	22,4	27,3	1,00	CL/SM	18,0	132,0	0,86	1,00	1,00	23,5	/	/	/	/	156	10,6
12,9	9	7,7	3,2	13,5	16,5	1,00	GM	19,5	133,9	0,86	1,00	1,00	14,1	/	48,7	sred. gos.	32,5	/	24,1
13,1	14	11,9	5,0	21,0	25,6	1,00	GM	19,5	135,8	0,85	1,00	1,00	21,8	/	60,7	sred. gos.	35,1	/	22,9
13,3	24	20,5	8,6	36,0	43,9	1,00	GM	19,5	137,7	0,84	1,00	1,00	37,1	/	79,5	gosto	39,4	/	41,3
13,5	29	24,7	10,4	43,5	53,1	1,00	GM	19,5	139,6	0,84	1,00	1,00	44,5	/	87,6	zelo gos.	41,1	/	50,2
13,7	27	23,0	9,3	40,5	49,4	1,00	GM	19,5	141,5	0,83	1,00	1,00	41,1	/	84,1	gosto	40,4	/	46,1
13,9	20	17,1	6,9	30,0	36,6	1,00	GM	19,5	143,4	0,83	1,00	1,00	30,3	/	71,4	gosto	37,6	/	33,1
14,1	12	10,2	4,1	18,0	22,0	1,00	GC	19,5	145,3	0,82	1,00	1,00	18,0	/	55,4	sred. gos.	33,9	/	18,4
14,3	16	13,6	5,5	24,0	29,3	1,00	GC	19,5	147,2	0,82	1,00	1,00	23,9	/	63,5	sred. gos.	35,8	/	25,5
14,5	15	12,8	5,2	22,5	27,5	1,00	GC	19,5	149,1	0,81	1,00	1,00	22,3	/	61,3	sred. gos.	35,2	/	23,5
14,7	13	11,1	4,3	19,5	23,8	1,00	GC	19,5	151,0	0,81	1,00	1,00	19,2	/	57,0	sred. gos.	34,2	/	19,8

naročnik: **Univerza v Ljubljani**objekt: **FFA**preiskave: **J. Hrast, R. Jelnikar**obdelava: **Jaka Hrast, dipl.inž.geoteh. (UN)**zabiljalna naprava: **Pagani TG 63-100**bat: **63.5 kg, h = 75 cm**drogovje: **43mm, 6.20 kg/m**datum: **20.11.2020**

datum:

**7.01.2021**energijski faktor  $E_r : 73\% (C_N=E_r/60=1.22)$ specif. delo/udarec  $E_n : 2336 \text{ J/cm}^2$ konica: **20 cm<sup>2</sup> / 90°**x: **100864,36**y: **459092,76**opombe: **uporaba fiksne konice, meritve trenja po drogovju niso bile izvedene**oznaka sonde: **FFA - DPSH - 3**

<b>DPSH - b</b>				<b>korelacija z SPT</b>								<b>empirično določene lastnosti tal</b>							
srednja globina intervala	izmerjeno število udarcev	točkovni odpor na enoto (upoštevano $E_r = 73\%$ )	dinamični točkovni odpor (upoštevano $E_r = 73\%$ )	energijski faktor $C_N$ : <b>1,22</b>	uporaba korekcije: <b>DA</b>			globina vode [m]: <b>1,00</b>	uporaba korekcije: <b>DA</b>	uporaba korekcije: <b>NE</b>	uporaba korekcije: <b>NE</b>								
d [m]	$N_{20}$ [ud./20cm]	$r_d$ [MPa]	$q_d$ [MPa]	$N_{SPT}$ [ud./30cm]	$N_{60}$ [ud./30cm]	$\lambda$		$\gamma$ [ $\text{kN}/\text{m}^3$ ]	$\sigma'_v$ [kPa]	$C_N$	$C_{pes}$	$C_{sat}$	$(N_1)_{60}$ [ud./30cm]	$(P_1)_{60}$ [cm/60ud.]	$I_b$ [%]	$\phi$ [o]	$s_u$ [kPa]	$E_{od}$ [MPa]	
14,9	14	11,9	4,6	21,0	25,6	1,00	GC	19,5	152,9	0,80	1,00	1,00	20,5	/	59,0	sred. gos.	34,7	/	21,4
15,1	13	11,1	4,3	19,5	23,8	1,00	GC	19,5	154,8	0,80	1,00	1,00	18,9	/	56,7	sred. gos.	34,2	/	19,5
15,3	15	12,8	5,0	22,5	27,5	1,00	GC	19,5	156,7	0,79	1,00	1,00	21,7	/	60,6	sred. gos.	35,1	/	22,8
15,5	14	11,9	4,6	21,0	25,6	1,00	GC	19,5	158,6	0,79	1,00	1,00	20,1	/	58,4	sred. gos.	34,6	/	21,0
15,7	17	14,5	5,4	25,5	31,1	1,00	GC	19,5	160,5	0,78	1,00	1,00	24,3	/	64,0	sred. gos.	35,9	/	26,0
15,9	14	11,9	4,5	21,0	25,6	1,00	GC	19,5	162,4	0,78	1,00	1,00	19,9	/	58,1	sred. gos.	34,5	/	20,7
16,1	13	11,1	4,1	19,5	23,8	1,00	GC	19,5	164,3	0,77	1,00	1,00	18,4	/	55,9	sred. gos.	34,0	/	18,8
16,3	14	11,9	4,5	21,0	25,6	1,00	GC	19,5	166,2	0,77	1,00	1,00	19,7	/	57,8	sred. gos.	34,4	/	20,4
16,5	12	10,2	3,8	18,0	22,0	1,00	GC	19,5	168,1	0,76	1,00	1,00	16,8	/	53,4	sred. gos.	33,4	/	16,9
16,7	14	11,9	4,3	21,0	25,6	1,00	GC	19,5	170,0	0,76	1,00	1,00	19,5	/	57,5	sred. gos.	34,3	/	20,1
16,9	13	11,1	4,0	19,5	23,8	1,00	GC	19,5	171,9	0,76	1,00	1,00	18,0	/	55,3	sred. gos.	33,8	/	18,4
17,1	13	11,1	4,0	19,5	23,8	1,00	GC	19,5	173,8	0,75	1,00	1,00	17,9	/	55,1	sred. gos.	33,8	/	18,2
17,3	12	10,2	3,7	18,0	22,0	1,00	GC	19,5	175,7	0,75	1,00	1,00	16,4	/	52,8	sred. gos.	33,3	/	16,5
17,5	10	8,5	3,1	15,0	18,3	1,00	GC	19,5	177,6	0,74	1,00	1,00	13,6	/	47,8	sred. gos.	32,3	/	23,5
17,7	15	12,8	4,5	22,5	27,5	1,00	GC	19,5	179,5	0,74	1,00	1,00	20,3	/	58,6	sred. gos.	34,6	/	21,1
17,9	13	11,1	3,9	19,5	23,8	1,00	GC	19,5	181,4	0,74	1,00	1,00	17,5	/	54,5	sred. gos.	33,7	/	17,8
18,1	11	9,4	3,3	16,5	20,1	1,00	GC	19,5	183,3	0,73	1,00	1,00	14,7	/	49,9	sred. gos.	32,7	/	24,9
18,3	9	7,7	2,7	13,5	16,5	1,00	GC	19,5	185,2	0,73	1,00	1,00	12,0	/	44,5	sred. gos.	31,8	/	21,6
18,5	11	9,4	3,3	16,5	20,1	1,00	GC	19,5	187,1	0,72	1,00	1,00	14,6	/	49,6	sred. gos.	32,7	/	24,7
18,7	11	9,4	3,2	16,5	20,1	1,00	GC	19,5	189,0	0,72	1,00	1,00	14,5	/	49,5	sred. gos.	32,7	/	24,6
18,9	10	8,5	2,9	15,0	18,3	1,00	GC	19,5	190,9	0,72	1,00	1,00	13,1	/	46,8	sred. gos.	32,2	/	22,9
19,1	11	9,4	3,2	16,5	20,1	1,00	GC	19,5	192,8	0,71	1,00	1,00	14,4	/	49,2	sred. gos.	32,6	/	24,4
19,3	12	10,2	3,4	18,0	22,0	1,00	GC	19,5	194,7	0,71	1,00	1,00	15,6	/	51,4	sred. gos.	33,0	/	15,5
19,5	12	10,2	3,4	18,0	22,0	1,00	GC	19,5	196,6	0,71	1,00	1,00	15,5	/	51,3	sred. gos.	33,0	/	15,4
19,7	11	9,4	3,1	16,5	20,1	1,00	GC	19,5	198,5	0,70	1,00	1,00	14,1	/	48,8	sred. gos.	32,5	/	24,2
19,9	12	10,2	3,3	18,0	22,0	1,00	GC	19,5	200,4	0,70	1,00	1,00	15,4	/	51,0	sred. gos.	33,0	/	15,2
20,1	9	7,7	2,5	13,5	16,5	1,00	GC	19,5	202,3	0,70	1,00	1,00	11,5	/	43,3	sred. gos.	31,6	/	21,0
20,3	10	8,5	2,8	15,0	18,3	1,00	GC	19,5	204,2	0,69	1,00	1,00	12,7	/	45,9	sred. gos.	32,0	/	22,4
20,5	15	12,8	4,2	22,5	27,5	1,00	GC	19,5	206,1	0,69	1,00	1,00	18,9	/	56,7	sred. gos.	34,2	/	19,5
20,7	12	10,2	3,2	18,0	22,0	1,00	GC	19,5	208,0	0,69	1,00	1,00	15,1	/	50,5	sred. gos.	32,9	/	14,9
20,9	11	9,4	3,0	16,5	20,1	1,00	GC	19,5	209,9	0,68	1,00	1,00	13,8	/	48,1	sred. gos.	32,4	/	23,7
21,1	7	6,0	1,9	10,5	12,8	1,00	GC	19,5	211,8	0,68	1,00	1,00	8,7	/	36,4	sred. gos.	30,6	/	17,7
21,3	7	6,0	1,9	10,5	12,8	1,00	GC	19,5	213,7	0,68	1,00	1,00	8,7	/	36,3	sred. gos.	30,5	/	17,6

naročnik: Univerza v Ljubljani  
 objekt: FFA  
 preiskave: J. Hrast, R. Jelnikar  
 obdelava: Jaka Hrast, dipl.inž.geoteh. (UN)


zabijalna naprava: Pagani TG 63-100  
 datum: 20.11.2020  
 datum: 7.01.2021

energijski faktor  $E_r$ : 73% ( $C_N = E_r/60 = 1.22$ )  
 bat: 63.5 kg, h = 75 cm  
 drogovje: φ32mm, 6.20 kg/m

specif. delo/udarec  $E_n$ : 2336 J/cm<sup>2</sup>  
 konica: 20 cm<sup>2</sup> / 90°

x: 100864,36  
 y: 459092,76

opombe: uporaba fiksne konice, meritve trenja po drogovju niso bile izvedene





**PRILOGA C:**  
**»REZULTATI TERENSKIH PREISKAV Z  
ZEMLJINSKIM PRESIOMETROM - PMT«**

**Poročilo št. 3009701**

O REZULTATIH PRESIOMETRIČNIH  
MERITEV V VRTINAH NA  
OBMOČJU TEHNOLOŠKEGA  
PARKA ZA OBJEKT

**"FAKULTETA ZA FARMACIJO"****INVESTITOR**

**Univerza v Ljubljani, fakulteta za farmacijo**  
Aškerčeva cesta 7  
1000 Ljubljana



## IZVAJALEC

IRGO Consulting d.o.o.,  
Slovenčeva 93, SI–1000 Ljubljana  
dr. Vladimir Vukadin,  
univ.dipl.inž.geol.

## VODJA PROJEKTA

IRGO Consulting d.o.o.,  
Slovenčeva 93, SI–1000 Ljubljana  
Nedžad Mešić,  
univ.dipl.inž.grad., G-2563

## Sodelavci

## IZVEDBA MERITEV, OBDELAVA PODATKOV IN IZDELAVA POROČILA

Jaka Hrast,  
dipl. inž. geoteh. (UN)

## IZVEDBA MERITEV

Matjaž Kužner

## VRTALNA DELA

- Rovs, gradbeništvo, projektiranje, hidrogradnja, d.o.o., Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
- GEOtrans, prevozi in raziskovalno vrtanje, d.o.o., Podmolniška cesta 64, 1261 Ljubljana



## Kazalo

1. Uvod .....	4
2. Meritve z Menardovim presiometrom .....	4
2.1. Postopek meritve .....	4
2.2. Izračun in obdelava merjenih podatkov .....	5
2.3. Rezultati meritev .....	7

## Slike

Slika 1: Tipski diagram preiskave z Menardovim presiometrom.....	6
--	---

## Preglednice

Preglednica 1: Osnovni podatki o vrtinah.....	4
Preglednica 2: Klasifikacija glin in peskov glede na konsistenco na osnovi rezultatov Menardovega presiometra .....	7
Preglednica 3: Rezultati meritev z Menardovim zemljinskim presiometrom .....	8
Preglednica 4: Klasifikacija materialov glede na razmerje EM/pL ter Menardov reološki faktor $\alpha$ .....	8

## Priloge

**Priloga 1: Grafični prikaz meritev z Menardovim presiometrom**



## 1. Uvod

V sklopu programa geotehničnih raziskav za objekt "fakulteta za farmacijo" so bile izvedene štiri (4) geotehnične vrtine, v katerih smo izvedli tudi presiometrične meritve elastično-deformacijskih lastnosti hribine in zemljine. Izvedli smo šestnajst (16) meritev z »Menardovim« zemljinskim presiometrom. Namen preiskav je bil pridobiti podatke o deformabilnosti in trdnosti zemljin ter kamnin za nadaljnjo izdelavo projektne dokumentacije.

Lokacije meritev so bile določene s strani odgovornega geologa, vrtalna dela sta izvajali podjetji Rovs d.o.o. in GEOtrans d.o.o. .

Osnovni podatki o geomehanskih vrtinah, v katerih so bile izvedene presiometrične meritve, so prikazane v spodnji preglednici 1.

Rezultati presiometričnih meritev z »Menardovim« zemljinskim presiometrom so prikazani v prilogi 1.

Oznaka	Globina vrtine [m]	Koordinate		Z (m)	Št. izvedenih preiskav
		GKY	GKX		
FFA-P1	25,0	459096,68	100907,87	297,9	4
FFA-P2	50,0	458996,23	100925,93	297,9	4
FFA-3	25,0	459016,99	100886,89	297,8	4
FFA-4	25,0	459072,59	100833,3	297,6	4

Preglednica 1: Osnovni podatki o vrtinah

## 2. Meritve z Menardovim presiometrom

### 2.1. Postopek meritve

Meritve v zemljinah z Menardovim presiometrom so bile izvedene skladno s standardom SIST EN 1997-2:2007 (Evrokod 7: Geotehnično projektiranje - 2. del: Preiskovanje in preskušanje tal) in SIST EN ISO 22476-4:2013 (postopek A); (Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Preskušanje na terenu - 4. del: Menardov preskus). Uporabili smo Menardov tip presiometra, ki ga sestavljajo:

- izvor tlaka
- kontrolna enota
- povezovalne cevke
- tri-celična sonda



Merilni sistem nam omogoča:

- enakomerno radialno napetostno polje v centralnem delu sonde
- napetostno kontrolirano meritev
- merjenje radialnih deformacij s pomočjo volumskih sprememb sonde
- upoštevanje korekcij zaradi deformabilnosti merilnega sistema in odpora membrane

Tri-celične sonde so različnega tipa in premera, izbor prilagodimo glede na vrsto preiskane zemljine, z različnimi prevlekami (zunanja membrana) pa določimo občutljivost sistema. V obravnavanih primerih smo večinoma uporabljali AX sondo z zunanjim zaščitno kovinsko rezervoarjem cevjo in v primerih heterogene ter koherentne zemljine sondo BX, ki smo jo s pomočjo vrtalne garniture vstavili na željeno globino. Sondo namestimo v vrtino na izbran odsek, ki je posebej zato izvrstan s krono premera  $\Phi 66$  mm in po potrebi s pomočjo udarnega kladiva vtisnemo sondi na določeno globino za izvajanje presiometričnih meritev.

Pred merjenjem v vrtini izvedemo kalibracijo opreme in kontrolo tesnjenja sistema. Ko smo sondi namestili na mersko mesto, smo v korakih s prirastki tlaka v točno določenem časovnem intervalu obremenjevali ostenje vrtine, ob tem pa merili volumske spremembe sonde in posledično deformacijo zemljine. Obremenjevali smo toliko, da je prišlo do porušitve lokalne zemljine, oz. do presežene dovoljene vrednosti spremembe volumna za posamezen tip sonde. Izvedli smo tudi po eno obremenilno – razbremenilno zanko.

## 2.2. Izračun in obdelava merjenih podatkov

Na osnovi izmerjenih rezultatov – razmerja med pritiskom tlaka in deformacijo ostenja vrtine, ki jih dobimo v grafični in tabelarični obliku, smo določili vrednost Menardovega presiometričnega modula  $E_M$ , ki je podan z izrazom:

Fleksibilna zunanja membrana:

$$E_M = 2 \cdot (1 + \nu) \cdot \left[ V_c + \frac{V_1 + V_2}{2} \right] \cdot \frac{(p_2 - p_1)}{(V_2 - V_1)}$$

Kovinska rezervorje zaščitna cev:

$$E_M = 2 \cdot (1 + \nu) \cdot \sqrt{(V_m + V_c) \cdot (V_m + V_t)} \cdot \frac{(p_2 - p_1)}{(V_2 - V_1)}$$




kjer je:

$E_M$	<i>presiometrični Menardov modul elastičnosti</i>
$\nu$	<i>Poissonov količnik (privzeta vrednost 0.33)</i>
$V_c$	<i>volumen centralne celice po kalibraciji</i>
$V_t$	<i>volumen centralne celice vključno s kovinsko prerezano zaščitno cevjo</i>
$V_1, V_2$	<i>korigiran volumen, upoštevan za izračun modula</i>
$p_1, p_2$	<i>korigiran tlak, upoštevan za izračun modula</i>

Poleg Menardovega presiometričnega modula direktno iz meritev podajamo tudi Menardov mejni tlak  $p_L$  (v nekateri literaturi tudi oznaka  $p_{LM}$ ), to je mejni tlak odpora zemljine, ki je v primerih, kjer porušitev direktno ni dosežena, definiran kot tlak pri dvojni vrednosti originalnega volumna na merskem mestu.

Slika 1 prikazuje, kako podajamo tlak, ki definira mejo lezenja  $p_f$  oziroma konec psevdo-elastične faze.



Slika 1: Tipski diagram preiskave z Menardovim presiometrom



	glina					pesek			
	Lahko gnetne konsistence	Srednje gnetne konsistence	Težko gnetne konsistence	Poltrdne konsistence	Trdne konsistence	Rahel	Srednje gost	Gost	Zelo gost
$p_L^*$ [kPa]	0-200	200-400	400-800	800-1600	>1600	0-500	500-1500	1500-2500	>2500
$E_M$ [kPa]	0-2500	2500-5000	5000-12000	12000-25000	>25000	0-3500	3500-12000	12000-22500	>22500

Preglednica 2: Klasifikacija glin in peskov glede na konsistenco na osnovi rezultatov Menardovega presiometra

## 2.3. Rezultati meritev

V preglednici 3 je prikazan povzetek rezultatov vseh izvedenih meritev z Menardovim presiometrom. Za vse meritve je prikazana vrednost Menardovega presiometričnega modula  $E_M$ , vrednost plastične deformacije  $p_f$ , ter vrednost mejnega tlaka  $p_l$ .

V grafičnih priazih rezultatov meritev (priloga 1) podajamo tudi vrednosti razbremenilnega modula  $E_R$ . Pripomnimo naj, da so grafični izpisi v prilogah nekoliko nejasni, ker program proizvajalca opreme prikazuje le merske točke odvisnosti  $p/V$  in hiperbolično krivuljo prilagajanja. Izvedena zanka je torej v diagramu podana le v točkovni obliki.

ŠT.	Informacije o testu			Izvrednoteni parametri				$E_M/p_l$	Material
	Objekt	Vrtina	PMT test (m)	$p_f$ (MPa)	$p_l$ (MPa)	$E_M$ (MPa)	$E_R$ (MPa)		
1	Fakulteta za farmacijo	FFA-P1	5,90	2,10	2,86	56,9	/	19,90	GW-GM
2	Fakulteta za farmacijo	FFA-P1	15,30	1,43	1,70	27,7	/	16,24	GC
3	Fakulteta za farmacijo	FFA-P1	18,90	2,90	3,98	172,9	/	43,43	GC
4	Fakulteta za farmacijo	FFA-P1	24,40	1,61	1,61	69,8	/	43,49	GC
5	Fakulteta za farmacijo	FFA-P2	5,75	1,60	1,60	29,7	/	18,54	GW-GM
6	Fakulteta za farmacijo	FFA-P2	15,45	1,48	1,48	34,5	/	23,27	GC
7	Fakulteta za farmacijo	FFA-P2	19,60	3,97	4,57	148,7	/	32,57	GC
8	Fakulteta za farmacijo	FFA-P2	24,50	1,88	3,02	59,9	/	19,85	GC
9	Fakulteta za farmacijo	FFA-3	5,70	2,66	6,74	48,4	272,3	7,18	GW-GM
10	Fakulteta za farmacijo	FFA-3	15,20	0,63	0,63	9,6	/	15,34	GC

ŠT.	Informacije o testu			Izvrednoteni parametri					E <sub>M</sub> /p <sub>L</sub>	Material
	Objekt	Vrtina	PMT test (m)	p <sub>f</sub> (MPa)	p <sub>I</sub> (MPa)	E <sub>M</sub> (MPa)	E <sub>R</sub> (MPa)			
11	Fakulteta za farmacijo	FFA-3	21,10	2,26	3,78	53,9	227,9	14,26	GP-GM	
12	Fakulteta za farmacijo	FFA-3	24,20	2,78	3,95	72,7	414,7	18,43	GP-GM	
13	Fakulteta za farmacijo	FFA-4	5,90	1,63	1,65	22,2	/	13,44	SW-SM	
14	Fakulteta za farmacijo	FFA-4	13,30	0,85	0,85	7,0	/	8,18	CL	
15	Fakulteta za farmacijo	FFA-4	21,25	1,77	1,77	72,4	/	40,88	GC	
16	Fakulteta za farmacijo	FFA-4	24,50	4,02	4,02	338,2	/	84,14	GC	

Preglednica 3: Rezultati meritev z Menardovim zemljinskim presiometrom

V skupni preglednici (preglednica3) ovrednotenih rezultatov je prikazan Menardov presiometrični modul E<sub>M</sub> in učinkovit mejni tlak na koti preiskave p<sub>L</sub>. Iz teh izvrednotenih parametrov razmeja E<sub>M</sub>/p<sub>L</sub> lahko sklepamo na vrsto in predvsem materialne lastnosti preiskanih zemljin kot je prikazano v preglednici 4. V spodnji preglednici podajamo tudi Menardov reološki faktor za posamezno zemljino  $\alpha = E_M / E_y$ , kjer je E<sub>y</sub> Youngov modul elastičnosti zemljine.

Vrsta zemljine	glina		melj		pesek		Pesek in prod	
	E <sub>M</sub> /p <sub>L</sub>	$\alpha$	E <sub>M</sub> /p <sub>L</sub>	$\alpha$	E <sub>M</sub> /p <sub>L</sub>	$\alpha$	E <sub>M</sub> /p <sub>L</sub>	$\alpha$
Prekonsolidirana	>16	1	>14	2/3	>12	1/2	>10	1/3
Normalno konsolidirana	9-16	2/3	8-14	1/2	7-12	1/3	6-10	1/4
Preperela oz. pregnetena	7-9	1/2		1/2		1/3		1/4
Hribina	Zelo razpokana $\alpha = 1/3$		Ostalo $\alpha = 1/2$		Rahlo razpokana ali zelo preperela $\alpha = 2/3$			

Preglednica 4: Klasifikacija materialov glede na razmerje EM/pL ter Menardov reološki faktor  $\alpha$



**Priloga 1:**

**Grafični prikaz meritev z Menardovim presiometrom**


MERITVE Z MENARDOVIM  
PRESIOMETROM

SONDA	Karakteristike sonde		Parametri CEVK & fluidov				Parametri izgube tlaka		
	Oznaka	44-gtm-I-63	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekoč. Gostota g/gw		Referenca	ET_201218.001	
	Dolžina	Prevleka					Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.526	
	210 mm	Gumijasta	Skupna dolžina (m)		Vrstiča		PARAMETRI IZGUBE VOLUMNA		
	370 mm X	Armirana	50.00	Zrak	Stisljivost Ig (m-1)		Referenca	CA_201218.00	
	Tip	Metalna X	Karakteristike membrane				Notranje premer kalib. cilindra di (mm)	66.0	
	E	Metalna trakasta	Tip in dimenzija				Koeficient izgube volumna a (cm³/MPa)	3.633	
	G X	Režasta cev X	Izguba tlaka pm (MPa)	0.050			Volumen sonde Vs (cm³)	943.8	

Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-P1

St. Testa (ali globina)	ES_201221.001
Datum in ura	21. 12. 2020 7:31
St. Kontrolne enote	
St. Data loggerja	
Operater	Matjaž
Diferencialni tlak (MPa)	-0.030
Opombe	

Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)					TLAK p (MPa)	VOLUMEN V60 (cm³)	NAKLON Δ<math>\Delta</math>60/60/Δ<math>\tau</math> (cm³/MPa)	LEZENJE Δ<math>\Delta</math>60/30 (cm³)	MODUL EM (MPa)
	TLAKI pr (MPa)				VOLUMNI V(t) (cm³)									
	1 s	15 s	30 s	60 s	1 s	15 s	30 s	60 s						
0														
1	0.000	0.050	0.050	0.050	16.0	35.0	40.0	41.0	0.074	40.6		1.0	30.948	
2	0.000	0.100	0.100	0.100	0.0	46.0	47.0	47.0	0.117	46.3	131	0.0	33.371	
3	0.000	0.200	0.200	0.200	0.0	56.0	57.0	57.0	0.206	55.6	104	0.0	37.999	
4	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	63.0	65.0	66.0	0.297	63.9	92	1.0	47.347	
5	0.000	0.450	0.450	0.450	0.0	73.0	74.0	75.0	0.438	72.0	57	1.0	54.753	
6	0.000	0.600	0.600	0.600	0.0	82.0	83.0	83.0	0.580	79.0	50	1.0	53.781	
7	0.000	0.800	0.800	0.800	0.0	92.0	93.0	94.0	0.770	88.8	52	1.0		
8	0.000	1.000	1.000	1.000	0.0	101.0	102.0	103.0	0.962	96.6	41	1.0	58.144	
9	0.000	1.300	1.300	1.300	0.0	114.0	116.0	119.0	1.247	110.9	50	3.0	57.238	
10	0.000	1.600	1.600	1.600	0.0	129.0	132.0	135.0	1.534	125.3	50	3.0	56.941	
11	0.000	1.900	1.900	1.900	0.0	145.0	147.0	151.0	1.821	139.8	51	4.0	56.867	
12	0.000	2.200	2.200	2.200	0.0	162.0	165.0	171.0	2.105	158.5	66	6.0	54.271	
13	0.000	2.600	2.600	2.600	0.0	188.0	194.0	204.0	2.479	189.8	84	10.0	49.529	
14	0.000	3.000	3.000	3.000	0.0	219.0	225.0	235.0	2.857	219.3	78	10.0	47.582	
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														



Vrtina


Koordinate	X =
	Y =
Vrtalna garnitura	
Vrtalna metoda (okrajš. tabela C)	Core drilling
Krona	tip
Cevitev (m)	premer (mm)
Izplaka	
Izvrten odsek za test	od globine (m)
	do globine (m)
	ura izvedbe

ENOTE

Nivoji	meter	m
Čas	sekunda	s
Volumen	kubični cm	cm³
Tlak	megapascal	MPa

<b>IRGO</b> CONSULTING d.o.o.	<b>MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM</b>
Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana SLOVENIJA tel: +386 1 530 36 00	

Datoteka	Tehnološki park
Referenca	ES_201221.001
Lokacija	
Vrtna	FFA-P1




## MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	Karakteristike sonde		Parametri CEVK & fluidov				Parametri izgube tlaka		
	Oznaka	44-gtm-l-63	Tip Koaksialni Dvojni X Tekoč. Vrsta Gostota g/gw				Referenca	ET_201218.001	
	Dolžina	Prevleka					Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.526	
	210 mm	Gumijasta					PARAMETRI IZGUBE VOLUMNA		
	370 mm	X	Skupna dolžina (m) 50.00 Zrak Vrsta Stisljivost Ig (m-1)				Referenca	CA_201218.00	
	Tip	Armirana					Notranje premer kalib. cilindra di (mm)	66.0	
	E	Metalna	Metalna X Tip in dimenzija				Koeficient izgube volumna a (cm³/MPa)	3.633	
	G	X	Metalna trakasta Režasta cev X Izguba tlaka pm (MPa)				Volumen sonde Vs (cm³)	943.8	

Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)				
	TLAKI pr (MPa)		VOLUMNI V(t) (cm³)		TLAK	VOLUMEN	NAKLON	LEZENJE	MODUL
	1 s	15 s	30 s	60 s	p (MPa)	V60 (cm³)	Δ<math>\Delta p / \Delta t</math> (cm³/MPa)	Δ<math>\Delta p / \Delta t</math> (cm³)	EM (MPa)
0									
1	0.000	0.050	0.050	0.050	28.0	54.0	67.0	89.0	7.032
2	0.000	0.100	0.100	0.100	0.0	6.0	116.0	134.0	8.931
3	0.000	0.200	0.200	0.200	0.0	151.0	160.0	176.0	10.459
4	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	190.0	197.0	212.0	12.255
5	0.000	0.400	0.400	0.400	0.0	224.0	231.0	244.0	14.936
6	0.000	0.550	0.550	0.550	0.0	257.0	264.0	276.0	17.232
7	0.000	0.700	0.700	0.700	0.0	286.0	291.0	302.0	11.0
8	0.000	0.900	0.900	0.900	0.0	311.0	317.0	328.0	24.539
9	0.000	1.100	1.100	1.100	0.0	338.0	343.0	354.0	24.774
10	0.000	1.300	1.300	1.300	0.0	364.0	369.0	379.0	25.368
11	0.000	1.600	1.600	1.600	0.0	397.0	401.0	410.0	27.671
12	0.000	1.900	1.900	1.900	0.0	436.0	443.0	454.0	26.426
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-P1

St. Testa (ali globina)	ES_201221.002
Datum in ura	21. 12. 2020 7:41
St. Kontrolne enote	
St. Data loggerja	
Operater	Matjaž
Diferencialni tlak (MPa)	0.060
Opombe	



VRTINA	Koordinate	X =
	Y =	
Vrtalna garnitura		
Vrtalna metoda (okrajš. tabela C)	Core drilling	
Krona	tip	
Cevitev (m)	premer (mm)	66
Izplaka		
Izvrstan odsek za test	od globine (m)	14.5
	do globine (m)	16
	ura izvedbe	


ENOTE	Nivoji	meter	m
	Čas	sekunda	s
Volumen		kubični cm	cm³
Tlak		megapascal	MPa

Datoteka	Tehnološki park
Referenca	ES_201221.002
Lokacija	
Vrtna	FFA-P1
Globina testa	15.30

IZVREDNOTENI REZULTATI	
σ <sub>1</sub> (MPa)	0.138
p <sub>1</sub> (MPa)	0.60
p <sub>2</sub> (MPa)	1.43
p <sub>f</sub> (MPa)	1.43
p <sub>lm</sub> (MPa)	1.70
p <sup>*</sup> lm (MPa)	1.57
EM (MPa)	27.7
EM / p <sub>lm</sub>	16.2
EM / p <sup>*</sup> lm	17.7

PARAMETRI EKSTRAPOLACIJE	A	-7.94E-04
	B	3.62E-03
dvojna hiperbola	A1	-2.16E+05
	A2	-2.51E+03
	A3	4.50E+01
	A4	1.85E+07
	A5	-7.11E-02
	A6	8.54E+01
Povprečna napaka(cm³)	3.89E+00	

OPOMBE	
PLMR = 3.739 MPa	
PLMDH = 5.794 MPa	
Obdelal:	Jaka Hrast, dipl. inž. geoteh. (UN)




### MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	Karakteristike sonde		Parametri CEVK & fluidov				Parametri izgube tlaka		
	Oznaka	44-gtm-I-63	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekov. Vrsta	Gostota g/gw	Referenca	ET_201218.001	
	Dolžina	Prevleka					Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.526	
	210 mm	Gumijasta	Skupna dolžina (m)		Zrak	Vrsta	Parametri izgube volumna		
	370 mm X	Armirana	50.00				Referenca	CA_201218.001	
	Tip	Metalna X	Karakteristike membrane		Notranje premer kalib. cilindra di (mm)			66.0	
	E	Metalna trakasta	Tip in dimenzija		Koefficient izgube volumna a (cm³/MPa)			3.633	
	G X	Režasta cev X	Izguba tlaka pm (MPa)	0.050	Volumen sonde Vs (cm³)			943.8	

Lokacija	Datoteka	Tehnološki park - faksi
	Država	
	Objekt	
	Vrtna	FFA-P1


TEST	St. Testa (ali globina)	ES_201221.003
	Datum in ura	21.12.2020 7:59
	St. Kontrolne enote	
	St. Data loggerja	
Operater	Matjaž	
Diferencialni tlak (MPa)	0.100	
Opombe		

Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)								
	TLAKI pr (MPa)				VOLUMNI V(t) (cm³)				TLAK	VOLUMEN	NAKLON	LEZENJE	MODUL
	1 s	15 s	30 s	60 s	1 s	15 s	30 s	60 s	p (MPa)	V60 (cm³)	Δ<60/60/Δt (cm³/MPa)	Δ<60/30 (cm³)	EM (MPa)
0									0.140	133.5		17.0	16.742
1	0.000	0.075	0.075	0.075	71.0	107.0	117.0	134.0	0.182	173.0	925	15.0	20.769
2	0.000	0.150	0.150	0.150	0.0	152.0	159.0	174.0	0.255	208.3	486	13.0	25.805
3	0.000	0.250	0.250	0.250	0.0	190.0	197.0	210.0	0.335	234.6	328	11.0	31.299
4	0.000	0.350	0.350	0.350	0.0	220.0	226.0	237.0	0.469	256.6	165	9.0	35.897
5	0.000	0.500	0.500	0.500	0.0	246.0	251.0	260.0	0.606	274.7	132	8.0	40.997
6	0.000	0.650	0.650	0.650	0.0	267.0	271.0	279.0	0.743	291.8	124	8.0	51.336
7	0.000	0.800	0.800	0.800	0.0	283.0	289.0	297.0					
8	0.000	1.000	1.000	1.000	0.0	302.0	305.0	312.0	0.933	305.6	73	7.0	58.956
9	0.000	1.200	1.200	1.200	0.0	316.0	318.0	324.0	1.125	316.4	57	6.0	
10	0.000	1.500	1.500	1.500	0.0	327.0	329.0	333.0	1.419	323.8	25	4.0	133.810
11	0.000	1.800	1.800	1.800	0.0	336.0	338.0	341.0	1.714	330.3	22	3.0	142.991
12	0.000	2.200	2.200	2.200	0.0	344.0	346.0	348.0	2.109	335.5	13	2.0	174.756
13	0.000	2.600	2.600	2.600	0.0	345.0	356.0	358.0	2.502	343.8	21	2.0	170.767
14	0.000	3.000	3.000	3.000	0.0	364.0	365.0	367.0	2.896	351.3	19	2.0	172.940
15	0.000	3.500	3.500	3.500	0.0	380.0	382.0	384.0	3.385	366.6	31	2.0	154.137
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													



VRTINA	Koordinate	X =
	Y =	
Vrtalna garnitura		
Vrtalna metoda (okrajš. tabela C)		Core drilling
Krona tip		
Cevitev (m)		
Izplaka		
Izvrstan odsek za test	od globine (m)	18
	do globine (m)	19.5
	ura izvedbe	

ENOTE	Nivoji	meter	m
	Čas	sekunda	s
Volumen		kubični cm	cm³
Tlak		megapascal	MPa




### MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	Karakteristike sonde		Parametri CEVK & fluidov				Parametri izgube tlaka		
	Oznaka	44-gtm-I-63	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekoč. Gostota g/gw		Referenca	ET_201222.001	
	Dolžina	Prevleka					Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.407	
	210 mm	Gumijasta	Skupna dolžina (m)		Vrstiča		Parametri izgube volumna		
	370 mm X	Armirana	50.00	Zrak	Stisljivost Ig (m-1)		Referenca	CA_201222.00	
	Tip	Metalna X	Karakteristike membrane				Notranje premer kalib. cilindra di (mm)	66.0	
E	Metalna trakasta	Tip in dimenzija					Koeficient izgube volumna a (cm³/MPa)	3.300	
G X	Režasta cev X	Izguba tlaka pm (MPa)	0.050				Volumen sonde Vs (cm³)	993.3	

Korak	Terenski podatki				Korigirani podatki (izguba P&V)				
	Tlaki pr (MPa)		Volumni V(t) (cm³)		TLAK	VOLUMEN	NAKLON	LEZENJE	MODUL
	1 s	15 s	30 s	60 s	p (MPa)	V60 (cm³)	Δ<60/60/Δt (cm³/MPa)	Δ<60/30 (cm³)	EM (MPa)
0									
1	0.000	0.050	0.050	0.050	81.0	119.0	129.0	148.0	0.187
2	0.000	0.100	0.100	0.100	0.0	164.0	169.0	177.0	0.216
3	0.000	0.150	0.150	0.150	0.0	184.0	189.0	198.0	0.251
4	0.000	0.200	0.200	0.200	0.0	204.0	208.0	217.0	0.289
5	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	225.0	229.0	238.0	0.375
6	0.000	0.400	0.400	0.400	0.0	247.0	251.0	259.0	0.462
7	0.000	0.550	0.550	0.550	0.0	267.0	272.0	279.0	0.600
8	0.000	0.700	0.700	0.700	0.0	286.0	290.0	298.0	0.738
9	0.000	0.900	0.900	0.900	0.0	303.0	307.0	314.0	0.929
10	0.000	1.100	1.100	1.100	0.0	319.0	322.0	329.0	1.121
11	0.000	1.300	1.300	1.300	0.0	333.0	336.0	342.0	1.314
12	0.000	1.600	1.600	1.600	0.0	346.0	349.0	356.0	1.606
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									

Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-P1


St. Testa (ali globina)	ES_201222.001
Datum in ura	22. 12. 2020 8:24
St. Kontrolne enote	
St. Data loggerja	
Operater	Majtaž
Diferencialni tlak (MPa)	0.150
Opombe	



VRTINA	Koordinate	X =
		Y =
Vrtalna garnitura		
Vrtalna metoda (okrajš. tabela C)		Core drilling
Krona	tip	
Cevitev (m)	premer (mm)	66
Izplaka		
Izvrstan odsek za test	od globine (m)	23.5
	do globine (m)	25
	ura izvedbe	

ENOTE	Nivoji	meter	m
	Čas	sekunda	s
	Volumen	kubični cm	cm³
	Tlak	megapascal	MPa

IRGO	MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM			
	Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana	SLOVENIJA	tel: +386 1 530 36 00	



PARAMETRI EKSTRAPOLACIJE	σ <sub>1σ</sub> (MPa)	0.220
	p1 (MPa)	1.12
	p2 (MPa)	1.61
	pf (MPa)	1.61
	plm (MPa)	1.61
	p*lm (MPa)	1.39
	EM (MPa)	69.8
	EM / plm	43.5
	EM / p*lm	50.4

dvojna hiperbola	A	-4.45E-04
	B	3.59E-03
	A1	1.14E+08
	A2	-1.14E+05

OPOMBE	Povprečna napaka(cm³)	1.00E+01


## MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	Karakteristike sonde		Parametri CEVK & fluidov				Parametri izgube tlaka		
	Oznaka	44-gtm-I-63	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekov. Vrsta	Gostota g/gw	Referenca	ET_210111.001	
	Dolžina	Prevleka					Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.340	
	210 mm	Gumijasta	Skupna dolžina (m)	Zrak	Vrsta		Parametri izgube volumna		
	370 mm X	Armirana	50.00	Zrak	Stisljivost Ig (m-1)		Referenca	CA_210111.001	
	Tip	Metalna X	Karakteristike membrane				Notranje premer kalib. cilindra di (mm)	66.0	
	E	Metalna trakasta	Tip in dimenzija				Koeficient izgube volumna a (cm³/MPa)	4.600	
G X	Režasta cev	Izguba tlaka pm (MPa)	0.050				Volumen sonde Vs (cm³)	951.4	

Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-P2

St. Testa (ali globina)	ES_210111.001
Datum in ura	11.01.2021 8:02
St. Kontrolne enote	
St. Data loggerja	
Operater	Matjaž
Diferencialni tlak (MPa)	-0.030
Opombe	


Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)				
	TLAKI pr (MPa)		VOLUMNI V(t) (cm³)		TLAK	VOLUMEN	NAKLON	LEZENJE	MODUL EM (MPa)
	1 s	15 s	30 s	60 s	p (MPa)	V60 (cm³)	ΔG60/60/Δt (cm³/MPa)	ΔG60/30 (cm³)	
0									
1	0.000	0.050	0.050	0.050	38.0	57.0	73.0	92.0	0.060
2	0.000	0.100	0.100	0.100	0.0	110.0	123.0	143.0	0.074
3	0.000	0.200	0.200	0.200	0.0	166.0	174.0	189.0	0.145
4	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	210.0	217.0	228.0	0.223
5	0.000	0.450	0.450	0.450	0.0	248.0	255.0	267.0	0.352
6	0.000	0.600	0.600	0.600	0.0	286.0	292.0	303.0	0.484
7	0.000	0.750	0.750	0.750	0.0	322.0	327.0	338.0	0.617
8	0.000	0.900	0.900	0.900	0.0	354.0	361.0	372.0	0.752
9	0.000	1.100	1.100	1.100	0.0	390.0	396.0	407.0	0.936
10	0.000	1.300	1.300	1.300	0.0	425.0	431.0	441.0	1.122
11	0.000	1.500	1.500	1.500	0.0	458.0	463.0	469.0	1.311
12	0.000	1.800	1.800	1.800	0.0	490.0	496.0	504.0	1.597
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									



VRTINA	Koordinate	X =
	Y =	
Vrtalna garnitura		
Vrtalna metoda (okrajš. tabela C)	Core drilling	
Krona	tip	
Cevitev (m)	premer (mm)	66
Izplaka		
Izvrstan odsek za test	od globine (m)	4.8
	do globine (m)	6.5
	ura izvedbe	

ENOTE	Nivoji	meter	m
	Čas	sekunda	s
	Volumen	kubični cm	cm³
	Tlak	megapascal	MPa

IRGO CONSULTING d.o.o.	MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM		
	Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana SLOVENIJA tel: +386 1 530 36 00		



σ <sub>11</sub> (MPa)	0.052
p <sub>1</sub> (MPa)	1.12
p <sub>2</sub> (MPa)	1.60
p <sub>f</sub> (MPa)	1.60
p <sub>lm</sub> (MPa)	1.60
p <sup>*</sup> <sub>lm</sub> (MPa)	1.55
EM (MPa)	29.7
EM / p <sub>lm</sub>	18.6
EM / p <sup>*</sup> <sub>lm</sub>	19.2

inverzen volumen	A	-5.89E-04
	B	2.97E-03
dvojna hiperbola	A1	1.24E+08
	A2	-1.28E+05
	A3	1.20E+11
	A4	0.00E+00
	A5	-9.67E+02
	A6	1.00E+02
Povprečna napaka(cm³)	1.21E+01	

OPOMBE	PLMR = 4.1 MPa
	PLMDH = - MPa
Obdelal:	Jaka Hrast, dipl. inž. geoteh. (UN)


## MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	Karakteristike sonde		Parametri CEVK & fluidov				Parametri izgube tlaka		
	Oznaka	44-gtm-I-63	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekoč. Gostota g/gw		Referenca	ET_210111.001	
	Dolžina	Prevleka					Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.340	
	210 mm	Gumijasta	Skupna dolžina (m)	Zrak	Vrsta		Parametri izgube volumna		
	370 mm X	Armirana	50.00	Zrak	Stisljivost Ig (m-1)		Referenca	CA_210111.001 <th></th>	
	Tip	Metalna X	Karakteristike membrane				Notranje premer kalib. cilindra di (mm)	66.0	
	E	Metalna trakasta	Tip in dimenzija				Koeficient izgube volumna a (cm³/MPa)	4.600	
G X	Režasta cev	Izguba tlaka pm (MPa)	0.050				Volumen sonde Vs (cm³)	951.4	

Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-P2

St. Testa (ali globina)	ES_210113.001
Datum in ura	13. 01. 2021 8:22
St. Kontrolne enote	
St. Data loggerja	
Operater	Matjaž
Diferencialni tlak (MPa)	0.060
Opombe	

Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)				
	TLAKI pr (MPa)		VOLUMNI V(t) (cm³)		TLAK p (MPa)	VOLUMEN V60 (cm³)	NAKLON Δq60/60/Δt (cm³/MPa)	LEZENJE Δq60/30 (cm³)	MODUL EM (MPa)
	1 s	15 s	30 s	60 s					
0					0.099	177.6		19.0	10.009
1	0.000	0.050	0.050	0.050	116.0	147.0	159.0	178.0	
2	0.000	0.100	0.100	0.100	0.0	193.0	202.0	217.0	0.126
3	0.000	0.150	0.150	0.150	0.0	231.0	239.0	253.0	0.156
4	0.000	0.200	0.200	0.200	0.0	264.0	270.0	282.0	0.191
5	0.000	0.250	0.250	0.250	0.0	291.0	297.0	309.0	0.228
6	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	318.0	324.0	334.0	0.266
7	0.000	0.400	0.400	0.400	0.0	342.0	347.0	357.0	0.355
8	0.000	0.500	0.500	0.500	0.0	366.0	372.0	384.0	0.443
9	0.000	0.600	0.600	0.600	0.0	392.0	398.0	408.0	0.533
10	0.000	0.750	0.750	0.750	0.0	416.0	421.0	431.0	0.673
11	0.000	0.900	0.900	0.900	0.0	439.0	443.0	453.0	0.814
12	0.000	1.050	1.050	1.050	0.0	461.0	466.0	475.0	0.955
13	0.000	1.200	1.200	1.200	0.0	481.0	485.0	494.0	1.098
14	0.000	1.400	1.400	1.400	0.0	501.0	505.0	514.0	1.290
15	0.000	1.600	1.600	1.600	0.0	524.0	528.0	537.0	1.482
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									




VRTINA	Koordinate	X =
	Y =	
Vrtalna garnitura		
Vrtalna metoda (okrajš. tabela C)		Core drilling
Krona	tip	
Cevitev (m)	premer (mm)	66
Izplaka		
Izvrstan odsek za test	od globine (m)	
	do globine (m)	
	ura izvedbe	

ENOTE	Nivoji	meter	m
	Čas	sekunda	s
Volumen		kubični cm	cm³
Tlak		megapascal	MPa

IRGO CONSULTING d.o.o.	MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM		
	Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana	SLOVENIJA	
	tel: +386 1 530 36 00		

Datoteka	Tehnološki park
Referenca	ES_210113.001
Lokacija	
Vrtna	FFA-P2
Globina testa	15.45



PARAMETRI EKSTRAPOLACIJE	A	-4.15E-04
	B	2.52E-03
dvojna hiperbola	A1	-2.81E+04
	A2	-2.06E+02
	A3	3.72E+01
	A4	2.81E+06
	A5	-4.87E-02
	A6	9.85E+01
	Povprečna napaka(cm³)	1.92E+00

OPOMBE
PLMR = 4.785 MPa PLMDH = 11.9 MPa


### MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	Karakteristike sonde		Parametri CEVK & fluidov				Parametri izgube tlaka		
	Oznaka	44-gtm-I-63	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekov.	Vrsta Gostota g/gw	Referenca	ET_210111.001	
	Dolžina	Prevleka					Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.340	
	210 mm	Gumijasta	Skupna dolžina (m)		Zrak	Vrsta	Parametri izgube volumna		
	370 mm X	Armirana	50.00			Stisljivost Ig (m-1)	Referenca	CA_210111.001	
	Tip	Metalna X	Karakteristike membrane			Notranje premer kalib. cilindra di (mm)			
	E	Metalna trakasta	Tip in dimenzija		Koefficient izgube volumna a (cm³/MPa)		66.0		
	G X	Režasta cev X	Izguba tlaka pm (MPa)	0.050 <th data-cs="2" data-kind="parent">Volumen sonde Vs (cm³)</th> <th data-kind="ghost"></th> <td>4.600</td> <td></td> <td></td>	Volumen sonde Vs (cm³)		4.600		
							951.4		

Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-P2


St. Testa (ali globina)	ES_210114.001
Datum in ura	14. 01. 2021 8:26
St. Kontrolne enote	
St. Data loggerja	
Operater	Matjaž
Diferencialni tlak (MPa)	0.110
Opombe	

Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)								
	TLAKI pr (MPa)				VOLUMNI V(t) (cm³)				TLAK	VOLUMEN	NAKLON	LEZENJE	MODUL
	1 s	15 s	30 s	60 s	1 s	15 s	30 s	60 s	p (MPa)	V60 (cm³)	$\Delta_{60}/60/\Delta t$ (cm³/MPa)	$\Delta_{60}/30$ (cm³)	EM (MPa)
0									0.152	158.6		13.0	20.310
1	0.000	0.050	0.050	0.050	107.0	137.0	146.0	159.0	0.183	189.2	993	11.0	24.104
2	0.000	0.100	0.100	0.100	0.0	172.0	179.0	190.0	0.218	213.8	695	11.0	28.206
3	0.000	0.150	0.150	0.150	0.0	199.0	204.0	215.0	0.258	232.5	473	8.0	32.164
4	0.000	0.200	0.200	0.200	0.0	222.0	226.0	234.0	0.347	251.7	216	8.0	36.167
5	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	242.0	246.0	254.0	0.437	270.0	203	8.0	41.703
6	0.000	0.400	0.400	0.400	0.0	262.0	265.0	273.0	0.579	285.9	113	7.0	45.609
7	0.000	0.550	0.550	0.550	0.0	279.0	283.0	290.0					
8	0.000	0.700	0.700	0.700	0.0	296.0	299.0	307.0	0.720	301.9	113	8.0	52.726
9	0.000	0.900	0.900	0.900	0.0	312.0	316.0	322.0	0.913	315.6	71	6.0	55.999
10	0.000	1.100	1.100	1.100	0.0	326.0	329.0	335.0	1.107	327.4	61	6.0	56.153
11	0.000	1.300	1.300	1.300	0.0	339.0	343.0	348.0	1.301	339.2	61	5.0	122.709
12	0.000	1.600	1.600	1.600	0.0	350.0	352.0	358.0	1.596	347.5	28	6.0	139.256
13	0.000	1.900	1.900	1.900	0.0	359.0	361.0	366.0	1.893	353.9	22	5.0	145.484
14	0.000	2.200	2.200	2.200	0.0	367.0	369.0	374.0	2.189	360.3	22	5.0	152.738
15	0.000	2.600	2.600	2.600	0.0	377.0	380.0	384.0	2.585	368.4	20	4.0	161.569
16	0.000	3.000	3.000	3.000	0.0	391.0	392.0	398.0	2.979	380.5	31	6.0	148.699
17	0.000	3.500	3.500	3.500	0.0	403.0	405.0	410.0	3.474	390.3	20	5.0	137.899
18	0.000	4.000	4.000	4.000	0.0	420.0	423.0	429.0	3.966	407.3	34	6.0	
19													
20													
21													
22													
23													
24													



VRTINA	Koordinate	X =
		Y =
Vrtalna garnitura		
Vrtalna metoda (okrajš. tabela C)		Core drilling
Krona	tip	
Cevitve (m)	premer (mm)	66
Izplaka		
Izvrten odsek za test	od globine (m)	18.7
	do globine (m)	20.2
	ura izvedbe	

ENOTE	Nivoji	meter	m
	Čas	sekunda	s
	Volumen	kubični cm	cm³
	Tlak	megapascal	MPa



PARAMETRI EKSTRAPOLACIJE	inverzen volumen	A	-1.75E-04
	B		3.16E-03
dvojna hiperbola	A1		3.45E+02
	A2		1.41E+01
	A3		4.24E+01
	A4		1.05E+01
	A5		-7.95E-02
	A6		4.57E+00
Povprečna napaka(cm³)			2.49E+00

OPOMBE	PLMR = 14.54 MPa
	PLMDH = 4.566 MPa
Obdelal:	Jaka Hrast, dipl. inž. geoteh. (UN)


### MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	Karakteristike sonde		Parametri CEVK & fluidov				Parametri izgube tlaka			
	Oznaka	44-gtm-I-63	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekoč. Vrsta		Referenca	ET_210111.001		
	Dolžina	Prevleka			Gostota g/gw		Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.340		
	210 mm	Gumijasta	Skupna dolžina (m)		Vrsta		Parametri izgube volumna			
	370 mm X	Armirana	50.00	Zrak	Stisljivost Ig (m-1)		Referenca	CA_210111.001 <td></td> <td></td>		
	Tip	Metalna X	Karakteristike membrane				Notranje premer kalib. cilindra di (mm)	66.0		
	E	Metalna trakasta	Tip in dimenzija				Koeficient izgube volumna a (cm³/MPa)	4.600		
	G X	Režasta cev X	Izguba tlaka pm (MPa)	0.050 <td></td> <td></td> <th>Volumen sonde Vs (cm³)</th> <td>951.4</td> <td></td> <td></td>			Volumen sonde Vs (cm³)	951.4		

Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-P2

St. Testa (ali globina)	ES_210115.001
Datum in ura	15.01.2021 8:31
St. Kontrolne enote	
St. Data loggerja	
Operater	Matjaž
Diferencialni tlak (MPa)	0.150
Opombe	


Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)								
	TLAKI pr (MPa)		VOLUMNI V(t) (cm³)			TLAK	VOLUMEN	NAKLON	LEZENJE	MODUL			
	1 s	15 s	30 s	60 s	1 s	15 s	30 s	60 s	p (MPa)	V60 (cm³)	ΔG60/60/Δt (cm³/MPa)	(cm³)	EM (MPa)
0					92.0	119.0	132.0	148.0	0.208	147.6		16.0	19.096
1	0.000	0.050	0.050	0.050	92.0	119.0	132.0	148.0	0.245	168.2	564	5.0	27.143
2	0.000	0.100	0.100	0.100	0.0	160.0	164.0	169.0	0.336	181.5	145	2.0	30.892
3	0.000	0.200	0.200	0.200	0.0	178.0	181.0	183.0	0.430	191.7	110	2.0	33.561
4	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	190.0	192.0	194.0	0.571	204.6	91	2.0	
5	0.000	0.450	0.450	0.450	0.0	204.0	206.0	208.0	1.104	233.0	50	2.0	58.406
6	0.000	0.600	0.600	0.600	0.0	214.0	216.0	217.0	1.298	242.8	50	2.0	59.516
7	0.000	0.800	0.800	0.800	0.0	225.0	227.0	229.0	1.878	278.4	70	8.0	56.195
8	0.000	1.000	1.000	1.000	0.0	237.0	238.0	240.0	2.164	303.8	89	10.0	51.504
9	0.000	1.200	1.200	1.200	0.0	247.0	249.0	251.0	2.451	330.3	92	13.0	48.490
10	0.000	1.500	1.500	1.500	0.0	260.0	265.0	268.0	2.739	356.9	92	12.0	46.650
11	0.000	1.800	1.800	1.800	0.0	277.0	282.0	290.0	3.020	399.5	152	19.0	41.885
12	0.000	2.100	2.100	2.100	0.0	299.0	307.0	317.0					
13	0.000	2.400	2.400	2.400	0.0	325.0	332.0	345.0					
14	0.000	2.700	2.700	2.700	0.0	357.0	361.0	373.0					
15	0.000	3.000	3.000	3.000	0.0	390.0	398.0	417.0					
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													



Koordinate	X =
	Y =
Vrtalna garnitura	
Vrtalna metoda (okrajš. tabela C)	Core drilling
Krona tip	
Cevitev (m)	
Izplaka	
Izvrstan odsek za test	od globine (m) 23.5
	do globine (m) 25.1
	ura izvedbe

Nivoji	meter	m
Čas	sekunda	s
Volumen	kubični cm	cm³
Tlak	megapascal	MPa

IRGO CONSULTING d.o.o.	MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM				
	Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana SLOVENIJA tel: +386 1 530 36 00				



inverzen volumen	A	-9.22E-04
	B	5.30E-03
dvojna hiperbola	A1	-1.02E+03
	A2	-1.25E+02
	A3	1.62E+01
	A4	1.22E+04
	A5	-2.42E-03
	A6	9.83E+00
	Povprečna napaka(cm³)	1.52E+00

Meritve z Menardovim presiometrom	Opombe


## MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	Karakteristike sonde		Parametri CEVK & fluidov				Parametri izgube tlaka		
	Oznaka	44-gtm-I-63	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekov. Vrsta	Gostota g/gw	Referenca	ET_201222.001	
	Dolžina	Prevleka					Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.407	
	210 mm	Gumijasta	Skupna dolžina (m)	Zrak	Vrsta		Parametri izgube volumna		
	370 mm X	Armirana	50.00	Zrak	Stisljivost Ig (m-1)		Referenca	CA_201222.001 <th></th>	
	Tip	Metalna X	Karakteristike membrane				Notranje premer kalib. cilindra di (mm)	66.0	
	E	Metalna trakasta	Tip in dimenzija				Koeficient izgube volumna a (cm³/MPa)	3.300	
	G X	Režasta cev X	Izguba tlaka pm (MPa)	0.050 <th></th> <th></th> <th>Volumen sonde Vs (cm³)</th> <td>993.3</td> <th></th>			Volumen sonde Vs (cm³)	993.3	

LOKACIJA	Datoteka	Tehnološki park - faksi
	Država	
	Objekt	
	Lokacija	
	Vrtna	FFA-3

TEST	St. Testa (ali globina)	ES_210104.002
	Datum in ura	4. 01. 2021 12:24
	St. Kontrolne enote	
	St. Data loggerja	
	Operater	Jaka
	Diferencialni tlak (MPa)	-0.030
	Opombe	

Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)				
	TLAKI pr (MPa)	VOLUMNI V(t) (cm³)			TLAK	VOLUMEN	NAKLON	LEZENJE	MODUL
	1 s	15 s	30 s	60 s	p (MPa)	V60 (cm³)	Δ<60/60/Δt (cm³/MPa)	Δ<60/30 (cm³)	EM (MPa)
0									
1	0.000	0.050	0.050	0.050	31.0	47.0	52.0	53.0	23.409
2	0.000	0.100	0.100	0.100	0.0	60.0	62.0	63.0	24.806
3	0.000	0.150	0.150	0.150	0.0	68.0	70.0	71.0	25.756
4	0.000	0.200	0.200	0.200	0.0	78.0	79.0	80.0	27.335
5	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	89.0	92.0	93.0	28.879
6	0.000	0.400	0.400	0.400	0.0	102.0	103.0	105.0	30.442
7	0.000	0.600	0.600	0.600	0.0	120.0	123.0	125.0	31.726
8	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	120.0	120.0	120.0	58.243
9	0.000	0.500	0.500	0.500	0.0	125.0	125.0	126.0	46.008
10	0.000	0.700	0.700	0.700	0.0	133.0	135.0	137.0	38.023
11	0.000	0.900	0.900	0.900	0.0	146.0	150.0	153.0	48.658
12	0.000	1.100	1.100	1.100	0.0	160.0	163.0	166.0	49.809
13	0.000	1.400	1.400	1.400	0.0	177.0	181.0	185.0	48.220
14	0.000	1.700	1.700	1.700	0.0	197.0	201.0	206.0	42.356
15	0.000	2.000	2.000	2.000	0.0	216.0	220.0	226.0	48.430
16	0.000	2.400	2.400	2.400	0.0	247.0	250.0	255.0	47.571
17	0.000	2.800	2.800	2.800	0.0	277.0	282.0	288.0	45.810
18	0.000	3.200	3.200	3.200	0.0	308.0	314.0	323.0	44.384
19	0.000	3.600	3.600	3.600	0.0	347.0	353.0	364.0	42.356
20	0.000	4.000	4.000	4.000	0.0	392.0	399.0	410.0	40.367
21									
22									
23									
24									




Vrtina

Koordinate	X =
	Y =
Vrtalna garnitura	
Vrtalna metoda (okrajš. tabela C)	Core drilling
Krona	tip
Cevitev (m)	premer (mm)
Izplaka	
Izvrten odsek za test	od globine (m)
	do globine (m)
	ura izvedbe

ENOTE

Nivoji	meter	m
Čas	sekunda	s
Volumen	kubični cm	cm³
Tlak	megapascal	MPa

Datoteka	Tehnološki park
Referenca	ES_210104.002
Lokacija	
Vrtna	FFA-3
Globina testa	5.70



PARAMETRI EKSTRAPOLACIJE

inverzen volumen	A	-9.31E-04
	B	6.07E-03
dvojna hiperbola	A1	-3.51E+02
	A2	-2.20E+01
	A3	3.00E+01
	A4	4.61E+03
	A5	-2.34E-01
	A6	9.32E+00
	Povprečna napaka(cm³)	3.20E+00

OPOMBE

Obdelal: Jaka Hrast, dipl. inž. geoteh. (UN)


### MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	Karakteristike sonde		Parametri cevk & fluidov				Parametri izgube tlaka		
	Oznaka	44-gtm-l-63	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekoč. Gostota g/gw		Referenca	ET_201222.001	
	Dolžina	Prevleka					Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.407	
	210 mm	Gumijasta					PARAMETRI IZGUBE VOLUMENA		
	370 mm X	Armirana	Skupna dolžina (m)	Zrak	Vrstič Stisljivost Ig (m-1)		Referenca	CA_201222.001	
	Tip	Metalna X	50.00				Notranje premer kalib. cilindra di (mm)	66.0	
	E	Metalna trakasta					Koeficient izgube volumena a (cm³/MPa)	3.300	
G X	Režasta cev	X	Izguba tlaka pm (MPa)		Tip in dimenzija		Volumen sonde Vs (cm³)	993.3	

Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-3

St. Testa (ali globina)	ES_210104.003
Datum in ura	4. 01. 2021 12:32
St. Kontrolne enote	
St. Data loggerja	
Operater	Jaka
Diferencialni tlak (MPa)	0.060
Opombe	

Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)				
	TLAKI pr (MPa)				TLAK p (MPa)	VOLUMEN V60 (cm³)	NAKLON Δc60/60/Δt (cm³/MPa)	LEZENJE Δc60/30 (cm³)	MODUL EM (MPa)
	1 s	15 s	30 s	60 s					
0									
1	0.000	0.050	0.050	0.050	70.0	105.0	119.0	144.0	0.98
2	0.000	0.100	0.100	0.100	0.0	166.0	177.0	198.0	0.109
3	0.000	0.150	0.150	0.150	0.0	217.0	228.0	247.0	0.127
4	0.000	0.200	0.200	0.200	0.0	266.0	275.0	290.0	0.151
5	0.000	0.250	0.250	0.250	0.0	307.0	315.0	330.0	0.178
6	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	343.0	350.0	360.0	0.212
7	0.000	0.400	0.400	0.400	0.0	376.0	382.0	398.0	0.292
8	0.000	0.500	0.500	0.500	0.0	413.0	421.0	436.0	0.373
9	0.000	0.600	0.600	0.600	0.0	451.0	458.0	472.0	0.455
10	0.000	0.700	0.700	0.700	0.0	486.0	493.0	505.0	0.539
11	0.000	0.800	0.800	0.800	0.0	518.0	524.0	535.0	0.626
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									



Vrtina


Koordinate	X =
Vrtalna garnitura	Y =
Vrtalna metoda (okrajš. tabela C)	Core drilling
Krona	tip
Cevitev (m)	premer (mm)
Izplaka	
Izvrstan odsek za test	od globine (m)
	do globine (m)
	ura izvedbe

ENOTE

Nivoji	meter	m
Čas	sekunda	s
Volumen	kubični cm	cm³
Tlak	megapascal	MPa

IRGO	MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM		
	Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana	SLOVENIJA	
	tel: +386 1 530 36 00		

Datoteka	Tehnološki park
Referenca	ES_210104.003
Lokacija	
Vrtna	FFA-3
Globina testa	15.20



IZVREDNOTENI REZULTATI

σ <sub>11</sub> (MPa)	0.138
p <sub>1</sub> (MPa)	0.29
p <sub>2</sub> (MPa)	0.63
p <sub>f</sub> (MPa)	0.63
p <sub>lm</sub> (MPa)	0.63
p <sup>*</sup> l <sub>m</sub> (MPa)	0.49
EM (MPa)	9.6
EM / p <sub>lm</sub>	15.4
EM / p <sup>*</sup> l <sub>m</sub>	19.7

PARAMETRI EKSTRAPOLACIJE

inverzen volumen	A	-1.46E-03
	B	2.79E-03
dvojna hiperbola	A <sub>1</sub>	-3.57E+05
	A <sub>2</sub>	-3.47E+03
	A <sub>3</sub>	1.02E+01
	A <sub>4</sub>	3.40E+07
	A <sub>5</sub>	5.59E-02
	A <sub>6</sub>	9.53E+01
	Povprečna napaka(cm³)	2.52E+00

OPOMBE

PLMR = 1.53 MPa
PLMDH = 3.395 MPa
Obdelal: Jaka Hrast, dipl. inž. geoteh. (UN)


### MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	Karakteristike sonde		Parametri CEVK & fluidov				Parametri izgube tlaka		
	Oznaka	44-gtm-I-63	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekoč.	Vrsta Gostota g/gw	Referenca	ET_201222.001	
	Dolžina	Prevleka					Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.407	
	210 mm	Gumijasta	Skupna dolžina (m)		Zrak	Vrsta	Parametri izgube volumna		
	370 mm X	Armirana	50.00			Stisljivost Ig (m-1)	Referenca	CA_201222.001	
	Tip	Metalna X	Karakteristike membrane			Notranje premer kalib. cilindra di (mm)	66.0		
	E	Metalna trakasta	Tip in dimenzija			Koeficient izgube volumna a (cm³/MPa)	3.300		
G X	Režasta cev X	Izguba tlaka pm (MPa)	0.050			Volumen sonde Vs (cm³)	993.3		

Lokacija	Tehnološki park - faksi
Datoteka	
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-3


Test	St. Testa (ali globina)	ES_210105.002
Datum in ura	5.01.2021 12:39	
St. Kontrolne enote		
St. Data loggerja		
Operater	Jaka	
Diferencialni tlak (MPa)	0.120	
Opombe		

Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)								
	TLAKI pr (MPa)				VOLUMNI V(t) (cm³)				TLAK	VOLUMEN	NAKLON	LEZENJE	MODUL
	1 s	15 s	30 s	60 s	1 s	15 s	30 s	60 s	p (MPa)	V60 (cm³)	$\Delta_{60}/60/\Delta t$ (cm³/MPa)	$\Delta_{60}/30$ (cm³)	EM (MPa)
0					64.0	114.0	127.0	147.0	0.155	146.7		20.0	19.778
1	0.000	0.050	0.050	0.050	232.0	233.0	234.0	234.0	0.544	230.9	30	1.0	71.531
2	0.000	0.100	0.100	0.100	240.0	242.0	244.0	244.0	0.738	239.8	46	2.0	
3	0.000	0.200	0.200	0.200	250.0	268.0	272.0	272.0	1.121	265.6	73	4.0	49.103
4	0.000	0.300	0.300	0.300	260.0	316.0	324.0	327.0	1.411	281.1	53	6.0	54.276
5	0.000	0.400	0.400	0.400	316.0	324.0	337.0	337.0	1.699	299.7	64	7.0	53.884
6	0.000	0.600	0.600	0.600	350.0	359.0	371.0	371.0	2.265	359.1	116	12.0	43.979
7	0.000	0.300	0.300	0.300	383.0	392.0	407.0	407.0	2.546	394.0	124	15.0	40.852
8	0.000	1.100	1.100	1.100	420.0	425.0	438.0	438.0	2.931	423.6	77	13.0	42.027
9	0.000	1.400	1.400	1.400	455.0	461.0	473.0	473.0	3.313	457.4	88	12.0	42.240
10	0.000	2.300	2.300	2.300	526.0	558.0	584.0	584.0	3.663	567.3	315	26.0	33.177
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													



Vrtina	Koordinate	X =
		Y =
Vrtalna garnitura	Vrtalna metoda	Core drilling
Krona	tip	
Cevitev (m)	premer (mm)	66
Izplaka		
Izvrten odsek za test	od globine (m)	20
	do globine (m)	22
	ura izvedbe	
Nivoji	meter	m
Čas	sekunda	s
Volumen	kubični cm	cm³
Tlak	megapascal	MPa

Datoteka	Tehnološki park
Referenca	ES_210105.002
Lokacija	
Vrtna	FFA-3
Globina testa	21.10



IZVREDNOTENI REZULTATI	
$\sigma_{1\sigma}$ (MPa)	0.220
p1 (MPa)	0.74
p2 (MPa)	1.70
pf (MPa)	2.26
plm (MPa)	3.78
p*lm (MPa)	3.56
EM (MPa)	53.9
EM / plm	14.3
EM / p*lm	15.1

PARAMETRI EKSTRAPOLACIJE	
inverzen volumen	A -8.11E-04
	B 4.78E-03
dvojna hiperbola	A1 1.83E+02
	A2 7.35E+01
	A3 2.39E+00
	A4 1.54E+01
	A5 1.08E-01
	A6 3.79E+00
	Povprečna napaka(cm³) 5.63E+00

OPOMBE	
PLMR = 5.059 MPa	
PLMDH = 3.779 MPa	
Na koncu meritve počila gumijasta membrana	
Obdelal: Jaka Hrast, dipl. inž. geoteh. (UN)	

### MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	KARAKTERISTIKE SONDE		PARAMETRI CEVK & FLUIDOV				PARAMETRI IZGUBE TLAKA		
	Oznaka	AX sonda B	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekov. Vrsta		Referenca	ET_201216.001	
	Dolžina	Prevleka			Gostota g/gw		Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.479	
	210 mm X	Gumijasta		Skupna dolžina (m)	Zrak	Vrsta	PARAMETRI IZGUBE VOLUMNA		
	370 mm	Armirana X		40.00		Stisljivost Ig (m-1)	Referenca	CA_201216.001	
	Tip	Metalna	KARAKTERISTIKE MEMBRANE		Notranje premer kalib. cilindra di (mm)		Koefficient izgube volumna a (cm³/MPa)	66.0	
E	Metalna trakasta	Tip in dimenzija					Opombe	3.167	
G X	Režasta cev	Izguba tlaka pm (MPa)	0.050				Volumen sonde Vs (cm³)	540.9	

Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-3

St. Testa (ali globina)	ES_210105.003
Datum in ura	5. 01. 2021 12:47
St. Kontrolne enote	
St. Data loggerja	
Operater	Jaka
Diferencialni tlak (MPa)	0.150
Opombe	


Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)					TLAK p (MPa)	VOLUMEN V60 (cm³)	NAKLON Δq60/60/Δt (cm³/MPa)	LEZENJE Δq60/30 (cm³)	MODUL EM (MPa)
	TLAKI pr (MPa)				VOLUMNI V(t) (cm³)									
	1 s	15 s	30 s	60 s	1 s	15 s	30 s	60 s						
0					127.0	150.0	157.0	167.0	0.160	166.7		10.0	26.386	
1	0.000	0.050	0.050	0.050	188.0	190.0	191.0	192.0	0.197	179.4	341	2.0	32.382	
2	0.000	0.100	0.100	0.100	197.0	198.0	199.0	200.0	0.378	197.3	81	1.0	37.194	
3	0.000	0.200	0.200	0.200	204.0	205.0	206.0	207.0	0.472	203.8	69	1.0	40.736	
4	0.000	0.300	0.300	0.300	213.0	215.0	216.0	217.0	0.662	212.7	47	1.0	46.112	
5	0.000	0.400	0.400	0.400	212.0	212.0	213.0	214.0	0.365	211.3	5	1.0	84.224	
6	0.000	0.600	0.600	0.600	215.0	216.0	217.0	218.0	0.561	214.2	15	1.0	70.945	
7	0.000	0.500	0.500	0.500	220.0	221.0	222.0	223.0	0.756	218.2	20	1.0	55.324	
8	0.000	0.700	0.700	0.700	227.0	228.0	230.0	232.0	0.948	225.3	37	2.0	77.927	
9	0.000	1.100	1.100	1.100	234.0	235.0	236.0	238.0	1.143	230.4	26	1.0	77.853	
10	0.000	1.400	1.400	1.400	242.0	244.0	245.0	247.0	1.434	238.1	27	1.0	74.183	
11	0.000	1.700	1.700	1.700	250.0	253.0	255.0	258.0	1.724	246.9	30	2.0	72.697	
12	0.000	2.000	2.000	2.000	260.0	262.0	265.0	268.0	2.015	255.8	31	3.0	64.320	
13	0.000	2.400	2.400	2.400	271.0	274.0	279.0	284.0	2.402	268.4	33	5.0	60.733	
14	0.000	2.800	2.800	2.800	285.0	289.0	297.0	305.0	2.785	285.1	44	8.0	65.057	
15	0.000	3.200	3.200	3.200	302.0	307.0	313.0	321.0	3.170	299.8	38	6.0	63.697	
16	0.000	3.600	3.600	3.600	319.0	321.0	327.0	335.0	3.557	312.7	33	6.0	64.320	
17	0.000	4.000	4.000	4.000	333.0	335.0	340.0	345.0	3.945	324.6	31	5.0	65.515	
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														

NIVOJI	Skica	Nivoji	Relativni nivoji
	ZC		+ 1.00
	ZN		0 (ustje vrtine)
	ZW		- 15.00
	ZS		- 24.20

VRTINA	Koordinate	X =
	Y =	
Vrtalna garnitura		
Vrtalna metoda (okrajš. tabela C)		Core drilling
Krona tip		
Cevitev (m)		
Izplaka		
Izvrten odsek za test	od globine (m)	23
	do globine (m)	25
	ura izvedbe	

Nivoji	meter	m
Čas	sekunda	s
Volumen	kubični cm	cm³
Tlak	megapascal	MPa

MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM	
(Apageo - GeoVision 5)	
Tehnološki park - faksi_FFA-3_24.2m	



IZVREDNOTENI REZULTATI	
σ <sub>11</sub> (MPa)	0.264
p1 (MPa)	0.95
p2 (MPa)	2.01
pf (MPa)	2.78
plm (MPa)	3.95
p*lm (MPa)	3.68
EM (MPa)	72.7
EM / plm	18.4
EM / p*lm	19.8

PARAMETRI EKSTRAPOLACIJE	
inverzen volumen	A -3.28E-04
	B 4.37E-03
dvojna hiperbola	A1 -2.36E+04
	A2 -2.17E+02
	A3 4.68E+00
	A4 2.38E+06
	A5 5.43E-02
	A6 1.00E+02
	Povprečna napaka(cm³) 2.23E+00

OPOMBE	
PLMR = 10.26 MPa	
PLMDH = 13.52 MPa	

Obdelal: Jaka Hrast, dipl. inž. geoteh. (UN)


## MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	KARAKTERISTIKE SONDE		PARAMETRI CEVK & FLUIDOV				PARAMETRI IZGUBE TLAKA		
	Oznaka	AX sonda B	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekov. Vrsta	Gostota g/gw	Referenca	ET_201216.001	
	Dolžina	Prevleka					Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.479	
	210 mm X	Gumijasta					PARAMETRI IZGUBE VOLUMNA		
	370 mm X	Armirana		Skupna dolžina (m) 40.00	Zrak	Vrsta	Referenca	CA_201216.001	
							Notranje premer kalib. cilindra di (mm)	66.0	
			Tip	KARAKTERISTIKE MEMBRANE			Koefficient izgube volumna a (cm³/MPa)	3.167	
E		Metalna trakasta		Tip in dimenzija			Volumen sonde Vs (cm³)	540.9	
G X		Režasta cev		Izguba tlaka pm (MPa)	0.050				

Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-4

St. Testa (ali globina)	ES_201217.003
Datum in ura	17.12.2020 13:53
St. Kontrolne enote	
St. Data loggerja	
Operater	Matjaž
Diferencialni tlak (MPa)	-0.030
Opombe	

Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)								
	TLAKI pr (MPa)		VOLUMNI V(t) (cm³)			TLAK	VOLUMEN	NAKLON	LEZENJE	MODUL			
	1 s	15 s	30 s	60 s	1 s	15 s	30 s	60 s	p (MPa)	V60 (cm³)	Δ <sub>60/60/Δt</sub> (cm³/MPa)	(cm³)	EM (MPa)
0													
1	0.000	0.050	0.050	0.050	4.0	37.0	47.0	63.0	0.074	62.7		16.0	12.120
2	0.000	0.100	0.100	0.100	0.0	73.0	79.0	82.0	0.108	81.4	553	3.0	13.943
3	0.000	0.200	0.200	0.200	0.0	91.0	94.0	97.0	0.194	95.8	167	3.0	14.627
4	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	106.0	109.0	113.0	0.279	111.3	182	4.0	15.801
5	0.000	0.450	0.450	0.450	0.0	123.0	127.0	133.0	0.410	130.5	147	6.0	17.239
6	0.000	0.600	0.600	0.600	0.0	142.0	145.0	151.0	0.542	147.7	130	6.0	18.888
7	0.000	0.800	0.800	0.800	0.0	161.0	164.0	169.0	0.725	164.8	93	5.0	17.992
8	0.000	1.000	1.000	1.000	0.0	180.0	183.0	189.0	0.905	183.8	106	6.0	
9	0.000	1.200	1.200	1.200	0.0	200.0	202.0	208.0	1.087	201.9	100	6.0	19.548
10	0.000	1.500	1.500	1.500	0.0	222.0	225.0	232.0	1.363	224.7	82	7.0	22.223
11	0.000	1.800	1.800	1.800	0.0	247.0	252.0	263.0	1.634	254.5	110	11.0	20.835
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													




Vrtina

Koordinate	X =
	Y =
Vrtalna garnitura	
Vrtalna metoda (okrajš. tabela C)	Core drilling
Krona	tip
Cevitev (m)	premer (mm)
Izplaka	
Izvrstan odsek za test	od globine (m)
	do globine (m)
	ura izvedbe

ENOTE

Nivoji	meter	m
Čas	sekunda	s
Volumen	kubični cm	cm³
Tlak	megapascal	MPa

Datoteka	Tehnološki park
Referenca	ES_201217.003
Lokacija	
Vrtna	FFA-4
Globina testa	5.90




### MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	KARAKTERISTIKE SONDE		PARAMETRI CEVK & FLUIDOV				PARAMETRI IZGUBE TLAKA		
	Oznaka	AX sonda B	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekoči Vrsta		Referenca	ET_201216.001	
	Dolžina	Prevleka			Gostota g/gw		Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.479	
	210 mm X	Gumijasta					PARAMETRI IZGUBE VOLUMNA		
	370 mm X	Armirana		Skupna dolžina (m) 40.00	Zrak	Vrsta	Referenca	CA_201216.001	
	Tip	Metalna				Stisljivost Ig (m-1)	Notranje premer kalib. cilindra di (mm)	66.0	
	E	Metalna trakasta		KARAKTERISTIKE MEMBRANE			Koefficient izgube volumna a (cm³/MPa)	3.167	
G X	Režasta cev			Tip in dimenzija			Volumen sonde Vs (cm³)	540.9	
	Izguba tlaka pm (MPa)			0.050					

Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-4

St. Testa (ali globina)	ES_201217.004
Datum in ura	17. 12. 2020 13:58
St. Kontrolne enote	
St. Data loggerja	
Operater	Matjaž
Diferencialni tlak (MPa)	0.040
Opombe	

Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)				
	TLAKI pr (MPa)	VOLUMNI V(t) (cm³)			TLAK	VOLUMEN	NAKLON	LEZENJE	MODUL EM (MPa)
	1 s	15 s	30 s	60 s	p (MPa)	V60 (cm³)	Δ <sub>60/60/Δt</sub> (cm³/MPa)	Δ <sub>60/30</sub> (cm³)	
0									
1	0.000	0.050	0.050	0.050	25.0	37.0	43.0	51.0	3.686
2	0.000	0.100	0.100	0.100	0.0	59.0	63.0	70.0	3.791
3	0.000	0.150	0.150	0.150	0.0	77.0	82.0	87.0	3.840
4	0.000	0.200	0.200	0.200	0.0	95.0	98.0	102.0	3.787
5	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	114.0	121.0	128.0	3.274
6	0.000	0.400	0.400	0.400	0.0	142.0	150.0	166.0	3.507
7	0.000	0.500	0.500	0.500	0.0	180.0	188.0	202.0	4.000
8	0.000	0.650	0.650	0.650	0.0	218.0	226.0	240.0	6.134
9	0.000	0.800	0.800	0.800	0.0	256.0	262.0	276.0	6.520
10	0.000	1.000	1.000	1.000	0.0	298.0	308.0	322.0	6.981
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									




VRTINA	Koordinate	X =
	Y =	
Vrtalna garnitura	Vrtalna metoda	Core drilling
Vrtalna garnitura (okrajš. tabela C)		
Krona tip	premer (mm)	66
Cevitev (m)		
Izplaka		
Izvrstan odsek za test	od globine (m)	13.5
	do globine (m)	14
	ura izvedbe	

ENOTE	Nivoji	meter	m
	Čas	sekunda	s
Volumen		kubični cm	cm³
Tlak		megapascal	MPa

IRGO	MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM		
	Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana	SLOVENIJA	tel: +386 1 530 36 00

Datoteka	Tehnološki park
Referenca	ES_201217.004
Lokacija	
Vrtna	FFA-4
Globina testa	13.30



inverzen volumen	A	-3.89E-03
	B	6.45E-03
dvojna hiperbola	A1	-6.58E+07
	A2	5.74E+05
	A3	-1.02E+10
	A4	-1.12E+08
	A5	-1.48E+02
	A6	3.28E+01
Povprečna napaka(cm³)		2.66E+00

LOKACIJA	Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država		
Objekt		
Lokacija		
Vrtna	FFA-4	


### MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	Karakteristike sonde		Parametri CEVK & fluidov				Parametri izgube tlaka		
	Oznaka	44-gtm-I-63	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekoč. Gostota g/gw		Referenca	ET_201218.001	
	Dolžina	Prevleka					Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.526	
	210 mm	Gumijasta					Parametri izgube volumna		
	370 mm X	Armirana		Skupna dolžina (m) 50.00	Zrak	Vrstičnost Ig (m-1)	Referenca	CA_201218.00	
	Tip	Metalna X		Karakteristike membrane				Notranje premer kalib. cilindra di (mm)	66.0
	E	Metalna trakasta		Tip in dimenzija			Koefficient izgube volumna a (cm³/MPa)	3.633	
G X	Režasta cev	Izguba tlaka pm (MPa)	0.050				Volumen sonde Vs (cm³)	943.8	

Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-4

St. Testa (ali globina)	ES_201218.002
Datum in ura	18.12.2020 14:02
St. Kontrolne enote	
St. Data loggerja	
Operater	Matjaž
Diferencialni tlak (MPa)	0.120
Opombe	


Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)				
	TLAKI pr (MPa)	VOLUMNI V(t) (cm³)			TLAK	VOLUMEN	NAKLON	LEZENJE	MODUL EM (MPa)
	1 s	15 s	30 s	60 s	p (MPa)	V60 (cm³)	Δ<60/60/Δt (cm³/MPa)	Δ<60/30 (cm³)	
0									
1	0.000	0.050	0.050	0.050	101.0	131.0	143.0	164.0	0.114
2	0.000	0.100	0.100	0.100	0.0	180.0	190.0	208.0	0.130
3	0.000	0.200	0.200	0.200	0.0	225.0	233.0	250.0	0.199
4	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	263.0	271.0	286.0	0.274
5	0.000	0.400	0.400	0.400	0.0	296.0	303.0	314.0	0.355
6	0.000	0.550	0.550	0.550	0.0	324.0	330.0	339.0	0.488
7	0.000	0.700	0.700	0.700	0.0	346.0	351.0	358.0	0.626
8	0.000	0.900	0.900	0.900	0.0	365.0	369.0	377.0	0.813
9	0.000	1.100	1.100	1.100	0.0	383.0	387.0	394.0	1.002
10	0.000	1.300	1.300	1.300	0.0	399.0	403.0	410.0	1.192
11	0.000	1.600	1.600	1.600	0.0	414.0	418.0	426.0	1.481
12	0.000	1.900	1.900	1.900	0.0	431.0	434.0	442.0	1.771
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									



VRTINA	Koordinate	X =
	Y =	
Vrtalna garnitura	Vrtalna metoda	Core drilling
Krona	tip	
Cevitev (m)	premer (mm)	66
Izplaka		
Izvrstan odsek za test	od globine (m)	20.3
	do globine (m)	21.9
	ura izvedbe	

ENOTE	Nivoji	meter	m
	Čas	sekunda	s
Volumen		kubični cm	cm³
Tlak		megapascal	MPa

IRGO CONSULTING d.o.o.	MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM		
	Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana SLOVENIJA tel: +386 1 530 36 00		



IZVREDNOTENI REZULTATI	σ <sub>11</sub> (MPa)	0.191
	p1 (MPa)	1.19
p2	(MPa)	1.77
pf	(MPa)	1.77
plm	(MPa)	1.77
p*lm	(MPa)	1.58
EM	(MPa)	72.4
EM / plm		40.9
EM / p*lm		45.8

PARAMETRI EKSTRAPOLACIJE	A	-2.89E-04
	B	2.83E-03
dvojna hiperbola	A1	2.58E+04
	A2	-1.60E+03
	A3	3.32E+05
	A4	0.00E+00
	A5	-1.30E+01
	A6	1.00E+02
	Povprečna napaka(cm³)	1.72E+01

OPOMBE	PLMR = 7.828 MPa
	PLMDH = - MPa
Obdelal:	Jaka Hrast, dipl. inž. geoteh. (UN)


### MERITVE Z MENARDOVIM PRESIOMETROM

SONDA	Karakteristike sonde		Parametri CEVK & fluidov				Parametri izgube tlaka		
	Oznaka	44-gtm-I-63	Tip	Koaksialni Dvojni X	Tekov. Vrsta	Gostota g/gw	Referenca	ET_201218.001	
	Dolžina	Prevleka					Mejna izguba tlaka pel (MPa)	0.526	
	210 mm	Gumijasta	Skupna dolžina (m)	Zrak	Vrsta		Parametri izgube volumna		
	370 mm X	Armirana	50.00	Zrak	Stisljivost lg (m-1)		Referenca	CA_201218.00	
	Tip	Metalna X	Karakteristike membrane				Notranje premer kalib. cilindra di (mm)	66.0	
	E	Metalna trakasta	Tip in dimenzija				Koeficient izgube volumna a (cm³/MPa)	3.633	
	G X	Režasta cev X	Izguba tlaka pm (MPa)	0.050 <th></th> <th></th> <th>Volumen sonde Vs (cm³)</th> <td>943.8</td> <th></th>			Volumen sonde Vs (cm³)	943.8	

Datoteka	Tehnološki park - faksi
Država	
Objekt	
Lokacija	
Vrtna	FFA-4

St. Testa (ali globina)	ES_201218.003
Datum in ura	18.12.2020 14:07
St. Kontrolne enote	
St. Data loggerja	
Operater	Matjaž
Diferencialni tlak (MPa)	0.160
Opombe	

Korak	TERENSKI PODATKI				KORIGIRANI PODATKI (Izguba P&V)									
	TLAKI pr (MPa)		VOLUMNI V(t) (cm³)			TLAK	VOLUMEN	NAKLON	LEZENJE	MODUL				
	1 s	15 s	30 s	60 s	1 s	15 s	30 s	60 s	p (MPa)	V60 (cm³)	Δ60/60/Δt (cm³/MPa)	Δ60/30 (cm³)	EM (MPa)	
0														
1	0.000	0.100	0.100	0.100	90.0	115.0	124.0	138.0	0.217	137.3		14.0	29.440	
2	0.000	0.200	0.200	0.200	0.0	149.0	156.0	167.0	0.294	165.6	370	11.0	40.755	
3	0.000	0.300	0.300	0.300	0.0	175.0	179.0	187.0	0.378	184.9	229	8.0	55.746	
4	0.000	0.450	0.450	0.450	0.0	193.0	197.0	202.0	0.517	199.0	101	5.0	72.015	
5	0.000	0.600	0.600	0.600	0.0	205.0	208.0	212.0	0.659	208.0	63	4.0	88.083	
6	0.000	0.800	0.800	0.800	0.0	214.0	217.0	221.0	0.853	215.8	40	4.0	103.602	
7	0.000	1.000	1.000	1.000	0.0	222.0	224.0	228.0	1.048	221.6	30	4.0		
8	0.000	1.300	1.300	1.300	0.0	228.0	231.0	234.0	1.343	225.9	15	3.0	212.764	
9	0.000	1.600	1.600	1.600	0.0	235.0	237.0	240.0	1.639	230.3	15	3.0	210.605	
10	0.000	2.000	2.000	2.000	0.0	240.0	242.0	246.0	2.035	234.4	10	4.0	240.544	
11	0.000	2.400	2.400	2.400	0.0	246.0	248.0	252.0	2.431	238.6	11	4.0	253.710	
12	0.000	2.800	2.800	2.800	0.0	251.0	252.0	256.0	2.828	241.0	6	4.0	286.547	
13	0.000	3.200	3.200	3.200	0.0	256.0	258.0	261.0	3.224	244.6	9	3.0	296.530	
14	0.000	3.600	3.600	3.600	0.0	261.0	262.0	264.0	3.622	246.3	4	2.0	326.588	
15	0.000	4.000	4.000	4.000	0.0	266.0	266.0	268.0	4.019	249.1	7	2.0	338.153	
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														




Vertikalni koordinati	X =
Vrtalna garnitura	Y =
Vrtalna metoda (okrajš. tabela C)	Core drilling
Krona tip	
Cevitev (m)	
Izplaka	
Izvrstan odsek za test	od globine (m) 23.6
	do globine (m) 25.1
	ura izvedbe
Nivoji	meter m
Čas	sekunda s
Volumen	kubični cm cm³
Tlak	megapascal MPa

IZVREDNOTENI REZULTATI	
σ1σ (MPa)	0.220
p1 (MPa)	1.05
p2 (MPa)	4.02
pf (MPa)	4.02
plm (MPa)	4.02
p*lm (MPa)	3.80
EM (MPa)	338.2
EM / plm	84.1
EM / p*lm	89.0

PARAMETRI EKSTRAPOLACIJE	
inverzen volumen A	-9.47E-05
inverzen volumen B	4.40E-03
dvojna hiperbolica A1	-1.69E+03
dvojna hiperbolica A2	-1.54E+01
dvojna hiperbolica A3	1.87E+01
dvojna hiperbolica A4	1.92E+05
dvojna hiperbolica A5	2.76E-02
dvojna hiperbolica A6	1.00E+02
Povprečna napaka(cm³)	4.21E-01

OPOMBE	
PLMR = 38.84 MPa	
PLMDH = 49.97 MPa	
Obdelal: Jaka Hrast, dipl. inž. geoteh. (UN)	





**PRILOGA D:**

**»REZULTATI LABORATORIJSKIH  
PREISKAV«**



**IRGO Consulting  
d.o.o.**

Slovenčeva 93  
SI-1000 Ljubljana

T: +386 1 560 36 00  
[info@irgo.si](mailto:info@irgo.si)  
[www.irgo.si](http://www.irgo.si)

**Poročilo o  
geomehanskih  
laboratorijskih  
preiskavah za objekt:  
Univerze v Ljubljani,  
Fakulteta za farmacijo  
(UL FFA)**

---

INVESTITOR

**Univerza v Ljubljani  
Fakulteta za farmacijo (UL FFA)**  
Aškerčeva cesta 7  
1000 Ljubljana

---

ŠT. PROJEKTA  
3009728

KRAJ IN DATUM  
Ljubljana, januar 2021



## PROJEKTANT

IRGO Consulting d.o.o.,  
Slovenčeva 93, SI–1000 Ljubljana  
dr. Vlado Vukadin,  
univ. dipl. inž. geol

## VODJA PROJEKTA

IRGO Consulting d.o.o.,  
Slovenčeva 93, SI–1000 Ljubljana  
Nedžad Mešić,  
univ.dipl.inž.grad.

## Sodelavci

## OBDELAVA

Maja Rojšek,  
univ.dipl.inž.geol.

## LABORATORIJSKE RAZISKAVE

Nives Bahor,  
mag.inž.geol.

## Polona Pucelj



## Kazalo

1. Uvod .....	4
1.1. Ugotavljanje vlažnosti .....	5
1.2. Ugotavljanje prostorninske gostote .....	5
1.3. Ugotavljanje Atterbergovih meja plastičnosti.....	5
1.4. Ugotavljanje zrnavostne sestave .....	5
1.5. Neposredni strižni preskus .....	5
1.6. Edometrski preskus s postopnim obremenjevanjem .....	5

## Tabele

Tabela 1: Vrste in število opravljenih preiskav .....	4
---	---

## Kazalo prilog

### Priloga:

Preglednica rezultatov laboratorijskih raziskav 1/14

Ugotavljanje Atterbergovih meja plastičnosti str. 2-3/14

Ugotavljanje zrnavostne sestave str. 4-8/14

Neposredni strižni preskus str. 9-10/14

Edometrski preskus s postopnim obremenjevanjem str. 11-14/14



## 1. Uvod

V geomehanski laboratorij IRGO smo v mesecu decembru 2020 in januarju 2021 prejeli 7 vzorcev zemljin, odvzetih iz vrtin z oznako FFA-4, FFA-P1 in FFA-3. Vzorci so bili odvzeti v sklopu raziskav gradnje novega objekta »Univerze v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (UL FFA)«. Na vzorcih smo opravili 15 raziskav. Vrste in število opravljenih raziskav je podano v Tabeli 1. V tem poročilu podajamo postopke laboratorijskih preiskav in dobljene rezultate, ki so prikazani Preglednici 1/14 ter v Prilogah 2-14/14. Preiskave so bile opravljene v skladu s standardom:

SIST EN 1997-2:2007; Evrokod 7: Geotehnično projektiranje – 2. del, Preiskovanje in preizkušanje tal.

V geomehanskem laboratoriju smo opravili preiskave:

- ugotavljanje vlažnost	SIST EN ISO 17892-1:2015
- ugotavljanje prostorninske gostote	SIST EN ISO 17892-2:2015
- ugotavljanje Atterbergovih meja plastičnosti	SIST EN ISO 17892-12:2004/ AC:2010
- ugotavljanje zrnavostne sestave	SIST EN ISO 17892-4:2017
- neposredni strižni preskus	SIST EN ISO 17892-10:2019
- edometrski preskus s postopnim obremenjevanjem	SISTEN ISO 17892-5:2017
- klasifikacija zemljine	ASTM D2487-17e1

Tabela 1: Vrste in število opravljenih preiskav

<b>Vrsta raziskave</b>	<b>Število opravljenih raziskav</b>
Vлага w (%)	2
Gostota $\rho$	2
Konsistenčne meje $w_L, w_P$	2
Zrnavost $C_u, C_c$	5
Direktni strig $\varphi'$ , $c'$	2
Modul stisljivosti $E_{oed}$	2



## 1.1. Ugotavljanje vlažnosti

Vzorcu smo določili naravno vlažnost  $w$  (%) v ventilirani peči MATEST A008. Pri temperaturi 105°C smo zemljino osušili do stanja, ko se masa ni več spreminja. Rezultati preiskav so v Preglednici rezultatov laboratorijskih raziskav.

## 1.2. Ugotavljanje prostorninske gostote

Gostoti materialov v naravnem  $\rho$  ( $\text{Mg/m}^3$ ) in suhem stanju  $\rho_d$  ( $\text{Mg/m}^3$ ) sta bili določeni z linearnim merjenjem vzorca. Podajamo tudi ekvivalentno prostorninsko težo  $\gamma$  ( $\text{kN/m}^3$ ), katere standard ne opredeljuje. Rezultati preiskav so v Preglednici rezultatov laboratorijskih raziskav.

## 1.3. Ugotavljanje Atterbergovih meja plastičnosti

Preiskavo smo opravili s konusnim penetrometrom MATEST S165. Mejo plastičnosti  $w_p$  (%) smo določili s postopkom svaljanja zemljine po gladki podlagi. Z dodajanjem vode ali sušenjem smo zagotovili potrebno vlago, ki jo ima material pri prehodu iz plastičnega v poltrdno stanje oz., ko so se svaljki premera 3 mm začeli trgati na dolžini 3 cm. Mejo židkosti  $w_L$  (%) smo določili s konusnim penetrom, 80g/30°. Vzorec smo predhodno pri naravni vlagi naribali, navlažili in pregneti. Na podlagi izračunanih parametrov smo določili indeks plastičnosti  $I_p$  (%) in indeks konsistence  $I_c$ . Rezultati preiskave so v Prilogah str. 2-3/14 in v Preglednici rezultatov laboratorijskih raziskav.

## 1.4. Ugotavljanje zrnavostne sestave

Raziskavo smo opravili s sitom MATEST A05-(0.063, 2,0 mm). Vzorec smo najprej mokro presejali skozi sita 2,0 in 0,063 mm. Drobnozrnat komponento pod 0,063 mm smo osušili in stehtali. Grobozrnat frakcijo nad 0,063 mm smo osušili, stehtali in suho presejali skozi set sit. Rezultati preiskave so v Prilogah str. 4-8/14 in v Preglednici rezultatov laboratorijskih raziskav.

## 1.5. Neposredni strižni preskus

Preiskavo smo opravili s strižnim aparatom MATEST S277. Direktne strižne preiskave so potekale na preplavljenih in konsolidiranih vzorcih zemljine. Vzorci so bili vstavljeni v cilindre v intaktnem stanju. Preizkušanci so se strigli s konstantno hitrostjo, obremenjeni pri treh različnih normalnih napetostih, vse do prestriga. Strižni kot in kohezija vzorca  $\varphi'$ , ( $^\circ$ ),  $c'$  ( $\text{kPa}$ ), sta izračunana iz maksimalnih napetosti. Rezultati preiskave so v Prilogah str. 9-10/14 in v Preglednici rezultatov laboratorijskih raziskav.

## 1.6. Edometrski preskus s postopnim obremenjevanjem

Stisljivost vzorca smo preiskovali v mehansko obremenjenem edometru MATEST S260, prereza 70 mm in višine 20 mm. Vzorec smo osno obremenjevali pri različnih napetostih. V cilinder edometra je bil vstavljen v intaktnem stanju. Moduli stisljivosti so bili izračunani iz končnih




odčitkov deformacij pri posameznih bremenskih stopnjah. Na krivulji, ki prikazuje časovni potek konsolidacije, so prikazane časovne sovisnice količnikov por e. Na krivulji stisljivosti so podane sovisnice med količnikom por e in efektivnimi normalnimi tlaki  $\sigma$  v smeri osi vzorca. Vrednosti količnikov por e ustrezajo odčitkom deformacij ob koncu vsake bremenske stopnje. Rezultati preiskave so v Prilogah str. 11-14/14 in v Preglednici rezultatov laboratorijskih raziskav.

Vzorec					Naravna vлага	Prost. teža	Gostota		Konsistenčni meji		Indeks plast.	Indeks kons.	Zrnavost			Trdnost zemljinje		Deformabilnost zemljine					
zap. št.	oznaka vzorca	oznaka vrtine	interval globine	opis vzorca USCS			naravna	suha	plast.	židk.			melj, glina	pesek	prod, grušč	Direktni strig	Modul stisljivosti Eoed						
				w	$\gamma$	$\rho$	$\rho_d$	$w_p$	$w_L$	< 0.063 mm			> 0.063 mm < 2.0 mm	> 2.0mm	$\phi'$	$c'$	25	50	100	200	400		
-	-	-	(m)	-	(%)	(kN/m³)	(Mg/m³)	(Mg/m³)	(%)	(%)	(%)	-	(%)	(%)	(%)	(°)	(kPa)	(kPa)	(kPa)	(kPa)	(kPa)		
1	8	FFA-4	4,3 - 4,7	SP-SM, slabo graduiran pesek z meljem in prodom									5,30	54,26	40,44								
2	9	FFA-P1	1,25 - 1,75	GW-GM, dobro graduiran prod z meljem in peskom									6,68	27,73	65,59								
3	10	FFA-P1	5,25 - 5,75	SP-SM, slabo graduiran pesek z meljem in prodom									6,96	57,84	35,20								
4	11	FFA-P1	9,3 - 9,8	CL, pusta glina	38,0	17,87	1,82	1,32	22	46	24	0,35				22,0	9	333	1042	1667	2703	5000	
5	12	FFA - 3	10,7 - 11,0	CH/MH, mastna glina/visokoplastični melj	41,4	17,48	1,78	1,26	29	53	24	0,48				23,0	7	329	1190	2000	3226	5714	
6	13	FFA - 3	13,6 - 13,9	SC, zaglinjen pesek s prodom									35,31	38,88	25,81								
7	14	FFA - 3	22,6 - 23,0	GP-GM, slabo graduiran prod z meljem in peskom									12,91	17,93	69,16								


Lokacija:	UL FFA
Datum odvzema:	22.12.2020
Datum obdelave:	14.1.2021
Aparat:	MATEST-S165

Vrtina:	FFA - P1
Globina:	9,3 - 9,8 m
Material:	CL, pusta glina
Oznaka vzorca:	Lm_11



Lokacija:	UL FFA
Datum odvzema:	4.1.2021
Datum obdelave:	18.1.2021
Aparat:	MATEST-S165

Vrtina:	FFA - 3
Globina:	10,7 - 11,0 m
Material:	CH/MH
Oznaka vzorca:	Lm_12




## UGOTAVLJANJE ZRNAVOSTNE SESTAVE

SIST - TS CEN ISO/TS 17892-4:2017

Objek/Lokacija:	UL FFA
Datum odvzema:	18.12.2020
Začetek preiskave:	4.01.2021
Konec preiskave:	11.01.2021

Vrtina:	FFA - 4
Globina:	4,3 - 4,7 m
Oznaka vzorca:	SE 8
Material:	SP-SM, slabo graduiran pesek z meljem in prodom



$$D_{10} = 0,209 \text{ mm}$$

$$\text{melj, glina} < 0.063 \text{ mm} = 5,30\%$$

$$C_u = 9,77$$

$$D_{30} = 0,455 \text{ mm}$$

$$0.063 \text{ mm} < \text{pesek} > 2.0 \text{ mm} = 54,26\%$$

$$C_c = 0,48$$

$$D_{60} = 2,046 \text{ mm}$$

$$\text{prod, grušč} > 2.0 \text{ mm} = 40,44\%$$

set sit:MATEST


areometer:MATEST

## UGOTAVLJANJE ZRNAVOSTNE SESTAVE

SIST - TS CEN ISO/TS 17892-4:2017

Objek/Lokacija:	UL FFA
Datum odvzema:	22.12.2020
Začetek preiskave:	8.1.2021
Konec preiskave:	15.1.2021

Vrtina:	FFA - P1
Globina:	1,25 - 1,75 m
Oznaka vzorca:	SE_9
Material:	GW-GM, dobro graduiran prod z meljem in peskom



$$D_{10} = 0,173 \text{ mm}$$

$$\text{melj, glina } < 0,063 \text{ mm} = 6,68\%$$

$$C_u = 34,00$$

$$D_{30} = 1,459 \text{ mm}$$

$$0,063\text{mm} < \text{pesek} > 2,0 \text{ mm} = 27,73\%$$

$$C_c = 2,10$$

set sit:MATEST

$$D_{60} = 5,869 \text{ mm}$$

$$\text{prod, grušč} > 2,0 \text{ mm} = 65,59\%$$


areometer:MATEST

**UGOTAVLJANJE ZRNAVOSTNE SESTAVE**

SIST - TS CEN ISO/TS 17892-4:2017

Objek/Lokacija:	UL FFA
Datum odvzema:	22.12.2020
Začetek preiskave:	7.1.2021
Konec preiskave:	14.1.2021

Vrtina:	FFA - P1
Globina:	5,25 - 5,75 m
Oznaka vzorca:	SE_10
Material:	SP-SM, slabo graduiran pesek z meljem in prodom




**UGOTAVLJANJE ZRNAVOSTNE SESTAVE**

SIST - TS CEN ISO/TS 17892-4:2017

Objek/Lokacija:	UL FFA
Datum odvzema:	4.1.2021
Začetek preiskave:	12.1.2021
Konec preiskave:	19.1.2021

Vrtina:	FFA - 3
Globina:	13,6 - 13,9 m
Oznaka vzorca:	SE_13
Material:	SC, zaglinjen pesek s prodrom


**D<sub>10</sub>**= - mm

**D<sub>30</sub>**= 0,014 mm

**D<sub>60</sub>**= 0,559 mm

melj, glina &lt; 0.063 mm = 35,31%

0.063mm &lt; pesek &gt; 2.0 mm = 38,88%

prod, grušč &gt; 2.0 mm = 25,81%

**C<sub>u</sub>**= -

**C<sub>c</sub>**= -

set sit:MATEST


areometer:MATEST

## UGOTAVLJANJE ZRNAVOSTNE SESTAVE

SIST - TS CEN ISO/TS 17892-4:2017

Objek/Lokacija:	UL FFA
Datum odvzema:	5.1.2021
Začetek preiskave:	11.1.2021
Konec preiskave:	15.1.2021

Vrtina:	FFA - 3
Globina:	22,6 - 23,0 m
Oznaka vzorca:	SE_14
Material:	GP-GM, slabo graduiran prod z meljem in peskom



Lokacija:	UL FFA
Datum odvzema:	22.12.2020
Datum raziskav:	8.1.2021
Obdelal:	Maja Rojšek, u.d.i.geol.

Vrtina:	FFA - P1
Globina:	9,3 - 9,8 m
Oznaka vzorca:	S_11
Material:	CL,pusta glina

Strižna celica:	Matest S276-10
Dimenzijs vzorca:	širina = 5.90 cm, višina = 2.3 cm, prerez = 34.8 cm <sup>2</sup> , volumen = 80.06 cm <sup>3</sup>
Vzorec:	intakten, konsolidiran in preplavljen
Hitrost striga:	0.0022 mm/min

Vлага pred strigom ( $\omega$ )=	38,0 %												
Vлага po strigu :	<table border="1"> <tr> <td><math>\sigma(kPa)</math>:</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>w(%):</td> <td>23,1</td> <td>21,0</td> <td>18,0</td> </tr> <tr> <td><math>w_{pov}(%)</math>:</td> <td colspan="3">20,7</td> </tr> </table>	$\sigma(kPa)$ :	50	100	200	w(%):	23,1	21,0	18,0	$w_{pov}(%)$ :	20,7		
$\sigma(kPa)$ :	50	100	200										
w(%):	23,1	21,0	18,0										
$w_{pov}(%)$ :	20,7												

Prostorninska teža ( $\gamma$ ) =	17,87 kN/m <sup>3</sup>
Suha prost. teža ( $\gamma_d$ ) =	12,95 kN/m <sup>3</sup>
Gostota( $\rho$ ) =	1,82 Mg/m <sup>3</sup>
Suha gostota ( $\rho_d$ )=	1,32 Mg/m <sup>3</sup>




Strižna parametra:

$$\varphi' = 22,0^\circ$$

$$\varphi' = 25,0^\circ$$

$$c' = 9 \text{ kPa}$$

$$c' = 0 \text{ kPa}$$



Lokacija:	UL FFA
Datum odvzema:	4.1.2021
Datum raziskav:	7.1.2021
Obdelal:	Nives Bahor, mag.inž.geol.

Vrtina:	FFA - 3
Globina:	10,7 - 11,0 m
Oznaka vzorca:	S_12
Material:	CH/MH

Strižna celica:	Matest S276-10
Dimenzijs vzorca:	širina = 5.90 cm, višina = 2.3 cm, prerez = 34.8 cm <sup>2</sup> , volumen = 80.06 cm <sup>3</sup>
Vzorec:	intakten, konsolidiran in preplavljen
Hitrost striga:	0.0024 mm/min




Vлага pred strigom ( $\omega$ )=	41,4 %												
Vлага po strigu :	<table border="1"> <tr> <td><math>\sigma(kPa)</math>:</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>w(%):</td> <td>24,8</td> <td>23,5</td> <td>20,9</td> </tr> <tr> <td><math>w_{pov}(%)</math>:</td> <td colspan="3">23,0</td> </tr> </table>	$\sigma(kPa)$ :	50	100	200	w(%):	24,8	23,5	20,9	$w_{pov}(%)$ :	23,0		
$\sigma(kPa)$ :	50	100	200										
w(%):	24,8	23,5	20,9										
$w_{pov}(%)$ :	23,0												

Prostorninska teža ( $\gamma$ ) =	17,48 kN/m <sup>3</sup>
Suha prost. teža ( $\gamma_d$ ) =	12,36 kN/m <sup>3</sup>
Gostota( $\rho$ ) =	1,78 Mg/m <sup>3</sup>
Suha gostota ( $\rho_d$ )=	1,26 Mg/m <sup>3</sup>

Strižna parametra:

$$\begin{array}{l} \varphi' = 23,0^\circ \\ c' = 7 \text{ kPa} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \varphi' = 25,0^\circ \\ c' = 0 \text{ kPa} \end{array}$$



## PREISKAVA STISLJIVOSTI V EDOMETRU


SIST - TS CEN ISO/TS 17892-5:2004

Objekt:	UL FFA
Datum odvzema:	22.12.2020
Datum raziskav:	januar, 2021
Aparat:	MATEST-S260


Prerez A =	40,00 cm <sup>2</sup>
Začetna višina h =	2.00 cm
Začetni količnik por ( $e_0$ ) =	1,213
Končni količnik por (e) =	0,853

Vrtina :	FFA - P1
Globina:	9,3 - 9,8 m
Oznaka vzorca:	E2_11
Material:	CL,pusta glina

Vлага ( $w_0$ )=	41,2 %
Gostota( $\rho$ ) =	1,72 Mg/m <sup>3</sup>
Suha gostota ( $\rho_d$ )=	1,22 Mg/m <sup>3</sup>
Vлага po preiskavi ( $w_k$ )=	30,0 %



Masa suhega vzorca $m_s$ =	100,07 g
Višina suhega vzorca $h_s$ =	0,910 cm
Začetna višina por $h_{po}$ =	1,140 cm
Specifična teža trdih delcev $\rho_s$ =	2,70 Mg/m <sup>3</sup>




## PREISKAVA STISLJIVOSTI V EDOMETRU

SIST - TS CEN ISO/TS 17892-5:2004


Objekt:	UL FFA
Datum odvzema:	22.12.2020
Datum raziskav:	januar, 2021
Aparat:	MATEST-S260

Vrtina :	FFA - P1
Globina:	9,3 - 9,8 m
Oznaka vzorca:	E2_11
Material:	CL,pusta glina

KRIVULJA STISLJIVOSTI



KRIVULJA STISLJIVOSTI



RAZISKAVE: Nives Bahor, mag.inž.geol.

OBDELAL: Maja Rojšek, univ.dipl.inž.geol.

## PREISKAVA STISLJIVOSTI V EDOMETRU


SIST - TS CEN ISO/TS 17892-5:2004

Objekt:	UL FFA
Datum odvzema:	4.01.2021
Datum raziskav:	januar, 2021
Aparat:	MATEST-S260


Vrtina :	FFA - 3
Globina:	10,7 - 11,0 m
Oznaka vzorca:	Ed3_12
Material:	CH/MH

Prerez A =	40,00 cm <sup>2</sup>
Začetna višina h =	2.00 cm
Začetni količnik por ( $e_0$ ) =	1,119
Končni količnik por (e) =	0,833

Vлага ( $w_0$ )=	38,6 %
Gostota( $\rho$ ) =	1,77 Mg/m <sup>3</sup>
Suha gostota ( $\rho_d$ )=	1,27 Mg/m <sup>3</sup>
Vлага po preiskavi ( $w_k$ )=	27,9 %



Masa suhega vzorca $m_s$ =	104,49 g
Višina suhega vzorca $h_s$ =	0,950 cm
Začetna višina por $h_{po}$ =	1,100 cm
Specifična teža trdih delcev $\rho_s$ =	2,70 Mg/m <sup>3</sup>





## PREISKAVA STISLJIVOSTI V EDOMETRU

SIST - TS CEN ISO/TS 17892-5:2004

Objekt:	UL FFA
Datum odvzema:	4.01.2021
Datum raziskav:	januar, 2021
Aparat:	MATEST-S260

Vrtina :	FFA - 3
Globina:	10,7 - 11,0 m
Oznaka vzorca:	Ed3_12
Material:	CH/MH



RAZISKAVE: Nives Bahor, mag.inž.geol.

OBDELAL: Maja Rojšek, univ.dipl.inž.geol.



**PRILOGA E:**

**»IZRAČUN NOSILNOSTI PILOTA«**

## **Račun nosilnosti odpornosti uvrtnih pilotov po SIST EN 1997:1-2005**

**NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy 1984**

### **Podatki o pilotu :**

Uvrtni AB pilot minimalno 3.0m v sloj zaglinjenega proda:

$D := 0.8\text{m}$	premer pilota
$L_p := 13\text{m}$	ocenjena dolžina pilota (od globine 5.0m do 18.0m)
$H_1 := 5\text{m}$	vrh pilota pod koto terena
$h_w := 2\text{m}$	kota viseče podtalnice
$h_{w,s} := 14.5\text{m}$	kota spodnje podtalnice

### **Podatki o materialnih karakteristikah zemlbine:**

**SLOJ 2 (GM/GW-GM):    SLOJ 3 (CL/SM):    SLOJ 4 (GC/GP-GM):**

Karakteristične vrednosti materialnih karakteristik:    Karakteristične vrednosti materialnih karakteristik:    Karakteristične vrednosti materialnih karakteristik:

$\gamma_2 := 20 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$	$\gamma_3 := 18.0 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$	$\gamma_4 := 21 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$
$\phi_2 := 33\text{deg}$	$\phi_3 := 28\text{deg}$	$\phi_4 := 36\text{deg}$
$H_2 := 2.3\text{m}$	$H_3 := 5\text{m}$	$H_4 := 5.7\text{m}$
$h_{w2} := 5.3\text{m}$	$h_{w3} := 5\text{m}$	$h_{w4} := 3.5\text{m}$

### **Določitev karakteristične vrednosti projektnega odpora pilota:**

#### **Nosilnost pod konico:**

$$\gamma_w := 10 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \quad \text{specifična gostota vode}$$

$$\sigma_{ef,b} := \gamma_2 \cdot H_2 + \gamma_3 \cdot H_3 + \gamma_4 \cdot H_4 - \gamma_w \cdot h_{w4} = 220.7 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$N_q := 30 \quad \text{koefficinet nosilnosti za uvrte pilote (za } \phi=36\text{deg)}$$

$$q_b := \sigma_{ef,b} \cdot N_q = 6621 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} \quad \text{koefficent nosilnosti pod konico}$$

$$A_b := \frac{\pi \cdot D^2}{4} = 0.5 \text{ m}^2 \quad \text{površina konice pilota}$$

$$R_{kb} := q_b \cdot A_b = 3328.1 \cdot \text{kN} \quad \text{karakteristična vrednost nosilnosti pilota pod konico}$$

### **Nosilnost po plašču:**

#### **Sloj 2:**

$$A_{s2} := \pi \cdot D \cdot H_2 = 5.78 \text{ m}^2 \quad \text{površina plašča}$$

efektivna vertikalna napetost na sredini globine sloja

$$\sigma_{ef.2} := \frac{\gamma_2 \cdot H_2 - \gamma_w \cdot h_{w2}}{2} = -3.5 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$K_{02} := 1 - \sin(\phi_2) = 0.455$$

$$R_{ks2} := K_{02} \cdot \sigma_{ef.2} \cdot \tan(\phi_2) \cdot A_{s2} = -6 \cdot \text{kN} \quad \text{karakteristična vrednost nosilnosti pilota po plašču v sloju "i"}$$

#### **Sloj 3:**

$$A_{s3} := \pi \cdot D \cdot H_3 = 12.57 \text{ m}^2 \quad \text{površina plašča}$$

efektivna vertikalna napetost na sredini globine sloja

$$\sigma_{ef.3} := \gamma_2 \cdot (H_2) - \gamma_w \cdot h_{w2} + \frac{\gamma_3 \cdot H_3 - \gamma_w \cdot h_w}{2} = 28 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$K_{03} := 1 - \sin(\phi_3) = 0.531$$

$$R_{ks3} := K_{03} \cdot \sigma_{ef.3} \cdot \tan(\phi_3) \cdot A_{s3} = 99.3 \cdot \text{kN} \quad \text{karakteristična vrednost nosilnosti pilota po plašču v sloju "i"}$$

#### **Sloj 4:**

$$A_{s4} := \pi \cdot D \cdot H_4 = 14.33 \text{ m}^2 \quad \text{površina plašča}$$

efektivna vertikalna napetost na sredini globine sloja

$$\sigma_{ef.4} := \gamma_2 \cdot H_2 - \gamma_w \cdot h_{w2} + \gamma_3 \cdot H_3 - \gamma_w \cdot h_{w3} + \frac{\gamma_4 \cdot H_4 - \gamma_w \cdot h_{w4}}{2} = 75.35 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$K_{04} := 1 - \sin(\phi_4) = 0.412$$

$$R_{ks4} := K_{04} \cdot \sigma_{ef.4} \cdot \tan(\phi_4) \cdot A_{s4} = 323.3 \cdot \text{kN} \quad \text{karakteristična vrednost nosilnosti pilota po plašču v sloju "i"}$$

### **Skupna nosilnost po plašču:**

$$R_{ks} := R_{ks2} + R_{ks3} + R_{ks4} = 416.6 \cdot kN$$

karakteristična vrednost nosilnosti pilota po plašču

**Karakteristična vrednost odpora pilota -** D = 0.8 m

$$R_{ck} := R_{kb} + R_{ks} = 3744.6 \cdot kN$$

**Projektna vrednost odpora pilota -** D = 0.8 m

$$\gamma_{R,c} := 1.1$$

varmostni faktor na odpornost pilota

$$\gamma_M := 1.3$$


modelni faktor

$$R_{cd} := \frac{R_{ck}}{\gamma_{R,c} \cdot \gamma_M} = 2618.6 \cdot kN$$

**projektina vrednost  
odpora pilota** D = 0.8 m




**PRILOGA F:**  
**»GRAFIČNE PRILOGE«**






# FAKULTETA ZA FARMACIJO

16 Feb, 2021 - 08:40  
Layout: Prerez\_FFA\_P2  
S:\B\_\Oddelki za geotehniko\01\_Geotehnična poročila\64\_Geo\_Brido FFA in FS-UL FS-ULFFA\04\_Grafične ploge\Situacija in prerez-KLET-FFA\_H.dwg



LAST



LEGEND



SLOJ IG2: GW-GM - sloj dr

SLOJ IG3: CL/SM - pusta q

The image consists of two parts. On the left, there is a regular grid of small, identical patterns, each consisting of a central dot surrounded by a wavy line. On the right, there is a single, larger, irregular pattern that looks like a cluster of overlapping circles or ovals.

Naročnik/Investitor:		UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA CESTA 6 1000 LJUBLJANA		
Projektant:		Projektant načrta:	Objekt:	
			FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO	
		Za gradnjo:	Vrsta proj. dok.:	
		NOVA GRADNJA	PORO	
	Ime in priimek		id.št.	Vrsta načrta:
Vodja projekta:				GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNO POROČILO
Pooblaščeni inženir:	Pl Nedžad Mešić, univ. dipl. inž. grad.		G-2563	Št. projekta:
Sodelavci:	Dijana Maleš, mag. inž. grad.			Št. poročila: 300
	Manca Cvetek dipl.inž.geol.			
	Rok Jelnikar geod.teh.			Risba:
Datum:	februar 2021		Merilo:	M 1:200
			Št.risbe:	4

