



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za zaščito in reševanje

Zamikova 3
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 43 31
faks: 01 306 12 09
glavna.pisarnaljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 843-16/2022-2

Datum: 5. 5. 2022

Oddelek za urejanje prostora MU MOL

ZADEVA: Usmeritve za načrtovanje s področja zaščite, reševanja in pomoči oziroma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za Občinski podrobni prostorski načrt 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče

Povezava: 3505-4/2018-459; 21. 4. 2022

Z vlogo številka 3505-4/2018-459, z dne 21. 4. 2022, ste nas zaprosili za izdajo prvega mnenja o skladnosti z našimi smernicami in predpisi za Občinski podrobni prostorski načrt 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče.

Vlogi ste priložili povezavo [Prostorski izvedbeni akti v pripravi » Mestna občina Ljubljana](#) do dokumentacije; Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče (besedilo Izhodišč) (datum objave: 12. 7. 2019); Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče (Besedilo sklepa, izhodišča za pripravo prostorskega akta in obvestilo MOP o dodelitvi identifikacijske številke) (datum objave: 19. 11. 2019); Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče (tekstualni del OPPN, grafični del OPPN, okoljsko poročilo, elaborat ekonomike, obrazložitev OPPN, odločba o CPVO, smernice nosilcev urejanja prostora in strokovne podlage) (datum objave: 22. 4. 2022).

Dokumentacijo smo pregledali s stališča varstva pred požari, potresne in plazovne nevarnosti in zaščitnih ukrepov ter podnebnih sprememb. Za podajo smernic z našega področja še nismo bili zaproseni. Pri pregledu smo uporabili Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Navodilo za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94), Uredba o določitvi obrambnih potreb (Uradni list RS, št. 30/03), Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 63/16), Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 54/15), Uredba o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte (Uradni list RS, št. 48/93, 69/93 – popr. in 57/96), Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98, 26/98 – popr., 25/00, 38/01 in 66/06), Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D), smernice SZPV in ocene ogroženosti MOL zaradi naravnih in drugih nesreč, Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16), Uredbo o merilih za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji, kjer se zadržuje večje število ljudi, ter infrastrukturo (Uradni list RS, št. 34/08), Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ) ter Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN,

88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) z njegovim grafičnim delom, razvidnim na spletišču <https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana>.

Gradivo smo pregledali in nanj podajamo naslednje pripombe in mnenja:

- v odloku se v 13. členu v 11. točki besedilo "z osno obremenitvijo do 10 ton" spremenit tako, da se besedo "do" izbriše, kot je to primerno urejeno v 6. točki 35. člena;
- v odloku se v 44. členu v 1. točki: izraz "požarno vodo" nadomestiti s strokovno ustreznim izrazom "vodo za gašenje" (izraz požarna voda opisuje tisto vodo, ki ostane po gašenju z vodo za gašenje in je lahko kontaminirana ter jo je potrebno po požaru zadržati, analizirati in po potrebi posebej obdelati);
- v odlok se doda varstvo pred urbanimi poplavami meteorne vode z navedbo, da je potrebno v kletnih prostorih zagotoviti možnosti za interventno izčrpavanje vdora meteorne vode s stabilnimi črpalkami in z ureditvijo poglobitev za namestitvev potopnih črpalk; prav tako se doda, da je potrebno urediti uvoze v kletne prostore tako, da se preprečuje vdor meteorne vode tudi ob izjemnih padavinah; prav tako je odtočne sisteme urediti tako, da ni možen povraten vdor vode v objekt;
- če se v kletnih prostorih predvideva polnilnice za električna vozila (avtomobili, motorji, kolesa, skiroji ipd.), morajo biti ti prostori urejeni kot samostojen požarni sektor;
- v odlok se doda upoštevanje izkušenj epidemije in »običajne« razmere sezonskih respiratornih obolenj in predvidi naravno prezračevanje vseh prostorov
- iz grafičnih prilog je razvidno, da se predvideva tudi previsne oziroma konzolne oblike stavb; opozarjamo, da je takšna konstrukcijska zasnova potresno zelo ranljiva in zahteva zelo natančno načrtovanje izjemno dobro usposobljenih specialistov s področja potresnega inženirstva, zahteva tudi izjemno natančno izvedbo del, skratka, takšna konstrukcijske zasnove se je na potresno nevarnem območju bolje izogibati; primerjaj z: <http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2002/u07.pdf>

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:

mag. Julij Jeraj, višji svetovalec I

julij.jeraj@ljubljana.si; 01 306 43 30



mag. Robert Kus
vodja oddelka

po pooblastilu:
Luka Novak

