

Prejeto	17-05-2022	Sig. z.:	ND
Številka zadeve.		Pri:	/
3505-4/2018-478		Vredn.:	/

Ljubljana, 5.5.2022

Št. dopisa: VOK-350-030/2022-004

Št. mnenja: MN-13/22V

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA,
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28
1000 LJUBLJANA**

**Zadeva: Mnenje k osnutku prostorskega akta - Občinskega podrobnega prostorskega načrta 16
Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče - vodovod – zahteva za dopolnitev vloge**

Spoštovani!

Skladno z vašim pozivom, dopis št. 3505-4/2018-459 z dne 21. 04. 2022, vam na podlagi 111. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) podajamo (prvo) mnenje k osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče za področje vodovoda.

Po pregledu gradiva, osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče, ki je v elektronski obliki dostopno na svetovnem spletu na naslovu: <https://mol.sharefile.eu/d-sed210da0ba144244a08e8b5264781312> ter na spletni strani MOL, Oddelka za urejanje prostora: Prostorski izvedbeni akti v pripravi in ki ga je pripravilo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod d.d., pod št. projekta 8375 v marcu 2022, vam sporočamo:

Na tekstualni del Odloka s področja vodovoda nimamo pripomb in se z njim strinjamo.

Na grafični del Odloka pa pripominjamo v dveh točkah:

1. Z ozirom, da je v šesti alineji 44. člena – vodovodno omrežje opisana možnost izvedbe novega priključka za objekta F1 in F2, naj se njegova trasa informativno prikaže tudi v situaciji Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav, št. risbe 4.6.
Obstoječa Neubergerjeva vila s hišno št. 21 se z vodo oskrbuje po starem vodovodnem priključku dimenzije PE d32 izvedenim na vodovodu NL DN 150, ki je zgrajen na severni strani Vilharjeve ceste. Širitev oziroma dograditev objekta bo z dodatnim programom zahtevala večje količine pitne vode, zato je zahteva po dodatnem oziroma celo novem, nadomestnem samostojnem priključku na projektiranem vodovodu NL DN 150 na južni strani Baragovega semenišča za celotni novi objekt – objekta z oznako F1 in F2 upravičena.
2. Situaciji, št. risbe 4.5 Prometno-tehnična situacija, idejna višinska regulacija, prikaz ureditve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in št. risbe 4.6 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav, je potrebno uskladiti z vidika vgradnje obstoječih in predvidenih hidrantov na javnem vodovodnem omrežju. Situacijo s št. risbe 4.5 je potrebno dopolniti in popraviti z rešitvami za dograditev in



VODOVOD
KANALIZACIJA
SNAGA

skupina Javni holding Ljubljana

prestavitve javnih vodovodov oziroma lokacije predvidenih hidrantov povzeti iz Zbirnega načrta komunalnih vodov in naprav, št. risbe 4.6.

Lep pozdrav.

Pripravila:

Greta Grabar

Vodja razvojne službe:

Nataša Šušteršič

Vodja Tehnično investicijskega sektorja:

Andrej Banko



JAVNO PODJETJE

VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
1001 Ljubljana

Dostaviti:

- naslovnik,
- glavni arhiv podjetja,
- arhiv razvojne službe.