

Verovška ulica 62, SI-1000 Ljubljana

Klicni center: 080 2882 111 info@energetika.si urejanje

Oddelek za
prostora

Mestna uprava

2



MESTNA OBČINA LJUBLJANA,
MESTNA UPRAVA,
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
POLJANSKA CESTA 28

Prejeto:	07-04-2022	Sig. z.:	TOL
Številka zadeve:		Pril.:	
3505-18/214-79		Vredn.:	

naš znak: JPE-351-1655/2021-006

datum: 4.4.2022

vaš znak: 3505-18/2014-66

OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM**ZADEVA: Prvo mnenje na osnutek prostorskega akta Občinski podrobni prostorski načrt 184 Pod Šmarno goro**

Spoštovani!

Z Vašo vlogo številka 3505-18/2014-66 z dne 16. marca 2022, ki smo jo prejeli 21. marca 2022 ste nas zaprosili za podajo prvega mnenja na osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 184 Pod Šmarno goro (v nadaljevanju OPPN).

Obravnavano območje OPPN se nahaja v severozahodnem delu Mestne občine v četrtini skupnosti Šmarna gora, v katastrski občini 1751 - Tacen. Celotno območje OPPN obsega enoto urejanja prostora (EUP) ŠG-121. Območje leži južno od vzpetin Grmada in Šmarna gora, na križišču Rocenske ulice, Ulice Janeza Rožiča in Seunigove ulice. Na zahodu meji na športno – rekreacijsko površino (odprti atletski stadion), na jugu na Rocensko ulico, na vzhodu na utrjeno pot in ulico – Seunigovo ulico in območje gozda z zapuščenim objektom ter na severu na druga kmetijska zemljišča (travnik), ki se prične vzpenjati proti severu. Na območju ni grajenih struktur, prevladujejo zelene površine s travniki in zaraščenim gozdom, nekaj je manjših vrtičkov.

Na območju OPPN je predvidena gradnja skupno 28 vrstnih in samostojnih stanovanjskih stavb skupaj s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

Prvo mnenje izdajamo na podlagi 122. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) za področje oskrbe z zemeljskim plinom. Energetika Ljubljana je izvajalec izbirne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Ljubljana (Odlok - Uradni list RS, št. 14-584/2006)..

Dostavljen osnutek OPPN smo pregledali in upošteva predhodno izdane smernice Energetike Ljubljana za področje oskrbe s plinom številka JPE-351-1655/2021-004 z dne 15. julij 2021, zato k osnutku OPPN izdajamo pozitivno prvo mnenje.


Priključitev stavb na distribucijsko plinovodno omrežje je predvidena za potrebe ogrevanja, priprave STV, tehnologije in kuhe. Za priključitev stavb je potrebno izvesti novo glavno distribucijsko plinovodno omrežje v dimenziji DN50 s potekom od glavnega distribucijskega plinovoda S1901 DN150, vzdolž predvidene osrednje dovozne ceste po OPPN ter priključke do načrtovanih stavb. Priključki se zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo in regulatorjem tlaka v omarici na fasadi.

Gradnja distribucijskega plinovoda po območju urejanja je predmet komunalnega opremljanja.

K predlogu OPPN je potrebno pridobiti mnenje (drugo mnenje) Javnega podjetja Energetike Ljubljana skladno s 123. členom Zakona o urejanju prostora

Lepo pozdravljeni!

Pripravil: Tom Pleskovič



Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

Aleš Cjuha

Namestnik vodje sektorja za investicije in razvoj



energetika ljubljana
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Verovškova 62 1001 Ljubljana 3/1