



Mestna občina  
Ljubljana  
Mestna uprava

Oddelek za  
urejanje  
prostora



Javna razsvetljava d.d.

Litijska cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenia  
Tel: +386 1 5863 600  
Email: info@jrl.si  
Web: www.jrl.si

Prejeto: 08-04-2022

Sig. z.:

TOL

Številka zadeve:

3505-18/2014-82

Pril.:

Vredn.:

Mestna občina Ljubljana  
Oddelek za urejanje prostora  
Poljanska cesta 28  
1000 Ljubljana

Vaš znak:

Naš znak:  
215/22

Datum:  
06. aprila 2022

Na podlagi pooblastila Mestne občine Ljubljana in Pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave št. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006 in na vlogo:

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Vaš znak: 3505-18/2014-66 z dne 16.03.2022


izdajamo **POZITIVNO STROKOVNO MNENJE** K OSNUTKU ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU OPPN 184 POD ŠMARNO GORO

Pod naslednjimi pogoji:

1. Pri izvedbi komunalnih priključkov je potrebno pri morebitnem križanju z napeljavami javne razsvetljave zagotoviti ustrezne odmike in zaščito.
2. Vse prestavitve in zaščite elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščen vzdrževalec javne razsvetljave.
3. Vse novogradnje javne razsvetljave v javni rabi je potrebno reševati projektno v sodelovanju s koncesionarjem.
4. Za vse novogradnje, prestavitve in dopolnitve objektov in naprav javne razsvetljave je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo z upoštevanjem pogojev:
  - razmejitev javnih in funkcionalnih površin
  - stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstoječe naprave na obravnavanem območju
  - izhodišča podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano območje
  - tipizacijo opreme za območje MOL vključno z opremo za daljinsko vodenje razsvetljave ter implementacijo prometnih in vremenskih podatkov
  - usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov
  - energetska učinkovitost razsvetljave
  - usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo
5. Na projekt za izvedbo je potrebno pridobiti pozitivno strokovno mnenje.

Lep pozdrav!

Pripravila:  
Darja Šoper dipl.inž.geod.



Izvršni direktor:  
David Šket

