



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

**Oddelek za
zaščito, reševanje
in civilno obrambo**

Zarnikova ulica 3
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 43 30
faks: 01 306 43 47
glavna.pisarna@ljubljan.si
www.ljubljana.si

Številka: 90000-11/2017- 43
Datum: 15.11.2017

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET**

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIŠKEGA KLUBA SMC – 28. SEJA MS
(ZVEZA: DOPIS ŠT. 90000-11/2017-7, 13.10.2017)

Na 26. seji MS MOL, je SK SMC postavil vprašanje v zvezi z obstojem velikega skladišča avtomobilskih pnevmatik v Polju (Polje 361c, 1260 Ljubljana Polje). Nato je SK SMC postavila dodatna vprašanja na 28. seji MS MOL.

Najprej bi rad opozoril, da vaši zapisi, da si lokacije nismo ogledali ne držijo.

Ogled lokacije podjetja Sven d.o.o. na naslovu Polje 361 C je opravila skupina sestavljena iz Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL in Gasilske brigada Ljubljana. S strani podjetja je pri ogledu sodeloval g. B. Svenšek, univ. dipl. inž. str. Predstavniki podjetja nam je razkazal lokacijo, novosti pri skladiščenju, predstavil stanje varstva pred požarom, dokumentacijo o tem stanju skupaj z Zapisnikom IVNDN dne 1. 6. 2016, št 0611-1514/2016-1, v katerem inšpektor navaja, da je bilo v postopku inšpekcijskega nadzora je ugotovljeno, da zavezanec ni storil kršitve Zakona o varstvu pred požarom. S spremembami, ki jih podjetje načrtuje pri skladiščenju, in za katere že ima na lokaciji materialna sredstva, je predvideno bistveno zmanjšanje skladiščenja na prostem, kar znižuje ravni možnosti za razmnoževanje komarjev v zastali vodi v pnevmatikah skladiščenih na prostem, znižuje raven možnosti nastanka požara in vzpostavlja omejitev širjenja ter daje možnost za bolj učinkovito uporabo gasilnih sredstev, ki bi jih javna gasilska služba MOL uporabila ob gašenju morebitnega požara.

Bi pa ob morebitnem požaru pnevmatik, ne glede na predviden hiter odziv javne gasilske službe in s tem verjetno manjšega obsega požara ob začetku gašenja, prišlo do relativno velike porabe vode za gašenje, obremenjevanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter obremenjevanja okoliškega območja z dimom in sajami, ob morebitni intervenciji bo vodja intervencije moral presoјati tudi potrebo po zaklanjanju v zaprtih prostorih in/ali evakuaciji.

Podjetje ima izdelano oceno požarne ogroženosti za objekt in znaša-2, za poslovne prostore imajo izdelan požarni red z vsemi obveznimi prilogami, postavljene gasilne aparate,..itd. Ustreznost te dokumentacije in stanje na lokaciji je preveril Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je za to pristojen. V kolikor so vaša strokovna mnenja drugačna od inšpektorjev, se obrnite na omenjen Inšpektorat.

Prav tako tudi nanje naslovite vaše pobude/zahteve po preselitvi in izdaji prepovedi opravljanja storitve na tej lokaciji.

Ostalo smo vam že odgovorili v prejšnjem dopisu (90000-8/2017-32, z dne 2.8.2017).

Prijazen pozdrav,

