



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana
t: 01 306 17 00
glavna.pisarna@ljubljan.si, www.ljubljana.si

Mestni svet MOL
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Številka: 90000-5/2025-45
Datum: 2. 9. 2025

Zadeva: **Odgovor na pisno vprašanje mestnega svetnika Aleša Primca**
Zveza: 90000-5/2025-15

Spoštovani,

na podlagi prejetega dopisa z dne 17. 6. 2025 v nadaljevanju odgovarjamo na pisno svetniško vprašanje, ki ga v skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL pošilja mestni svetnik Aleš Primc županu in pristojnim službam v zvezi z neznosnim nočnim hrupom TE-TOL Ljubljana..

V nadaljevanju posredujemo odgovor Energetike Ljubljana, d. d. (v nadaljevanju Energetika) na zastavljena vprašanja.

Proizvodnja energije v Energetiki Ljubljana poteka neprekinjeno, vse dni v letu. V proizvodnem procesu, ki deluje 24/7, se zaradi varnosti delovanja naprav občasno aktivirajo varnostni ventili. Z odprtjem varnostnih ventilov se višek vodne pare kratkotrajno odvede v okolico, kar pa lahko povzroča kratkotrajen prekomeren hrup. Lahko se to dogodi tudi v poznih večernih urah ali ponoči. Taovrstni dogodki so zelo redki, a obenem tudi občasen del normalnega proizvodnega procesa.

Zaradi kompleksnosti sistema se jim ni mogoče povsem izogniti in posledično se jih tudi ne da napovedovati. V primeru načrtovanih ali predvidljivih razlogov (kot so servisni posegi, testiranja ob zaustavitvah in zagonih ipd.) in ko je večja verjetnost za aktivacijo ventilov in s tem za kratkotrajen povečan hrup, o tem javnost vedno obvestimo (na spletnih straneh in družbenih omrežjih). Ravno tako odgovorimo na vsako vprašanje ali pritožbo zainteresirane javnosti, ne glede na vsebino, ki ga/jo prejmemo.

Prijazen pozdrav.

Maja Žitnik

Sekretarka – vodja oddelka

Poslano/vročiti:

- MOL, Služba za organiziranje dela MS, g. Matjaž Bregar

